


Однолинейная принципиальная схема КРУН-ВК-10кВ-У1



Обозначение	Наименование	Кол-во
QS	Разветвитель РВЗ 10/630	6
FV	ОПН-10кВ	6
Q	Вакуумный выключатель ВВР10-20/630 УХЛ12	3
BEAU	Блок индикации напряжения BEAU	3
TA1-TA3	Тр-р тока Т0/L-10 0,5/10Р 100/5	6
TA1-TA3	Тр-р тока Т0/L-10 0,5/10Р 50/5	3
Сурус	Устройство Сурус-2-М/Л-БПТ	3
A	Амперметр 100/5	2
A	Амперметр 50/5	1
TH	Трансформатор ЭХЗНОЛП-10	1
TCH	Трансформатор О/СП-НТЗ-125/10	1
TM	Устройство КР267Е22	1

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв. N

СОГЛАСОВАНО

ООО "НТЗ"
поставщик

носнабук

COГЛАСОВАНО

покупатель

подпись _____

« _____ » 20 _____

ПОДПИСЬ _____

« _____ » 20____

						07_05_2023_ТКП_ЗОН			
						г. Геленджик, СНТ «Медик», ТУ № 4-34-20-1450			
Изм.	Конч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата				
Разработ.		Козылин В.Б.					Смадия	Лист	Листов
Провер.		Смирнинский Б.Д.				КРУН-ВВК-10кВ			
Схема электрических соединений						000 "НТЗ"			
Утвердил									