

Таблица по замеру нагрузок подстанций в филиале "Анжеронскэлектросеть" в течение II квартала 2023г.

№ п/п	№ ТП и РП	Питающий фидер	Класс напряжения (ВН/НН), кВ	Мощность установленных трансформаторов, шт./кВА	Текущая нагрузка трансформаторов, кВА	Процент загрузки трансформаторов, %	Мощность по заявкам на ТП, кВт	Свободная мощность для технологического присоединения, кВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	208 А	Г-1	6/0,4	100	0	0	60	29
		Г-1	6/0,4	160	113	71	Резерв	Резерв
2	210 А	Г-1	6/0,4	250	154	62	142	0
3	211 А	Г-1	6/0,4	400	266	67	274	0
		Г-1	6/0,4	630	0	0	Резерв	Резерв
5	212 А	ЗВ-5	6/0,4	320	136	43	165	0
6	214 А	ЗВ-5	6/0,4	400	124	31	263	0
7	225 А	ЗВ-5	6/0,4	100	59	59	60	0
8	301 А	Г-1	6/0,4	100	8	8	89	0
9	302 А	Г-1	6/0,4	250	114	46	129	0
10	303 А	Г-1	6/0,4	250	77	31	154	0
11	304 А	Г-1	6/0,4	160	47	29	101	0
12	306 А	Г-1	6/0,4	160	65	40	97	0
13	307 А	Г-1	6/0,4	250	116	46	127	0
14	313 А	Г-1	6/0,4	400	180	45	235	0
15	318 А	Г-1	6/0,4	400	149	37	228	0
16	319 А	Г-1	6/0,4	250	127	51	136	0
17	320 А	Г-1	6/0,4	100	39	39	56	0
18	321 А	Г-1	6/0,4	630	233	37	354	0
19	322 А	Г-1	6/0,4	160	64	40	95	0
20	323 А	Г-1	6/0,4	160	0	0	140	2
		Г-1	6/0,4	250	85	34	Резерв	Резерв
21	327 А	Г-1	6/0,4	160	46	29	101	0
22	РП-1	Г-4	6/0,4	250	22	9	223	0
		Г-4	6/0,4	250	55	22	Резерв	Резерв
23	401 А	Г-4	6/0,4	160	73	46	100	0
24	405 А	Г-4	6/0,4	250	40	16	187	0
25	407 А	Г-4	6/0,4	630	160	25	437	0
26	412 А	Г-4	6/0,4	320	137	43	199	0
27	413 А	Г-4	6/0,4	63	11	18	46	0
28	414 А	Г-4	6/0,4	250	74	30	180	0
29	415 А	Г-4	6/0,4	250	76	30	173	0
30	416 А	Г-4	6/0,4	250	205	82	142	0
31	417 А	Г-4	6/0,4	630	206	33	378	0
32	418 А	Г-4	6/0,4	400	80	20	285	0
33	423 А	Г-4	6/0,4	160	73	46	87	0
34	424 А	Г-4	6/0,4	160	99	62	84	0
35	425 А	Г-4	6/0,4	400	148	37	253	0
36	427 А	Г-4	6/0,4	250	87	35	158	0
37	428 А	Г-5	6/0,4	250	133	53	149	0
38	429 А	Г-5	6/0,4	400	113	28	286	0
39	438 А	Г-4	6/0,4	630	205	33	415	0
40	440 А	Г-4	6/0,4	250	132	53	190	0
41	501 А	Г-5	6/0,4	100	0	0	41	48
		Г-5	6/0,4	200	63	31	Резерв	Резерв
42	502 А	Г-5	6/0,4	180	61	34	117	0
43	503 А	Г-5	6/0,4	200	108	54	105	0
44	504 А	Г-5	6/0,4	250	0	0	220	3
		Г-5	6/0,4	400	200	50	Резерв	Резерв
45	505 А	Г-5	6/0,4	200	135	67	98	0
		Г-5	6/0,4	180	0	0	Резерв	Резерв
46	506 А	Г-5	6/0,4	400	305	76	241	0
47	507 А	Г-5	6/0,4	250	160	64	156	0
48	508 А	Г-5	6/0,4	400	118	29	251	0
49	510 А	Г-5	6/0,4	160	87	54	97	0
50	511 А	Г-5	6/0,4	250	87	35	145	0
51	512 А	Г-5	6/0,4	250	70	28	161	0
52	516 А	Г-5	6/0,4	63	14	22	41	3
53	517 А	Г-5	6/0,4	25	2	7	22	0
54	518 А	Г-5	6/0,4	250	50	20	178	0
55	519 А	Г-5	6/0,4	100	38	38	65	0
56	520 А	Г-5	6/0,4	100	0	0	48	41
		Г-5	6/0,4	180	135	75	Резерв	Резерв
57	521 А	Г-5	6/0,4	100	35	35	64	0

58	522 A	Г-5	6/0,4	160	50	31	99	0
59	406 3B	3B-4	6/0,4	63	13	21	59	0
60	415 3B	3B-4	6/0,4	250	147	59	156	0
61	416 3B	3B-4	6/0,4	400	171	43	224	0
62	421 3B	3B-4	6/0,4	63	20	32	53	0
63	435 3B	3B-4	6/0,4	400	163	41	249	0
64	503 3B	3B-5	6/0,4	400	172	43	271	0
65	504 3B	3B-5	6/0,4	400	159	40	241	0
66	507 3B	3B-5	6/0,4	400	14	3	344	0
67	508 3B	3B-5	6/0,4	160	105	66	78	0
68	509 3B	3B-5	6/0,4	160	37	23	110	0
69	510 3B	3B-5	6/0,4	160	94	58	78	0
70	511 3B	3B-5	6/0,4	630	140	22	436	0
71	513 3B	3B-5	6/0,4	250	83	33	158	0
72	515 3B	3B-5	6/0,4	160	65	41	115	0
73	517 3B	3B-5	6/0,4	320	123	38	216	0
74	518 3B	3B-5	6/0,4	400	184	46	240	0
75	519 3B	3B-5	6/0,4	400	176	44	256	0
76	522 3B	3B-5	6/0,4	160	61	38	115	0
77	524 3B	3B-5	6/0,4	100	0	0	61	28
		3B-5	6/0,4	400	142	35	Резерв	Резерв
78	527 3B	3B-5	6/0,4	100	9	9	88	0
79	902	3B-9	6/0,4	400	72	18	292	0
82	1602	Hr-16	6/0,4	250	9	3	215	0
83	1604	Hr-16	6/0,4	160	75	47	96	0
84	1605	Hr-16	6/0,4	100	57	57	52	0
85	1203	Hr-12	6/0,4	250	117	47	127	0
86	1204	Hr-12	6/0,4	160	73	46	93	0
87	1206	Hr-12	6/0,4	250	132	53	149	0
88	1216	Hr-12	6/0,4	250	25	10	210	0
89	1207	Hr-12	6/0,4	400	0	0	356	0
		Hr-12	6/0,4	400	167	42	Резерв	Резерв
90	137	Hr-13	6/0,4	160	45	28	125	0
91	15\11	Hr-15	6/0,4	160	17	11	128	0
92	15\16	Hr-15	6/0,4	40	2	5	34	0
93	15/15	Hr-15	6/0,4	30	11	38	17	0
94	157	Hr-15	6/0,4	160	41	26	114	0
95	158	Hr-15	6/0,4	160	32	20	109	5
96	19\10	Hr-19	6/0,4	50	10	20	38	0
97	191	Hr-19	6/0,4	100	47	47	62	0
98	192	Hr-19	6/0,4	160	73	46	107	0
99	193	Hr-19	6/0,4	160	67	42	106	0
100	194	Hr-19	6/0,4	100	40	40	69	0
101	195	Hr-19	6/0,4	63	3	5	41	12
102	196	Hr-19	6/0,4	50	10	20	40	0
103	197	Hr-19	6/0,4	100	32	32	74	0
104	198	Hr-19	6/0,4	100	19	19	65	7
105	199	Hr-19	6/0,4	100	60	60	50	0
106	19\14	Hr-19	6/0,4	100	18	18	73	0
107	212	Xa-21	6/0,4	250	115	46	120	0
108	213	Xa-21	6/0,4	400	192	48	224	0
109	214	Xa-21	6/0,4	400	176	44	245	0
110	215	Xa-21	6/0,4	250	76	30	171	0
111	216	Xa-21	6/0,4	250	159	64	91	0
112	218	Xa-21	6/0,4	160	89	55	68	0
113	219	Xa-21	6/0,4	160	64	40	85	0
114	220	Xa-21	6/0,4	250	97	39	136	0
115	221	Xa-21	6/0,4	100	0	0	52	37
		Xa-21	6/0,4	160	68	42	Резерв	Резерв
116	222	Xa-21	6/0,4	100	60	60	45	0
117	224	Xa-21	6/0,4	160	84	52	68	0
118	225	Xa-21	6/0,4	100	53	53	54	0
119	226	Xa-21	6/0,4	400	166	41	209	0
120	227	Xa-21	6/0,4	100	62	62	53	0
121	228	Xa-21	6/0,4	100	36	36	57	0
122	229	Xa-21	6/0,4	250	86	34	156	0
123	250	Xa-25	6/0,4	320	209	65	197	0
124	252	Xa-25	6/0,4	100	20	20	52	19
125	253	Xa-25	6/0,4	100	22	22	69	0
126	254	Xa-25	6/0,4	160	67	42	83	0
127	255	Xa-25	6/0,4	630	318	51	336	0
128	261	Xa-25	6/0,4	100	14	14	65	11
129	265	Xa-25	6/0,4	400	137	34	234	0
130	268	Xa-25	6/0,4	160	60	37	90	0
131	269	Xa-25	6/0,4	250	106	42	128	0
132	25/12	Xa-25	6/0,4	160	45	28	102	0
133	25/13	Xa-25	6/0,4	160	68	42	100	0

134	25/15	Xa-25	6/0,4	100	69	69	49	0
135	292	Xa-25	6/0,4	250	64	25	166	0
136	293	Xa-25	6/0,4	160	60	37	90	0
137	294	Xa-29	6/0,4	100	55	55	40	0
138	296	Xa-29	6/0,4	100	23	23	52	16
139	297	Xa-29	6/0,4	100	0	0	89	0
		Xa-29	6/0,4	160	40	25	Резерв	Резерв
140	299	Xa-29	6/0,4	25	0	0	0	22
141	25/11	Xa-29	6/0,4	160	86	54	105	0
142	25/17	Xa-29	6/0,4	160	52	32	96	0
144	281	Xa-29	6/0,4	100	41	41	53	0
145	285	Xa-29	6/0,4	100	26	26	66	0
146	286	Xa-29	6/0,4	160	46	29	119	0
147	287	Xa-29	6/0,4	100	34	34	59	0
148	288	Xa-29	6/0,4	63	34	54	35	0
149	28/10	Xa-29	6/0,4	100	28	28	69	0
150	28/11	Xa-29	6/0,4	100	60	60	42	0
151	241	Xa-24	6/0,4	160	96	60	73	0
152	24/01	Xa-24	6/0,4	250	195	78	133	0
153	24/03	Xa-24	6/0,4	250	108	43	176	0
154	21	2	10/0,4	63	8	12	42	7
155	22	2	10/0,4	63	11	17	46	0
156	23	2	10/0,4	160	40	25	107	0
157	24	2	10/0,4	250	120	48	116	0
158	25	2	10/0,4	250	113	45	122	0
159	27	2 ПЭ	10/0,4	250	133	53	118	0
160	28	2 ПЭ	10/0,4	63	11	17	32	15
161	ТП-514 А	Г-5	6/0,4	160	39	24	138	0
162	ТП-524 А	Г-5	6/0,4	250	54	22	223	0
163	ТП-410 3В	3В-4	6/0,4	250	85	34	185	0
164	ТП-414 3В	3В-4	6/0,4	63	5	8	31	21
165	ТП-516 3В	3В-5	6/0,4	250	28	11	207	0
166	ТП-520 3В	3В-5	6/0,4	63	10	16	49	0
167	ТП-422 А	Г-4	6/0,4	160	3	2	120	20
168	ТП-427 3В	3В-4	6/0,4	25	2	8	22	0
169	19/15	Нр-19	6/0,4	63	15	23	53	0
170	216 А	3В-5	6/0,4	250	35	14	209	0
171	1606	Нр-16	6/0,4	160	25	15	120	0
172	ТП-328	Г-1	6/0,4	100	10	10	33	47
173	ТП-402А	Г-4	6/0,4	160	4	2	97	42
174	ТП-1601	Нр-16	6/0,4	160	25	16	83	37
175	ТП-525А	Г-5	6/0,4	630	89	14	448	33
176	ИП-526А	Г-5	6/0,4	160	4	2	91	48
177	ТП-230	Xa-21	6/0,4	400	52	13	274	35
178	ТП-25/25	Xa-25	6/0,4	250	0	0	187	36
179	ТП-25/16	Xa-25	6/0,4	400	41	10	282	38
180	ТП-289	Xa-29	6/0,4	100	0	0	43	46
181	ТП-283	Xa-21	6/0,4	250	32	13	159	35
182	ТП-207 А	Г-2	6/0,4	250	31	12	155	40
183	ТП-420 А	Г-4	6/0,4	160	47	29	63	38
184	ТП-421 А	Г-4	6/0,4	250	11	4	176	37
187	ТП-430 3В	3В-4	6/0,4	250	2	1	182	39
188	ТП-528 3В	3В-4	6/0,4	250	48	19	153	27
189	ТП-1209	Нр-12	6/0,4	400	94	24	240	32
190	ТП-1602/1	Нр-16	6/0,4	160	17	11	103	24
191	ТП-29/01	Xa-21	6/0,4	160	1	1	121	21
192	ТП-1217	Нр-12	6/0,4	400	0	0	321	35
193	ТП-432 3В	3В-4	6/0,4	250	2	1	198	23
194	ТП-329 А	Г-1	6/0,4	250	0	0	200	23
195	ТП-330 А	Г-1	6/0,4	250	0	0	187	36
196	ТП-270	Xa-25	6/0,4	250	0	0	209	14