


Согласовано:

Заместитель Главы

Муниципального образования
города-курорта Анапы

А.А. Мосеев

" 13 " 09 2023 г.



Утверждаю:

Главный инженер -

технический директор

АО "Электросети Кубани"

С.Ю. Еншин

" 13 " 09 2023 г.



График

временного отключения потребления (ГВО)

на 2023/2024 гг.

по филиалу АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть"

Согласовано:

Директор

филиала ПАО "Россети Кубань"

Юго-Западные электрические сети

В.А. Лебедев

" 13 " 09 2023 г.



Согласовано:

Директор

филиала АО "Электросети Кубани"

"Анапаэлектросеть"

Ю.А. Смазнов

" 11 " 09 2023 г.



М.П.

№ п/п	Потребитель				Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт							
	Наименование основных потребителей	Категория электроснабжения	Наличие ДЭС	Наличие резервного эл. питания					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	ООО "АНАПСКАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ"	III кат	нет	нет	ПС 35/6 кВ "Анапа"	прис. 6 кВ АН-15	ДУ	5 мин.								
	ООО "Фея-3"	III кат	нет	нет												
	Багян А.Л.	III кат	нет	нет												
	ООО "Фирма "ДИСКО"	III кат	нет	нет												
	ООО "Электромонтаж"	III кат	нет	нет												
	ОАО "Анапа Волоканал"	III кат	нет	нет												
	Потребители ОАО "НЭСК" быт	III кат	нет	нет												
	Итого по IX очереди															
	Итого по X очереди															
	Итого по филиалу АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть":							5,28	7,31	13,02	15,20	20,14	22,85	25,85	29,72	29,72
	Задание, план (МВт)							5,5	7,5	13,5	15,0	20,0	23,0	26,0	30,0	30,0

Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть"

Согласовано:

Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО "Россети Кубань"
Юго-Западные электрические сети

Исп. Павленко О.В.
8(861)3379-66-21 доб. 5312



Н.А. Валаггин
Ф.И.О.

Е.Л. Войцеховский
Ф.И.О.

Согласовано:


Заместитель Главы

Муниципального образования

города-курорта Анапы

А. А. Мосеев

2023 г.



Утверждаю:

Главный инженер -

технический директор

АО "Электросети Кубани"

С.Ю.Еншин

2023 г.



График

ограничения потребления электрической мощности (ГОэм)

на 2023/2024 гг.

по филиалу АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть"

Согласовано:

Директор

филиала ПАО "Россети Кубань"

Юго-Западные электрические сети

В. А. Лебедев

2023 г.



Согласовано:

Директор

филиала АО "Электросети Кубани"

"Анапаэлектросеть"

Ю.А.Смазнов

11 09 2023 г.



М.П.

График ограничения режима потребления электрической мощности на 2023/2024 гг.
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть"

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОАО "Анапский хлебокомбинат"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-20 РП-7 РУ-10 кВ	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,16	0,16
2	ООО "Вон-Кон-Сервис"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-23 ТП-316 РУ-0,4 кВ	0,10	0,14	0,19	0,23	0,27	0,31	0,35	0,42	0,44	0,46
3	Б/О "ФЕЯ 2"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-5 ТП-330 РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,11
4	ООО ЛОК "Вигъзь"	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-8 ТП-202 РУ-0,4 кВ	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,14	0,15
5	ООО Санаторий "Старинная Анапа"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-42 ТП-170 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13
6	ОАО "Анапа Волоканал" ЦНС	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-16 РП-80П РУ-6 кВ	0,11	0,17	0,22	0,27	0,31	0,35	0,41	0,48	0,51	0,53
7	ООО "ФЕЯ-3"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-8 БКТП-394, АН-4 ТП-50, АН-15 ТП-96 РУ-10 кВ	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,24	0,25	0,26
8	ОАО "Анапа Волоканал" Волозабор р. "Кубань"	ПС 110/35/10 кВ "Джигинская" ДГ-10 В-1 РУ-10 кВ	0,18	0,26	0,35	0,42	0,49	0,56	0,65	0,76	0,81	0,84
9	АО "Анапа Волоканал"	ПС 110/35/10 кВ "Джигинская" ДГ-3 ОСВ-2 В-2	0,04	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,19	0,20	0,21
10	АО "Теплоэнерго" котельная м-н ЗА Астраханская	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-12 РП-7 РУ-0,4 кВ	0,07	0,11	0,15	0,18	0,21	0,23	0,27	0,32	0,34	0,35
11	ЗАО пансионат "Урожай"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-31 ТП-127П РУ-0,4 кВ	0,07	0,11	0,15	0,18	0,21	0,23	0,27	0,32	0,34	0,35
12	ОАО "Теплоэнерго" котельная ул. Терская	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4 ТП-92П РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14
13	ЛОК "Звездочка-Юг"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-130 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14
14	ИП Гайворонский И.А.	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-8 КТП-431 РУ-0,4 кВ	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,14	0,15
15	ИП Янишогло Е.Ф.	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-21 ТП-320 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,12	0,13
16	ОАО Санаторий "Родник"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-111П РУ-0,4 кВ	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	0,17	0,19	0,23	0,24	0,25

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Гуляя Г.Ю.	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-47 АП-55 2БКТП РУ-0,4 кВ	0,04	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16	0,17
18	РУ-0,4кВ ТП-210 1,2 СШ НС-1, пр.Пионерский	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-44 ТП-210 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,12
19	МАУ ДОЛ "Ока"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-31 ТП-33 РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10
20	ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ Фонда социального страхования РФ "КРИСТАЛЛ"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-4 ТП-36П РУ-0,4 кВ	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,21	0,22
21	ООО "Виктория"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-31 ТП-233 РУ-0,4 кВ	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,29	0,35	0,37	0,38
22	ООО УК "Стабильность"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-15 ТП-60П; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4, АП-7, АП-9 РУ-0,4 кВ	0,03	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,15	0,15	0,16
23	АО "Санаторий "Анапа"	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-21 РП-2 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14
24	Дом отдыха "Юность" МВД России	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-12 ТП-235П РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,14
25	ООО "Джемете отель"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-5 ТП-133 РУ-10 кВ	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,10	0,11
26	ФГКОУ Институт береговой охраны ФСБ России	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-26 РП-12	0,13	0,19	0,25	0,30	0,36	0,40	0,47	0,55	0,58	0,61
27	ЗАО пансионат "Анапчанка"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-138П РУ-0,4 кВ	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07
28	ИП Харченко Т.И.	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-8 КТП-165 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12	0,12	0,13
29	ИП Харченко А.В.	ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-8 ТП-415	0,05	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,19	0,22	0,23	0,24
30	Центральный банк Российской Федерации (Банк России) "Золотые пески"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-5 ТП-150П РУ-0,4 кВ	0,07	0,10	0,13	0,16	0,19	0,21	0,25	0,29	0,31	0,32
31	ООО Санаторий "Черноморская зорька"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-3 ТП-112 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14
32	ООО "Санаторий "Мечта"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-239П РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10
33	ЗАО "Санаторий Кубань"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-4 ТП-141 РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09	0,09	0,10
34	ООО "Славянка"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-4 ТП-236 РУ-0,4 кВ	0,07	0,11	0,14	0,17	0,20	0,22	0,26	0,31	0,32	0,34

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Акционерное общество "Центр Судоремонта "Звездочка"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-35 ТП-130 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14
36	ООО "Аквапарк"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-13АП РУ-0,4 кВ	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,14	0,15
37	ТСЖ "Факел"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-12 ТП-148 ТП-153 ТП-155 РП-7 РУ-0,4 кВ	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,14	0,14	0,15
38	ИП Шахануманц Г. В.	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-229 РУ-0,4 кВ	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,21	0,22
39	ООО "АЖКС"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-14 АП-12 АП-20 ТП-372 ТП-325 ТП-5 РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,11
40	ФГЛПУ "Санаторий Эллада" ФНС	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-42 ТП-126П РУ-0,4 кВ	0,08	0,11	0,15	0,18	0,21	0,24	0,28	0,33	0,35	0,37
41	СОК "Анапа-Нептун"	ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-3 ТП-118 РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10
42	ООО "КПО "СИБУР-Юг"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-35 РП-8 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14
43	ФГКУ Санаторий "Анапа"	ПС 110/35/10 кВ "Тюнерская" ЛН-21 РП-2 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14
44	ООО "София"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-31 ТП-180 РУ-0,4 кВ	0,04	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,17	0,18	0,19
45	АО "Теплоэнерго" Кот. "Парковая" Парковая 58а	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-7 ТП-99	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14
46	АО "Анапа Волоканал"	ПС 110/35/10 кВ "Джигинская" ДП-2 ОСВ-1 В-1	0,04	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,19	0,20	0,21
47	ООО "Форест"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-31 ТП-128 РУ-0,4 кВ	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,18	0,19	0,20
48	АО УК "Коммунальщик"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-4, АН-6, АН-12, АН-15; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4, АП-7, АП-9, АП-10, АП-12, АП-14; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-5, ДМ-10, ДМ-14	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	0,17	0,19	0,23	0,24	0,25
49	ООО "Анапжилсервис"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-12; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-47	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09	0,09	0,10
50	ООО УК "Баланс"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-6, АН-12; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4, АП-7, АП-9, АП-10, АП-12, АП-14	0,13	0,19	0,25	0,30	0,35	0,40	0,46	0,55	0,58	0,60
51	АО "Гандер"	ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-6, АН-12; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-7, АП-12	0,06	0,09	0,12	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,27	0,28

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ООО "АКС"	ПС 35/6 кВ "Анапа", АН-6, АН-12, АН-15; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4, АП-7, АП-9, АП-10, АП-12, АП-14, АП-2; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-10	0,10	0,15	0,20	0,24	0,29	0,33	0,38	0,44	0,47	0,49
53	ООО Медицинский центр "Элма"	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-35 ТП-318 РУ-0,4 кВ	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,18	0,19
54	ООО "Практика"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-9 АП-12 АП-14 АП-20 РУ-0,4 кВ	0,04	0,05	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16	0,17
55	Управление ЖСХ администрации МО город курорт Анапа	ПС 35/6 кВ "Анапа", АН-4, АН-6, АН-12, АН-15; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4, АП-7, АП-10, АП-12; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-10, ДМ-40, ДМ-42	0,06	0,09	0,12	0,14	0,16	0,19	0,22	0,25	0,27	0,28
56	ООО "Специализированный застройщик "Зодчий двор"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-20 ТП-429; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-3 ДМ-44 ТП-486 ТП-497 РУ-0,4 кВ	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,12
57	ИП Копылова Т.Н.; ИП Гогосьян Л.А.; ИП Бельев В.А.; ИП Согбалян Л.Т.	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-35 ТП-375П РУ-0,4 кВ	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,18	0,19	0,20
58	ООО "Сателлит-ЮГ"	ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-9, АП-12, АП-14; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-44; ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-21 РУ-0,4 кВ	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,13	0,15	0,18	0,19	0,20
59	ИП Таран И.В.	ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-40 ТП-317П РУ-0,4 кВ	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10
Итого по АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть";			2,80	4,11	5,48	6,57	7,73	8,76	10,11	11,95	12,64	13,14
Задание, план (МВт)			3,0	4,4	5,8	7,0	8,2	9,4	10,8	12,5	13,6	15,0

Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани"
"Анапаэлектросеть" _____
подпись: Н.А. Валагин
Ф.И.О.

Согласовано:
Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "Россети Кубань"
Юго-Западные электрические сети _____
подпись: Е.Л. Войцеховский
Ф.И.О.

Исп. Павленко О.В.
8(86133)9-66-21, доб. 5312



Согласовано:

Заместитель Главы

Муниципального образования
города-курорта Анапы

И.А. Мансеев

" 13 " 09

2023 г.



Утверждаю:

Главный инженер -

технический директор

АО "Электросети Кубани"

С.Ю. Еншин

" 11 " 09 2023 г.



График

ограничения потребления электрической энергии (ГОээ)

на 2023/2024 гг.

по филиалу АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть"

Согласовано:

Директор
филиала НАО "Электросети Кубань"

Юго-Западные электрические сети

В.А. Лебедев

" 12 " 09

2023 г.



Согласовано:

Директор

филиала АО "Электросети Кубани"

"Анапаэлектросеть"

Ю.А. Смазнов

" 11 " 09 2023 г.



М.П.

График ограничения потребления электрической энергии на 2023/2024 гг.
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть"

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ОАО "Анапский хлебокомбинат" ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-20 РП-7 РУ-10 кВ	0,62	1,05	1,32	1,67	2,02	2,33	2,65	3,03	3,42	3,89		
2	ООО "Бюн-Кон-Сервис" ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-23 ТП-316 РУ-0,4 кВ	1,76	2,97	3,74	4,73	5,72	6,60	7,48	8,58	9,68	11,00		
3	ООО "Элгга-сервис" ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-14 ТП-50 РУ-0,4 кВ	0,32	0,54	0,68	0,86	1,04	1,20	1,36	1,56	1,76	2,01		
4	Пансионат "Соловей" ПС 110/35/10 кВ "Тигонерская" ПН-12 ТП-304 РУ-0,4 кВ	0,15	0,24	0,31	0,39	0,47	0,54	0,62	0,71	0,80	0,91		
5	Б/О "ФЕЯ 2" ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-5 ТП-330 РУ-0,4 кВ	0,42	0,70	0,88	1,12	1,35	1,56	1,77	2,03	2,29	2,60		
6	ООО ЛОК "Впгызь" ПС 110/35/10 кВ "Тигонерская" ПН-8 ТП-202 РУ-0,4 кВ	0,56	0,95	1,19	1,51	1,83	2,11	2,39	2,74	3,09	3,51		
7	ООО Санаторий "Старинная Анапа" ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-42 ТП-170 РУ-0,4 кВ	0,48	0,81	1,02	1,29	1,56	1,80	2,04	2,34	2,64	3,00		
8	ОАО "Анапа Волоканал" ЦНС ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-16 РП-80П РУ-6 кВ	2,04	3,45	4,35	5,50	6,65	7,67	8,69	9,97	11,25	12,78		
9	АО "Торговый дом "Перекресток" ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-16 АП-51 ТП-2319 РУ-0,4 кВ	0,36	0,60	0,76	0,96	1,16	1,34	1,52	1,74	1,96	2,23		
10	ОАО "Анапа Волоканал" Водозабор р."Кубань" ПС 110/35/10 кВ "Джигинская" ДП-10 В-1 РУ-10 кВ	3,23	5,44	6,85	8,67	10,48	12,10	13,71	15,72	17,74	20,16		
11	ОАО "Анапа Волоканал" насосная 3-го подъема ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-10 ТП-79 РУ-0,4 кВ	0,34	0,57	0,72	0,91	1,10	1,27	1,44	1,65	1,87	2,12		
12	АО "Тандер" ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-6, АН-12; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-7, АП-12	1,09	1,84	2,32	2,93	3,54	4,09	4,63	5,31	5,99	6,81		
13	ООО "Тепловик" котельная №3 ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-10 ТП 5 РУ-0,4 кВ	0,36	0,60	0,76	0,96	1,16	1,34	1,52	1,75	1,97	2,24		
14	ООО Управляющая компания "Баланс" ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-7 ТП-377 ТП-393 АП-10 ТП-110 ТП-427 РУ-0,4 кВ	0,74	1,25	1,57	1,99	2,41	2,78	3,15	3,61	4,08	4,63		
15	ОАО "Теплоэнерго" котельная ул. Терская ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4 ТП-92П РУ-0,4 кВ	0,53	0,89	1,12	1,42	1,71	1,98	2,24	2,57	2,90	3,29		
16	ООО "ФЕЯ-3" ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-8 БКТП-394, АН-4 ТП-50, АН-15 ТП-96 РУ-10 кВ	0,98	1,66	2,09	2,64	3,19	3,68	4,18	4,79	5,40	6,14		
17	ООО "Джемете отель" ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-5 ТП-133 РУ-10 кВ	0,41	0,69	0,87	1,10	1,33	1,54	1,74	2,00	2,26	2,56		
18	МАУ ДОЛ "Ока" ПС 110/35/10 кВ "Джемете" ДМ-31 ТП-33 РУ-0,4 кВ	0,42	0,70	0,89	1,12	1,36	1,57	1,77	2,04	2,30	2,61		
19	ООО УК "Стабильность" ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-15 ТП-60П; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4 АП-7 АП-9 РУ-0,4 кВ	0,63	1,06	1,33	1,68	2,03	2,35	2,66	3,05	3,44	3,91		

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ОАО Санаторий "Родник"	0,97	1,63	2,06	2,60	3,14	3,63	4,11	4,72	5,32	6,05
21	ООО Отель "Де ла мала"	0,23	0,38	0,48	0,61	0,74	0,85	0,97	1,11	1,25	1,42
22	ФГУДС "Бьянок"	0,35	0,59	0,75	0,94	1,14	1,32	1,49	1,71	1,93	2,20
23	ООО "Виктория"	2,41	4,07	5,13	6,49	7,85	9,05	10,26	11,77	13,28	15,09
24	ООО "Славянка"	1,29	2,18	2,75	3,47	4,20	4,85	5,49	6,30	7,11	8,08
25	ИП Огурцов И.Н.	0,46	0,78	0,98	1,24	1,50	1,73	1,96	2,25	2,54	2,89
26	Дом отдыха "Юность" МВД России	0,52	0,88	1,11	1,40	1,69	1,95	2,21	2,54	2,87	3,26
27	СОК "Анапа-Нептун"	0,38	0,64	0,80	1,01	1,23	1,42	1,60	1,84	2,08	2,36
28	ЗАО пансионат "Урожай"	1,75	2,95	3,72	4,70	5,68	6,56	7,43	8,53	9,62	10,93
29	ЗАО пансионат "Анапчанка"	0,61	1,02	1,29	1,63	1,97	2,27	2,57	2,95	3,33	3,79
30	ЛЮК "Звездочка-Юг"	0,54	0,91	1,15	1,45	1,75	2,02	2,29	2,63	2,97	3,37
31	Акопян А.М.	0,28	0,47	0,59	0,75	0,91	1,05	1,19	1,36	1,54	1,75
32	ТСЖ "Коллонада"	0,36	0,61	0,77	0,97	1,17	1,36	1,54	1,76	1,99	2,26
33	ПК "КРЫМСКОЕ РАЙПО"	0,25	0,42	0,52	0,66	0,80	0,92	1,05	1,20	1,36	1,54
34	ООО "Одиссея"	0,23	0,39	0,50	0,63	0,76	0,87	0,99	1,14	1,28	1,46
35	КОЦ "Премьера"	0,33	0,56	0,70	0,89	1,08	1,24	1,41	1,61	1,82	2,07
36	Центральный банк Российской Федерации (Банк России) "Золотые пески"	1,24	2,09	2,63	3,33	4,02	4,64	5,26	6,04	6,81	7,74
37	ООО "Уральские самоцветы"	0,61	1,02	1,29	1,63	1,97	2,27	2,58	2,96	3,33	3,79
38	ООО "Трактика"	0,81	1,37	1,72	2,18	2,63	3,04	3,44	3,95	4,45	5,06
39	ООО "Санаторий "Мечта"	0,40	0,67	0,84	1,07	1,29	1,49	1,69	1,93	2,18	2,48
40	ЗАО "Санаторий Кубань"	0,36	0,61	0,77	0,98	1,18	1,37	1,55	1,77	2,00	2,28

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	ЗАО Санаторий "МОТЫЛЕК" ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-35 ТП-187 РУ-0,4 кВ	0,26	0,43	0,54	0,69	0,83	0,96	1,09	1,24	1,40	1,60
62	ООО Медицинский центр "Элма" ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-35 ТП-318 РУ-0,4 кВ	0,73	1,24	1,56	1,97	2,38	2,75	3,11	3,57	4,03	4,58
63	ООО "Валентина" ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-10 ТП-46 РУ-0,4 кВ	0,23	0,39	0,49	0,61	0,74	0,86	0,97	1,11	1,26	1,43
64	ООО "Олимп" ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-12 ТП-304 РУ-0,4 кВ	0,19	0,31	0,39	0,50	0,60	0,70	0,79	0,90	1,02	1,16
65	ИП Верховуров М.Ю. ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-8 ТП-200 РУ-0,4 кВ	0,22	0,38	0,48	0,60	0,73	0,84	0,95	1,09	1,23	1,40
66	ИП Харченко А.В. ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-8 ТП-415	0,93	1,57	1,97	2,49	3,02	3,48	3,94	4,52	5,10	5,80
67	ФГКОУ Институт береговой охраны ФСБ России ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-26 РП-12	2,33	3,93	4,95	6,26	7,57	8,73	9,90	11,35	12,81	14,56
68	ООО "Анапжилсервис" ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-4 ТП-436 РУ-0,4 кВ	0,37	0,62	0,78	0,99	1,20	1,38	1,56	1,79	2,02	2,30
69	ООО "АЖКС" АП-14 АП-12 АП-20 ТП-372 ТП-325 ТП-5 РУ-0,4 кВ	0,43	0,73	0,92	1,16	1,40	1,62	1,84	2,11	2,38	2,70
70	ООО "УК "СфераДом" ПС 35/6 кВ "Анапа" АН-4, АН-12; ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-7, АП-9, АП-14; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-35 РУ-0,4 кВ	0,34	0,57	0,72	0,91	1,10	1,27	1,43	1,65	1,86	2,11
71	ООО "Специализированный застройщик "Золчий двор" ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-20 ТП-429; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-3 ДМ-44 ТП-486 ТП-497 РУ-0,4 кВ	0,48	0,81	1,02	1,29	1,56	1,80	2,04	2,34	2,64	3,00
72	ИП Котлярова Т.Н., ИП Гогосян Л.А., ИП Белнев В.А.; ИП Согблган Л.Т. ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-35 ТП-375П РУ-0,4 кВ	0,78	1,32	1,67	2,11	2,55	2,94	3,33	3,82	4,31	4,90
73	ООО "Сателлит-ЮГ" ПС 110/35/10 кВ "Анапская" АП-9, АП-12, АП-14; ПС 110/35/10/6 кВ "Джемете" ДМ-44; ПС 110/35/10 кВ "Пионерская" ПН-21 РУ-0,4 кВ	0,67	1,13	1,43	1,81	2,18	2,52	2,86	3,28	3,70	4,20
Итого по филиалу АО "Электросети Кубани" "Анапаэлектросеть":		50,16	84,65	106,60	134,82	163,04	188,12	213,20	244,55	275,91	313,53
Задание, план (тыс.кВт*ч)		50	80	105	130	160	185	210	240	275	320

Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани"
"Анапаэлектросеть"

Н.А. Валагин
Ф.И.О.

Согласовано:

Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "Россети Кубань"
Юго-Западные электрические сети

Е.Л. Войцеховский
Ф.И.О.