

Таблица по замеру нагрузок подстанций 6-10кВ в филиале "Белореченскэлектросеть" в течении 3 квартала 2023г.

Наименование ПС	Питающий фидер	Класс напряжения (ВН/НН),кВ	Мощность установлен ного трансформато ра, кВА	Текущая нагрузка трансформато ра, кВА	Процент нагрузки трансформат ора, %	Мощность по заявкам на ТП, кВт	Свободная мощность для технологическ ого присоединени я, кВт
ТП-1	ОС-15	10/0.4кВ	250	55	22	174	0
	ОС-10	10/0.4кВ	400	214	54	171	0
ТП-2	Ос-15	10/0.4кВ	250	108	43	130	0
ТП-4	ОС-15	10/0.4кВ	400	189	47	188	0
ТП-7	ОС-1	10/0.4кВ	400	267	67	132	0
ТП-8	ОС-1	10/0.4кВ	250	66	26	174	0
ТП-9	ОС-1	10/0.4кВ	250	208	83	122	0
	ОС-1	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-10	ОС-1	10/0.4кВ	400	151	38	222	0
ТП-11	ОС-1	10/0.4кВ	250	180	72	91	0
ТП-13	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	150	60	123	0
	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-14	ОС-10	10/0.4кВ	630	236	29	561	0
	ОС-10	10/0.4кВ	1000	185	19	725	0
ТП-15	ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	310	46
	ОС-10	10/0.4кВ	630	278	44	391	0
ТП-16	ОС-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
	ОС-5	10/0.4кВ	250	122	49	223	0
ТП-17	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	153	61	89	0
ТП-18	ОС-15	10/0.4кВ	250	198	79	44	2
	ОС-15	10/0.4кВ	250	91	36	144	0
ТП-19	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	236	59	111	35
	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-20	ПЗ-10	10/0.4кВ	250	116	46	122	0
	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-21	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	166	42	356	0
ТП-22	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	395	63	253	0
	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	150	38	561	0
ТП-23	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	93	37	142	0
ТП-23А	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	307	77	57	26
	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-24	ОС-14	10/0.4кВ	250	86	34	149	0
	ОС-14	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-25	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	157	39	206	10
ТП-26	ОС-3	10/0.4кВ	400	243	61	140	0
ТП-27	ОС-3	10/0.4кВ	160	118	74	38	0
ТП-28	ОС-3	10/0.4кВ	250	132	53	105	0
ТП-29	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	250	63	129	5
ТП-30	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	285	71	111	0
ТП-31	ПЗ-5	10/0.4кВ	160	137	86	62	0
ТП-34	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	36	36	51	6
ТП-38А	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	40	40	52	1
ТП-41	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	11	11	77	2
ТП-42	ОС-10	10/0.4кВ	400	162	41	212	0
ТП-43	ОС-5	10/0.4кВ	400	180	45	196	0
	ОС-5	10/0.4кВ	400	0	0	340	16
ТП-44	ОС-1	10/0.4кВ	400	182	46	194	0
ТП-46	ОС-15	10/0.4кВ	100	43	43	37	14
ТП-48	ОС-15	10/0.4кВ	250	205	82	62	0

ТП-49	ОС-15	10/0.4кВ	400	178	45	200	0
ТП-50	ОС-15	10/0.4кВ	250	197	79	35	12
ТП-52	ОС-1	10/0.4кВ	400	341	85	64	0
ТП-53	ОС-1	10/0.4кВ	250	171	68	37	33
ТП-54	ОС-15	10/0.4кВ	160	130	81	15	12
ТП-55	ОС-10	10/0.4кВ	400	226	57	178	0
	ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-56	ОС-3	10/0.4кВ	400	203	51	169	6
ТП-57	ОС-14	10/0.4кВ	400	242	61	150	0
ТП-58	ОС-14	10/0.4кВ	250	144	58	94	0
ТП-59	ОС-14	10/0.4кВ	250	170	68	162	0
ТП-60	ОС-14	10/0.4кВ	630	120	19	407	47
ТП-61А	ПЗ-5	10/0.4кВ	160	115	72	4	36
ТП-62	ПЗ-5	10/0.4кВ	320	170	53	134	0
	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-63	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	171	68	44	26
ТП-65	ОС-14	10/0.4кВ	160	71	44	31	48
ТП-66	ОС-14	10/0.4кВ	250	192	77	51	1
ТП-67	ОС-14	10/0.4кВ	160	131	82	12	14
ТП-68	ОС-3	10/0.4кВ	630	252	40	336	0
ТП-69	ОС-3	10/0.4кВ	250	195	78	19	30
ТП-70	ОС-3	10/0.4кВ	250	186	74	96	0
	ОС-3	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-71	ОС-3	10/0.4кВ	160	100	63	24	29
ТП-72	ОС-3	10/0.4кВ	160	133	83	25	0
ТП-73	ОС-15	10/0.4кВ	100	35	35	20	38
ТП-75	ОС-3	10/0.4кВ	160	128	80	5	23
ТП-76	ОС-3	10/0.4кВ	160	110	69	22	23
ТП-77	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	110	44	98	27
ТП-78	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	271	68	172	0
	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-79	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	336	84	203	0
	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-80	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	41	10	320	0
ТП-81	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	310	78	38	42
	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-82	ОС-10	10/0.4кВ	630	187	30	398	0
	ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	561	0
ТП-83	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	128	51	111	0
ТП-84	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	84	84	17	0
ТП-85	ПЗ-5	10/0.4кВ	315	128	41	170	0
ТП-86	ОС-1	10/0.4кВ	250	146	58	93	0
ТП-87	ОС-10	10/0.4кВ	400	150	38	228	0
ТП-88	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	178	45	203	0
	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-89	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	209	52	174	0
	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-90	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	171	68	223	0
	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	308	48
ТП-92	ОС-3	10/0.4кВ	160	112	70	11	32
ТП-93	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	286	45	350	0
	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	0	0	561	0
ТП-95	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	32	32	12	49
	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
ТП-96	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	215	54	189	0
	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-97	ОС-5	10/0.4кВ	630	341	54	260	0
	ОС-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-98	ОС-14	10/0.4кВ	250	187	75	56	0

ТП-99	ОС-3	10/0.4кВ	250	208	83	82	0
ТП-100	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	255	64	135	0
	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-101	ОС-14	10/0.4кВ	400	129	32	246	0
ТП-102	ОС-3	10/0.4кВ	100	73	73	27	0
ТП-103	ОС-10	10/0.4кВ	100	19	19	28	44
	ОС-10	10/0.4кВ	160	0	0	142	0
ТП-104	ОС-10	10/0.4кВ	250	130	52	64	43
	ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-105	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	79	20	288	0
ТП-107	ОС-3	10/0.4кВ	250	146	58	95	0
ТП-108	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	132	33	239	0
	ПЗ-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ПТ-109	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	63	25	121	45
ТП-110	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	130	52	66	41
	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-111	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	21	21	85	0
	ПЗ-10	10/0.4кВ	100	0	0	89	0
ТП-112	ПЗ10	10/0.4кВ	250	162	65	62	16
	ПЗ10	10/0.4кВ	400	0	0	360	0
ТП-113	ПЗ-5	10/0.4кВ	180	128	71	19	27
	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-114	ОС-3	10/0.4кВ	400	110	28	258	0
ТП-115	ОС-10	10/0.4кВ	160	129	81	70	0
	ОС-10	10/0.4кВ	400	0	0	356	0
ТП-117	ОС-3	10/0.4кВ	180	110	61	79	0
ТП-119	ОС-10	10/0.4кВ	250	128	51	84	25
ТП-122	ОС-15	10/0.4кВ	250	122	49	114	0
ТП-124	ОС-15	10/0.4кВ	250	187	75	50	6
ТП-125	ОС-15	10/0.4кВ	250	115	46	120	0
ТП-126	ОС-15	10/0.4кВ	400	270	68	221	0
ТП-128	ОС-15	10/0.4кВ	160	91	57	34	27
ТП-129	ПЗ-5	10/0.4кВ	250	133	53	238	0
ТП-130	ОС-3	10/0.4кВ	160	85	53	29	38
ТП-135	ПЗ-5	10/0.4кВ	180	105	58	37	30
ТП-136	ПЗ-10	10/0.4кВ	160	121	76	90	0
ТП-137	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	40	40	53	0
ТП-139	ОС-1	10/0.4кВ	160	105	66	17	32
ТП-140	ОС-3	10/0.4кВ	100	36	36	40	17
ТП-143	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	22	22	30	39
ТП-144	ПЗ-5	10/0.4кВ	100	21	21	169	0
ТП-146	ОС-10	10/0.4кВ	250	123	49	116	0
ТП-147	ОС-1	10/0.4кВ	400	83	21	317	0
ТП-156	ОС-3	10/0.4кВ	250	128	51	156	0
ТП-157	ОС-15	10/0.4кВ	250	198	79	138	0
ТП-159	ОС-14	10/0.4кВ	250	125	50	211	0
ТП-163	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	138		281	0
ТП-166	ОС-15	10/0.4кВ	250	100	40	134	0
ТП-167	ОС-3	10/0.4кВ	100	48	48	191	0
ТП-168	ОС-3	10/0.4кВ	250	16	6	223	0
ТП-169	ОС-3	10/0.4кВ	250	55	22	217	0
ТП-170	ОС-3	10/0.4кВ	400	155	39	218	0
ТП-171	ОС-3	10/0.4кВ	250	87	35	156	0
ТП-173	ОС-3	10/0.4кВ	100	37	37	134	0
ТП-174	ОС-3	10/0.4кВ	250	123	49	177	0
ТП-175	ОС-1	10/0.4кВ	250	10	4	225	0
	ОС-1	10/0.4кВ	250	0	0	225	0
ТП-176	ОС-1	10/0.4кВ	250	44	18	226	0

	OC-1	10/0.4кВ	250	0	0	225	0
ТП-177	OC-3	10/0.4кВ	400	34	9	326	0
ТП-178	OC-3	10/0.4кВ	100	28	28	472	0
ТП-179	ПЗ-10	10/0.4кВ	630	30	5	535	0
ТП-182	OC-5	10/0.4кВ	250	110	44	151	0
ТП-184	OC-5	10/0.4кВ	100	0	0	358	0
ТП-32А	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	75	19	555	0
ТП-3А	OC-1	10/0.4кВ	630	170	19	521	0
ТП-185	OC-3	10/0.4кВ	800	20	3	715	0
ТП-94	OC-3	10/0.4кВ	250	30	12	223	0
ТП-186	ПЗ-5	10/0.4кВ	25	0	0	0	22
ТП-187	OC-3	10/0.4кВ	160	60	38	130	0
ТП-44А	OC-1	10/0.4кВ	160	66	41	140	0
ТП-80А	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	112	28	248	8
ТП-188	OC-15	10/0.4кВ	630	140	15	561	0
ТП-189	OC-3	10/0.4кВ	250	16	6	223	0
ТП-190	OC-14	10/0.4кВ	250	10	4	204	10
ТП-191	OC-5	10/0.4кВ	250	224	46	214	0
ТП-192	OC-1	10/0.4кВ	400	110	28	315	0
	OC-5	10/0.4кВ	400	0	0	308	48
ТП-193	ПЗ-10	10/0.4кВ	250	7	3	180	36
ТП-194	OC-14	10/0.4кВ	250	150	30	200	0
ТП-90А	ПЗ-5	10/0.4кВ	400	0	0	318	38
ТП-195	OC-3	10/0.4кВ	250	0	0	186	37
ТП-196	OC-1	10/0.4кВ	250	0	0	203	20
ТП-197	OC-10	10/0.4кВ	400	0	0	339	17
ТП-198	OC-1	10/0.4кВ	630	18	3	512	33
ТП-47	ПЗ-5	10/0.4кВ	160	18	11	79	47
ТП-199	OC-1	10/0.4кВ	250	0	0	178	45
ТП-200	OC-10	10/0.4кВ	400	30	8	307	22
ТП-201	OC-3	10/0.4кВ	400	35	9	301	24
ТП-202	OC-3	10/0.4кВ	100	0	0	64	25