

**Таблица по технологическим нарушениям в электрических сетях 6-10кВ по филиалам АО "НЭСК-электросети" с 01.01.23 г. до 01.01.24 г.**

| Наименование филиала, (город) | Диспетчерское наименование присоединения питающего центра | Диспетчерское наименование присоединения | Диспетчерское наименование отключившегося эл.оборудования | Дата возникновения ТН | Дата устранения ТН | Наименование поврежденного эл.оборудования, причина ТН                  | Классификатор оборудования |
|-------------------------------|---|--|---|-----------------------|--------------------|---|----------------------------|
| Краснодар                     | Правый берег  | ПБ-5                                     | откл. В-10 кВ ПБ-5  | 01.01.2023            | 01.01.2023         | повреждение на ВЛ-10кВ КРН-27→ТП-805п                                   | ВЛ                         |
| Новороссийск                  | ДСК   | ф.14                                     | ТП-195 откл. В-6кВ→№14                                    | 01.01.2023            | 01.01.2023         | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-185→ТП-285   | КЛ                         |
| Краснодар                     | Правый берег  | ПБ-5                                     | откл. В-10 кВ ПБ-5  | 01.01.2023            | 01.01.2023         | повреждение на участке ВЛ-10кВ КРН-27→ТП-805п                           | ВЛ                         |
| Апшеронск                     | Апшеронская   | Г-1                                      | откл. В-6кВ Г-1   | 01.01.2023            | 01.01.2023         | повреждение на ВЛ-6кВ опора №4/49→4/50                                  | ВЛ                         |
| Краснодар                     | Витаминкомбинат   | ВК-3                                     | РП-67 откл. В-10кВ→ТП-28                                  | 02.01.2023            | 02.01.2023         | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-2289п→ЛР-Х126                           | КЛ*                        |
| Краснодар                     | Витаминкомбинат   | ВК-3                                     | РП-67 откл. В-10кВ→ТП-2947п                               | 02.01.2023            | 02.01.2023         | повреждение оборудования в сети «Инсити»                                | О*                         |
| Краснодар                     | Северная  | С-405                                    | откл. В-6кВ С-405   | 02.01.2023            | 02.01.2023         | эл. пробой КЛ-6кВ С-405→ТП-610п   | КЛ                         |
| Краснодар                     | Пашковская  | ПШ-205                                   | откл. В-10кВ ПШ-205                                       | 03.01.2023            | 03.01.2023         | эл. пробой потребительской КВЛ-10кВ ТП-1373п→ТП-711п                    | КЛ*                        |
| Новороссийск                  | Северо-Западная   | ф-7                                      | откл. В-10 кВ ф-7   | 03.01.2023            | 03.01.2023         | вывели КЛ-10кВ ТП-67→ТП-27  | КЛ                         |
| Новороссийск                  | Широкая балка   | №15                                      | РП-8 откл. В-10кВ→РП-50                                   | 04.01.2023            | 04.01.2023         | эл. пробой КЛ-10кВ РП-8→ТП-275п   | КЛ                         |
| Армавир                       | МЖК   | М-15                                     | ТП-64 откл. В-6 кВ→ТП-133                                 | 05.01.2023            | 05.01.2023         | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-305→ТП-0173  | КЛ                         |
| Туапсе                        | Туапсе-Город  | ТГ-6                                     | откл. В-6кВ ТГ-6  | 05.01.2023            | 05.01.2023         | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-115→ТП-10  | КЛ                         |
| Ейск                          | Ейск-1  | Е-8                                      | откл. В-6кВ Е-8   | 05.01.2023            | 06.01.2023         | повреждение оборудования ТП-62  | О                          |
| Краснодар                     | Калинино  | К-109                                    | откл. В-10кВ КРНС-21                                      | 05.01.2023            | 06.01.2023         | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1169→КРНС-21                                  | ВЛ                         |
| Краснодар                     | Калинино  | К-104                                    | ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-430                                | 05.01.2023            | 06.01.2023         | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1451→ТП-1466/ТП-890                               | КЛ                         |
| Краснодар                     | КНИИСХ  | КС-2                                     | откл. В-10кВ КС-2   | 06.01.2023            | 06.01.2023         | повреждение ВР-10 кВ у ТП-2245п   | ВЛ*                        |
| Кропоткин                     | Кропоткинский Химзавод                                    | ф-17                                     | откл. В-6кВ ф-17  | 06.01.2023            | 06.01.2023         | Вывели из схемы КВЛ-6кВ ф-17→ТП-9                                       | КЛ                         |
| Крымск                        | Баканская   | БК-5                                     | откл. В-10кВ БК-5   | 06.01.2023            | 06.01.2023         | повреждение потребит. оборудования в ТП-30п и ТП-33п                    | О*                         |
| Новороссийск                  | Западная  | ф-12                                     | откл. откл. В-6кВ ф-12                                    | 06.01.2023            | 06.01.2023         | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-107→ТП-17  | КЛ                         |
| Краснодар                     | Хутор Ленина  | ХЛ-4                                     | откл. В-10кВ ХЛ-4   | 06.01.2023            | 06.01.2023         | не установлена  | Н                          |
| Краснодар                     | Хутор Ленина  | ХЛ-2                                     | откл. В-10кВ КРНС-24                                      | 06.01.2023            | 06.01.2023         | повреждение оборудования в потр. ТП-1083п                               | О*                         |
| Горячий Ключ                  | Тяговая Горячий Ключ                                      | ТГК-2                                    | в РП-3 откл. В-10кВ→ТГК-2                                 | 06.01.2023            | 06.01.2023         | повреждение на ВЛ-10кВ опора №160→159 и повреждение оборудования в РП-3 | ВЛ                         |
| Горячий Ключ                  | Тяговая Горячий Ключ                                      | ТГК-2                                    | откл. В-10кВ КРН-2/1                                      | 06.01.2023            | 06.01.2023         | повреждение на потребит. ВЛ-10кВ ТП-220                                 | ВЛ*                        |
| Туапсе                        | Туапсе-Тяговая  | ТТ-6,ТТ-8,ТТ-15                          | откл. СШ-6кВ  | 06.01.2023            | 06.01.2023         | откл. в сети ОАО «РЖД»  | ЦП                         |
| Туапсе                        | Туапсе-Тяговая  | ТТ-6                                     | откл. В-6кВ ТТ-16   | 08.01.2023            | 09.01.2023         | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-39→ТП-68   | КЛ                         |
| Армавир                       | Тепличная   | ТЧ-3                                     | откл. В-10кВ ТЧ-3   | 09.01.2023            | 09.01.2023         | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4→ТП-087  | КЛ                         |
| Туапсе                        | Туапсе-Город  | ТГ-2                                     | РП-8 откл. В-6кВ→ТП-30                                    | 09.01.2023            | 09.01.2023         | не установлена  | Н                          |
| Новороссийск                  | РИП   | Прис.53                                  | РП-28 откл. В-10кВ→ф-53                                   | 09.01.2023            | 09.01.2023         | Вывели из схемы потребит. КЛ-10кВ ТП-643→ТП-678п                        | КЛ*                        |
| Краснодар                     | Восточная   | В-103                                    | откл. В-6кВ В-103   | 09.01.2023            | 09.01.2023         | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1387→ТП-2250п                                      | КЛ                         |
| Новороссийск                  | РИП   | Прис.4                                   | откл. В-10кВ ф-4  | 10.01.2023            | 10.01.2023         | повреждение оборудования потребит. ТП-678п                              | О*                         |
| Краснодар                     | Восточная   | В-211                                    | откл. В-6кВ В-211   | 10.01.2023            | 10.01.2023         | эл. пробой КЛ-6кВ В-211→РП-26   | КЛ                         |
| Армавир                       | Стеблицкая  | СТ-11                                    | откл. В-10кВ СТ-11  | 10.01.2023            | 10.01.2023         | не установлена  | Н                          |
| Краснодар                     | Путевая   | ПТ-6                                     | откл. В-6кВ ПТ-6  | 10.01.2023            | 10.01.2023         | Вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-252→ТП-1815п→ТП-1593п                 | КЛ                         |
| Ейск                          | Ейск-1  | Е-20                                     | откл. В-6кВ Е-20  | 10.01.2023            | 10.01.2023         | не установлена  | Н                          |
| Геленджик                     | Тонкий Мыс  | ТМ-2                                     | в РП-3-11 откл. В-10кВ→ТП-3-36; откл. В-10кВ→ТМ-2         | 10.01.2023            | 10.01.2023         | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-3-4→ТП-3-5/ТП-3-31                                | КЛ                         |
| Краснодар                     | Почтовая  | ПЧ-305                                   | в РП-36 откл. В-10кВ→ТП-374                               | 11.01.2023            | 11.01.2023         | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-401→Т1  | КЛ                         |
| Армавир                       | ЗТВС  | ТВ-24                                    | ТП-281 откл. В-6кВ→ТВ-24                                  | 11.01.2023            | 11.01.2023         | не установлена  | Н                          |
| Абинск                        | Абинская  | А-8                                      | откл. В-6 кВ А-8  | 11.01.2023            | 12.01.2023         | повреждение на участке ВЛ-6 кВ оп. 22/4 – 22/5                          | ВЛ                         |
| Анапа                         | Анапа   | АН-12                                    | откл. В-6кВ ф.АН-12                                       | 12.01.2023            | 12.01.2023         | эл. пробой КЛ-6кВ БКТП-61→опора №1                                      | КЛ                         |
| Краснодар                     | Северо-Восточная  | СВ-450                                   | ТП-816 откл. В-10кВ→ТП-989                                | 12.01.2023            | 12.01.2023         | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1182→ТП-1425                                      | КЛ                         |
| Краснодар                     | Восточная промзона  | ВП-554                                   | РП-65 откл. В-10кВ→ТП-1257                                | 12.01.2023            | 12.01.2023         | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1433→ТП-1296                                      | КЛ                         |
| Гулькевичи                    | Заводская   | ЗА-6                                     | откл. В-10 кВ ЗА-6  | 12.01.2023            | 12.01.2023         | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                       | ЦП                         |
| Краснодар                     | Ангарская   | АН-305                                   | РП-78 откл. В-10кВ→ТП-1251                                | 13.01.2023            | 13.01.2023         | повреждение оборудования в потребительской ТП-1851п                     | О*                         |
| Краснодар                     | ХБК   | ХБК-305                                  | откл. В-6 кВ ХБК-305                                      | 13.01.2023            | 13.01.2023         | вывели из схемы участок КЛ-6 кВ ТП-389→ТП-24→ТП-480                     | КЛ                         |
| Новороссийск                  | Южная   | Прис.22                                  | РП-5 откл. В-10кВ→ТП-691                                  | 13.01.2023            | 13.01.2023         | Вывели из схемы потребит. КЛ-10кВ РП-5→ТП-72п                           | КЛ*                        |
| Краснодар                     | Восточная Промзона  | ВП-411                                   | в РП-74 откл. В-10кВ →ТП-95                               | 14.01.2023            | 14.01.2023         | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-243→ВЛ-10кВ ТП-865/ТП-32                          | КЛ                         |
| Краснодар                     | Ангарская   | АН-405                                   | РП-77 откл. В-10кВ→ТП-990                                 | 15.01.2023            | 15.01.2023         | повреждение оборудования в ТП-158                                       | О                          |
| Геленджик                     | Геленджик   | ГК-12                                    | ТП-1-132 откл. В-6 кВ→ТП-1-247                            | 16.01.2023            | 16.01.2023         | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-1252→ТП-1-113                                   | КЛ                         |

|              |                  |         |   |            |            |  |            |
|--------------|------------------|---------|---|------------|------------|--|------------|
| Анапа        | Джемете          | ДМ-46   | РП-8 откл. В-10 кВ  | 16.01.2023 | 16.01.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-525→ТП-505  | КЛ         |
| Новороссийск | Южная            | Прис.2  | ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291  | 17.01.2023 | 17.01.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-145→ТП-545   | КЛ         |
| Новороссийск | РИП              | Прис.53 | откл. В-10кВ ф.№53-О33  | 17.01.2023 | 17.01.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-465→ТП-468                                 | КЛ*        |
| Краснодар    | ХБК              | ХБК-310 | РП-20 откл. В-6кВ→ТП-150  | 17.01.2023 | 17.01.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1376→ТП-1069  | КЛ         |
| Анапа        | Джемете          | ДМ-40   | в РП-4 откл. В-10кВ→ТП-438  | 18.01.2023 | 18.01.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-438→ТП-210   | КЛ         |
| Анапа        | Анапская         | АП-20   | откл. В-10кВ АП-20  | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ АП-20→РП-7   | КЛ         |
| Анапа        | Анапская         | АП-36   | откл. В-10кВ АП-36  | 18.01.2023 | 18.01.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП         |
| Краснодар    | Восточная        | В-201   | по распоряжению ДД вывели из схемы потребит. КЛ-6кВ ТП-1342п→ТП-1345п – О33 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | вывели из схемы потребит. КЛ-6кВ ТП-1342п→ТП-1345п                         | КЛ*        |
| Краснодар    | ОБД              | ОБД-7   | ТП-1454 откл. В-10кВ→ТП-1145п   | 19.01.2023 | 19.01.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1454→ТП-1145п  | КЛ         |
| Краснодар    | Витаминкомбинат  | ВК-3    | РП-67 откл. В-10кВ→ТП-2947п   | 19.01.2023 | 20.01.2023 | эл. пробой потребительского КЛ-10кВ РП-67→ТП-2947п                         | КЛ*        |
| Краснодар    | Западная-2       | З-2-116 | откл. В-10кВ ф.З-2-116  | 19.01.2023 | 19.01.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-734→ТП-1165п к.Б.                                    | КЛ         |
| Геленджик    | Дивноморская     | ДМ-3    | РП-5-2 откл. В-10 кВ→ДМ-3   | 19.01.2023 | 19.01.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-5-103А→РП-5-2, ТП 5-96→ТП 1-94                      | КЛ         |
| Геленджик    | Тонкий Мыс       | ТМ-13   | РП-3-2 откл. В-6 кВ→ТП-3-33   | 20.01.2023 | 20.01.2023 | не установлена   | Н          |
| Новороссийск | Кирилловская     | Прис.12 | откл. В-6кВ ф.Прис.12   | 20.01.2023 | 20.01.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-196→ТП-296  | КЛ         |
| Краснодар    | Дальняя          | ДЛ-12   | откл. В-6кВ ф.ДЛ-12   | 20.01.2023 | 20.01.2023 | повреждение потребительского оборудования в ТП-893п                        | О*         |
| Анапа        | Джемете          | ДМ-44   | откл. В-10 кВ ДМ-44   | 20.01.2023 | 21.01.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-11→ТП-210   | КЛ         |
| Усть-Лабинск | Сельхозтехника   | СТ-3    | откл. В-10кВ СТ-3   | 21.01.2023 | 21.01.2023 | повреждение ВЛ-10кВ на РЛНД-10кВ №4  | ВЛ         |
| Геленджик    | Геленджик        | ГК-16   | в ТП-1-240 откл. В-6кВ→ТП-1-142; в ТП-1-64 откл. В-6кВ→ТП-1-76              | 21.01.2023 | 21.01.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-131→ТП-1-142  | КЛ         |
| Краснодар    | Ангарская        | АН-201  | в РП-78 откл. В-10кВ→ТП-2552п   | 22.01.2023 | 22.01.2023 | работа в охраной зоне на потребит. участке ВЛ-10кВ ТП-260→ТП-1607п         | ВЛ*        |
| Армавир      | Тепличная        | ТЧ-4    | откл. В-10кВ ТЧ-4   | 23.01.2023 | 23.01.2023 | не установлена   | Н          |
| Армавир      | Тепличная        | ТЧ-6    | откл. В-10кВ ТЧ-6   | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТЧ-6→РП-4  | КЛ         |
| Краснодар    | КНИИСХ           | КС-3    | откл. В-10 кВ КС-3  | 23.01.2023 | 23.01.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ КС-3→ТП-1434                               | ВЛ         |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая   | прис.1  | откл. В-10кВ ф.№1   | 23.01.2023 | 24.01.2023 | повреждение оборудования КРУН-22→ТП-640, повреждение оборудования в ТП-622 | О          |
| Ейск         | Ейск-1           | Е-11    | откл. В-6кВ ф. Е-11   | 24.01.2023 | 24.01.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-155→ТП-250   | КЛ         |
| Ейск         | Ейск-1           | Е-13    | откл. В-6кВ ф. Е-13   | 24.01.2023 | 24.01.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-129→ТП-61   | КЛ         |
| Ейск         | Ейск-1           | Е-23    | откл. В-6кВ ф. Е-23   | 24.01.2023 | 24.01.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-74→ф.Е-23   | КЛ         |
| Ейск         | Ейск-1           | Е-17    | откл. В-6кВ ф. Е-17   | 24.01.2023 | 24.01.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ф.Е-17  | КЛ         |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая   | прис.8  | КРУН-33 откл. В-10кВ→ф.№8   | 24.01.2023 | 24.01.2023 | вывели из схемы участок КВЛ-10 кВ РП-13→РП-30→КРУН-33                      | КЛ         |
| Краснодар    | Северо-Восточная | СВ-327  | откл. В-10 кВ СВ-327  | 24.01.2023 | 24.01.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ ТП-11092→ТП-2150п                      | КЛ*        |
| Краснодар    | Юго-Западная     | ЮЗ-210  | РП-7 откл. В-10кВ→ТП-221  | 25.01.2023 | 25.01.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-221→ТП-413   | КЛ         |
| Армавир      | ЗТВС             | ТВ-24   | в ТП-281 откл. В-6кВ→ТВ-24  | 25.01.2023 | 25.01.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-263→Р-162   | ВЛ         |
| Новороссийск | РИП              | Прис.46 | откл. В-10кВ ф.№46  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.№46→РП-20   | КЛ         |
| Новороссийск | Южная            | Прис.7  | РП-6 откл. В-10кВ→ТП-437  | 27.01.2023 | 27.01.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-6→ТП-473п  | КЛ         |
| Краснодар    | Ангарская        | АН-201  | РП-78 откл. В-10кВ→ТП-2552п   | 27.01.2023 | 27.01.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ РЛНД-1607п→ТП-2310п                    | КЛ*        |
| Анапа        | Джемете          | ДМ-5    | откл. В-6кВ ф.ДМ-5  | 28.01.2023 | 28.01.2023 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-524→ТП-375                                      | КЛ<br>мех. |
| Краснодар    | КНИИСХ           | КС-7    | ТП-300 откл. В-10кВ→ТП-259/ТП-593   | 28.01.2023 | 28.01.2023 | не установлена   | Н          |
| Краснодар    | КНИИСХ           | КС-5    | по распоряжению ДД откл. В-10кВ ТП-617→ТП-1320                              | 28.01.2023 | 28.01.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1320→ВР-5  | ВЛ         |
| Новороссийск | Южная            | Прис.9  | в ТП-135 откл. В-10кВ→ф-9   | 29.01.2023 | 29.01.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-231→ТП-631   | КЛ         |
| Тихорецк     | Мясокомбинат     | МК-11   | откл. В-6кВ МК-11   | 29.01.2023 | 29.01.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-28→ВЛ-6кВ ТП-38                                       | КЛ         |
| Геленджик    | Тонкий Мыс       | ТМ-5    | откл. В-10кВ ТМ-5   | 30.01.2023 | 30.01.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-108→ТП-3-102                                       | КЛ         |
| Туапсе       | Туапсе-Тяговая   | ТТ-8    | откл. В-6кВ ТТ-8  | 30.01.2023 | 30.01.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-116→ТП-61   | КЛ         |
| Краснодар    | ХБК              | ХБК-311 | откл. В-6кВ ХБК-311   | 30.01.2023 | 30.01.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-521п→ХБК-311                                | КЛ*        |
| Новороссийск | Атакай           | ф-3     | откл. В-6кВ ф-3   | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ф-3→ТП-381  | КЛ         |
| Крымск       | ККК              | ЛЭП-1   | откл. В-6кВ ЛЭП-1   | 31.01.2023 | 31.01.2023 | откл. в сети ООО «Агропромышленные активы»                                 | ЦП         |
| Новороссийск | Северо-Западная  | №7      | откл. В-10 кВ ф.№7  | 31.01.2023 | 31.01.2023 | не установлена   | Н          |
| Новороссийск | Северо-Западная  | №7      | ТП-277п откл. В-10 кВ→ф.№7  | 31.01.2023 | 31.01.2023 | повреждение оборудования в потребительской ТП-277п                         | О*         |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая   | прис.1  | КРУН-33 откл. В-10 кВ   | 31.01.2023 | 01.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-722→РП-30, повреждение оборудования в ТП-741         | КЛ         |
| Геленджик    | Геленджик        | ГК-5    | РП-1-11 откл. В-6кВ→ГК-5  | 01.02.2023 | 01.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-123→ТП-1-206  | КЛ         |
| Новороссийск | Лесной Порт      | Прис.4  | откл. В-10кВ ф.№4   | 01.02.2023 | 02.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-26→ТП-26   | КЛ         |

|              |  |  |  |            |            |   |     |
|--------------|--|--|--|------------|------------|---|-----|
| Краснодар    | Северо-Восточная   | СВ-353   | РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1061п  | 02.02.2023 | 02.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-706→ТП-2855п  | КЛ  |
| Новокубанск  | Тепличная  | ТЧ-2   | откл. В-10кВ ТЧ-2  | 02.02.2023 | 02.02.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-123   | ВЛ  |
| Краснодар    | НС-4   | НС-4-60  | откл. В-6кВ НС-4-60  | 03.02.2023 | 03.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Краснодар    | Юго-Западная   | ЮЗ-307   | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-2130пА   | 03.02.2023 | 03.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-21→ТП-636, КЛ-10кВ ТП-201→ТП-1384                         | КЛ  |
| Новороссийск | Северо-Западная  | ф-7  | откл. В-10кВ ф-7   | 03.02.2023 | 03.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Новороссийск | Лесной Порт  | Прис.3   | откл. В-10кВ ф-3   | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ф-3→РП-26   | КЛ  |
| Новороссийск | Северо-Западная  | ф-8  | откл. В-10кВ ф-8   | 03.02.2023 | 04.02.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-533→ТП-67  | КЛ  |
| Новороссийск | ДСК  | ф.10   | РП-11 откл. В-6кВ→ТП-486   | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-360→КРУН-11  | КЛ  |
| Тихорецк     | Мясокомбинат   | МК-1   | откл. В-6кВ МК-1   | 03.02.2023 | 03.02.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-114→МК-1   | ВЛ  |
| Новороссийск | Кирилловская   | Прис.12  | откл. В-6кВ ф.Прис.12  | 04.02.2023 | 04.02.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-510→ф.№12   | КЛ  |
| Кропоткин    | Кропоткинский химзавод   | ф.-17  | откл. 2 с.ш. (наш ф.-17)   | 04.02.2023 | 04.02.2023 | откл. в сети ООО «Легион»   | ЦП  |
| Краснодар    | Западная-2   | З-2-18   | откл. В-6кВ З-2-18   | 04.02.2023 | 04.02.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ З-2-18→ТП-850п                                | КЛ* |
| Новороссийск | Кирилловская   | Прис.13  | КРУН-36 откл. В-6 кВ→ф.Прис.13   | 04.02.2023 | 05.02.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-879→РП-49   | КЛ  |
| Новороссийск | РИП  | Прис.52  | откл. В-10кВ ф.№52   | 05.02.2023 | 05.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Новороссийск | РИП  | Прис.56  | откл. В-10кВ ф.№56 ОЗ3   | 05.02.2023 | 05.02.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ф.№56→ТП-446п   | КЛ  |
| Новороссийск | Кирилловская   | Прис.10  | ТП-379 откл. В-6кВ→ТП-615  | 05.02.2023 | 05.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Анапа        | Джемете  | ДМ-1   | откл. В-6кВ ф.ДМ-1 ОЗ3   | 05.02.2023 | 05.02.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП  |
| Новороссийск | Западная   | ф-17   | откл. В-6кВ ф-17   | 06.02.2023 | 06.02.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-2 →ф-17   | КЛ  |
| Новороссийск | Северо-Западная  | ф-7  | в ТП-277 откл. В-10кВ→ф-7  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-81→ТП-281<br>КЛ-10 кВ ТП-81→ТП-224                        | КЛ  |
| Новороссийск | ДСК  | ф.14   | ТП-195 откл. В-6кВ→ф-14  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | эл. пробой потребит. КЛ 6 кВ ТП-195→НТУ-8                                       | КЛ  |
| Геленджик    | Марьяна роща   | МР-1   | В-6кВ МР-1   | 06.02.2023 | 06.02.2023 | повреждение на ВЛ-6 кВ у ТП-3-94  | ВЛ* |
| Туапсе       | Туапсе-Тяговая   | ТТ-8   | В-6кВ ТТ-8   | 06.02.2023 | 06.02.2023 | эл. пробой КЛ 6 кВ ТП-61→ТП-116   | КЛ  |
| Краснодар    | Энка   | ЭН-1   | В-10кВ ТП-1115 → ЭН-1  | 06.02.2023 | 07.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Геленджик    | Дивноморская   | ДМ-4   | ТП-5-88 откл. В-10кВ → ДМ-4  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-5-88  | ВЛ  |
| Анапа        | Джемете  | ДМ-9   | В-10кВ ДМ-9  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | откл. В сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП  |
| Новороссийск | ДСК  | ф.14   | ТП-195 откл. В-6кВ→ф-14  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Новороссийск | ДСК  | ф.2  | РП-25 откл. В-6кВ→ТП-374   | 06.02.2023 | 06.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Новороссийск | ДСК  | ф.14   | ТП-195 откл. В-6кВ→ф-14  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | повреждение ВЛ-6кВ ТП-172→ТП-327, повреждение оборудования ТП-327               | ВЛ  |
| Новороссийск | откл. ПС «РИП», ПС «Лесной Порт», ПС «Широкая Балка», ПС «Кирилловская» 1 и 2 СШ-6кВ | ПС«РИП»(4,5,819,26,46,52,53,56)<br>ПС«ЛеснойПорт»(4,16,20)<br>ПС«ШирокаяБалка»(14,15)<br>ПС«Кирилловская»1 и2СШ-6кВ(10,12,13,29,30,37,8) | откл. ПС «РИП», ПС «Лесной Порт», ПС «Широкая Балка», ПС «Кирилловская» 1 и 2 СШ-6кВ | 06.02.2023 | 06.02.2023 | откл. на ПС 220 «Кирилловская»  | ЦП  |
| Геленджик    | Совхозная  | СХ-1   | откл ПС 35/10кВ «Совхозная»  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | повреждение на потребит. ВЛ-10кВ ТП-2-56п                                       | ВЛ* |
| Анапа        | Джемете  | ДМ-9   | В-10кВ ДМ-9  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП  |
| Новороссийск | Широкая Балка  | ф-14   | откл. 2 СШ-10кВ  | 06.02.2023 | 06.02.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП  |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая   | прис.1   | РП-30 откл. В-10кВ→ТП-722  | 06.02.2023 | 07.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая   | прис. 8  | РП-31 откл. В-10кВ→РП-13   | 06.02.2023 | 07.02.2023 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-477→КРУН-13, повреждение оборудования ТП-477, ТП-478.    | ВЛ  |
| Армавир      | ЗЖДМ   | Г-1  | откл. В-6кВ Г-1  | 07.02.2023 | 07.02.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-0219                                      | О*  |
| Туапсе       | Туапсе-Город   | ТГ-9   | ТП-134 откл. В-6кВ→ТГ-9  | 07.02.2023 | 07.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-126→ТП-43  | КЛ  |
| Анапа        | Джигинская   | ДГ-7   | откл. В-10кВ ДГ-7  | 07.02.2023 | 08.02.2023 | повреждение оборудования ВКПП→ДГ-7  | О   |
| Геленджик    | Марьяна Роща   | МР-1,МР-7  | откл. В-6кВ МР-1, МР-7   | 07.02.2023 | 07.02.2023 | ОМП   | О   |
| Краснодар    | Калинино   | К-202  | откл. В-10кВ К-202   | 07.02.2023 | 07.02.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ опора №4→5, повреждение оборудования в потребит. ТП-749п | О*  |
| Геленджик    | Кабардинка   | КБ-2   | в РП-2-02 откл. В-6кВ →ТП-2-32   | 07.02.2023 | 07.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Геленджик    | Кабардинка   | КБ-4   | в РП-2-01 откл. В-6кВ →ТП-2-70   | 07.02.2023 | 07.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Крымск       | Баканская  | БК-1   | откл. В-10кВ БК-1  | 07.02.2023 | 07.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Геленджик    | Дивноморская   | ДМ-1   | откл. В-10кВ ДМ-1  | 07.02.2023 | 07.02.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ опора№12→13  | ВЛ  |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая   | прис.1   | в КРУН-33 откл. В-10кВ→ф-1   | 07.02.2023 | 07.02.2023 | повреждение оборудования в ТП-842   | О   |
| Новороссийск | Широкая Балка  | ф-15   | откл. В-10кВ ф-15  | 07.02.2023 | 08.02.2023 | повреждение ВЛ-10кВ оп.№50  | ВЛ  |

|                   |                                |  |   |            |            |   |     |
|-------------------|--------------------------------|--|---|------------|------------|---|-----|
| Геленджик         | Дивноморская                   | ДМ-7   | в РП 5-3 откл. В-10кВ→ДМ-7-1 Керамика                     | 07.02.2023 | 07.02.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-1-130 и ТП-1-172. | О*  |
| Краснодар         | Южная ЗРУ                      | Ю-10   | откл. В-6кВ Ю-10А ЗРУ                                     | 07.02.2023 | 07.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-12→Ю-10А ЗРУ                         | КЛ  |
| Новороссийск      | ДСК                            | ф.14   | в ТП-195 откл. В-6кВ →ф-14                                | 07.02.2023 | 08.02.2023 | Вывели из схемы участок ВЛ-6кВ ТП-327→ТП-127              | ВЛ  |
| Новороссийск      | Лесной Порт                    | Прис.20  | откл. В-10кВ ф-20   | 07.02.2023 | 07.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-161→ТП-228, КЛ-10кВ ТП-532→ТП-224   | КЛ  |
| Армавир           | Речная                         | Р-Г5   | откл. В-10кВ Р-Г5   | 07.02.2023 | 08.02.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-256→ТП-246                      | ВЛ  |
| Краснодар         | Военгородок                    | ВГ-3   | РП-617п откл. В-6кВ→ТП-1145                               | 08.02.2023 | 08.02.2023 | откл. в сети «Оборонэнерго»                               | ЦП  |
| Анапа             | Анапская                       | АП-36  | откл. В-10кВ АП-36 (наша ТП-489 Т-2)                      | 08.02.2023 | 08.02.2023 | повреждение в КРН-АП-36                                   | О   |
| Новороссийск      | Северо-Западная                | №8   | ТП-633 откл. В-10 кВ→ТП-133                               | 08.02.2023 | 08.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Анапа             | Анапская                       | АП-7   | откл. В-10кВ АП-7   | 08.02.2023 | 08.02.2023 | повреждение оборудования РП-9                             | О   |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая                 | прис.1   | КРУН-33 откл. В-10 кВ                                     | 08.02.2023 | 08.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая                 | прис.1   | КРУН-33 откл. В-10 кВ                                     | 09.02.2023 | 09.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Краснодар         | Тургеневская                   | ТГ-604   | РП-7 откл. В-10кВ→ТП-1566п                                | 09.02.2023 | 10.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1566п→РП-7                          | КЛ  |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая                 | прис.1   | КРУН-33 откл. В-10 кВ                                     | 09.02.2023 | 10.02.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ РП-31→ТП-622                       | ВЛ  |
| Краснодар         | Ангарская                      | АН-101   | РП-77 откл. В-10кВ→ТП-1327                                | 09.02.2023 | 10.02.2023 | повреждение оборудования в ТП-1459                        | О   |
| Краснодар         | Ангарская                      | АН-405   | РП-77 откл. В-10кВ→ТП-990                                 | 09.02.2023 | 10.02.2023 | повреждение оборудования в ТП-1459                        | О   |
| Новороссийск      | ДСК                            | ф.23   | откл. В-6кВ ф-23  | 10.02.2023 | 10.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ф-23→ТП-232                             | КЛ  |
| Анапа             | Анапская                       | АП-14  | откл. В-10кВ АП-14  | 10.02.2023 | 10.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-14→РП-5                             | КЛ  |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая                 | прис.1   | откл. В-10кВ ф-1  | 11.02.2023 | 11.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-33→ТП-722                         | КЛ  |
| Новороссийск      | Кирилловская                   | Прис.12  | ТП-510 откл. В-6кВ→ТП-519                                 | 11.02.2023 | 11.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Туапсе            | Туапсе-Тяговая                 | ТТ-8   | в РП-9 откл. В-6кВ→ТТ-8;<br>в РП-9 откл. В-6кВ→ТП-61      | 12.02.2023 | 12.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТП-61                              | КЛ  |
| Краснодар         | Калинино                       | К-110  | откл. В-10кВ ф.К-110                                      | 12.02.2023 | 12.02.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-954→ТП-953                      | ВЛ  |
| Краснодар         | Юго-Западная                   | ЮЗ-408   | РП-44 откл. В-10кВ→ТП-761 «Б»                             | 12.02.2023 | 12.02.2023 | повреждение в сети ООО «Энергосистема»                    | ЦП  |
| Краснодар         | Юго-Западная                   | ЮЗ-410   | РП-49 откл. В-10кВ→ТП-1089 «Б»                            | 12.02.2023 | 12.02.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1664п→ТП-559 «Б».   | КЛ* |
| Новороссийск      | Широкая Балка                  | ф-14   | РП-50 откл. В-10 кВ→ТП-283/2                              | 12.02.2023 | 12.02.2023 | повреждение потребительского оборудования                 | О*  |
| Геленджик         | Толстый Мыс                    | ТЛ-1   | откл. В-6 кВ ТЛ-1   | 13.02.2023 | 13.02.2023 | повреждение оборудования в ТП-1-370                       | О   |
| Горячий Ключ      | Х-4 Абузы                      | ф.42,43,41   | откл. ПС «Х-4 Абузы»                                      | 13.02.2023 | 13.02.2023 | откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»                            | ЦП  |
| Горячий Ключ      | Х-3 Широкая балка              | ф.31,33,34,35,36   | откл. ПС «Х-3 Широкая балка»                              | 13.02.2023 | 13.02.2023 | откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»                            | ЦП  |
| Апшеронск         | Хадыженская-2                  | Х-2-25,Х-2-24  | откл. 1 с.ш. 6 кВ (наши ф.Х-2-25,Х-2-24)                  | 13.02.2023 | 13.02.2023 | откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»                            | ЦП  |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская            | П-13   | откл. В-10кВ ф.П-13                                       | 13.02.2023 | 13.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ опора №6→П-13                          | КЛ  |
| Апшеронск         | Нефтегорская                   | Нг-16  | откл. В-6кВ ф.Нг-16 (наши 6 ТП)                           | 13.02.2023 | 13.02.2023 | откл. в сети ОАО «НГТ-Энергия»                            | ЦП  |
| Краснодар         | Пашковская                     | ППШ-105  | откл. В-10кВ ф.ППШ-105                                    | 13.02.2023 | 13.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая                 | прис.8   | КРУН-33 откл. В-10 кВ→ф.№8                                | 13.02.2023 | 14.02.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-721→КРУН-33                        | КЛ  |
| Краснодар         | Южная ЗРУ                      | Ю-12 ЗРУ   | откл. В-6кВ Ю-12 ЗРУ                                      | 14.02.2023 | 14.02.2023 | эл. пробой<br>КЛ-6кВ ТП-35п→ТП-387п                       | КЛ  |
| Краснодар         | Военгородок                    | ВГ-3   | в РП-617п откл. В-6кВ→ТП-1145                             | 14.02.2023 | 14.02.2023 | откл. в сети «Оборонэнерго»                               | ЦП  |
| Горячий Ключ      | Тяговая Горячий Ключ           | ТГК-2  | в РП-3 откл. В-10 кВ→ ТГК-2                               | 14.02.2023 | 14.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Краснодар         | Хутор Ленина                   | ХЛ-2   | откл. В-10кВ ХЛ-2   | 14.02.2023 | 14.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Краснодар         | Хутор Ленина                   | ХЛ-4   | откл. В-10кВ ХЛ-4   | 14.02.2023 | 14.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Новокубанск       | Новокубанская                  | НВ-7   | по распоряжению ДД вывели из схемы ВЛ-10кВ<br>ТП-74→ТП-66 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№165                            | ВЛ  |
| Горячий Ключ      | Горячий Ключ                   | ГК-9   | РП-3 откл. В-10кВ Р-1                                     | 15.02.2023 | 15.02.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ опора№74→78                        | ВЛ  |
| Горячий Ключ      | Х-4 Абузы                      | ф-42   | откл. В-6кВ ф-42  | 15.02.2023 | 15.02.2023 | откл. в сети «НГТ-Энергия»                                | ЦП  |
| Горячий Ключ      | Ключевская Н-5                 | ф-523  | откл. В-6кВ ф-523   | 15.02.2023 | 15.02.2023 | откл. в сети «НГТ-Энергия»                                | ЦП  |
| Горячий Ключ      | Тяговая Горячий Ключ           | ТГК-1  | откл. В-10кВ ТГК-1  | 15.02.2023 | 15.02.2023 | не установлена  | Н   |
| Горячий Ключ      | Х-3 Широкая Балка<br>Х-4 Абузы | откл.ПС«Х-3<br>ШирокаяБалка»(ф-<br>34,31,35,36)<br>откл.Х-4Абузы(ф-<br>41,42,43) | откл. ПС «Х-3 Широкая Балка»<br>откл. Х-4 Абузы           | 15.02.2023 |            | откл. в сети «НГТ-Энергия»                                | ЦП  |
| Туапсе            | Небуг                          | Н-2,Н-11,Н-12,Н-<br>14,Н-18  | откл. ПС «Небуг»  | 15.02.2023 | 16.02.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                         | ЦП  |

|                   |                           |                           |                                       |            |            |  |        |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--|--------|
| Туапсе            | Туапсе-Город              | ТГ-1,9,13,19,2,6,16,18,22 | откл. ПС «Туапсе-Город»               | 15.02.2023 | 15.02.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                  | ЦП     |
| Краснодар         | Пашковская                | ПШ-105                    | откл. В-10кВ ПШ-105                   | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Вывели из схемы КВЛ-10 кВ ТП-1037п→ТП-863/1513п                    | ВЛ     |
| Краснодар         | Дальняя                   | ДЛ-16                     | откл. В-6кВ ДЛ-16                     | 15.02.2023 | 15.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-66п→ТП-85п/443                                | КЛ     |
| Усть-Лабинск      | Сельхозтехника            | РПУ-3                     | откл. В-10кВ РПУ-3                    | 15.02.2023 | 15.02.2023 | не установлена   | Н      |
| Геленджик         | Геленджик                 | ГК-17                     | откл. В-6кВ ГК-17                     | 15.02.2023 | 15.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-215→ТП-1-4                                  | КЛ     |
| Горячий Ключ      | Х-4 Абузы                 | ф-42                      | откл. В-6кВ ф-42                      | 15.02.2023 | 15.02.2023 | повреждение в сети АО «НГТ-Энергия»                                | ЦП     |
| Краснодар         | Северо-Восточная          | СВ-353                    | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814           | 15.02.2023 | 15.02.2023 | повреждение оборудования в ТП-996                                  | О      |
| Краснодар         | Юго-Западная              | ЮЗ-214                    | РП-9 откл. В-10кВ→ТП-22               | 15.02.2023 | 15.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-764→ТП-1385                                  | КЛ     |
| Геленджик         | Дивноморская              | ДМ-1                      | откл. В-10 кВ ДМ-1                    | 17.02.2023 | 17.02.2023 | повреждение оборудования в ТП-5-104                                | О      |
| Геленджик         | Геленджик                 | ГК-19                     | откл. В-6 кВ ГК-19                    | 17.02.2023 | 17.02.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-216→ТП-1-52                                | КЛ     |
| Туапсе            | Туапсе-Город              | ТГ-18                     | РП-5 откл. В-6 кВ→ТГ-18/ТП-162        | 17.02.2023 | 17.02.2023 | повреждение на участке ВЛ-6 кВ ТП-34→ТП-113                        | ВЛ     |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская       | ПР-13                     | откл. В-10 кВ ПР-13                   | 17.02.2023 | 17.02.2023 | не установлена   | Н      |
| Горячий Ключ      | Х-4 Абузы                 | ф.41,42,43                | откл. ПС «Х-4 Абузы»                  | 17.02.2023 | 17.02.2023 | откл. в сети АО «НГТ-Энергия»                                      | ЦП     |
| Горячий Ключ      | Х-4 Абузы                 | ф.41,42,43                | откл. ПС «Х-4 Абузы»                  | 18.02.2023 | 18.02.2023 | откл. в сети АО «НГТ-Энергия»                                      | ЦП     |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая            | прис.1                    | откл. В-10кВ ф-1                      | 18.02.2023 | 18.02.2023 | мех. повреждение КЛ-10кВ КРУН-33→РП-30→РП-13                       | КЛ мех |
| Туапсе            | Туапсе-Город              | ТГ-2                      | откл. В-6кВ ТГ-2                      | 18.02.2023 | 18.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-13→ТП-128                                     | КЛ     |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская       | П-10                      | откл. В-10кВ П-10                     | 18.02.2023 | 18.02.2023 | повреждение на потребит. ВЛ-10кВ Р№13→ТП-214→ТП-215                | ВЛ*    |
| Темрюк            | Консервный завод          | КЗ-8                      | откл. В-10кВ КЗ-8                     | 18.02.2023 | 18.02.2023 | повреждение оборудования ТП-Т7-56                                  | О      |
| Лабинск           | Лабинск-1                 | Л-1-8                     | в РП откл. В-10кВ→ТП-158              | 18.02.2023 | 18.02.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-3→ТП-92                            | КЛ*    |
| Краснодар         | Восточная Промзона        | ВП-425                    | в РП-65 откл. В-6кВ→ТП-1400           | 19.02.2023 | 19.02.2023 | повреждение оборудования РП-65                                     | О      |
| Геленджик         | Тонкий мыс                | ТМ-2                      | откл. В-6кВ ТМ-2                      | 19.02.2023 | 19.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3-142→ТП-3-54                                 | КЛ     |
| Крымск            | Баканская                 | БК-5                      | откл. В-10кВ БК-5                     | 19.02.2023 | 19.02.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-11п, ТП-18, ТП-9             | О*     |
| Темрюк            | Темрюк                    | Т-10                      | ТП-34 откл. В-10кВ→Т-10               | 19.02.2023 | 19.02.2023 | повреждение оборудования ТП-134                                    | О      |
| Краснодар         | Северо-Восточная          | СВ-353                    | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814           | 20.02.2023 | 20.02.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар         | Хутор Ленина              | ХЛ-2                      | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2                   | 20.02.2023 | 20.02.2023 | не установлена   | Н      |
| Тимашевск         | Комбикормовый завод       | КЗ-9                      | откл. В-10кВ ф.КЗ-9                   | 20.02.2023 | 20.02.2023 | повреждение потребительского оборудования в ТП-125п                | О*     |
| Краснодар         | Хутор Ленина              | ХЛ-4                      | откл. В-10кВ ф.ХЛ-4                   | 20.02.2023 | 20.02.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                  | ЦП     |
| Краснодар         | Витаминкомбинат           | ВК-3                      | РП-67 откл. В-10кВ→ТП-28              | 20.02.2023 | 20.02.2023 | повреждение потребительского оборудования в ТП-1156п               | О*     |
| Горячий Ключ      | Тяговая Горячий Ключ      | ТГК-1                     | откл. В-10кВ ф.ТГК-1                  | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Вывели из схемы потребительский участок ВЛ-10кВ от ЛР-1-8→ТП-128   | ВЛ     |
| Курганинск        | Курганная                 | К-2                       | откл. В-10кВ ф.К-2                    | 20.02.2023 | 20.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ К-2→ТП-73                                       | КЛ     |
| Туапсе            | Туапсе-Терминал           | ТР-218                    | БРП-14 откл. В-6кВ→ТП-142             | 20.02.2023 | 20.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-142→ТП-159                                    | КЛ     |
| Усть-Лабинск      | Сахарный завод            | №6                        | КРУН-ТЭЦ откл. В-6 кВ                 | 21.02.2023 | 21.02.2023 | повреждение на потребительском участке ВЛ-6 кВ оп.№1→КРУН-ТЭЦ      | ВЛ*    |
| Новороссийск      | Южная                     | Прис.10                   | откл. В-10кВ ф-10                     | 21.02.2023 | 21.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-574→ТП-174                                   | КЛ     |
| Новороссийск      | Гайдук-тяговая            | прис.1                    | откл ВВ 10кВ КРУН-33                  | 21.02.2023 | 21.02.2023 | повреждение ТП-624   | О      |
| Усть-Лабинск      | Откормбаза                | ОБ-9                      | откл. В-10 кВ ОБ-9                    | 21.02.2023 | 21.02.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№39→оп.№40, оп.№45→оп.№46, оп.№48→оп.№49 | ВЛ     |
| Крымск            | Баканская                 | БК-5                      | откл. В-10кВ БК-5                     | 21.02.2023 | 21.02.2023 | повреждение на ВЛ оп.№10-20  | ВЛ     |
| Усть-Лабинск      | АГНКС                     | АС-1                      | откл. В-10кВ АС-1                     | 21.02.2023 | 21.02.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№29/21→оп.№29/22.                        | ВЛ     |
| Абинск            | Абинская И-4              | Аб-42                     | откл. В-6кВ Аб-42                     | 21.02.2023 | 21.02.2023 | повреждение оборудования ТП-249                                    | О      |
| Горячий Ключ      | Тяговая Горячий Ключ      | ТГК-2                     | откл. В-10 кВ ТГК-2                   | 21.02.2023 | 21.02.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-241→ТП-200                      | ВЛ     |
| Апшеронск         | Тяговая-Куринская         | Ф-2                       | откл. В-10кВ ф-2                      | 21.02.2023 | 21.02.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ   | ВЛ     |
| Краснодар         | Правый берег              | ПБ-5                      | откл. В-10кВ ПБ-5                     | 21.02.2023 | 21.02.2023 | не установлена   | Н      |
| Апшеронск         | Заводская                 | ЗВ-4                      | откл. В-6кВ ЗВ-4                      | 21.02.2023 | 21.02.2023 | не установлена   | Н      |
| Кореновск         | Завод сухой сыворотки     | ЗС-3                      | откл. В-10кВ ЗС-3                     | 21.02.2023 | 21.02.2023 | повреждение на ВЛ-10 кВ оп.№8→оп.№11                               | ВЛ     |
| Курганинск        | Курганная                 | К-6                       | откл. В-10кВ К-6                      | 21.02.2023 | 21.02.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар         | Лорис                     | Л-110                     | откл. В-10 кВ                         | 21.02.2023 | 21.02.2023 | не установлена   | Н      |
| Тихорецк          | РП-10 кВ «Рождественский» | КР-3                      | откл. В-10кВ КР-3                     | 21.02.2023 | 21.02.2023 | повреждения оборудования в ТП-177                                  | О      |
| Новороссийск      | Широкая балка             | ф-14                      | откл. В-10 кВ РП-50 в сторону прис.14 | 21.02.2023 | 21.02.2023 | мех. повреждение КЛ-10 кВ КРУН-19→КРУН-20                          | КЛ мех |
| Армавир           | Тепличная                 | ТЧ-4                      | откл. В-10кВ ТЧ-4                     | 21.02.2023 | 21.02.2023 | повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-0172→ТП-254                             | ВЛ     |
| Горячий Ключ      | Тяговая-Фанагорийская     | Ф-1,2                     | откл. ПС «Тяговая-Фанагорийская»      | 21.02.2023 | 21.02.2023 | повреждение оборудования в потребительской ТП-454п                 | О*     |
| Абинск            | И-4 Абинская              | АБ-471                    | откл. В-6 кВ АБ-471                   | 21.02.2023 | 21.02.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                  | ЦП     |

|              |                         |                  |                                      |            |            |  |        |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|------------|--|--------|
| Усть-Лабинск | Откормбаза              | ОБ-9             | откл. В-10 кВ ОБ-9                   | 21.02.2023 | 21.02.2023 | вывели из схемы РЛНД-39→оп. №70  | ВЛ     |
| Краснодар    | Хутор Ленина            | ХЛ-2,ХЛ-4        | откл. В-10 кВ ХЛ-2, ХЛ-4             | 21.02.2023 | 22.02.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ КРНС-24→ТП-878.                            | ВЛ     |
| Армавир      | Южная                   | ЮЖ-11            | откл. В-6кВ ЮЖ-11                    | 22.02.2023 | 22.02.2023 | повреждение оборудования в ТП-97   | О      |
| Кореновск    | Кореновская Центральная | КЦ-7             | откл. В-10кВ КЦ-7                    | 22.02.2023 | 22.02.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Краснодар    | Хутор Ленина            | ХЛ-3             | откл. В-10кВ ХЛ-3                    | 22.02.2023 | 22.02.2023 | не установлена   | Н      |
| Туапсе       | Туапсе-Тяговая          | ТТ-8             | откл. В-6кВ ТТ-8                     | 23.02.2023 | 23.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТП-67,ТП-122→ТП-24,ТП-138→ТП-119                    | КЛ     |
| Геленджик    | Дивноморская            | ДМ-8             | откл. В-10 кВ ДМ-8                   | 24.02.2023 | 24.02.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-5-61→ТП-5-101                                       | КЛ     |
| Краснодар    | Хутор Ленина            | ХЛ-2             | КРНС-24 откл. В-10кВ                 | 25.02.2023 | 25.02.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2975п→ТП-3188п                       | КЛ*    |
| Краснодар    | Лорис                   | Л-104            | откл. В-10кВ ф.Л-104                 | 25.02.2023 | 25.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ каб. вых. ТП-971→Л-104                                  | КЛ     |
| Краснодар    | Центральная             | Ц-7              | откл. В-6 кВ Ц-7                     | 25.02.2023 | 25.02.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-672→ТП-811п  | КЛ     |
| Краснодар    | Центральная             | Ц-11             | откл. В-6 кВ Ц-11                    | 25.02.2023 | 25.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ Ц-11→ТП-43   | КЛ     |
| Краснодар    | Центральная             | Ц-15             | откл. В-6 кВ Ц-15                    | 25.02.2023 | 25.02.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-445п→ТП-401п                          | КЛ*    |
| Краснодар    | Западная-2              | 3-2-107          | откл. В-10кВ ф.3-2-107               | 25.02.2023 | 25.02.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-773п→ТП-483п                         | КЛ*    |
| Краснодар    | Тургеневская            | ТГ-201           | откл. В-10кВ ф.ТГ-201                | 26.02.2023 | 26.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-201→РП-37  | КЛ     |
| Крымск       | Крымская                | К-2              | откл. В-6кВ ф.К-2                    | 26.02.2023 | 26.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-188→ТП-296, ТП-191→ТП-259                             | КЛ     |
| Геленджик    | Дивноморская            | ДМ-6             | откл. В-10кВ ДМ-6                    | 26.02.2023 | 26.02.2023 | повреждение оборудования ТП-5-81   | О      |
| Горячий Ключ | Ключевская Н-5          | ф-523            | откл. ПС «Ключевская Н-5» (наши 2ТП) | 26.02.2023 | 26.02.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Краснодар    | Калинино                | К-204            | откл. В-10кВ К-204                   | 27.02.2023 | 27.02.2023 | вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-1377→ТП-1571п "А"                      | КЛ     |
| Краснодар    | Центральная             | Ц-9              | в РП-17 откл. В-6кВ →ТП-733п         | 27.02.2023 | 27.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-920→ТП-683  | КЛ     |
| Новороссийск | Южная                   | Прис.22          | РП-5 откл. В-10кВ→ТП-691             | 27.02.2023 | 27.02.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-5→ТП-33                                    | КЛ*    |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая          | прис.1           | КРУН-33 откл. В-10кВ                 | 27.02.2023 | 27.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-347→ТП-347А  | КЛ     |
| Анапа        | Джемете                 | ДМ-40            | откл. В-10кВ ДМ-40                   | 28.02.2023 | 28.02.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-40→РП-4; ТП-210→ТП-229                               | КЛ     |
| Краснодар    | Тургеневская            | ТГ-604           | РП-7 откл. В-10кВ→ТП-874             | 28.02.2023 | 28.02.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1554п→ТП-328п                        | КЛ*    |
| Краснодар    | РИП                     | РИП-214          | откл. В-6кВ ф.РИП-214                | 28.02.2023 | 28.02.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РИП-214→РП-32  | КЛ     |
| Ейск         | Ейск-2                  | ЕСК-16           | откл. В-6кВ ф.ЕСК-16                 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | повреждение потребительского оборудования в ТП-7п                          | О*     |
| Тимашевск    | Теплицы                 | ТЦ-6             | откл. В-10кВ ф.ТЦ-6                  | 28.02.2023 | 28.02.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Краснодар    | Пашковская              | ПШ-402           | РП-70 откл. В-10 кВ→ТП-649 Б         | 28.02.2023 | 28.02.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-43→ТП-1321 А  | КЛ     |
| Ейск         | Ейск-2                  | ЕСК-16           | откл. В-6кВ ф.ЕСК-16                 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-5→ТП-179  | КЛ     |
| Краснодар    | Дальняя                 | ДЛ-3             | РП-34 откл. В-6кВ→ТП-288             | 01.03.2023 | 01.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1620п→ТП-359  | КЛ     |
| Краснодар    | Центральная             | Ц-8              | РП-2 откл. В-6кВ→ТП-317              | 01.03.2023 | 01.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2893п→ТП-298п   | КЛ     |
| Краснодар    | Дальняя                 | ДЛ-1             | откл. В-6 кВ ДЛ-1                    | 02.03.2023 | 02.03.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-22→ДЛ-1  | КЛ     |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая          | прис. 8          | в КРУН-33 откл. В-10кВ→ф-8           | 02.03.2023 | 02.03.2023 | мех. повреждение КЛ-10кВ КРУН-33→РП-30/РП-13                               | КЛ мех |
| Краснодар    | Юго-Западная            | ЮЗ-602           | в РП-49 откл. В-10кВ→ТП-558п «А»     | 02.03.2023 | 02.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-49→ТП-558п «А»                                       | КЛ     |
| Краснодар    | Пашковская              | ПШ-102<br>ПШ-105 | откл. 1 С.Ш. -10кВ                   | 02.03.2023 | 02.03.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Краснодар    | Северо-Восточная        | СВ-327           | ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327           | 02.03.2023 | 02.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1109→КРУН-2467п                                      | КЛ     |
| Краснодар    | Юго-Восточная           | ЮВ-10            | откл. В-6кВ ЮВ-10                    | 04.03.2023 | 04.03.2023 | повреждение потребительского оборудования                                  | О*     |
| Краснодар    | Юго-Восточная           | ЮВ-6             | ТП-1692п откл. В-6кВ→ЮВ-6            | 04.03.2023 | 04.03.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-2337п→ТП-2172п                       | КЛ*    |
| Краснодар    | Хутор Ленина            | ХЛ-4             | откл. В-10 кВ ХЛ-4                   | 04.03.2023 | 04.03.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар    | Хутор Ленина            | ХЛ-2             | КРНС-24 откл. В-10 кВ                | 04.03.2023 | 04.03.2023 | повреждение оборудования в потребительской ТП-2405п                        | О*     |
| Новокубанск  | Новокубанская           | НВ-3             | ТП-99 откл. В-10 кВ→НВ-3             | 04.03.2023 | 04.03.2023 | повреждение оборудования на ТП-39  | О      |
| Краснодар    | ХБК                     | ХБК-103          | откл. В-6 кВ ХБК-103                 | 04.03.2023 | 04.03.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-230→ТП-116   | КЛ     |
| Геленджик    | Дивноморская            | ДМ-6             | РП-5-2 откл. В-10кВ→ТП-5-85          | 05.03.2023 | 05.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-96→ТП-1-94   | КЛ     |
| Новороссийск | Гайдук-тяговая          | прис.1           | откл. В-10 кВ ф.№1                   | 05.03.2023 | 05.03.2023 | мех. повреждение КЛ-10кВ КРУН-33→РП-30→РП-13                               | КЛ     |
| Армавир      | Речная                  | РГ-1             | откл. В-6 кВ РГ-1                    | 05.03.2023 | 05.03.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ РГ-1→ТП-151   | КЛ     |
| Новороссийск | РИП                     | Прис.52          | откл. В-10 кВ ф.№52                  | 05.03.2023 | 05.03.2023 | повреждение в сети ПАО «Россети Кубань», эл. пробой КЛ-10 кВ КРУН-23→РП-52 | ЦП     |
| Анапа        | Сукко                   | С-5              | откл. В-10кВ ф.С-5 (наша 1 ТП)       | 06.03.2023 | 06.03.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Гулькевичи   | Гулькевичи              | Г-3              | откл. В-6кВ ф.Г-3 ОЗЗ                | 06.03.2023 | 06.03.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-22  | ВЛ     |
| Краснодар    | Юго-Восточная           | ЮВ-10            | откл. В-6кВ ЮВ-10                    | 06.03.2023 | 06.03.2023 | повреждение потребительского оборудования                                  | О*     |
| Краснодар    | Правый Берег            | ПБ-5             | откл. В-10кВ ПБ-5                    | 06.03.2023 | 06.03.2023 | вывели из схемы потребит. участок КЛ-10кВ ТП-3075п→ТП-3118п→ТП-2929п       | КЛ*    |
| Апшеронск    | Апшеронская             | Г-5              | в ТП-501 откл. В-6кВ→ТП-502          | 06.03.2023 | 06.03.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ опора№11/5→11/6                                      | ВЛ     |

|              |                  |                            |   |            |            |  |        |
|--------------|------------------|----------------------------|---|------------|------------|--|--------|
| Анапа        | Анапская         | АП-4                       | откл. В-10кВ АП-4                                   | 07.03.2023 | 07.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-1→РП-3   | КЛ     |
| Краснодар    | Лорис            | Л-106                      | откл. В-10кВ Л-106                                  | 07.03.2023 | 07.03.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1341                                  | ВЛ     |
| Апшеронск    | Апшеронская      | Г-1                        | откл. В-6кВ Г-1                                     | 07.03.2023 | 08.03.2023 | повреждение оборудования в ТП-318А и повреждение на ВЛ-6кВ опора№114→115 | О      |
| Новороссийск | РИП              | Прис.26                    | РП-10 откл. В-10кВ→ТП-443                           | 08.03.2023 | 08.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-445→ТП-406   | КЛ     |
| Краснодар    | Тургеневская     | ТГ-303                     | КРНС-16 откл. В-10кВ                                | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Вывели из схемы потребит. КВЛ-10 кВ ТП-3184п→ТП-3357п→ТП-1195п           | КЛ     |
| Краснодар    | Северо-Восточная | СВ-450                     | откл. В-10кВ ф.СВ-450                               | 08.03.2023 | 08.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1425→ТП-1182                                       | КЛ     |
| Ейск         | Ейск-1           | Е-11                       | откл. В-6кВ ф.Е-11                                  | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-250→ТП-155, КВЛ-6кВ к ТП-14п                   | КЛ     |
| Анапа        | Сукко            | С-5                        | откл. В-10кВ ф.С-5                                  | 09.03.2023 | 09.03.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Новороссийск | ДСК              | ф.14                       | в ТП-195 откл. В-6кВ→ф-14                           | 10.03.2023 | 10.03.2023 | повреждение потребит. оборудования в РТП-32                              | О*     |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая   | прис.1                     | откл. В-10кВ ф-1                                    | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Вывели из схемы КВЛ-10кВ КРУН-33→РП-30→РП-13                             | КЛ     |
| Новороссийск | Южная            | Прис.1,3,5,7,9,11,13,15,19 | откл. I с.ш.-10кВ                                   | 11.03.2023 | 11.03.2023 | вывели из схемы участок КЛ-10кВ ПС «Южная» ф-15→РП-12                    | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс       | ТМ-10                      | откл. В-10кВ ТМ-10                                  | 11.03.2023 | 11.03.2023 | вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТМ-10→РП-3-5                             | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс       | ТМ-8                       | откл. В-10кВ ТМ-8                                   | 11.03.2023 | 11.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-125п→РП-3-10                                     | КЛ     |
| Краснодар    | Парфюмерная      | ПФ-11                      | РП-14 откл. В-6 кВ→ТП-2598п                         | 12.03.2023 | 12.03.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-14→ТП-2598п  | КЛ     |
| Туапсе       | Туапсе-Тяговая   | ТТ-16                      | откл. В-6кВ ф.ТТ-16                                 | 12.03.2023 | 12.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-150→ТТ-16   | КЛ     |
| Геленджик    | Дивноморская     | ДМ-10                      | ТП-5-54 откл. В-10кВ                                | 12.03.2023 | 12.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-69→ТП-5-82                                       | КЛ     |
| Армавир      | Речная           | Р-Г-6                      | ТП-280 откл. В-10кВ→ТП-0192                         | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-0192→ТП-269                                   | КЛ     |
| Новороссийск | ДСК              | ф.3                        | откл. В-6 кВ ф.№3                                   | 13.03.2023 | 13.03.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-542→ТП-232, ТП-233→ТП-230                          | КЛ     |
| Анапа        | Сукко            | С-5                        | откл. В-10кВ ф.С-5 (наша 1 ТП)                      | 13.03.2023 | 14.03.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Туапсе       | Туапсе-Город     | ТГ-16                      | ТП-118 откл. В-6кВ→ТП-164                           | 13.03.2023 | 14.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-4→ТП-5  | КЛ     |
| Туапсе       | Туапсе-Терминал  | ТР-121                     | РП-9 откл. В-6кВ→ТП-114,ТП-39                       | 14.03.2023 | 14.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТП-39   | КЛ     |
| Новороссийск | Кирилловская     | Прис.29                    | откл. В-6кВ ф-29                                    | 14.03.2023 | 14.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-389→ТП-717  | КЛ     |
| Краснодар    | Ангарская        | АН-202                     | РП-73 откл. В-10кВ→ТП-2132п                         | 14.03.2023 | 14.03.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-2132п                            | О*     |
| Армавир      | Речная           | Р-15                       | откл. В-10кВ Р-15                                   | 14.03.2023 | 14.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ Р-15→РП-11→ТП-275→ТП-299                              | КЛ     |
| Краснодар    | Хутор Ленина     | ХЛ-3                       | откл. В-10кВ ХЛ-3                                   | 15.03.2023 | 15.03.2023 | повреждение оборудования ТП-883  | О      |
| Апшеронск    | Апшеронская      | Г-1                        | откл. В-6кВ ф.Г-1                                   | 16.03.2023 | 16.03.2023 | повреждение потребительского оборудования в ТП-326                       | О*     |
| Армавир      | Тепличная        | ТЧ-4                       | откл. В-10кВ ТЧ-4                                   | 17.03.2023 | 17.03.2023 | повреждение оборудования СВВ-1   | О      |
| Краснодар    | РИП              | РИП-210                    | откл. В-6кВ РИП-210                                 | 17.03.2023 | 17.03.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-717п→РИП-210                                       | КЛ     |
| Краснодар    | НПЗ              | НПЗ-39                     | откл. В-6кВ НПЗ-39; в РП-19 откл. В-6кВ→ТП-1462/754 | 18.03.2023 | 18.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-19→ТП-1462  | КЛ     |
| Геленджик    | Дивноморская     | ДМ-3                       | откл. В-10кВ ДМ-3                                   | 18.03.2023 | 18.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-2→ТП-5-95А                                       | КЛ     |
| Армавир      | Речная           | РГ-5                       | откл. В-10кВ РГ-5                                   | 19.03.2023 | 19.03.2023 | не установлена   | Н      |
| Геленджик    | Дивноморская     | ДМ-8                       | в РП-5-1 откл. В-10кВ→ТП-5-7                        | 19.03.2023 | 19.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-102→ТП-5-91                                      | КЛ     |
| Краснодар    | Парфюмерная      | ПФ-1                       | в РП-50 откл. В-6кВ→ТП-1249п                        | 19.03.2023 | 21.03.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ РП-50→ТП-1249п                               | КЛ*    |
| Краснодар    | Западная-2       | З-2-109                    | РП-72 откл. В-10кВ→ТП-3022п А                       | 20.03.2023 | 20.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1385→ТП-193  | КЛ     |
| Горячий Ключ | Горячий Ключ     | ГК-5                       | откл. В-10 кВ ГК-5                                  | 20.03.2023 | 20.03.2023 | вывели из схемы участок КЛ-10 кВ ТП-505→ГК-5                             | КЛ     |
| Геленджик    | Геленджик        | ГК-18                      | откл. В-6 кВ ГК-18                                  | 20.03.2023 | 20.03.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-256→ТП-1-4                                       | КЛ     |
| Краснодар    | Дальняя          | ДЛ-10                      | РП-52 откл. В-10 кВ→ТП-9                            | 20.03.2023 | 20.03.2023 | вывели из схемы участок КЛ-6 кВ ТП-1007→ТП-2251п→ТП-367.                 | КЛ     |
| Краснодар    | Дальняя          | ДЛ-12                      | откл. В-6 кВ ДЛ-12                                  | 20.03.2023 | 21.03.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-893п→ТП-337п, ТП-317п→ТП-1722п      | КЛ*    |
| Краснодар    | Северная         | С-306                      | откл. В-6 кВ С-306                                  | 20.03.2023 | 20.03.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар    | Северо-Восточная | СВ-141                     | РП-48 откл. В-10 кВ→ТП-1000п А                      | 21.03.2023 | 21.03.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-2083п→ТП-1839п                                    | КЛ     |
| Краснодар    | Северо-Восточная | СВ-327                     | откл. В-10кВ ф.СВ-327                               | 21.03.2023 | 21.03.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1109→ТП-2150п                      | КЛ*    |
| Новороссийск | РИП              | Прис.26                    | РП-10 откл. В-10кВ→ТП-443                           | 23.03.2023 | 23.03.2023 | повреждение оборудования ТП-443  | О      |
| Новороссийск | РИП              | Прис.52                    | откл. В-10кВ ф-52                                   | 23.03.2023 | 23.03.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-51→ТП-844  | КЛ     |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая   | прис.1,8                   | откл. В-10кВ ф.№1,8                                 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | мех. повреждение КВЛ-10кВ КРУН-33→РП-13                                  | КЛ мех |
| Новороссийск | Кирилловская     | Прис.29                    | откл. В-6кВ ф.Прис.29                               | 24.03.2023 | 24.03.2023 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-717→ТП-389                                    | КЛ мех |
| Краснодар    | Хутор Ленина     | ХЛ-4                       | откл. В-10кВ ХЛ-4                                   | 26.03.2023 | 26.03.2023 | не установлена   | Н      |
| Апшеронск    | Апшеронская      | Г-5                        | в ТП-511 откл. В-6кВ →ТП-514                        | 26.03.2023 | 26.03.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ опора №1/18  | ВЛ     |

|              |  |   |   |            |            |   |     |
|--------------|--|---|---|------------|------------|---|-----|
| Ейск         | Ейск-1                                     | Е-7                                       | откл. В-6кВ Е-7   | 26.03.2023 | 26.03.2023 | Вывели из схемы участок КЛ-6кВ Е-7→ТП-105п; Е-7→ТП-138п                                 | КЛ  |
| Новороссийск | Тоннельная                                 | ф-20                                      | ТП-391 откл. В-6кВ→ф-20   | 26.03.2023 | 26.03.2023 | повреждение оборудования ТП-492   | О   |
| Новороссийск | Широкая Балка                              | ф-14                                      | откл. В-10кВ ф-14   | 27.03.2023 | 27.03.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-639п  | О*  |
| Краснодар    | Южная КРУН                                 | Ю-30 КРУН                                 | в РП-5 откл. В-10кВ →ТП-29  | 27.03.2023 | 27.03.2023 | вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-262→ТП-819п→ТП-13п                                  | КЛ  |
| Геленджик    | Тонкий Мыс                                 | ТМ-2                                      | РП-3-2 откл. В-6кВ→ТП-1-244, РП-3-2 откл. В-6кВ→ТП-3-2 Б          | 27.03.2023 | 28.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-38→ТП-1-275, вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-3-157→ТП-3-69             | КЛ  |
| Краснодар    | Восточная                                  | В-105                                     | РП-1 откл. В-6кВ→ТП-665   | 27.03.2023 | 27.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1→ТП-665   | КЛ  |
| Ейск         | Ейск-2                                     | ЕСК-24                                    | откл. В-6кВ ЕСК-24  | 27.03.2023 | 28.03.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ РП-1→ТП-95   | КЛ  |
| Армавир      | ЗТВС                                       | ТВ-23                                     | откл. В-6кВ ТВ-23   | 28.03.2023 | 28.03.2023 | не установлена  | Н   |
| Краснодар    | Пашковская                                 | ПШ-402                                    | РП-70 откл. В-10 кВ→ТП-628 Б                                      | 28.03.2023 | 28.03.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-414→ТП-461   | КЛ  |
| Краснодар    | Пашковская                                 | ПШ-301                                    | РП-39 откл. В-10 кВ→ТП-473  | 28.03.2023 | 28.03.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-39→ТП-473  | КЛ  |
| Геленджик    | Геленджик                                  | ГК-10                                     | откл. В-6кВ ф.ГК-10   | 28.03.2023 | 28.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-327п→ТП-1-132/ТП-1-355   | КЛ  |
| Геленджик    | Тонкий Мыс                                 | ТМ-13                                     | РП-3-2 откл. В-6кВ→ТП-3-52  | 28.03.2023 | 28.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3-52→ТП-1-237  | КЛ  |
| Краснодар    | Лорис                                      | Л-110                                     | ТП-455 откл. В-10кВ→РП-69   | 29.03.2023 | 29.03.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-91→ТП-852   | ВЛ  |
| Краснодар    | Западная-2                                 | З-2-107                                   | откл. В-10 кВ З-2-107   | 29.03.2023 | 29.03.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1165→ТП-773п   | КЛ  |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая                             | прис.8                                    | РП-30/2 откл. В-10кВ→РП-13/2                                      | 29.03.2023 | 29.03.2023 | повреждение оборудования КРУН-29  | О   |
| Армавир      | Речная                                     | РГ-6                                      | РП-7 откл. В-10кВ→РГ-6  | 30.03.2023 | 30.03.2023 | не установлена  | Н   |
| Армавир      | Речная                                     | РГ-6                                      | РП-7 откл. В-10кВ→РГ-6  | 30.03.2023 | 30.03.2023 | не установлена  | Н   |
| Геленджик    | Геленджик                                  | ГК-10                                     | откл. В-6кВ ГК-10   | 30.03.2023 | 30.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-107→ТП-1-355   | КЛ  |
| Геленджик    | Геленджик                                  | ГК-4                                      | РП-1-11 откл. В-6кВ→ГК-4  | 30.03.2023 | 30.03.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ЦРП→ТП-1-56   | КЛ  |
| Усть-Лабинск | АГНКС                                      | АС-8                                      | откл. В-10кВ АС-8   | 30.03.2023 | 30.03.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-91  | ВЛ  |
| Ейск         | Ейск-1                                     | Е-8                                       | откл. В-6кВ Е-8   | 31.03.2023 | 31.03.2023 | повреждение оборудования в ТП-107   | О   |
| Новороссийск | Кирилловская                               | Прис.12                                   | ТП-510 откл. В-6кВ→ф-12   | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-510/2→ТП-710  | КЛ  |
| Крымск       | Баканская                                  | БК-5                                      | откл. В-10кВ БК-5   | 31.03.2023 | 31.03.2023 | повреждение оборудования в ТП-11п (несогласованные действия персонала потребит. ТП-11п) | О*  |
| Геленджик    | Дивноморская                               | ДМ-2                                      | в РП-5-3 откл. В-10кВ→ДМ-2  | 01.04.2023 | 01.04.2023 | повреждение оборудования в РП-5-3   | О   |
| Геленджик    | Дивноморская                               | ДМ-8                                      | в РП-5-1 откл. В-10кВ→ДМ-8; в РП-5-1 откл. В-10кВ→ТП-5-7          | 01.04.2023 | 01.04.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП 5-115→ТП 5-131   | КЛ  |
| Ейск         | Ейск-2                                     | ЕСК-16                                    | ТП-179 откл. В-6 кВ→ТП-63п  | 01.04.2023 | 02.04.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-179→ТП-63п  | КЛ* |
| Новороссийск | Северо-Западная                            | №7  | откл. В-10 кВ ф.№7  | 01.04.2023 | 01.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-27→ТП-769п  | КЛ  |
| Новороссийск | Западная                                   | №14                                       | откл. В-6 кВ ф.№14  | 02.04.2023 | 02.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-21→ТП-10, ТП-855→ТП-10, ТП-6→ТП-10                                 | КЛ  |
| Геленджик    | Кабардинка                                 | КБ-4                                      | РП-2-01 откл. В-6кВ→ТП-2-91Б                                      | 02.04.2023 | 02.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-39→ТП-2-45Б  | КЛ  |
| Краснодар    | РИП  | РИП-103                                   | РП-41 откл. В-10кВ→ТП-1162 к.А.                                   | 02.04.2023 | 02.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-181→ТП-49 к. А.   | КЛ  |
| Краснодар    | Южная КРУН                                 | Ю-12 КРУН                                 | в РП-11 откл. В-6кВ→ТП-1308п"А"                                   | 03.04.2023 | 03.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-762п→ТП-349п   | КЛ  |
| Краснодар    | Дальняя                                    | ДЛ-3                                      | РП-34 откл. В-6кВ→ТП-1420   | 04.04.2023 | 04.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-34→ТП-1420   | КЛ  |
| Кропоткин    | ПС «Кавказская ж.д.»<br>ПС «Кропоткинская» | ПС«Кавказская ж.д.»<br>ПС «Кропоткинская» | откл. ПС «Кавказская ж.д.»;<br>откл. ПС.ш.-6кВ ПС «Кропоткинская» | 04.04.2023 | 04.04.2023 | откл. в сети ОАО «РЖД»  | ЦП  |
| Анапа        | Пионерская                                 | ПН-12                                     | откл. В-10кВ ПН-12  | 04.04.2023 | 04.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-304→ТП-305  | КЛ  |
| Анапа        | Пионерская                                 | ПН-8                                      | откл. В-10кВ ПН-8   | 04.04.2023 | 04.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ПН-8→РП-2  | КЛ  |
| Анапа        | Джемете                                    | ДМ-5                                      | откл. В-6 кВ ДМ-5   | 05.04.2023 | 05.04.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-38→ТП-537, повреждение оборудования в потребительской ТП-181п     | КЛ  |
| Анапа        | Джемете                                    | ДМ-16                                     | откл. В-6 кВ ДМ-16  | 05.04.2023 | 05.04.2023 | вывели из схемы участок КЛ-6 кВ ВКПП-4→ВПП-6  | КЛ  |
| Краснодар    | Северо-Восточная                           | СВ-444                                    | РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п  | 05.04.2023 | 05.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1174→ТП-438 «А»   | КЛ  |
| Краснодар    | ЗИП  | ЗИП-302                                   | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302  | 05.04.2023 | 05.04.2023 | повреждение на участке КВЛ-10кВ ЗИП-302→РП-76   | КЛ  |
| Армавир      | Речная                                     | РГ-6                                      | РП-7 откл. В-10кВ→ТП-280  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | не установлена  | Н   |
| Армавир      | Речная                                     | РГ-6                                      | РП-7 откл. В-10кВ→ТП-280  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП0192→СВВ-9, ТП-0192→ТП-269                                    | КЛ  |
| Краснодар    | Северо-Восточная                           | СВ-436                                    | откл. В-10кВ ф.СВ-436   | 05.04.2023 | 06.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ СВ-436→ТП-1295п «Б»  | КЛ  |
| Геленджик    | Тонкий Мыс                                 | ТМ-5                                      | откл. В-10 кВ ТМ-5  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-3-55→ТП-3-56 Б   | КЛ  |
| Новороссийск | РИП  | Прис.4                                    | откл. В-10 кВ ф.№4  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ КРУН-4→ТП-847   | КЛ  |
| Новороссийск | РИП  | Прис.8                                    | откл. В-10 кВ ф.№8  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | ткл. в сети ПАО «Россети Кубань».   | ЦП  |
| Краснодар    | Пашковская                                 | ПШ-402                                    | РП-70 откл. В-10кВ→ТП649 к. Б.                                    | 06.04.2023 | 06.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-648→ТП-629 к.Б  | КЛ  |
| Новороссийск | РИП  | Прис.8                                    | откл. В-10 кВ ф.№8  | 06.04.2023 | 06.04.2023 | повреждение оборудования в ТП-466   | О   |
| Геленджик    | Дивноморская                               | ДМ-10                                     | ТП-5-54 откл. В-10кВ  | 07.04.2023 | 07.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-54→ТП-5-63  | О   |
| Краснодар    | КНИИСХ                                     | КС-5                                      | ТП-617 откл. В-10кВ→Тп-1320                                       | 07.04.2023 | 07.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-948→ТП-1267   | КЛ  |
| Новороссийск | Кирилловская                               | Прис.29                                   | откл. В-6кВ ф-29  | 08.04.2023 | 08.04.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-717→ТП-378  | КЛ  |
| Геленджик    | Дивноморская                               | ДМ-7                                      | РП 5-3 откл. В-10кВ→Керамика                                      | 08.04.2023 | 08.04.2023 | Вывели из схемы потребит. КВЛ-10кВ ТП-1-156→ТП-1-130                                    | ВЛ* |
| Краснодар    | Хутор Ленина                               | ХЛ-4                                      | откл. В-10кВ ХЛ-4   | 08.04.2023 | 08.04.2023 | не установлена  | Н   |
| Краснодар    | Хутор Ленина                               | ХЛ-2                                      | откл. В-10кВ КРНС-24  | 08.04.2023 | 08.04.2023 | не установлена  | Н   |
| Геленджик    | Тонкий Мыс                                 | ТМ-1                                      | откл. В-10кВ ТМ-1   | 08.04.2023 | 08.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-1→РП-3-7  | КЛ  |



|              |                  |         |   |            |            |  |     |
|--------------|------------------|---------|---|------------|------------|--|-----|
| Армавир      | Речная           | Р-Г6    | в РП-7 откл. В-6кВ→ТП-280                           | 08.04.2023 | 08.04.2023 | не установлена   | Н   |
| Новороссийск | Кирилловская     | Прис.12 | откл. В-6кВ ф-12                                    | 08.04.2023 | 08.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ф-12→ТП-510  | КЛ  |
| Геленджик    | Толстый Мыс      | ТЛ-2    | откл. В-6кВ ТЛ-2                                    | 09.04.2023 | 09.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-213→ТП-1-36<br>ТП-1-12→ТП-1-19  | КЛ  |
| Ейск         | Ейск-2           | ЕСК-20  | откл. В-6кВ ЕСК-20                                  | 09.04.2023 | 09.04.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар    | Юго-Западная     | ЮЗ-214  | РП-9 откл. В-10кВ→ТП-22                             | 09.04.2023 | 09.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-22→ТП-764  | КЛ  |
| Краснодар    | Парфюмерная      | ПФ-1    | ТП-749 откл. В-6кВ→ТП-1070                          | 09.04.2023 | 09.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-749→ТП-1070→ТП-458  | КЛ  |
| Курганинск   | Курганная        | К-2     | КРН-8 откл. В-10 кВ→ТП-28                           | 10.04.2023 | 10.04.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №161  | ВЛ  |
| Краснодар    | НПЗ              | НПЗ-11  | откл. В-6кВ ф.НПЗ-11                                | 10.04.2023 | 10.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1372п→ТП-239,ТП-622→ТП-373, эл. пробой потребительской КЛ-6кВ РП-11→ТП-553п | КЛ  |
| Армавир      | АЗРИ             | РИ-21   | откл. В-6кВ ф.РИ-21                                 | 10.04.2023 | 10.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РИ-21→ТП-03п, РИ-22→ТП-03п   | КЛ  |
| Апшеронск    | Заводская        | ЗВ-5    | откл. В-6кВ ф.ЗВ-5                                  | 10.04.2023 | 10.04.2023 | повреждение потребителского оборудования в ТП-502п   | О*  |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая   | прис.8  | откл. В-10кВ ф.№8                                   | 10.04.2023 | 10.04.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-477→ТП-478  | КЛ  |
| Усть-Лабинск | Сельхозтехника   | СТ-1    | откл. В-10кВ РПУ-3                                  | 10.04.2023 | 10.04.2023 | повреждение оборудования в ТП-195  | О   |
| Новороссийск | Северо-Западная  | №8      | откл. В-10 кВ ф.№8                                  | 10.04.2023 | 10.04.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-533→ТП-67   | КЛ  |
| Геленджик    | Геленджик        | ГК-26   | откл. В-6кВ ГК-26                                   | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1-64→ТП-1-65   | КЛ  |
| Краснодар    | Лорис            | Л-112   | откл. В-10кВ Л-112                                  | 11.04.2023 | 11.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ Л-112→РП-69   | КЛ  |
| Новороссийск | Широкая Балка    | ф-14    | откл. В-10кВ ф-14                                   | 11.04.2023 | 12.04.2023 | Вывели из схемы потребит. КЛ-10кВ ТП 183→Тп779→ТП-254  | КЛ* |
| Усть-Лабинск | Сельхозтехника   | СТ-1    | откл. В-10кВ РПУ-3                                  | 12.04.2023 | 12.04.2023 | повреждение оборудования ТП-207  | О   |
| Краснодар    | Хутор Ленина     | ХЛ-4    | откл. В-10кВ ХЛ-4                                   | 12.04.2023 | 12.04.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар    | Северо-Восточная | СВ-444  | РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п                          | 12.04.2023 | 12.04.2023 | лю пробой КЛ-10кВ ТП-1174 - ТП-438 А   | КЛ  |
| Краснодар    | Восточная        | В-202   | ТП-1331 откл. В-10кВ→В-202                          | 12.04.2023 | 12.04.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-2499п.   | О*  |
| Краснодар    | Хутор Ленина     | ХЛ-2    | откл. В-10кВ ХЛ-2                                   | 13.04.2023 | 13.04.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар    | Южная ЗРУ        | Ю-10    | откл. В-6 кВ Ю-10 А ЗРУ                             | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Вывели из схемы КЛ-6 кВ Ю-10→ТП-40п  | КЛ* |
| Геленджик    | Толстый Мыс      | ТЛ-1    | РП-3-7 откл. В-6 кВ→ТП-3-100                        | 13.04.2023 | 13.04.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-3-41→ТП-3-106  | КЛ  |
| Краснодар    | Хутор Ленина     | ХЛ-7    | ТП-1437 откл. В-10 кВ→ХЛ-7                          | 13.04.2023 | 13.04.2023 | не установлена   | Н   |
| Анапа        | Джемете          | ДМ-40   | в РП-4 откл. В-10кВ→ТП-438                          | 14.04.2023 | 14.04.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-438→ТП-229  | КЛ  |
| Краснодар    | ЗИП              | ЗИП-302 | откл. В-10 кВ ЗИП-302                               | 14.04.2023 | 14.04.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ЗИП-302→РП-76  | КЛ  |
| Новокубанск  | Новокубанская    | НВ-7    | откл. В-10 кВ НВ-7                                  | 14.04.2023 | 14.04.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-139→ТП-73   | ВЛ  |
| Туапсе       | Туапсе-Тяговая   | ТТ-15   | откл. В-6кВ ф.ТТ-15                                 | 15.04.2023 | 15.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-244→ТП-139  | КЛ  |
| Краснодар    | Ангарская        | АН-305  | РП-78 откл. В-10кВ→ТП-1251                          | 15.04.2023 | 15.04.2023 | не установлена   | Н   |
| Новороссийск | Широкая Балка    | ф-15    | РП-50 откл. В-10кВ→РП-8                             | 15.04.2023 | 15.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-8→ТП-288   | КЛ  |
| Геленджик    | Кабардинка       | КБ-6    | откл. В-6кВ КБ-6                                    | 15.04.2023 | 15.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-38→ТП-2-62  | КЛ  |
| Краснодар    | Хутор Ленина     | ХЛ-2    | откл. В-10кВ ХЛ-2                                   | 15.04.2023 | 15.04.2023 | не установлена   | Н   |
| Новороссийск | Лесной Порт      | Прис.4  | в РП-26 откл. В-10кВ→ф-4                            | 15.04.2023 | 15.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-26→ТП-194  | КЛ  |
| Краснодар    | РИП              | РИП-412 | откл. В-10кВ РИП-412                                | 15.04.2023 | 15.04.2023 | вывели из схемы КВЛ-10кВ РИП-412→РП-76<br>повреждение оборудования в РП-76→ТП-1583п              | КЛ  |
| Анапа        | Джигинская       | ДГ-7    | откл. В-10 кВ ДГ-7                                  | 16.04.2023 | 16.04.2023 | не установлена   | Н   |
| Армавир      | ЗТВС             | ТВ-9    | откл. В-6кВ ТВ-9                                    | 16.04.2023 | 16.04.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-204→ТП-281, КЛ-6кВ ТВ-9→ТП-РП-2  | КЛ  |
| Новороссийск | Лесной Порт      | Прис.4  | в РП-26 откл. В-10кВ→ф-4                            | 17.04.2023 | 17.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-26→ТП-26   | КЛ  |
| Краснодар    | Северо-Восточная | СВ-353  | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-2855п                       | 17.04.2023 | 17.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-829→ТП-815 к. А.   | КЛ  |
| Краснодар    | Северо-Восточная | СВ-327  | в ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327                        | 17.04.2023 | 17.04.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1109→ТП-2150п  | КЛ* |
| Новороссийск | ДСК              | ф.10    | откл. В-6 кВ ф. №10                                 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | Вывели из схемы участки КЛ-6 кВ ТП-867п→ТП-880, ТП-364п→РП-11                                    | КЛ  |
| Краснодар    | Юго-Восточная    | ЮВ-15   | откл. В-6 кВ ЮВ-15                                  | 17.04.2023 | 18.04.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-906→ТП-1389  | КЛ  |
| Новороссийск | ДСК              | ф.14    | откл. В-6 кВ ф. №14                                 | 18.04.2023 | 18.04.2023 | повреждение оборудования в РТП-32  | О   |
| Анапа        | Сукко            | С-5     | откл. В-10кВ ф.С-5 (наша 1 ТП)                      | 18.04.2023 | 18.04.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП  |
| Краснодар    | Лорис            | Л-201   | откл. В-10кВ Л-201                                  | 19.04.2023 | 19.04.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-2361п→ТП-440   | ВЛ  |
| Краснодар    | Витаминкомбинат  | ВК-3    | в РП-67 откл. В-10кВ→ТП-817п                        | 19.04.2023 | 19.04.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар    | Витаминкомбинат  | ВК-12   | откл. В-10кВ ВК-12                                  | 19.04.2023 | 19.04.2023 | откл. в сетях ООО «Энергосистемы»  | ЦП  |
| Новороссийск | РИП              | Прис.19 | откл. В-10кВ ф-19                                   | 19.04.2023 | 19.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-27→ТП-145  | КЛ  |
| Краснодар    | РИП              | РИП-210 | по распоряжению ДД ПС «РИП» откл. В-6кВ РИП-210 ОЗЗ | 19.04.2023 | 19.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2191п→ТП-370п   | КЛ  |
| Тихорецк     | Воровского       | ф-16    | откл. В-6кВ ф-16                                    | 20.04.2023 | 20.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-242→ТП-37   | КЛ  |
| Геленджик    | Дивноморская     | ДМ-7    | в РП-5-3 откл. В-10кВ→ДМ-7                          | 20.04.2023 | 20.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-3→опора№1  | КЛ  |
| Геленджик    | Дивноморская     | ДМ-8    | в РП-5-1 откл. В-10кВ→ТП-5-76                       | 20.04.2023 | 20.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-107→ТП-5-84, ТП-5-51→ТП-5-71   | КЛ  |

|              |                    |           |   |            |            |   |           |
|--------------|--------------------|-----------|---|------------|------------|---|-----------|
| Армавир      | Южная              | ЮЖ-15     | откл. В-6кВ ЮЖ-15                                       | 20.04.2023 | 21.04.2023 | Вывели из схемы КЛ-6 кВ ТП-045→ТП-015 и КЛ-6кВ ТП-015→ТП-66                                     | КЛ        |
| Новороссийск | РИП                | Прис.4    | откл. В-10кВ ф-4  | 20.04.2023 | 20.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-847  | КЛ        |
| Армавир      | Стеблицкая         | СТ-1      | откл. В-10кВ СВВ-5                                      | 20.04.2023 | 20.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-0201→ВЛ-10кВ СТ-1   | КЛ        |
| Краснодар    | Хутор Ленина       | ХЛ-2      | откл. В-10кВ ХЛ-2                                       | 20.04.2023 | 21.04.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ КРНС-24→ТП-878   | ВЛ        |
| Армавир      | Речная             | Р-Г-15    | откл. В-10кВ Р-Г-15                                     | 21.04.2023 | 21.04.2023 | не установлена  | Н         |
| Гулькевичи   | Заводская          | ЗА-6      | откл. В-10кВ ЗА-6                                       | 21.04.2023 | 21.04.2023 | повреждение оборудования ТП-23,эл. пробой КЛ-10кВ ТП-132→ВЛ-10кВ                                | КЛ        |
| Краснодар    | Почтовая           | ПЧ-401    | ТП-512 откл. В-10кВ→ПЧ-401                              | 21.04.2023 | 21.04.2023 | повреждение оборудования в РП-40  | О         |
| Краснодар    | Правый берег       | ПБ-5      | ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5                               | 21.04.2023 | 21.04.2023 | повреждение оборудования в ТП-691   | О         |
| Краснодар    | Хутор Ленина       | ХЛ-3      | откл. В-10кВ ХЛ-3                                       | 21.04.2023 | 21.04.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-878→КРНС-24   | ВЛ        |
| Краснодар    | Южная КРУН         | Ю-30 КРУН | РП-5 откл. В-6 кВ→ТП-29                                 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-13п→ТП-819п   | КЛ*       |
| Гулькевичи   | Фруктовая          | ПЛ-3      | откл. В-10 кВ ПЛ-3                                      | 21.04.2023 | 21.04.2023 | повреждение в сети ПАО «Россети Кубань». потребителей   | ЦП        |
| Геленджик    | Геленджик          | ГК-4      | откл. В-6 кВ ГК-4                                       | 21.04.2023 | 21.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-42→ТП-1-4, ТП-1-43→ТП-1-4  | КЛ        |
| Краснодар    | Северная           | С-310     | откл. В-10кВ ф.С-310                                    | 22.04.2023 | 22.04.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-171→ТП-664п  | КЛ        |
| Геленджик    | Дивноморская       | ДМ-4      | ТП-5-88 откл. В-10 кВ→ДМ-4                              | 22.04.2023 | 22.04.2023 | мех. повреждение КЛ-10 кВ ДМ-4→ТП-5-88  | КЛ мех    |
| Краснодар    | Почтовая           | ПЧ-108    | откл. В-10кВ ф.ПЧ-108                                   | 22.04.2023 | 22.04.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-21→ТП-1294   | КЛ        |
| Геленджик    | Тонкий Мыс         | ТМ-12     | откл. В-10 кВ ТМ-12                                     | 22.04.2023 | 22.04.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТМ-12→РП-3-7  | КЛ        |
| Анапа        | Анапская           | АП-4      | откл. В-6кВ АП-4  | 23.04.2023 | 23.04.2023 | Вывели из схемы потребит. КЛ-6кВ КРН→ТП-528   | КЛ*       |
| Краснодар    | Ангарская          | АН-201    | РП-78 откл. В-10кВ→ТП2552п                              | 23.04.2023 | 23.04.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-2310п→ТП-1607п  | КЛ*       |
| Геленджик    | Дивноморская       | ДМ-7      | в РП-5-3 откл. В-10кВ→ТП-5-31Б                          | 23.04.2023 | 23.04.2023 | вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-5-82→ТП-5-69 и потребит кабельный выход ТП-5-65             | КЛ        |
| Краснодар    | Витаминкомбинат    | ВК-12     | РП-67 откл. В-10кВ→ТП-817п                              | 24.04.2023 | 24.04.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-913п  | О*        |
| Анапа        | Джемете            | ДМ-5      | откл. В-6кВ ДМ-5  | 24.04.2023 | 24.04.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-134   | О*        |
| Краснодар    | Юго-Западная       | ЮЗ-103    | РП-28 откл. В-10кВ→ТП-2014п Б                           | 24.04.2023 | 24.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1641п→ТП-328п   | КЛ        |
| Краснодар    | Энка               | ЭН-1      | ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1                               | 24.04.2023 | 24.04.2023 | не установлена  | Н         |
| Армавир      | Речная             | РГ-1      | откл. В-6кВ РГ-1  | 24.04.2023 | 24.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-151→ТП-153   | КЛ        |
| Новороссийск | ДСК                | ф.20      | РП-25 откл. В-6кВ→ТП-300                                | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ РП-3→ТП-286  | КЛ        |
| Новороссийск | ДСК                | ф.2       | откл. В-6кВ ф-2   | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Причина откл. – мех. повреждение КЛ-6кВ РП-3→ТП-309-новая, повреждение оборудования РП-25       | КЛ мех, О |
| Краснодар    | Витаминкомбинат    | ВК-14     | РП-64 откл. В-10кВ→ТП-1708п                             | 24.04.2023 | 24.04.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ВР №16   | ВЛ        |
| Краснодар    | Витаминкомбинат    | ВК-12     | РП-67 откл. В-10кВ→ТП-817п                              | 24.04.2023 | 24.04.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-772п  | О*        |
| Геленджик    | Тонкий Мыс         | ТМ-3      | откл. В-10кВ ТМ-3                                       | 25.04.2023 | 25.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-10→ТП-3-125п; ТП-3-150→КРУН-3-2   | КЛ        |
| Краснодар    | Восточная          | В-210     | откл. В-10кВ ф.В-210                                    | 25.04.2023 | 25.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2098п→ТП-594п   | КЛ        |
| Армавир      | АЗПФИ              | А-Г1      | откл. В-6кВ ф.АГ-1                                      | 25.04.2023 | 25.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-165→ТП-169   | КЛ        |
| Ейск         | Ейск-2             | ЕСК-16    | откл. В-6кВ ф.ЕСК-16                                    | 25.04.2023 | 25.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-253→ТП-185, ТП-4п→ТП-178   | КЛ        |
| Геленджик    | Марьяна Роца       | МР-3      | откл. В-6кВ ф.МР-3                                      | 25.04.2023 | 25.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ МР-3→ТП-3-29/ТП-3-37  | КЛ        |
| Новороссийск | Южная              | Прис.10   | откл. В-10 кВ ф.№10                                     | 25.04.2023 | 25.04.2023 | вывели из схемы КЛ-10 кВ ТП-495→ТП-109, ТП-649→ТП-248   | КЛ        |
| Новороссийск | Южная              | Прис.14   | откл. В-10 кВ ф.№14                                     | 25.04.2023 | 25.04.2023 | не установлена  | Н         |
| Краснодар    | Пашковская         | ПШ-301    | РП-43 откл. В-10кВ→ТП1996п, РП-43 откл. В-10кВ→РП-62    | 26.04.2023 | 26.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-43→РП-62 к. А., эл. пробой потребительского КЛ-10кВ ТП-1996п→ТП-2181п к.А | КЛ        |
| Новороссийск | Широкая Балка      | №14       | РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283/1, РП-50 откл. В-10кВ→КРУН-19 | 26.04.2023 | 26.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-20→ТП-255п  | КЛ        |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая     | прис.1,8  | КРУН-33 откл. В-10кВ→ф.№1 КРУН-33 откл. В-10кВ→ф.№8     | 26.04.2023 | 26.04.2023 | повреждение оборудования в КРУН-33/2  | О         |
| Новороссийск | РИП                | Прис.26   | РП-10 откл. В-10кВ→ТП-443                               | 26.04.2023 | 26.04.2023 | мех. повреждение КЛ-10 кВ РП-10→ТП-443  | КЛ мех    |
| Краснодар    | Юго-Западная       | ЮЗ-210    | РП-37 откл. В-10 кВ→ТП-624 А                            | 27.04.2023 | 27.04.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-37→ТП-624 А  | КЛ        |
| Новороссийск | РИП                | Прис.4    | откл. В-10кВ ф-4  | 27.04.2023 | 27.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-847  | КЛ        |
| Краснодар    | Пашковская         | ПШ-301    | в РП-43 откл. В-10кВ→РП-39                              | 27.04.2023 | 27.04.2023 | не установлена  | Н         |
| Апшеронск    | Заводская          | ЗВ-11     | откл. В-6кВ ЗВ-11                                       | 27.04.2023 | 28.04.2023 | мех. повреждение КЛ-6кВ ЗВ-11→ТП-1101   | КЛ        |
| Геленджик    | Геленджик          | ГК-4      | откл. В-6кВ ГК-4  | 27.04.2023 | 27.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ЦРП→ТП-1-56   | КЛ        |
| Краснодар    | Северо-Восточная   | СВ-436    | откл. В-10кВ СВ-436                                     | 27.04.2023 | 27.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ СВ-436→ТП-1295п А  | КЛ        |
| Краснодар    | Восточная Промзона | ВП-331    | в РП-74 откл. В-10кВ→ТП-1158                            | 27.04.2023 | 27.04.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-74→ТП-1158  | КЛ        |
| Новороссийск | Кирилловская       | Прис.10   | откл. В-6кВ ф-10  | 27.04.2023 | 27.04.2023 | не установлена  | Н         |
| Новороссийск | Кирилловская       | Прис.13   | откл. В-6кВ ф-13  | 27.04.2023 | 27.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-49→Крун-36   | КЛ        |
| Краснодар    | Тургеневская       | ТГ-201    | РП-37 откл. В-10кВ→ТП-624 Б                             | 28.04.2023 | 28.04.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-328→ТП-1805п А  | КЛ*       |
| Краснодар    | ЗИП                | ЗИП-302   | ЗИП-302 ОЗЗ без откл                                    | 28.04.2023 | 28.04.2023 | КЛ-10кВ РП-76→ЗИП-302   | КЛ        |
| Краснодар    | Парфюмерная        | ПФ-5      | в ТП-776п откл. В-6кВ→ТП-748                            | 28.04.2023 | 28.04.2023 | не установлена  | Н         |
| Краснодар    | Южная КРУН         | Ю-31КРУН  | в РП-71 откл. В-6кВ→ТП-1570пА                           | 28.04.2023 | 28.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-71→ТП-1570п  | КЛ        |
| Геленджик    | Геленджик          | ГК-7      | откл. В-6кВ ГК-7  | 28.04.2023 | 28.04.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-88→ТП-1-276  | КЛ        |
| Лабинск      | Лабинск-2          | Л-2-11    | ЦРП-2-3 откл. В-10 кВ→ТП-48                             | 29.04.2023 | 29.04.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-35→ТП-63   | ВЛ        |

|              |                        |               |  |            |            |  |            |
|--------------|------------------------|---------------|--|------------|------------|--|------------|
| Краснодар    | Энка                   | ЭН-1          | ТП-1115 откл. В-10 кВ→ЭН-1                     | 30.04.2023 | 30.04.2023 | не установлена   | Н          |
| Геленджик    | Тонкий Мыс             | ТМ-1          | РП-3-7 откл. В-6 кВ→ТП-3-90                    | 30.04.2023 | 30.04.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-3-42→ТП-3-110  | КЛ         |
| Новороссийск | РИП                    | Прис.52       | откл. В-10кВ ф.№52                             | 30.04.2023 | 01.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-645, КРУН-23→РП-52  | КЛ         |
| Новороссийск | Новороссийская         | ф-51          | откл. В-6кВ ф-51                               | 01.05.2023 | 01.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-244→ТП-55   | КЛ         |
| Новороссийск | РИП                    | Прис.4        | откл. В-10кВ ф-4                               | 01.05.2023 | 01.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-847   | КЛ         |
| Геленджик    | Тонкий Мыс             | ТМ-1          | по распоряжению ДД откл. В-10кВ ТМ-1 – ОЗЗ     | 02.05.2023 | 02.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-7→ТП-3-39 Б  | КЛ         |
| Гулькевичи   | Гулькевичи             | Г-14          | откл. В-6кВ Г-14                               | 02.05.2023 | 02.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-55→ВЛ-6кВ, повреждение оборудования ТП-126                            | КЛ, О      |
| Анапа        | Джемете                | ДМ-35         | откл. В-10кВ ДМ-35                             | 02.05.2023 | 02.05.2023 | КЛ-10кВ ТП-430→ТП-434, ТП-133→ТП-330, ТП-239→ТП-238  | КЛ         |
| Апшеронск    | Заводская              | ЗВ-5          | откл. В-6кВ ЗВ-5                               | 02.05.2023 | 02.05.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ оп. №5-34  | ВЛ         |
| Краснодар    | РИП                    | РИП-103       | РП-41 откл. В-6кВ→ТП-1171 А                    | 02.05.2023 | 02.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-900→ТП-940 А  | КЛ         |
| Усть-Лабинск | Сельхозтехника         | СТ-3          | откл. В-10кВ СТ-3                              | 02.05.2023 | 02.05.2023 | повреждение оборудования в ТП-168  | О          |
| Геленджик    | Толстый Мыс            | ТЛ-4          | в РП-1-3 откл. В-6кВ→ТП-1-34                   | 03.05.2023 | 03.05.2023 | КЛ-6кВ ТП-1-34→ТП 1-86, ТП-1-270→ТП-1-14→ТП-1-44, ТП-1-14→ТП-1-271                         | КЛ         |
| Геленджик    | Толстый Мыс            | ТЛ-7          | в ТП-1-39 откл. В-6кВ→ТЛ-7                     | 03.05.2023 | 03.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-33→ТП-1-86  | КЛ         |
| Краснодар    | Энка                   | ЭН-1          | ТП-1115 откл. В-10 кВ→ЭН-1                     | 03.05.2023 | 03.05.2023 | не установлена   | Н          |
| Геленджик    | Геленджик              | ГК-6          | РП-1-10 откл. В-6кВ→ГК-6                       | 03.05.2023 | 03.05.2023 | не установлена   | Н          |
| Краснодар    | Энка                   | ЭН-1          | ТП-1115 откл. В-10 кВ→ЭН-1                     | 04.05.2023 | 04.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1332→ТП-1473, ТП-2723п→ТП-1410, ТП-723→ТП-2723п.                     | КЛ         |
| Армавир      | ЗТВС                   | ТВ-24         | ТП-281 откл. В-6кВ→ТВ-24                       | 04.05.2023 | 05.05.2023 | вывели из схемы потребительский участок ВЛ-6 кВ оп. №43→РЛНД-160, КЛ-6 кВ РЛНД-160→ТП-0225 | КЛ*        |
| Краснодар    | Биофабрика             | БФ-5          | откл. ПС «Биофабрика»                          | 04.05.2023 | 04.05.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП         |
| Краснодар    | Ангарская              | АН-201        | в РП-78 откл. В-10кВ→ТП-2552п                  | 05.05.2023 | 05.05.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1583п→КРНС-6   | ВЛ         |
| Краснодар    | Северная               | С-406         | в РП-3 откл. В-6кВ→ТП-407                      | 05.05.2023 | 05.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3→ТП-407  | КЛ         |
| Краснодар    | Северная               | С-310         | откл. В-6кВ С-310                              | 05.05.2023 | 05.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ С-310→ТП-664п  | КЛ         |
| Краснодар    | РИП                    | РИП-208       | в ТП-984 откл. В-6кВ→ТП-1561п Б                | 06.05.2023 | 06.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-707→ТП-1264п Б  | КЛ         |
| Армавир      | Тепличная              | ТЧ-4          | откл. В-10 кВ ТЧ-4                             | 06.05.2023 | 06.05.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТЧ-4→ТП-214 оп.№94   | ВЛ         |
| Армавир      | АЗПФИ                  | ТВ-23         | ЦРП «АЗПФИ» откл. В-6 кВ→ПС «ЗТВС» яч. ф.ТВ-23 | 08.05.2023 | 08.05.2023 | откл. в сети ООО «ПластФорм»   | ЦП         |
| Краснодар    | Восточная промзона     | ВП-554        | РП-65 откл. В-10кВ→ТП-1257                     | 08.05.2023 | 08.05.2023 | вывели из схемы участок КВЛ-10 кВ ТП-1257→ТП-1433  | КЛ         |
| Анапа        | Анапская               | АП-26         | РП-9 откл. В-10кВ→ТП-109                       | 08.05.2023 | 08.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-171→ТП-121   | КЛ         |
| Краснодар    | Хутор Ленина           | ХЛ-7          | ТП-1437 откл. В-10кВ→ХЛ-7                      | 09.05.2023 | 09.05.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-303→ТП-876/780пк   | ВЛ         |
| Краснодар    | Пашковская             | ПШ-105        | откл. В-10кВ ПШ-105                            | 09.05.2023 | 09.05.2023 | вывели из схемы потребит. ТП-3120п, 299п, 3140п, 1513п, 1065п, 988п                        | О*         |
| Туапсе       | Туапсе-Город           | ТГ-18         | ТП-162 откл. В-6кВ→ТП-146                      | 10.05.2023 | 10.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-162→ТП-146  | КЛ         |
| Туапсе       | Туапсе-Тяговая         | ТТ-16         | откл. В-6кВ ТТ-16                              | 10.05.2023 | 10.05.2023 | откл. в сети ОАО «РЖД»   | ЦП         |
| Ейск         | Ейск-2                 | ЕСК-16        | ТП-179 откл. В-6кВ→ТП-163                      | 10.05.2023 | 10.05.2023 | мех. повреждение потребит КЛ-6кВ ТП-63п→62п  | КЛ* (мех.) |
| Краснодар    | Пашковская             | ПШ-202        | в РП-2193п откл. В-10кВ→ТП-885                 | 11.05.2023 | 11.05.2023 | не установлена   | Н          |
| Краснодар    | Дальняя                | ДЛ-16         | откл. В-6кВ ф.ДЛ-16                            | 11.05.2023 | 11.05.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ДЛ-16→РП-24, ТП-676→ТП-677  | КЛ         |
| Курганинск   | Курганная              | К-2           | КРН-3 откл. В-10кВ→ТП-63                       | 12.05.2023 | 12.05.2023 | эл. пробой КВЛ-10кВ КРН-3→ТП-63  | КЛ         |
| Усть-Лабинск | АГНКС                  | АС-1          | откл. В-10кВ ф.АС-1                            | 12.05.2023 | 12.05.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ Р-28  | ВЛ         |
| Краснодар    | Северная               | С-406         | откл. В-6кВ ф.С-406                            | 12.05.2023 | 12.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ С-406→ТП-810п  | КЛ         |
| Геленджик    | Стрела                 | Л-1           | откл. В-10 кВ Л-1                              | 13.05.2023 | 13.05.2023 | откл. в сети «Аэронавигация Юга»   | ЦП         |
| Новороссийск | РИП                    | Прис.4        | откл. В-10кВ ф-4                               | 14.05.2023 | 14.05.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-847  | КЛ         |
| Краснодар    | Витаминкомбинат        | ВК-14         | откл. В-10кВ КРН-2                             | 14.05.2023 | 14.05.2023 | не установлена   | Н          |
| Краснодар    | Ангарская              | АН-305        | РП-78 откл. В-10кВ→ТП-1480                     | 15.05.2023 | 15.05.2023 | повреждение оборудования в потребительской ТП-1822п  | О*         |
| Краснодар    | Витаминкомбинат        | ВК-14         | РП-64 откл. В-10 кВ→ТП-1708п                   | 15.05.2023 | 15.05.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-539п→ТП-767п   | ВЛ         |
| Армавир      | Речная                 | РГ-6          | откл. В-10кВ ф.РГ-6                            | 15.05.2023 | 15.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ СВВ-9→ТП-0192п  | КЛ         |
| Армавир      | Речная                 | РГ-5          | откл. В-10кВ ф.РГ-5                            | 15.05.2023 | 15.05.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-0227п→РЛНД   | КЛ*        |
| Краснодар    | Восточная              | В-103         | откл. В-6кВ ф.В-103                            | 16.05.2023 | 16.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1219→ТП-1626п   | КЛ         |
| Кропоткин    | Кропоткинский химзавод | Г-2           | откл. В-6кВ ф.Г-2                              | 16.05.2023 | 16.05.2023 | мех. повреждение КЛ-6кВ ф.Г-2→РП-5   | КЛ мех     |
| Геленджик    | Дивноморская           | ДМ-8          | откл. В-10 кВ ДМ-8                             | 16.05.2023 | 16.05.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-5-115→ТП-5-131  | КЛ         |
| Краснодар    | Южная КРУН ЗРУ         | ЮжнаяКРУН,ЗРУ | откл. ПС «Южная» КРУН, ЗРУ                     | 16.05.2023 | 16.05.2023 | откл. в сети ПАО «Россети-Кубань»  | ЦП         |
| Краснодар    | Витаминкомбинат        | ВК-14         | КРНС-19 откл. В-10 кВ                          | 16.05.2023 | 17.05.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ ТП-2396п→ТП-790п                                       | КЛ*        |
| Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская  | Ф-1,Ф-2       | откл. В-10 кВ Ф-1, Ф-2                         | 16.05.2023 | 16.05.2023 | повреждение оборудования в потребительской ТП-435п   | О*         |
| Ейск         | Ейск-2                 | ЕСК-20        | откл. В-6 кВ ЕСК-20                            | 16.05.2023 | 16.05.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-11п→РП-3   | КЛ         |

|                   |                             |                       |  |            |            |  |     |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|------------|------------|--|-----|
| Новороссийск      | РИП                         | Прис.52               | откл. В-10кВ ф.52  | 16.05.2023 | 17.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ф.52                                     | КЛ  |
| Кореновск         | Кореновская центральная     | КЦ-7                  | откл. В-10кВ ф.КЦ-7 (наша ТП-895)                              | 16.05.2023 | 16.05.2023 | откл. в сети ПАО «Россети-Кубань»                                  | ЦП  |
| Краснодар         | Тургеневская                | ТГ-502                | РП-79 откл. В-10кВ→ТП-1597п к.А.                               | 17.05.2023 | 17.05.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-79→ТП-1597п                  | КЛ* |
| Геленджик         | Марьино Роща                | МР-1                  | откл. В-6кВ МР-1   | 17.05.2023 | 17.05.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-3-135→ТП-3-94 оп.№85                      | ВЛ  |
| Новороссийск      | Гайдук                      | ф-5                   | откл. В-6кВ ф-5  | 17.05.2023 | 17.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1→КРУН-14                                     | КЛ  |
| Краснодар         | Правый Берег                | ПБ-5                  | КРН-27, КРНС-8 откл. В-10кВ                                    | 17.05.2023 | 17.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Геленджик         | Тонкий Мыс                  | 1,3,4с.ш.-10кВ        | откл. 1,3,4 с.ш.-10кВ  | 17.05.2023 | 17.05.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                  | ЦП  |
| Краснодар         | КНИИСХ                      | КС-1                  | откл. В-10кВ КС-1  | 18.05.2023 | 18.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Новороссийск      | Широкая Балка               | ф-15                  | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283                                    | 18.05.2023 | 19.05.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ РЛНД  | ВЛ  |
| Новороссийск      | Широкая Балка               | ф-14                  | в РП-50 откл. В-10кВ→КРУН-20                                   | 18.05.2023 | 18.05.2023 | Вывели из схемы участок КЛ-10кВ КРУН-20→ТП-183п                    | КЛ  |
| Краснодар         | Северо-Восточная            | СВ-141                | РП-48 откл. В-6кВ→ТП-1463                                      | 18.05.2023 | 18.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Геленджик         | Дивноморская                | ДМ-6                  | РП-5-2 откл. В-10кВ→ТП-5-85                                    | 18.05.2023 | 18.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-103→РП-5-2 Б                               | КЛ  |
| Краснодар         | Витаминкомбинат             | ВК-3                  | РП-67 откл. В-10кВ→ТП-817п                                     | 18.05.2023 | 18.05.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1388                                     | ВЛ  |
| Новороссийск      | РИП                         | Прис.52               | откл. В-10кВ ф.52  | 19.05.2023 | 19.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-644→ТП-644А                                  | КЛ  |
| Краснодар         | Восточная                   | В-105                 | РП-1 откл. В-6кВ→ТП-665  | 19.05.2023 | 19.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-665→ТП-272                                    | КЛ  |
| Краснодар         | Северо-Восточная            | СВ-327                | откл. В-10кВ СВ-327  | 19.05.2023 | 19.05.2023 | эл. пробой потребительской КВЛ-10кВ ТП-149→ТП-1809п                | КЛ* |
| Краснодар         | Почтовая                    | ПЧ-3                  | РП-40 откл. В-10 кВ→ТП-1391                                    | 20.05.2023 | 20.05.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-544→ТП-1216                                 | КЛ  |
| Краснодар         | Лорис                       | Л-104                 | откл. В-10кВ ф.Л-104   | 20.05.2023 | 20.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Горячий Ключ      | Х-4 Абузы                   | ф.41,42,43            | откл. ПС «Х-4 Абузы»   | 20.05.2023 | 20.05.2023 | откл. в сети АО «НГТ-Энергия»                                      | ЦП  |
| Краснодар         | Пашковская                  | ПШ-403                | откл. В-10кВ ф.ПШ-403  | 20.05.2023 | 20.05.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ПШ-403→ТП-539                               | ВЛ  |
| Краснодар         | Калинино                    | К-109                 | откл. В-10кВ ф.К-109   | 20.05.2023 | 20.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | КНИИСХ                      | КС-2                  | откл. В-10кВ ф.КС-2  | 20.05.2023 | 20.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | КНИИСХ                      | КС-3                  | откл. В-10кВ ф.КС-3  | 20.05.2023 | 20.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | КНИИСХ                      | КС-7                  | откл. В-10кВ ф.КС-7  | 20.05.2023 | 20.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | Водозабор                   | ВЗ-3                  | откл. В-10кВ ф.ВЗ-3  | 20.05.2023 | 20.05.2023 | повреждение оборудования в ТП-716                                  | О   |
| Краснодар         | КНИИСХ                      | КС-1                  | откл. В-10кВ ф.КС-1  | 20.05.2023 | 20.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | КНИИСХ                      | КС-2                  | откл. В-10кВ ф.КС-2  | 20.05.2023 | 20.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | КНИИСХ                      | КС-3                  | откл. В-10кВ ф.КС-3  | 20.05.2023 | 20.05.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-658→ТП-1483                     | ВЛ  |
| Краснодар         | Ангарская                   | АН-201                | РП-78 откл. В-10кВ→ТП-2552п                                    | 21.05.2023 | 22.05.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-2004п→КРНС6→1607п→2170п/1240п            | ВЛ  |
| Краснодар         | РИП                         | РИП-412               | в РП-76 откл. В-10кВ→ТП-1271                                   | 22.05.2023 | 22.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | ХБК                         | ХБК-310               | в РП-20 откл. В-6кВ→ТП-150                                     | 22.05.2023 | 22.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1768п→ТП-150                                  | КЛ  |
| Геленджик         | Тонкий Мыс                  | ТМ-10                 | откл. В-10кВ ТМ-10   | 22.05.2023 | 22.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-158→ТП-3-120                               | КЛ  |
| Геленджик         | Тонкий Мыс                  | ТМ-8                  | откл. В-10кВ ТМ-8  | 22.05.2023 | 22.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-5→ТМ-8                                     | КЛ  |
| Геленджик         | Тонкий Мыс                  | ТМ-8                  | откл. В-10кВ ТМ-8  | 22.05.2023 | 22.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-5→ТМ-8                                     | КЛ  |
| Геленджик         | Дивноморская                | ДМ-2<br>ДМ-4          | откл. В-10 кВ ф.ДМ-2, ф.ДМ-4                                   | 23.05.2023 | 23.05.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-5-88→ТП-5-101                               | КЛ  |
| Краснодар         | Северная                    | С-409                 | откл. В-6 кВ С-409   | 23.05.2023 | 23.05.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ С-409→РП-82                                     | КЛ  |
| Новороссийск      | Кирилловская                | Прис.12               | откл. В-6 кВ ф.Прис.12   | 23.05.2023 | 23.05.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ф.№12→ТП-510                                    | КЛ  |
| Новороссийск      | Южная                       | Прис.2                | откл. В-10 кВ ф.№2   | 23.05.2023 | 23.05.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-761→ТП-459                                  | КЛ  |
| Новороссийск      | Южная                       | Прис.14               | откл. В-10 кВ ф.№14  | 23.05.2023 | 23.05.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-93→ТП-45                                    | КЛ  |
| Новороссийск      | Южная                       | Прис.22               | откл. В-10 кВ ф.№22  | 23.05.2023 | 23.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-691→РП-5                                     | КЛ  |
| Краснодар         | Витаминкомбинат             | ВК-3                  | РП-67 откл. В-10 кВ ТП-2947п/ТП-28                             | 23.05.2023 | 23.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская         | П-3                   | откл. В-10кВ ф.П-3   | 23.05.2023 | 23.05.2023 | повреждение оборудования в ТП-206                                  | О   |
| Краснодар         | Лорис                       | Л-201                 | РП-69 откл. В-10кВ→ТП-1353                                     | 23.05.2023 | 24.05.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1276→ТП-857                              | ВЛ  |
| Армавир           | Тепличная                   | ТЧ-4                  | откл. В-10кВ ф.ТЧ-4  | 23.05.2023 | 24.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | Путевая                     | ПТ-10                 | откл. В-6кВ ф.ПТ-10  | 24.05.2023 | 24.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1010→ТП-30                                    | КЛ  |
| Ейск              | Ейск-1                      | Е-6                   | откл. В-6кВ ф.Е-6  | 24.05.2023 | 24.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Ейск              | Ейск-1                      | Е-9                   | откл. В-6кВ ф.Е-9  | 24.05.2023 | 24.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | Восточная Промзона          | ВП-411                | РП-74 откл. В-10 кВ→ТП-886                                     | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Вывели из схемы КЛ-10 кВ РП-74→ТП-515, ТП-515→ТП-886               | КЛ  |
| Гулькевичи        | Плодовая                    | ПЛ-3                  | откл. В-10кВ ф.ПЛ-3  | 24.05.2023 | 24.05.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №7/6→оп.№7/7                            | ВЛ  |
| Краснодар         | Дальняя                     | ДЛ-16                 | откл. В-6кВ ДЛ-16  | 25.05.2023 | 25.05.2023 | повреждение оборудования ТП-443                                    | О   |
| Апшеронск         | Хадыженская-2               | Х-2-29                | откл. В-6кВ Х-2-29   | 25.05.2023 | 25.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Геленджик         | Геленджик                   | ГК-12                 | откл. В-6кВ ГК-12  | 26.05.2023 | 26.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-88→ТП1-276                                  | КЛ  |
| Анапа             | Анапская                    | АП-10                 | откл. В-10кВ АП-10   | 26.05.2023 | 26.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-20→ТП-147                                    | КЛ  |
| Анапа             | Анапская                    | АП-26                 | откл. В-10кВ АП-26   | 26.05.2023 | 26.05.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-115→ТП-99, ТП-109→ТП-482, ТП-109→ТП-115 | КЛ  |
| Апшеронск         | Нефтегорская                | Х-1-12,13,15,16,17,19 | откл. ПС «Нефтегорская»  | 26.05.2023 | 26.05.2023 | откл. в сети НГТЭ  | ЦП  |
| Курганинск        | ПС «Восточная», ПС «Кавказ» | ВО-4,КВ-2,КВ-5        | откл. 2 сш-10кВ ПС «Восточная»; откл. ПС «Кавказ» (КВ-2, КВ-5) | 26.05.2023 | 26.05.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                  | ЦП  |

|                   |                               |                                     |   |            |            |  |     |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------|------------|--|-----|
| Армавир           | ЗТВС                          | ТВ-23                               | откл. В-6кВ ТВ-23                         | 26.05.2023 | 26.05.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТВ-23→ЦРП-6кВ «АЗПФИ»                          | КЛ* |
| Тихорецк          | Новорождественская            | КР-3                                | откл. В-10кВ КР-3                         | 26.05.2023 | 26.05.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ КР-3→ЛР-38  | ВЛ  |
| Краснодар         | Парфюмерная                   | ПФ-8                                | РП-50 откл. В-6кВ→ТП-749                  | 26.05.2023 | 26.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-665→ТП-84   | КЛ  |
| Армавир           | Тепличная                     | ТЧ-4                                | откл. В-10кВ ТЧ-4                         | 26.05.2023 | 26.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Армавир           | Тепличная                     | ТЧ-4                                | откл. В-10кВ ТЧ-4                         | 26.05.2023 | 26.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Лабинск           | Лабинск-1                     | ЛЛ-1-8                              | в РП откл. В-10кВ→ТП-170, В-10кВ→ТП-51    | 26.05.2023 | 26.05.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-53                                   | О*  |
| Новороссийск      | ДСК                           | ф.10                                | РП-13 откл. В-6кВ→ТП-486                  | 27.05.2023 | 27.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-720→ТП-833  | КЛ  |
| Геленджик         | Тонкий Мыс                    | ТМ-1                                | откл. В-10кВ ф.ТМ-1                       | 27.05.2023 | 27.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-1→РП-3-7   | КЛ  |
| Геленджик         | Тонкий Мыс                    | ТМ-13                               | откл. В-10кВ ф.ТМ-13                      | 27.05.2023 | 27.05.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-3-142→РП-3-2   | КЛ  |
| Новороссийск      | Кирилловская                  | Прис.13                             | откл. В-6кВ ф.Прис.13                     | 27.05.2023 | 27.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-49/2→КРУН-34/2  | КЛ  |
| Краснодар         | Почтовая                      | ПЧ-203                              | РП-29 откл. В-10 кВ→ТП-2628п              | 27.05.2023 | 28.05.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-2628п→ТП-696  | КЛ  |
| Кропоткин         | Кропоткинская                 | №25                                 | откл. В-6 кВ ф.№25                        | 28.05.2023 | 28.05.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-104→ТП-62  | КЛ  |
| Кропоткин         | Кропоткинская                 | №14                                 | откл. В-6 кВ ф.№14                        | 28.05.2023 | 28.05.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-113→БКТП-96  | КЛ  |
| Армавир           | Речная                        | Р-15                                | откл. В-10кВ ф.Р-15                       | 28.05.2023 | 28.05.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ Р-15→РП-11, РП-11→ТП-275, ТП-275→ТП-299            | КЛ  |
| Краснодар         | Пашковская                    | ПШ-403                              | РП-46 откл. В-10 кВ→ТП-1502п              | 28.05.2023 | 28.05.2023 | вывели из схемы участок КВЛ-10 кВ ТП-541→ТП-524→ТП-912→РП-46               | КЛ  |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская           | П-13                                | откл. В-10 кВ П-13                        | 28.05.2023 | 28.05.2023 | повреждение оборудования в потребительской ТП-215п                         | О*  |
| Новороссийск      | Северо-Западная               | №8                                  | откл. В-10 кВ ф.№8                        | 28.05.2023 | 28.05.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-633→ТП-133 КРУН-16→ТП-269                           | КЛ  |
| Геленджик         | Дивноморская                  | ДМ-2                                | в РП-5-3 откл. В-10кВ→яч.№13 «Керамик»    | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Вывели из схемы потребительский участок ВЛ-10кВ ТП-1-156→ТП-1-172→ТП-1-130 | ВЛ* |
| Краснодар         | РИП                           | РИП-412                             | в РП-76 откл. В-10кВ→ТП-1759п "Б"         | 29.05.2023 | 29.05.2023 | повреждение потребит. кабельного выхода ТП-2039п                           | КЛ* |
| Армавир           | Тепличная                     | ТЧ-6                                | в РП-5 откл. В-10кВ→ТП-244                | 29.05.2023 | 29.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-158→ТП-159  | КЛ  |
| Краснодар         | Правый Берег                  | ПБ-5                                | ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5                 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | Пашковская                    | ПШ-303                              | откл. В-10кВ ПШ-303                       | 30.05.2023 | 30.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-46→ТП-1739п"Б" и повреждение оборудования в ТП-699   | КЛ  |
| Курганинск        | Курганная                     | К-8                                 | откл. В-10кВ К-8                          | 30.05.2023 | 30.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Абинск            | Абинская И-4 Абинская         | АБ-42А-8                            | откл. КРН-5 откл. КРН-4                   | 30.05.2023 | 30.05.2023 | повреждение эл.оборудования в ТП-251                                       | О   |
| Краснодар         | Пашковская                    | ПШ-301                              | в РП-62 откл. В-10кВ→РП-43А               | 30.05.2023 | 30.05.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-2906п→ТП-1368 "Б"                          | КЛ* |
| Туапсе            | Туапсе-Город                  | ТГ-9                                | в ТП-134 откл. В-6кВ→ТГ-9                 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-8→ТП-141  | КЛ  |
| Геленджик         | Дивноморская                  | ДМ-1                                | откл. В-10кВ ДМ-1                         | 30.05.2023 | 30.05.2023 | не установлена   | Н   |
| Геленджик         | Дивноморская                  | ДМ-11                               | откл. В-10кВ ДМ-11                        | 30.05.2023 | 30.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-1→ДМ-11  | КЛ  |
| Краснодар         | КНИИСХ                        | КС-7                                | по распоряжению ДД откл. В-10кВ КРНС-15   | 30.05.2023 | 31.05.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-981→ТП-1522п                                     | ВЛ  |
| Геленджик         | Дивноморская                  | ДМ-11                               | откл. В-10кВ ДМ-11                        | 30.05.2023 | 30.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-1→ДМ-11  | КЛ  |
| Геленджик         | Толстый Мыс                   | ТЛ-5                                | откл. В-6кВ ТЛ-5-РП-1-2                   | 31.05.2023 | 31.05.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-110→ТП-1-88.                                       | КЛ  |
| Новокубанск       | Новокубанская                 | НВ-6                                | откл. В-10 НВ-6                           | 31.05.2023 | 31.05.2023 | повреждение на уч. ВЛ-10 кВ КР-3→ТП-124                                    | ВЛ  |
| Краснодар         | Лорис Хутор Ленина Биофабрика | 1СшЛорис;ПСБиофабрика;ПСХуторЛенина | 1Сш Лорис; ПС Биофабрика; ПС Хутор Ленина | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Откл в сети ПАО "Россети Кубань"   | ЦП  |
| Краснодар         | Витаминкомбинат               | ВК-14                               | РП-64 откл. В-10 кВ → КРН-2/1708п         | 31.05.2023 | 31.05.2023 | повреждение потребительского оборудования в ТП-1488п                       | О*  |
| Краснодар         | Витаминкомбинат               | ВК-12                               | откл. В-10 кВ → ТП-2856                   | 31.05.2023 | 31.05.2023 | повреждение на КВЛ-10кВ ТП-256→РП-67                                       | ВЛ  |
| Краснодар         | Восточная                     | В-152                               | В-152 ОЗ3→ТП-1729п                        | 31.05.2023 | 31.05.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ В-152→ТП-1729п  | КЛ  |
| Туапсе            | Туапсе-Терминал               | ТР-218                              | БРП-14 откл. В-6кВ→ТП-50                  | 01.06.2023 | 01.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТП-50, ТП-18→ТП-160                                 | КЛ  |
| Армавир           | Стеблицкая                    | СТ-11                               | откл. СВВ-6                               | 01.06.2023 | 01.06.2023 | повреждение оборудования в ТП-299  | О   |
| Горячий Ключ      | фанагорийская тяговая         | Ф-1                                 | откл. В-10 Ф-1                            | 01.06.2023 | 01.06.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | Северо-Восточная              | СВ-444                              | РП-35 откл. В-10 кВ → ТП-1370             | 01.06.2023 | 01.06.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2091п→ВЛ КРНС-12                     | КЛ* |
| Краснодар         | Хутор Ленина                  | ХЛ-2                                | КРНС-24 откл. В-10кВ                      | 01.06.2023 | 02.06.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ к ТП-3353п                          | ВЛ* |
| Краснодар         | Северо-Восточная              | СВ-444                              | РП-35 откл. В-10 кВ → ТП-1370             | 01.06.2023 | 02.06.2023 | повреждение оборудования в ТП-148  | О   |
| Краснодар         | Хутор Ленина                  | ХЛ-4                                | ОЗ3 ф.ХЛ-4                                | 01.06.2023 | 02.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-514→ТП-564   | КЛ  |
| Геленджик         | Тонкий Мыс                    | ТМ-5                                | откл. В-10кВ ТМ-5                         | 02.06.2023 | 02.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-5→ТП-3-124п  | КЛ  |
| Геленджик         | Тонкий Мыс                    | ТМ-7                                | откл. В-10кВ ТМ-7, В-10кВ РП-3-3→ТП-3-147 | 02.06.2023 | 02.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-44→ТП-3-43, КЛ-10кВ ТП-3-43→ТП-3-147               | КЛ  |
| Краснодар         | КНИИСХ                        | КС-1,2,3,5,7                        | откл. 1 и 2 сш 10кВ                       | 02.06.2023 | 02.06.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП  |
| Краснодар         | Почтовая                      | ПЧ-108                              | РП-21 откл. В-10кВ→ТП-308                 | 02.06.2023 | 02.06.2023 | не установлена   | Н   |
| Курганинск        | Восточная; Кавказ             | КВ-2,5 ВО-1,3,4,5                   | откл. ПС «Кавказ» ПС «Восточная»          | 02.06.2023 | 02.06.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП  |

|                   |                       |               |  |            |            |  |     |
|-------------------|-----------------------|---------------|--|------------|------------|--|-----|
| Краснодар         | Пашковская            | ПШ-402        | РП-70 откл. В-10кВ→ТП-649                            | 03.06.2023 | 03.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-70→ТП-649  | КЛ  |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-ахтарская   | П-10          | В-10кВ П-10  | 03.06.2023 | 03.06.2023 | КЛ-10кВ П-10→ТП-305  | КЛ  |
| Армавир           | Стеблицкая            | СТ-11         | откл. В-10кВ СТ-11                                   | 03.06.2023 | 03.06.2023 | не установлена   | Н   |
| Геленджик         | Тонкий Мыс            | ТМ-3          | откл. В-10кВ ТМ-3 ОЗЗ                                | 03.06.2023 | 03.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-154→РП-3-10  | КЛ  |
| Кропоткин         | Кропоткин             | ф-20          | по распоряжению ДД вывели из схемы потребит. 2ТП ОЗЗ | 03.06.2023 | 03.06.2023 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-113-25→ТП-13-20 оп.№1/3   | КЛ  |
| Анапа             | Анапская              | АП-4          | РП-3 откл. В-10кВ→ТП-144                             | 03.06.2023 | 03.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-24→ТП-463  | КЛ  |
| Краснодар         | Тургеневская          | ТГ-303        | откл. В-10кВ КРНС-16                                 | 03.06.2023 | 03.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-398п→ВЛ-10кВ КРНС-16   | КЛ  |
| Геленджик         | Тонкий Мыс            | ТМ-2          | откл. В-10кВ ТМ-2                                    | 03.06.2023 | 03.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-11→РП-3-2  | КЛ  |
| Краснодар         | РИП                   | РИП-103       | РП-41 откл. В-10 кВ→ТП-813 к.А.→ТП-1171к.А.          | 04.06.2023 | 04.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-940→ТП-900 к.А., КЛ-6кВ ТП-820→ТП-1173                                     | КЛ  |
| Краснодар         | КНИИСХ                | КС-3          | откл. В-10кВ ф.КС-3                                  | 04.06.2023 | 04.06.2023 | отключение в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП  |
| Краснодар         | КНИИСХ                | КС-2          | откл. В-10кВ ф.КС-2                                  | 04.06.2023 | 04.06.2023 | не установлена   | Н   |
| Крымск            | Крымская птицефабрика | КП-2          | откл. В-10кВ ф.КП-2                                  | 04.06.2023 | 04.06.2023 | повреждение оборудования в ТП-265, повреждение потребительского оборудования в ТП-345п,303п,362п | О*  |
| Краснодар         | Лорис                 | Л-110         | откл. В-10кВ ф.Л-110                                 | 04.06.2023 | 04.06.2023 | повреждение оборудования в ТП-555→ТП-813п  | О   |
| Краснодар         | Энка                  | ЭН-1          | ТП-1115 откл. В-10 кВ→ЭН-1                           | 04.06.2023 | 04.06.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | Энка                  | ЭН-2          | ТП-1115 откл. В-10 кВ→ЭН-2                           | 04.06.2023 | 04.06.2023 | повреждение оборудования в ТП-723  | О   |
| Армавир           | Речная                | РГ-7          | откл. В-10кВ ф.РГ-7                                  | 04.06.2023 | 04.06.2023 | не установлена   | Н   |
| Армавир           | Речная                | РГ-15         | откл. В-10кВ ф.РГ-15                                 | 04.06.2023 | 04.06.2023 | Вывели участок КЛ-10кВ РГ-15→РП-11   | КЛ  |
| Армавир           | МЖК                   | М-14          | откл. В-6кВ ф.М-14                                   | 04.06.2023 | 04.06.2023 | овреждение оборудования в ТП-184   | О   |
| Армавир           | МЖК                   | М-26          | откл. В-6кВ ф.М-26                                   | 04.06.2023 | 04.06.2023 | овреждение оборудования в ТП-184   | О   |
| Кореновск         | Кореновская тяговая   | КТ-1          | откл. В-10кВ ф.КТ-1                                  | 04.06.2023 | 04.06.2023 | повреждение оборудования в РП-845  | О   |
| Усть-Лабинск      | Сельхозтехника        | СТ-1          | в РПУ-3 откл. В-10кВ                                 | 04.06.2023 | 04.06.2023 | не установлена   | Н   |
| Армавир           | МЖК                   | М-11          | откл. В-6 кВ М-11                                    | 04.06.2023 | 04.06.2023 | вывели из схемы КЛ-6 кВ М-11→ТП-61   | КЛ  |
| Краснодар         | Витаминкомбинат       | ВК-12         | РП-51 откл. В-10 кВ→РП-67                            | 04.06.2023 | 04.06.2023 | не установлена   | Н   |
| Новороссийск      | Южная                 | Прис.22       | откл. В-10 кВ ф.№22                                  | 04.06.2023 | 04.06.2023 | Вывели из схемы КЛ-10 кВ ТП-297→ТП-691   | КЛ  |
| Краснодар         | Биофабрика            | БФ-5          | откл. В-10 кВ БФ-5                                   | 05.06.2023 | 05.06.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ БФ-5→ТП-1253п.  | ВЛ* |
| Краснодар         | Северо-Восточная      | СВ-327        | откл. В-10кВ СВ-327                                  | 05.06.2023 | 05.06.2023 | не установлена   | Н   |
| Армавир           | Речная                | РМЗ-1         | ТП-018 откл. В-10кВ→ТП-230                           | 05.06.2023 | 05.06.2023 | повреждение потребительского оборудования в ТП-018   | О*  |
| Геленджик         | Тонкий Мыс            | ТМ-9          | откл. В-10кВ ТМ-9                                    | 05.06.2023 | 05.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-9→РП-3-2   | КЛ  |
| Новороссийск      | Южная                 | Прис.5        | ТП-801 откл. В-10кВ→ф.№5                             | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-19→ТП-138, ТП-237/1→ТП-462/1, ТП-561→ТП-80                            | КЛ  |
| Краснодар         | Восточная промзона    | ВП-411        | РП-74 откл. В-10кВ→ВП-411                            | 05.06.2023 | 05.06.2023 | повреждение оборудования в РП-74   | О   |
| Новороссийск      | РИП                   | Прис.53       | РП-28 откл. В-10кВ→ТП-440/1                          | 05.06.2023 | 05.06.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-648→ТП-681  | КЛ  |
| Новороссийск      | Южная                 | Прис.9        | откл. В-10кВ ф.№9                                    | 05.06.2023 | 05.06.2023 | вывели из схемы участок КЛ-10 кВ ТП-136→ТП-631→ТП-231  | КЛ  |
| Краснодар         | Северо-Восточная      | СВ-216        | откл. В-6 кВ ТП-262 →ТП-169                          | 06.06.2023 | 06.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-262 - ТП-169  | КЛ  |
| Краснодар         | РИП                   | РИП-214       | откл. В-6кВ РИП-214                                  | 06.06.2023 | 06.06.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-32-РИП-214   | КЛ  |
| Геленджик         | Толстый Мыс           | ТЛ-5          | откл. В-6кВ ТЛ-5                                     | 06.06.2023 | 06.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-2→ТЛ-5  | КЛ  |
| Краснодар         | Южная ЗРУ             | Ю-7ЗРУ        | РП-6 откл. В-6кВ→ТП-1355                             | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Вывели из схемы потребит. КЛ-6кВ ТП-215п→ТП-346п→ТП-80п→ТП-291                                   | КЛ* |
| Краснодар         | Ангарская             | АН-205        | РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2200п                       | 07.06.2023 | 07.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ→ТП-1396 - ТП-950  | КЛ  |
| Кореновск         | Кореновская тяговая   | КТ-1          | В-10кВ КТ-1  | 07.06.2023 | 07.06.2023 | повреждение потребит. оборудования ТП-922п   | О*  |
| Краснодар         | КНИИСХ                | КС-7          | КРНС-15 откл. В-10кВ                                 | 07.06.2023 | 07.06.2023 | не обнаружена  | Н   |
| Краснодар         | КНИИСХ                | КС-1          | В-10кВ КС-1  | 07.06.2023 | 07.06.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ КС-1→ТП-732→ВР-1п   | ВЛ  |
| Краснодар         | Дальняя               | ДЛ-16         | откл. В-6кВ ДЛ-16                                    | 07.06.2023 | 08.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-16→РП-24  | КЛ  |
| Ейск              | Ейск-2                | ЕСК-3         | откл. В-6 кВ ЕСК-3                                   | 08.06.2023 | 08.06.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-144→ТП-141.  | КЛ  |
| Армавир           | Речная                | ГАЗ-2         | откл. В-10 кВ ГАЗ-2                                  | 08.06.2023 | 08.06.2023 | повреждение оборудования в ТП-316  | О   |
| Усть-Лабинск      | АГНКС                 | АС-8          | откл. В-10 кВ АС-8                                   | 08.06.2023 | 08.06.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | Пашковская            | ПШ-203        | РП-43 откл. В-10 кВ→ТП-462                           | 08.06.2023 | 08.06.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-462→ТП-1227п А  | КЛ  |
| Краснодар         | Пашковская            | ПШ-202        | РП-2193п откл. В-10 кВ→ТП-1100/ТП-885                | 08.06.2023 | 08.06.2023 | повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-1310→ТП-887   | ВЛ  |
| Краснодар         | Хутор Ленина          | ХЛ-2          | откл. В-10кВ ХЛ-2                                    | 09.06.2023 | 09.06.2023 | повреждение на ВЛ-10 кВ КРНС-24→ТП-878   | ВЛ  |
| Кропоткин         | Радуга                | РА-17         | откл. В-6 кВ РА-17                                   | 09.06.2023 | 09.06.2023 | вывели из схемы участок КЛ-6 кВ ТП-48→ТП-123   | КЛ  |
| Краснодар         | Витаминкомбинат       | ВК-3          | РП-67 откл. В-10 кВ→ТП-28                            | 09.06.2023 | 09.06.2023 | вывели из схемы участок потребительский ВЛ-10 кВ ТП-881п→ТП-606п→ТП-625п→ТП-3312п                | ВЛ  |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая        | прис.1,прис.8 | откл. ф.№1, ф.№8                                     | 09.06.2023 | 09.06.2023 | откл. в сети ОАО «РЖД  | ЦП  |
| Краснодар         | Восточная промзона    | ВП-411        | РП-74 откл. В-10 кВ→ТП-554                           | 09.06.2023 | 09.06.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | НПЗ                   | НПЗ-3         | откл. В-6 кВ НПЗ-3<br>РП-27 откл. В-10 кВ→ТП-954п    | 09.06.2023 | 09.06.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-669п→ТП-1  | КЛ  |
| Геленджик         | Стрела                | Л-1           | откл. В-10 кВ Л-1                                    | 10.06.2023 | 10.06.2023 | не установлена   | Н   |

|              |                       |                              |  |            |            |   |          |
|--------------|-----------------------|------------------------------|--|------------|------------|---|----------|
| Геленджик    | Дивноморская          | ДМ-6                         | ТП-5-87 откл. В-10кВ→ДМ-6  | 10.06.2023 | 10.06.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-5-95→ТП-5-96, потребит. КЛ-10кВ ТП-5-96→ТП-5-109П.                   | КЛ*      |
| Краснодар    | Западная-2            | З-2-103                      | РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227  | 10.06.2023 | 10.06.2023 | не установлена  | Н        |
| Крымск       | Крымская Птицефабрика | КП-2                         | откл. В-10кВ КП-2  | 10.06.2023 | 10.06.2023 | повреждение оборудования в ТП-254 и ТП-242  | О*       |
| Крымск       | Пролетарская          | ПР-1                         | откл. В-6кВ ПР-1   | 10.06.2023 | 10.06.2023 | не установлена  | Н        |
| Апшеронск    | Хадзыженская-2        | Х-2-21,Х-2-29                | откл. В-6кВ Х-2-21, откл. В-6кВ Х-2-29                           | 10.06.2023 | 10.06.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП       |
| Абинск       | Насосная-19           | НН-1                         | откл. В-6кВ НН-1   | 10.06.2023 | 10.06.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП       |
| Краснодар    | Тургеневская          | ТГ-303                       | РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 А                                      | 10.06.2023 | 10.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1076п→ВЛ-10кВ ТП-1170п, ТП-514п→ТП-44                                     | КЛ       |
| Абинск       | И-4 Абинская          | Аб-42                        | откл. В-6кВ КРН-10   | 10.06.2023 | 10.06.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-279, ТП-278  | ВЛ       |
| Темрюк       | Темрюк                | Т-8Т-12                      | откл. В-10кВ Т-8 и В-10кВ Т-12                                   | 10.06.2023 | 10.06.2023 | Повреждение на потребительской ВЛ-10кВ оп18→ТП-Т-8-20П, повреждение в сети ПАО «Россети Кубань» | ЦП       |
| Горячий Ключ | Фанагорийская Тяговая | Ф-2                          | откл. В-10 Ф-2   | 10.06.2023 | 11.06.2023 | повреждение оборудования в КРУН Ф-2-1   | О        |
| Апшеронск    | Апшеронская           | Г-4                          | откл. В-6кВ ТП-501А → ТП-407А                                    | 11.06.2023 | 11.06.2023 | не установлена  | Н        |
| Краснодар    | Лорис                 | Л-110                        | откл. В-10кВ Л-110   | 11.06.2023 | 11.06.2023 | не установлена  | Н        |
| Краснодар    | РИП                   | РИП-208                      | РП-1 откл. В-6кВ→ТП-1171 Б                                       | 11.06.2023 | 11.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-940→ТП-900 Б   | КЛ       |
| Апшеронск    | Апшеронская           | Г-5                          | по распоряжению ДД ОДС ДД ТП-501 А откл. В-10кВ→ТП-503 ОЗЗ       | 11.06.2023 | 11.06.2023 | вывели из схемы ВЛ-10кВ ТП-510 А→ТП-511 А   | ВЛ       |
| Армавир      | Тепличная             | ТЧ-4                         | откл. В-10кВ ТЧ-4  | 11.06.2023 | 11.06.2023 | повреждение оборудования ТП-311   | О        |
| Новороссийск | РИП                   | Прис.52                      | откл. В-10кВ РИП-52  | 11.06.2023 | 12.06.2023 | повреждение оборудования РИП-52   | О        |
| Усть-Лабинск | Откормбаза            | ОБ-9                         | откл. В-10кВ ОБ-9  | 12.06.2023 | 12.06.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ оп.№91/1→ оп.№91/2   | ВЛ       |
| Усть-Лабинск | Сельхозтехника        | СТ-3                         | откл. В-10кВ СТ-3  | 12.06.2023 | 12.06.2023 | не установлена  | Н        |
| Новороссийск | Широкая Балка         | ф-15                         | РП-50 откл. В-10кВ→КРУН-24                                       | 12.06.2023 | 12.06.2023 | повреждение оборудования в потребительской ТП-529п  | О*       |
| Крымск       | Крымская Птицефабрика | КП-2                         | по распоряжению ДД ОДС РП-3 откл. В-10 кВ →ТП-224 – ОЗЗ          | 12.06.2023 | 12.06.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ РП-3→ ТП-364  | ВЛ       |
| Краснодар    | Витаминкомбинат       | ВК-3                         | РП-67 откл. В-10 кВ→ТП-2947п                                     | 12.06.2023 | 12.06.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ РП-67→ТП-2947п   | КЛ*      |
| Апшеронск    | Х-1 Нефтегорская      | НГ-16                        | откл. В-6 кВ НГ-16   | 13.06.2023 | 13.06.2023 | откл. в сети НГТЭ-энергия   | ЦП       |
| Армавир      | АТЭЦ                  | №69                          | ф.№69 КЛ №1,2 откл. В-6кВ→РП-8                                   | 13.06.2023 | 13.06.2023 | не установлена  | Н        |
| Армавир      | АЗПФИ                 | А-Г1                         | ТП-75 откл. В-6кВ→А-Г1   | 13.06.2023 | 13.06.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТВ-23→ЦРП-6кВ «АЗПФИ»   | КЛ*      |
| Армавир      | ЗТВС                  | ТВ-6                         | ТВ-6 откл. В-6кВ→ТП-108  | 13.06.2023 | 13.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-86→ТП-122  | КЛ       |
| Геленджик    | Тонкий Мыс            | ТМ-12                        | РП-3-7 откл. В-6кВ→ТП-3-90                                       | 13.06.2023 | 13.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3-144→ТП-3-86, потребительский КЛ-6кВ ТП-3-68→ТП-3-75п                     | КЛ       |
| Краснодар    | Южная КРУН            | ЮКРУН,ЗРУ-7,11,5,37,31,35,14 | откл. 1,3 с.ш. 6кВ ПС «Южная» КРУН, откл. 2 с.ш. 6кВ «Южная» ЗРУ | 13.06.2023 | 13.06.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП       |
| Армавир      | МЖК                   | М-26                         | ТП-097 откл. В-6кВ→ТП-0196                                       | 13.06.2023 | 13.06.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-098→ТП-051  | КЛ*      |
| Краснодар    | Западная-2            | З-2-103                      | РП-23 откл. В-10 кВ→ТП-227                                       | 14.06.2023 | 14.06.2023 | повреждение оборудования в ТП-978   | О        |
| Краснодар    | Юго-Западная          | ЮЗ-210                       | откл. В-10 кВ ЮЗ-210   | 14.06.2023 | 14.06.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ЮЗ-210→РП-37  | КЛ       |
| Геленджик    | Тонкий Мыс            | ТМ-12                        | откл. В-10кВ ф. ТМ-12  | 14.06.2023 | 14.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП 3-7→ТМ-12   | КЛ       |
| Геленджик    | Тонкий Мыс            | ТМ-18                        | откл. В-10кВ ф. ТМ-18  | 14.06.2023 | 14.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП 1-9→ТМ-18   | КЛ       |
| Усть-Лабинск | Сахарный завод        | САХ-6                        | откл. В-6кВ ф. САХ-6   | 14.06.2023 | 14.06.2023 | откл. в сети ЗАО «Сахарный завод»   | ЦП       |
| Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2      | УВ-6                         | откл. В-10кВ УВ-6  | 14.06.2023 | 14.06.2023 | не установлена  | Н        |
| Анапа        | Анапская              | АП-10                        | РП-9 откл. В-10кВ→ТП-108   | 14.06.2023 | 14.06.2023 | не установлена  | Н        |
| Краснодар    | Дальняя               | ДЛ-16                        | ТП-677 откл. В-6кВ→ТП-676  | 14.06.2023 | 14.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-676→ТП-677   | КЛ       |
| Абинск       | Абинская              | А-1                          | КРН-3 откл. В-6кВ→ТП-113   | 15.06.2023 | 15.06.2023 | мех. повреждение ВЛ-6кВ КРН-3→ТП-113  | ВЛ (мех) |
| Краснодар    | Правый Берег          | ПБ-4                         | откл. В-10кВ ПБ-4  | 15.06.2023 | 15.06.2023 | не установлена  | Н        |
| Апшеронск    | Нефтегорская          | НГ-15                        | откл. В-6кВ НГ-15  | 15.06.2023 | 15.06.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»  | ЦП       |
| Краснодар    | Северо-Восточная      | СВ-105                       | ТП-398 откл. В-6кВ→СВ-105  | 15.06.2023 | 16.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-350→ТП-1293  | КЛ       |
| Краснодар    | Лорис                 | Л-112                        | РП-69 откл. В-10кВ→ТП-2361п                                      | 15.06.2023 | 15.06.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1403→ТП-1440  | ВЛ (мех) |
| Кропоткин    | Кропоткин             | ф-23                         | откл. В-6кВ ф-23   | 15.06.2023 | 15.06.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-131→ф-23  | КЛ       |
| Кропоткин    | Кропоткин             | ф-15                         | откл. В-6кВ ф-15   | 15.06.2023 | 15.06.2023 | повреждение оборудования в ТП-265   | О        |
| Краснодар    | Центральная           | Ц-6                          | РП-4 откл. В-6кВ→ТП-1162п  | 15.06.2023 | 16.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1162п→ТП-88  | КЛ       |
| Краснодар    | Восточная Промзона    | ВП-411                       | РП-74 откл. В-10кВ→ТП-1183, В-10кВ→ТП-95, В-10кВ→ТП-515 Б        | 16.06.2023 | 16.06.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-554→ТП-1183/РП-74  | ВЛ       |
| Геленджик    | Тонкий Мыс            | ТМ-1                         | РП-3-7 откл. В-10 кВ→ТМ-1  | 16.06.2023 | 16.06.2023 | вывели из схемы потребительский участок КЛ-10 кВ РП-3-7→ТП-3-104п                               | КЛ*      |
| Туапсе       | Туапсе-Город          | ТГ-2                         | откл. В-6 кВ ТГ-2  | 16.06.2023 | 16.06.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-30→ТП-240   | КЛ       |
| Краснодар    | Восточная Промзона    | ВП-11                        | откл. В-10кВ РП-74 → ТП-95                                       | 17.06.2023 | 17.06.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-32→ТП-863   | ВЛ       |
| Краснодар    | Северо-Восточная      | СВ-327                       | ТП-816 откл. В-10 кВ→СВ-327                                      | 17.06.2023 | 17.06.2023 | не установлена  | Н        |
| Геленджик    | Геленджик             | ГК-12                        | ТП-1-132 откл. В-6 кВ→ГК-12/РП-1-6                               | 17.06.2023 | 17.06.2023 | мех. повреждение КЛ-6 кВ ТП-1-264→ТП-1-221  | КЛ мех   |
| Краснодар    | Пашковская            | ПШ-203                       | откл. В-10 кВ ПШ-203   | 17.06.2023 | 17.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-39→РП-43каб.Б.  | КЛ       |
| Краснодар    | Пашковская            | ПШ-301                       | откл. В-10 кВ ПШ-301   | 17.06.2023 | 17.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-39→РП-43каб.А.  | КЛ       |

|              |                        |           |   |            |            |   |        |
|--------------|------------------------|-----------|---|------------|------------|---|--------|
| Белореченск  | Очистные сооружения    | ОС-15     | Откл. В-10кВ ОС-15  | 17.06.2023 | 18.06.2023 | повреждение ВЛ-6кВ оп.№18/1→ТП-166.   | ВЛ     |
| Краснодар    | Лорис                  | Л-104     | Откл В-10кВ Л-104   | 18.06.2023 | 18.06.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1454п→ВЛ-10кВ   | КЛ*    |
| Новороссийск | Северо-западная        | Ф-7       | откл. В-10кВ ф.7  | 18.06.2023 | 18.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-607→ТП-727  | КЛ     |
| Краснодар    | Северо-Восточная       | СВ-121    | откл. В-6кВ СВ-121  | 18.06.2023 | 18.06.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-707→ТП-1264п Б   | КЛ*    |
| Геленджик    | Марьино Роща           | МР-1      | откл. В-6кВ МР-1  | 18.06.2023 | 18.06.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Северо-Восточная       | СВ-105    | ТП-398 откл. В-6кВ→ТП-1340  | 18.06.2023 | 18.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1340→ТП-1372   | КЛ     |
| Апшеронск    | Хадыженская-1          | ХА-1-16   | откл. В-6кВ ХА-1-16   | 18.06.2023 | 18.06.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»  | ЦП     |
| Анапа        | Джемете                | ДМ-2      | откл. В-6кВ ДМ-2  | 18.06.2023 | 18.06.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП     |
| Новороссийск | Тоннельная             | ф-20      | ТП-391 откл. В-6кВ→ф-20   | 18.06.2023 | 18.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ЯКНО-8→ТП-693   | КЛ     |
| Армавир      | ЗТВС                   | ТВ-24     | откл. В-6кВ ТВ-24   | 18.06.2023 | 18.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТВ-24→ТП-281  | КЛ     |
| Краснодар    | Юго-Восточная          | ЮВ-29     | откл. В-6кВ ЮВ-29   | 19.06.2023 | 19.06.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ КРН-7→РП-40   | ВЛ     |
| Краснодар    | Калинино               | К-202     | откл. В-10кВ К-202  | 19.06.2023 | 19.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1031→ВЛ-10кВ  | КЛ     |
| Апшеронск    | Апшеронская            | Г-4       | Откл. В-10кВ Г-4  | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Витаминкомбинат        | ВК-12     | откл. В-10кВ ТП-644п→ТП-802п  | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-644п→ТП-802п.  | КЛ     |
| Краснодар    | Восточная промзона     | ВП-411    | откл. В-10кВ РП-74 → ТП-515 Б   | 20.06.2023 | 20.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-886→ТП-515  | КЛ     |
| Усть-лабинск | Сельхозтехника         | РПУ-3     | Откл. В-10кВ РПУ-3  | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Не установлена  | Н      |
| Апшеронск    | Курильская-Тяговая     | Ф-2       | Откл. В-10 Ф-2  | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Не установлена  | Н      |
| Новороссийск | Южная                  | прис.20   | Откл В-10кВ прис. 20  | 20.06.2023 | 20.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-735→ТП-790  | КЛ     |
| Краснодар    | Парфюмерная            | ПФ-1      | откл В-6кВ РП-50 → ТП-1366  | 20.06.2023 | 20.06.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1366→ТП-749   | КЛ     |
| Краснодар    | Ангарская              | АН-101    | РП-77 откл. В-10 кВ→ТП-2237п  | 21.06.2023 | 21.06.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-217→ТП-1345.   | КЛ     |
| Новороссийск | Кирилловская           | Прис.8    | откл. В-6кВ прис.8  | 21.06.2023 | 21.06.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-513→ТП-131  | КЛ     |
| Краснодар    | Ангарская              | АН-101    | откл. В-10кВ РП-77 →ТП-2237п  | 21.06.2023 | 21.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1401→ТП-2720п   | КЛ     |
| Новороссийск | Северо-западная        | прис.5    | откл. В-10кВ прис. 5  | 21.06.2023 | 21.06.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-27→ТП-877, ТП-67→ТП-294  | КЛ     |
| Армавир      | Речная                 | РГ-5      | в ТП-272 откл. В-10кВ→РГ-5  | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Правый Берег           | ПБ-5      | откл. В-10кВ ПБ-5   | 22.06.2023 | 22.06.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1253→ТП-2929п   | ВЛ     |
| Анапа        | Анапская               | АП-7      | в РП-9 откл. В-10кВ→яч.№5   | 22.06.2023 | 22.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-469→ТП-115  | КЛ     |
| Анапа        | Анапская               | АП-17     | откл. В-10кВ АП-17  | 22.06.2023 | 22.06.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП     |
| Геленджик    | Тонкий мыс             | ТМ-3      | откл. В-10кВ ТМ-3   | 22.06.2023 | 22.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-10→ТП-3-154   | КЛ     |
| Краснодар    | НПЗ                    | НПЗ-11    | в РП-11 откл. В-6кВ→ТП-553п; РП-11 откл. В-6кВ→ТП-1372п; откл. В-6кВ НПЗ-11 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-11→ТП-1372п Б  | КЛ     |
| Новороссийск | Южная                  | Прис.13   | ТП-800 откл. В-10кВ→ф-13  | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Вывели из схемы потребит. КЛ-10кВ РП-18→НТУ-7   | КЛ*    |
| Новороссийск | Южная                  | Прис.5    | ТП-800 откл. В-10кВ→ф-5   | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-19→ТП-138  | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий мыс             | ТМ-3      | откл. В-10кВ ТМ-3   | 23.06.2023 | 23.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-10→ТП-3-154   | КЛ     |
| Краснодар    | Южная КРУН             | Ю-30 КРУН | откл. В-6кВ Ю-30  | 23.06.2023 | 23.06.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-77→ТП-2326п  | КЛ*    |
| Краснодар    | Правый Берег           | ПБ-5      | откл. В-10кВ ПБ-5   | 23.06.2023 | 23.06.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1253→ТП-2929п   | ВЛ     |
| Туапсе       | Туапсе-Терминал        | ТР-121    | в РП-9 откл. В-6кВ→ТП-114; в РП-9 откл. В-6кВ→ТП-96                         | 23.06.2023 | 23.06.2023 | вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-163→ТП-88, ТП-88→ТП-139                                   | КЛ     |
| Новороссийск | РИП                    | Прис.26   | откл. В-10кВ ф-26   | 23.06.2023 | 23.06.2023 | вывели из схемы участок КЛ-10кВ ПС «РИП» ф-26→РП-10   | КЛ     |
| Краснодар    | Почтовая               | ПЧ-108    | в РП-21 откл. В-10кВ→ТП-907   | 23.06.2023 | 23.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-484→ТП-500  | КЛ     |
| Геленджик    | Дивноморская           | ДМ-1      | в ТП-5-135п откл. В-10кВ→КРН-3  | 23.06.2023 | 23.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ КРН-5-117→ДМ-1   | КЛ     |
| Анапа        | Анапская               | АП-36     | откл. В-10кВ АП-36  | 23.06.2023 | 23.06.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП     |
| Краснодар    | Парфюмерная            | ПФ-2      | в ТП-716п откл. В-6кВ→ТП-162п   | 23.06.2023 | 23.06.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-190п (ОАО «Аванта»), эл. пробой КЛ-6кВ ТП-38п→ТП-1196 | О*, КЛ |
| Краснодар    | Восточная Промзона     | ВП-425    | в РП-65 откл. В-10 кВ→ТП-315  | 24.06.2023 | 24.06.2023 | Вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-720→ТП-2434п→ТП-583                                     | О      |
| Краснодар    | Хутор Ленина           | ХЛ-2,ХЛ-4 | откл. В-10 кВ ХЛ-2, ХЛ-4  | 24.06.2023 | 24.06.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань».  | КЛ     |
| Краснодар    | Витаминкомбинат        | ВК-12     | ТП-644п откл. В-10 кВ→ТП-802п   | 24.06.2023 | 24.06.2023 | не установлена  | Н      |
| Ейск         | Ейск-1                 | Е-22      | откл. В-6кВ Е-22  | 24.06.2023 | 24.06.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Лорис                  | Л-203     | откл. В-10кВ Л-203  | 25.06.2023 | 25.06.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Лорис                  | Л-201     | откл. В-10кВ Л-201  | 25.06.2023 | 25.06.2023 | вывели из схемы участок КЛ-10 кВ РП-69→Л-201  | КЛ     |
| Краснодар    | КНИИСХ                 | КС-7      | ТП-300 откл. В-10 кВ→ТП-259   | 25.06.2023 | 25.06.2023 | повреждение на участке КВЛ-10 кВ ТП-300→ТП-593→ТП-259                                       | ВЛ     |
| Туапсе       | Туапсе-Город           | ТГ-6      | откл. В-6 кВ ТГ-6   | 25.06.2023 | 25.06.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-157→ТП-14  | КЛ     |
| Туапсе       | Туапсе-Город           | ТГ-2      | ТП-134 откл. В-6 кВ→ТГ-2  | 25.06.2023 | 25.06.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-30→ТП-240   | КЛ     |
| Анапа        | Джемете                | ДМ-2      | откл. В-6кВ ДМ-2  | 25.06.2023 | 26.06.2023 | эл пробой КЛ-6кВ ТП-383→ТП-496  | КЛ     |
| Кропоткин    | Кропоткинский химзавод | №16       | откл. В-6 кВ ф.№16  | 25.06.2023 | 26.06.2023 | откл. в сети ООО «Легион», эл. пробой КЛ-6кВ ТП-10→ф-16                                     | ЦП, КЛ |
| Новороссийск | Южная                  | Прис.20   | Откл. В-10кВ прис.20  | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-436→ТП-189, КЛ-10кВ КРУН-3→ТП-544                                | КЛ     |
| Новороссийск | Южная                  | Прис.2    | откл. В-10кВ ТП-179 → ТП-291  | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-145 → ТП-545.  | КЛ     |
| Новороссийск | Южная                  | Прис.14   | откл. В-10кВ РП-18 →ТП-294/1  | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-294→ТП-93 и КЛ-10кВ ТП-257→ТП-558п                               | КЛ     |



|                   |                       |           |  |            |            |  |         |
|-------------------|-----------------------|-----------|--|------------|------------|--|---------|
| Краснодар         | Лорис                 | Л-110     | откл. В-10кВ Л-110                             | 26.06.2023 | 26.06.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1447→ТП-1416                             | ВЛ      |
| Геленджик         | Геленджик             | ГК-19     | откл. В-6кВ ГК-19                              | 26.06.2023 | 26.06.2023 | не установлена   | Н       |
| Краснодар         | РИП                   | РИП-210   | РП-82 откл. В-6кВ→РИП-210                      | 26.06.2023 | 26.06.2023 | не установлена   | Н       |
| Кропоткин         | Кропоткинская         | ф-11      | откл. В-6кВ ф-11                               | 26.06.2023 | 26.06.2023 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-122→ТП-171                              | КЛ мех  |
| Курганинск        | Курганная             | К-2,К-6   | откл. В-10кВ К-2, К-6                          | 26.06.2023 | 27.06.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №56→58, повреждение оборудования ТП-125 | ВЛ, О   |
| Геленджик         | Тонкий Мыс            | ТМ-12     | откл. В-10кВ ТМ-12                             | 27.06.2023 | 27.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-12→РП-3-7                                    | КЛ      |
| Новороссийск      | Широкая Балка         | №14       | РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283/2                    | 27.06.2023 | 27.06.2023 | не установлена   | Н       |
| Краснодар         | Военгородок           | ВГ-3      | РП-617п откл. В-10кВ→ТП-1145                   | 27.06.2023 | 27.06.2023 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1246→ТП-464→ТП-1603п→ТП-618              | КЛ      |
| Усть-Лабинск      | Сельхозтехника        | СТ-4      | откл. В-10кВ СТ-4                              | 27.06.2023 | 27.06.2023 | повреждение оборудования ТП-209                                    | О       |
| Краснодар         | Северная              | С-310     | откл. В-6кВ С-310                              | 27.06.2023 | 27.06.2023 | не установлена   | Н       |
| Кропоткин         | Кропоткин             | ф-19      | откл. В-6кВ ф-19                               | 27.06.2023 | 28.06.2023 | не установлена   | Н       |
| Кропоткин         | Кропоткин             | ф-20      | откл. В-6кВ ф-20                               | 27.06.2023 | 28.06.2023 | не установлена   | Н       |
| Краснодар         | Правый берег          | ПБ-5      | откл. В-10кВ ПБ-5                              | 28.06.2023 | 28.06.2023 | мех. повреждение потребительской КЛ-10кВ ТП-2929п→ТП-3118п         | КЛ*мех. |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-ахтарская   | П-19      | откл. В-10 кВ П-19                             | 29.06.2023 | 29.06.2023 | не установлена   | Н       |
| Анапа             | Джемете               | ДМ-16     | откл. В-6 кВ ДМ-16                             | 05.04.2023 | 05.04.2023 | не установлена   | Н       |
| Туапсе            | Туапсе-Город          | ТГ-9      | РП-8 откл. В-6 кВ→ТП-141                       | 30.06.2023 | 30.06.2023 | повреждение оборудования в ТП-32                                   | О       |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-ахтарская   | П-3       | откл. В-10 кВ П-3                              | 30.06.2023 | 30.06.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ опора№ 40а→41                               | ВЛ      |
| Краснодар         | Пашковская            | ПШ-105    | откл. В-10кВ ПШ-105                            | 30.06.2023 | 30.06.2023 | не установлена   | Н       |
| Абинск            | Абинская И-4          | АБ-471    | откл. В-6кВ АБ-471                             | 30.06.2023 | 30.06.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                  | ЦП      |
| Краснодар         | Западная-2            | 3-2-105   | в РП-33 откл. В-10кВ→ТП-371«А»                 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1030→ТП-710"А"                               | КЛ      |
| Краснодар         | Ангарская             | АН-205    | в РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2200п               | 30.06.2023 | 30.06.2023 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-1728п→ТП-1396                          | КЛ      |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская   | П-5       | откл. В-10кВ ТП-1021                           | 30.06.2023 | 01.07.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ оп. №28/45→ТП-1021                           | ВЛ      |
| Приморско-Ахтарск | Рыбозавод             | РБ-10     | откл. В-10кВ РБ-10                             | 01.07.2023 | 01.07.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-227                                    | ВЛ      |
| Туапсе            | Туапсе-Тяговая        | ТТ-15     | откл. В-6кВ ТП-139→ТП-57                       | 01.07.2023 | 01.07.2023 | повреждение оборудования в ТП-121                                  | О       |
| Краснодар         | Восточная Промзона    | ВП-411    | откл. В-10кВ РП-74 →ТП-95                      | 01.07.2023 | 01.07.2023 | не установлена   | Н       |
| Геленджик         | Геленджик             | ГК-2      | откл. В-6кВ ГК-2                               | 01.07.2023 | 01.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-12→ТП-1-132                                   | КЛ      |
| Геленджик         | Геленджик             | ГК-12     | откл. В-6кВ ГК-12                              | 01.07.2023 | 01.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-2→ТП-1-77                                     | КЛ      |
| Новороссийск      | Северо-Западная       | №8        | откл. В-10 кВ ф.№8                             | 02.07.2023 | 02.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ КЛ-10 кВ ТП-278→ТП-6                             | КЛ      |
| Тихорецк          | Мясокомбинат          | МК-19     | ЦРП-4 откл. В-6кВ→ТП-198                       | 02.07.2023 | 02.07.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-198п→ТП-201п                  | КЛ*     |
| Краснодар         | Витаминкомбинат       | ВК-12     | ТП-644п откл. В-10 кВ→ТП-1698п                 | 03.07.2023 | 03.07.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-802п→ТП-1408                    | ВЛ      |
| Ейск              | Ейск-2                | ЕСК-3     | откл. В-6 кВ ЕСК-3                             | 03.07.2023 | 03.07.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-52→ТП-16                        | ВЛ      |
| Краснодар         | ХБК                   | ХБК-310   | РП-20 откл. В-6 кВ→ТП-150                      | 03.07.2023 | 03.07.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-150→ТП-1768п                                | КЛ      |
| Анапа             | Анапская              | АП-20     | РП-7 откл. В-10 кВ→ТП-197                      | 03.07.2023 | 03.07.2023 | повреждение потребительского оборудования в ТП-86                  | О*      |
| Краснодар         | РИП                   | РИП-208   | ТП-408 откл. В-6 кВ→ТП-45п                     | 03.07.2023 | 03.07.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-408→ТП-45п                                   | КЛ      |
| Краснодар         | Северо-Восточная      | СВ-436    | РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п                     | 03.07.2023 | 03.07.2023 | повреждение оборудования в ТП-148                                  | О       |
| Новороссийск      | Широкая Балка         | прис.15   | откл. В-10кВ РП-50 →ТП-253                     | 04.07.2023 | 04.07.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-219→ТП-199                         | КЛ*     |
| Краснодар         | Парфюмерная           | ПФ-5      | откл. В-10кВ ТП-776п →ТП-748                   | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Вывели из схемы потребительскую ВЛ-6кВ ТП-1348п→ТП-701п            | ВЛ*     |
| Новороссийск      | Южная                 | прис.2    | откл В-10кВ прис. 2                            | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-190 → ТП-130 и ТП-130→ТП-27             | КЛ      |
| Краснодар         | Правый берег          | ПБ-2      | откл. В-10кВ РП-80→ТП-1514п; откл. В-10кВ ПБ-2 | 04.07.2023 | 04.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-969→ТП-1669п                                 | КЛ      |
| Новороссийск      | Южная                 | прис.4    | откл В-10кВ прис. 4                            | 04.07.2023 | 04.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-170→ТП-561                                   | КЛ      |
| Новороссийск      | РИП                   | Прис.5    | в РП-20 откл В-10кВ→РП-28                      | 04.07.2023 | 04.07.2023 | повреждение оборудования в ТП-453                                  | О       |
| Анапа             | Джемете               | ДМ-35     | в ТП-36 откл. В-10кВ→ТП-430                    | 04.07.2023 | 04.07.2023 | вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-430→ТП-434                      | КЛ      |
| Геленджик         | Толстый Мыс           | ТЛ-2      | в КРУН-1-4 откл. В-6кВ→ТП-1-8                  | 04.07.2023 | 04.07.2023 | не установлена   | Н       |
| Кореновск         | Завод сухой сыворотки | ЗС-3,ЗС-5 | Завод сухой сыворотки                          | 05.07.2023 | 05.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                  | ЦП      |
| Краснодар         | Восточная промзона    | ВП-331    | откл. В-10кВ РП-74→ТП-515А                     | 05.07.2023 | 05.07.2023 | повреждение КВЛ-10кВ ТП-807→ТП-806.                                | ВЛ      |
| Краснодар         | Лорис                 | Л-106     | Откл. В-10кВ Л-106                             | 05.07.2023 | 05.07.2023 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1341                               | ВЛ      |
| Краснодар         | Южная КРУН            | 1сши3сш   | откл. 1, 3 сш-6кВ                              | 05.07.2023 | 05.07.2023 | откл. в сети ПАО "Россети Кубань"                                  | ЦП      |
| Краснодар         | Северо-Восточная      | СВ-450    | откл. В-10кВ СВ-450                            | 05.07.2023 | 05.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-816→ТП-989                                   | КЛ      |
| Геленджик         | Тонкий Мыс            | ТМ-3      | откл. В-10кВ ТМ-3                              | 05.07.2023 | 05.07.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-3-10→ТП-3-154                           | КЛ      |
| Геленджик         | Тонкий Мыс            | ТМ-5      | откл. В-10кВ ТМ-5                              | 05.07.2023 | 05.07.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-3-5→ТП-3-576                            | КЛ      |
| Горячий Ключ      | Тяговая Горячий Ключ  | ТГК-3     | откл. В-10кВ ТГК-3                             | 05.07.2023 | 05.07.2023 | эл пробой КЛ-10кВ ТГК-3→РП-1                                       | КЛ      |

|                   |                                |                                     |  |            |            |  |        |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|--|--------|
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская            | П-11                                | откл. В-10кВ П-11                                    | 05.07.2023 | 05.07.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №6  | ВЛ     |
| Краснодар         | Восточная                      | В-103                               | откл. В-6кВ В-103                                    | 05.07.2023 | 05.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1387→В-103  | КЛ     |
| Краснодар         | Восточная                      | В-202                               | в ТП-1331 откл. В-6кВ→В-202                          | 05.07.2023 | 05.07.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-2499п                                      | О*     |
| Кропоткин         | Радуга                         | РА-21                               | откл. В-6кВ ф.РА-21                                  | 06.07.2023 | 06.07.2023 | повреждение на участке ВЛ-6кВ оп.№2/2→оп.№2/3                                      | ВЛ     |
| Краснодар         | Витаминкомбинат                | ВК-3                                | РП-67 откл. В-6кВ→ТП-28                              | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Вывели из схемы потребительский участок КВЛ-10кВ ТП-881п→ТП-625п→ТП-606п→ТП-3312п. | КЛ*    |
| Геленджик         | Геленджик                      | ГК-6                                | РП-1-10 откл. В-6кВ→РП-1-4                           | 06.07.2023 | 06.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар         | Лорис                          | Л-204                               | откл. В-10кВ ф.Л-204                                 | 06.07.2023 | 06.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Геленджик         | Геленджик                      | ГК-19                               | откл. В-6кВ ГК-19                                    | 06.07.2023 | 06.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Геленджик         | Кабардинка                     | КБ-3                                | откл. В-6кВ ф.КБ-3                                   | 06.07.2023 | 06.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар         | Лорис                          | Л-202                               | откл. В-10кВ ф.Л-202                                 | 06.07.2023 | 06.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар         | ОБД                            | ОБД-107                             | КРНС-13 откл. В-10кВ                                 | 06.07.2023 | 06.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Армавир           | Южная                          | ЮЖ-11                               | откл. В-6кВ ЮЖ-11                                    | 06.07.2023 | 06.07.2023 | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-36→ТП-46.   | ВЛ     |
| Краснодар         | Центральная                    | Ц-1                                 | РП-8 откл. В-6кВ→Ц-1                                 | 06.07.2023 | 06.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар         | КНИИСХ                         | КС-1                                | откл. В-10кВ ф.КС-1                                  | 06.07.2023 | 07.07.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ КС-1→ТП-716   | ВЛ мех |
| Краснодар         | Лорис                          | Л-104                               | откл. В-10кВ ф.Л-104                                 | 06.07.2023 | 06.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Новороссийск      | Южная                          | Прис.13                             | откл. В-10кВ ф.№13                                   | 06.07.2023 | 06.07.2023 | повреждение оборудования в ТП-292  | О      |
| Новороссийск      | Южная                          | Прис.4                              | ткл. В-10кВ ф.№4                                     | 06.07.2023 | 06.07.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-173→ТП-175  | КЛ     |
| Краснодар         | Ангарская                      | АН-201                              | РП-78 откл. В-10 кВ→ТП-2552п                         | 06.07.2023 | 06.07.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ВР-10 кВ→ТП-2004п  | КЛ*    |
| Армавир           | Речная                         | РГ-4                                | откл. В-6 кВ РГ-4                                    | 06.07.2023 | 06.07.2023 | вывели из схемы участок КЛ-6 кВ РГ-4→РП-1  | КЛ     |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая                 | прис.1                              | КРУН-33 откл. В-10 кВ→ф.№1                           | 06.07.2023 | 07.07.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ КРУН-33→ТП-722   | КЛ     |
| Краснодар         | Тургеневская                   | ТГ-401                              | РП-25 откл. В-10 кВ→ТП-1630п                         | 07.07.2023 | 07.07.2023 | эл. пробой потребительский КЛ-10 кВ ТП-99п→ТП-1081п Б                              | КЛ*    |
| Кропоткин         | Кропоткинская                  | №14                                 | откл. В-6 кВ ф.№14                                   | 07.07.2023 | 07.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая                 | прис.8                              | откл. В-10 кВ ф.№8 – ОЗЗ                             | 07.07.2023 | 07.07.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-739→ТП-342  | КЛ     |
| Краснодар         | Южная ЗРУ                      | Ю-10                                | откл. В-6кВ ф.Ю-10 ЗРУ                               | 07.07.2023 | 07.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Лабинск           | Лабинск-2                      | Л-2-11                              | откл. В-10 кВ ф.Л-2-11                               | 07.07.2023 | 07.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Анапа             | Джемете                        | ДМ-3                                | РП-11 откл. В-6 кВ→ТП-386                            | 07.07.2023 | 07.07.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-722→ТП-173                                   | КЛ*    |
| Анапа             | Пионерская                     | ПН-13                               | откл. В-10 кВ ф.ПН-13                                | 07.07.2023 | 07.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-302→ТП-303   | КЛ     |
| Анапа             | Анапская                       | АП-7                                | РП-9 откл. В-10 кВ→АП-7                              | 07.07.2023 | 07.07.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-452→ТП-22   | КЛ     |
| Кропоткин         | Кропоткин                      | ф-54                                | откл. В-10 кВ ф.№54                                  | 07.07.2023 | 07.07.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РЛН-17→ТП-209                                   | КЛ*    |
| Гулькевичи        | Гулькевич, Плодовая, Заводская | Г-3,5,6,9,14<br>ПЛ-3,5,8,10<br>ЗА-6 | откл. ПС «Гулькевичи», ПС «Плодовая», ПС «Заводская» | 07.07.2023 | 07.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Анапа             | Пионерская                     | ПН-12                               | откл. В-10кВ ПН-12                                   | 07.07.2023 | 07.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-302→ТП-303   | КЛ     |
| Апшеронск         | Нефтегорская                   | Х-1-15                              | ОЗЗ Х-1-15   | 07.07.2023 | 08.07.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»   | ЦП     |
| Лабинск           | Лабинск-2                      | Л-2-14                              | в ЦРП-2 откл. В-10кВ→яч.№4                           | 08.07.2023 | 08.07.2023 | повреждение оборудования в ТП-166<br>эл. пробой КЛ-10кВ ТП-83→ТП-127               | КЛ     |
| Краснодар         | Ангарская                      | АН-205                              | в РП-2192п→ТП-2200п                                  | 08.07.2023 | 08.07.2023 | повреждение потребит. каб-го выхода 10кВ к ТП-2266п                                | КЛ*    |
| Геленджик         | Дивноморская                   | ДМ-8                                | в РП-5-1 откл. В-10кВ→ДМ-8                           | 08.07.2023 | 08.07.2023 | повреждение оборудования в РП-5-1  | О      |
| Анапа             | Анапская                       | АП-7                                | откл. В-10кВ АП-7                                    | 08.07.2023 | 08.07.2023 | Вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-22→ТП-452                                       | КЛ     |
| Краснодар         | Лорис                          | Л-202                               | откл. В-10кВ Л-202                                   | 08.07.2023 | 08.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар         | Пашковская                     | ПШ-105                              | откл. В-10кВ ПШ-105                                  | 08.07.2023 | 08.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар         | Правый Берег                   | ПБ-5                                | откл. В-10кВ ПБ-5                                    | 08.07.2023 | 08.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Апшеронск         | Апшеронская                    | Г-5                                 | откл. В-6кВ Г-5                                      | 08.07.2023 | 08.07.2023 | повреждение ВЛ-6кв оп. 243 → ТП-519  | ВЛ     |
| Краснодар         | Лорис                          | Л-106                               | откл. В-10кВ Л-106                                   | 08.07.2023 | 08.07.2023 | повреждение на потребит ВЛ-10кВ БФ-5→ТП-683п                                       | ВЛ*    |
| Краснодар         | Ангарская                      | АН-305                              | откл. В-10кВ РП-78 → ТП-1480                         | 08.07.2023 | 08.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Апшеронск         | Нефтегорская                   | Х-1-15                              | Откл. В-6кВ Х-1-15                                   | 08.07.2023 | 09.07.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»   | ЦП     |
| Крымск            | Пролетарская                   | ПР-1                                | Откл. В-6кВ ПР-1                                     | 08.07.2023 | 09.07.2023 | повреждение ВЛ 6кВ ТП-395 →ТП-217  | ВЛ     |
| Краснодар         | Тургеневская                   | ТГ-303                              | откл. В-10кВ РП-23→ТП-735                            | 08.07.2023 | 09.07.2023 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-128→ТП-2645п и КЛ-10 ТП→2305п-ТП-2258п                        | КЛ     |
| Краснодар         | Тургеневская                   | ТГ-305                              | откл. В-10кВ ТП-23→ТП-615                            | 09.07.2023 | 09.07.2023 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-2274п→ТП-411  | КЛ     |
| Новороссийск      | РИП                            | Прис.4                              | откл. В-10кВ прис. 4                                 | 09.07.2023 | 09.07.2023 | Вывели из схемы участок КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-847                                      | КЛ     |
| Краснодар         | КНИИСХ                         | КС-7                                | откл. В-10кВ КС-7                                    | 09.07.2023 | 09.07.2023 | повреждение оборудования ТП-730  | КЛ     |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая                 | прис. 8                             | в КРУН-33 откл. В-10кВ→ф-8                           | 09.07.2023 | 10.07.2023 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-476→ТП-616  | КЛ     |
| Крымск            | 3-й подъем                     | КВ-9                                | по распоряжению ДД ОДС вывели из схемы ТП-710п       | 09.07.2023 | 09.07.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-710п                                       | О*     |
| Кропоткин         | Химзавод                       | Город-2                             | откл. В-10кВ Город-2                                 | 09.07.2023 | 09.07.2023 | эл. пробой кабельный выход РП-5→ Город-2   | КЛ     |
| Абинск            | Насосная-19                    | НН-1                                | откл. В-6кВ НН-1                                     | 09.07.2023 | 09.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Краснодар         | Ангарская                      | АН-205                              | в РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2796п Б                   | 09.07.2023 | 09.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Новороссийск      | Широкая Балка                  | прис.14                             | откл. В-10кВ прис.14                                 | 09.07.2023 | 09.07.2023 | повреждение оборудования в потребит. ТП-603  | О*     |

|                   |                     |                 |                                     |            |            |   |         |
|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|---|---------|
| Краснодар         | Хутор Ленина        | ХЛ-7            | откл. В-10кВ ТП-1437 → ХЛ-7         | 09.07.2023 | 09.07.2023 | не установлена  | Н       |
| Абинск            | Насосная-19         | НН-1            | откл. В-6кВ НН-1                    | 09.07.2023 | 10.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                     | ЦП      |
| Краснодар         | Лорис               | Л-112           | откл. В-10кВ Л-112;                 | 09.07.2023 | 09.07.2023 | эл пробой КЛ-10кВ РП-69→Л-112   | КЛ      |
| Геленджик         | Дивноморская        | ДМ-1            | откл. В-10кВ КРН-3                  | 09.07.2023 | 09.07.2023 | не установлена  | Н       |
| Крымск            | Баканская           | БК-1            | откл.В-10кВ БК-1                    | 09.07.2023 | 10:09.2023 | повреждение оборудования в ТП-10                                      | О       |
| Крымск            | Баканская           | БК-3            | откл.В-10кВ БК-3                    | 09.07.2023 | 10:09.2023 | не установлена  | Н       |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-19            | откл. В-10кВ ТП-101п                | 10.07.2023 | 10.07.2023 | повреждение потребительского оборудования в ТП-101п                   | О       |
| Крымск            | Баканская           | БК-3            | откл.В-10кВ БК-3                    | 10.07.2023 | 10.07.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ оп.№3/3→оп.№3/7→ТП-32п                | ВЛ      |
| Темрюк            | Темрюк              | Т-7             | откл. В-10 кВ Т-7                   | 11.07.2023 | 11.07.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ оп.№70→ТП-30                          | ВЛ      |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-46           | РП-8 откл. В-10 кВ→ТП-500           | 11.07.2023 | 11.07.2023 | не установлена  | Н       |
| Краснодар         | Центральная         | Ц-4             | РП-6 откл. В-6 кВ→ТП-980п           | 11.07.2023 | 11.07.2023 | не установлена  | Н       |
| Кореновск         | Кореновская тяговая | КТ-1<br>КТ-4    | откл. ПС «Кореновская тяговая»      | 11.07.2023 | 11.07.2023 | откл. в сети ОАО «РЖД»  | ЦП      |
| Усть-Лабинск      | Усть-Лабинская-2    | УВ-9            | откл. В-10 кВ УВ-9                  | 11.07.2023 | 11.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                     | ЦП      |
| Краснодар         | Хутор Ленина        | ХЛ-4            | откл. В-10 кВ ХЛ-4                  | 11.07.2023 | 11.07.2023 | не установлена  | Н       |
| Усть-Лабинск      | Сельхозтехника      | СТ-1            | откл. В-10кВ РПУ-3                  | 11.07.2023 | 11.07.2023 | повреждение оборудования в ТП-177                                     | О       |
| Новороссийск      | Широкая Балка       | ф.14            | РП-50 откл. В-10кВ→КРУН-19          | 11.07.2023 | 12.07.2023 | эл. пробой потребительской ТП-183п→ТП-254п                            | КЛ*     |
| Новороссийск      | Широкая Балка       | ф.15            | РП-50 откл. В-10кВ→РП-8             | 11.07.2023 | 11.07.2023 | не установлена  | Н       |
| Краснодар         | Лорис               | Л-106           | откл. В-10кВ Л-106                  | 11.07.2023 | 12.07.2023 | не установлена  | Н       |
| Новороссийск      | Широкая Балка       | ф.15            | РП-50 откл. В-10кВ→РП-8             | 12.07.2023 | 12.07.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ РП-50→РП-8                             | ВЛ      |
| Краснодар         | Витаминкомбинат     | ВК-12           | РП-51 откл. В-10кВ→РП-67            | 12.07.2023 | 12.07.2023 | повреждение оборудования в потребит ТП-913п                           | О*      |
| Туапсе            | Небуг               | Н-18            | откл.В-10кВ Н-18                    | 12.07.2023 | 12.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-194→ТП-91 и КЛ-10кВ РП-101→ТП-91                | КЛ      |
| Краснодар         | Лорис               | Л-106           | откл.В-10кВ Л-106                   | 12.07.2023 | 12.07.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ Л-106→КРНС-26                                  | ВЛ      |
| Краснодар         | Витаминкомбинат     | ВК-12           | откл. В-10кВ РП-67 → ТП-817п        | 12.07.2023 | 12.07.2023 | повреждение оборудования в потребит ТП-913п                           | О*      |
| Усть-Лабинск      | Сельхозтехника      | СТ-3            | откл. В-10кВ СТ-3                   | 12.07.2023 | 12.07.2023 | повреждение оборудования в ТП-32                                      | О       |
| Краснодар         | Восточная Промзона  | ВП-411          | в РП-74 откл. В-10кВ→ТП-515         | 12.07.2023 | 12.07.2023 | не установлена  | Н       |
| Краснодар         | Восточная Промзона  | ВП-411          | в РП-74 откл. В-10кВ→ТП-554/ТП-1183 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ РП-74→ТП-554/1883                              | ВЛ мех  |
| Кропоткин         | Кропоткин           | ф-19            | откл. В-6кВ ф-19                    | 13.07.2023 | 13.07.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-278п                          | О*      |
| Новороссийск      | Южная               | Прис.5          | откл. В-10кВ ТП-801 → прис.5        | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-93→ТП-157                                  | КЛ      |
| Новороссийск      | Южная               | Прис.1          | откл. В-10кВ Прис.1                 | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ прис. 1→ТП-401/ТП-402.                        | КЛ      |
| Крымск            | Крымская            | К-2             | откл. В-6кВ К-2                     | 13.07.2023 | 13.07.2023 | повреждение на ВЛ-6 кВ оп. 31→оп. 32                                  | ВЛ      |
| Армавир           | МЖК                 | М-15            | откл. В-10кВ М-15                   | 13.07.2023 | 13.07.2023 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-48→ТП-133  | КЛ      |
| Новороссийск      | Гайдук              | ф-5             | откл. В-10кВ ф-5                    | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-356→ТП-358п, ТП-356→ТП-556п, ТП-556п→ТП-598 | КЛ      |
| Армавир           | Речная              | Р-Г-5           | в ТП-272 откл. В-10кВ → Р-Г-5       | 14.07.2023 | 14.07.2023 | не установлена  | Н       |
| Ейск              | Ейск-2              | ЕСК-12,16,20,24 | откл. Т-2                           | 14.07.2023 | 14.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань».                                    | ЦП      |
| Новороссийск      | Кирилловская        | Прис.12         | откл. В-6 кВ ф.Прис.12              | 14.07.2023 | 14.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-510→ТП-910                                       | КЛ      |
| Анапа             | Пионерская          | ПН-12           | откл. В-10кВ ф.ПН-12                | 14.07.2023 | 14.07.2023 | мех. повреждение КЛ-10кВ ПН-12→ТП-302                                 | КЛ мех. |
| Краснодар         | Лорис               | Л-106           | откл. В-10кВ Л-106                  | 14.07.2023 | 14.07.2023 | не установлена  | Н       |
| Геленджик         | Дивноморская        | ДМ-1            | ТП-5-135п откл. В-10кВ→КРН-3        | 14.07.2023 | 14.07.2023 | повреждение оборудования КРН-3  | О       |
| Геленджик         | Дивноморская        | ДМ-3            | откл. В-10кВ ДМ-3                   | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-5-96→ТП-1-94                               | КЛ      |
| Краснодар         | Хутор Ленина        | ХЛ-4            | откл. В-10 кВ ХЛ-4                  | 14.07.2023 | 14.07.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-564→ТП-487                         | ВЛ      |
| Армавир           | Тепличная           | ТЧ-6            | откл. В-10 кВ ТЧ-6                  | 15.07.2023 | 15.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-245→ТП-338                                      | КЛ      |
| Армавир           | АТЭЦ                | ф.69/1,2        | откл. В-6кВ ф.69/1,2                | 15.07.2023 | 15.07.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ЛРН№108→ТП-0158                     | КЛ*     |
| Краснодар         | Почтовая            | ПЧ-401          | ТП-512 откл. В-10кВ→ПЧ-401          | 15.07.2023 | 15.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3340п→РЛНД-10                                   | КЛ      |
| Краснодар         | Восточная промзона  | ВП-411          | РП-74 откл. В-10кВ→ТП-95            | 15.07.2023 | 15.07.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1050→ТП-371п                        | ВЛ мех  |
| Апшеронск         | Х-1 Нефтегорская    | НГ-12,13,17,19  | откл. В-6 кВ ф.НГ-12, 13, 17, 19    | 15.07.2023 | 15.07.2023 | откл. в сети «НГТЭ»   | ЦП      |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая      | прис.1,8        | откл. В-10 кВ ф.№1, 8               | 15.07.2023 | 16.07.2023 | откл. в сети «РЖД»  | ЦП      |

|              |                      |                |   |            |            |  |        |
|--------------|----------------------|----------------|---|------------|------------|--|--------|
| Краснодар    | ОБД                  | ОБД-107        | РП-68 откл. В-10 кВ→ТП-1069п                | 16.07.2023 | 16.07.2023 | Вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-1109→ТП2150п, ТП-1109→КРУН-2467п   | КЛ     |
| Краснодар    | Северо-Восточная     | СВ-450         | откл. В-10кВ СВ-450                         | 16.07.2023 | 16.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар    | Южная КРУН           | Ю-32КРУН       | откл. В-6кВ Ю-32 КРУН                       | 16.07.2023 | 16.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1047п→ТП-161                                      | КЛ     |
| Краснодар    | Центральная          | Ц-15           | в ТП-401п откл. В-6кВ→ТП-445п               | 16.07.2023 | 16.07.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-401п                           | О*     |
| Горячий Ключ | Тяговая Горячий ключ | ТГК-1          | откл. В-10кВ ТГК-1                          | 16.07.2023 | 16.07.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ (дерево на опоре №111)                          | ВЛ     |
| Краснодар    | Лорис                | Л-106          | откл. В-10кВ Л-106                          | 16.07.2023 | 16.07.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1968п→ВР-147                         | ВЛ     |
| Краснодар    | Витаминкомбинат      | ВК-8           | откл. В-10кВ КРН-17                         | 16.07.2023 | 16.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ВР-КРНС-14→ВР-ТП-1076                               | КЛ     |
| Краснодар    | КНИИСХ               | КС-5           | по распоряжению ДД откл. В-10кВ КРНС-15 О33 | 16.07.2023 | 16.07.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-602→ТП-948                                   | ВЛ     |
| Краснодар    | Восточная Промзона   | ВП-554         | РП-65 откл. В-10кВ→ТП-1257                  | 17.07.2023 | 17.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1296→ТП-1454, КВЛ-10кВ РП-65→ТП-1257→ТП-1433     | КЛ     |
| Краснодар    | Лорис                | Л-106          | откл. В-10кВ Л-106                          | 17.07.2023 | 17.07.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1341                                | ВЛ     |
| Анапа        | Анапская             | АП-9           | откл. В-10кВ АП-9                           | 17.07.2023 | 17.07.2023 | эл. пробой концевой заделки в ТП-89, эл. пробой КЛ-10кВ РП-10→опора 1  | КЛ     |
| Новороссийск | Южная                | Прис.5         | откл. В-10 ф-5                              | 17.07.2023 | 17.07.2023 | повреждение оборудования в ТП-801                                      | О      |
| Краснодар    | Пашковская           | ПШ-403         | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-1431                | 17.07.2023 | 17.07.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1798п→ТП-1669п                         | КЛ*    |
| Армавир      | МЖК                  | М-26           | откл. В-6кВ М-26                            | 17.07.2023 | 17.07.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-0130→ТП-0151                      | КЛ*    |
| Крымск       | Баканская            | БК-1           | откл. В-10кВ БК-1                           | 17.07.2023 | 18.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань», повреждение на ВЛ-10кВ оп. №5/8→5/9 | ЦП, ВЛ |
| Армавир      | Речная               | РГ-15          | откл. В-10 кВ ф.РГ-15                       | 18.07.2023 | 18.07.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ РГ-15→ТП-299                                       | КЛ     |
| Новороссийск | Широкая Балка        | прис.15        | откл. В-10 кВ РП-50 →ТП-253                 | 18.07.2023 | 18.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар    | Лорис                | Л-106          | откл. В-10 кВ Л-106                         | 18.07.2023 | 18.07.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1341                                | ВЛ     |
| Усть-Лабинск | Сахарный завод       | САХ-6          | откл. В-6кВ ф. САХ-6                        | 19.07.2023 | 19.07.2023 | откл. в сети ЗАО «Сахарный завод»                                      | ЦП     |
| Краснодар    | Военгородок          | ВГ-7           | откл. В-10 кВ ВГ-7                          | 19.07.2023 | 19.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар    | Лорис                | Л-106          | откл. В-10 кВ Л-106                         | 19.07.2023 | 19.07.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1048п→ВР-147        | ВЛ*    |
| Новороссийск | Южная                | Прис.8         | ТП-801 откл. В-10кВ→ф.№8                    | 20.07.2023 | 20.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Абинск       | И-4 Абинская         | АБ-471         | откл. В-6кВ АБ-471                          | 20.07.2023 | 20.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                      | ЦП     |
| Армавир      | ЗТВС                 | ТВ-6           | ТП-108 откл. В-6кВ→ТВ-6                     | 20.07.2023 | 20.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-86→ТП-81, КЛ-6кВ ТП-122→ТП-228                    | КЛ     |
| Краснодар    | Правый Берег         | ПБ-2,ПБ-4,ПБ-5 | откл. ПС «Правый Берег»                     | 20.07.2023 | 20.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                      | ЦП     |
| Геленджик    | Геленджик            | ГК-4           | откл. В-6 кВ ГК-4                           | 20.07.2023 | 20.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-42→ТП-1-278п                                    | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс           | ТМ-5           | откл. В-10кВ ТМ-5                           | 20.07.2023 | 20.07.2023 | мех. повреждение КЛ-10кВ РП-3-5→ТП-3-124                               | КЛ мех |
| Новороссийск | Гайдук               | ф-5            | откл. В-10 кВ ф-5                           | 20.07.2023 | 20.07.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ КРУН-10→ТП-759                             | КЛ*    |
| Анапа        | Джемете              | ДМ-4           | откл. В-6кВ ДМ-4                            | 20.07.2023 | 20.07.2023 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-435→ТП-161                                  | КЛ мех |
| Новороссийск | Южная                | Прис.14        | откл. В-10кВ ф-14                           | 21.07.2023 | 21.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ф-14→РП-18  | КЛ     |
| Лабинск      | Лабинская-1          | Л-1-6          | откл. В-10кВ Л-1-6                          | 21.07.2023 | 21.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                      | ЦП     |
| Геленджик    | Геленджик            | ГК-4           | откл. В-6 кВ ГК-4                           | 21.07.2023 | 21.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-4→РП-11   | КЛ     |
| Краснодар    | Правый Берег         | ПБ-2           | РП-80 откл. СВ-10кВ                         | 21.07.2023 | 21.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар    | Западная-1           | З-1-9          | откл. В-6кВ З-1-9                           | 21.07.2023 | 21.07.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ РП-18→ТП-691п                              | КЛ*    |
| Краснодар    | Витаминкомбинат      | ВК-8           | откл. В-10кВ КРН-17                         | 21.07.2023 | 21.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ВР-КРНС-14→ВР-ТП-1076                               | КЛ     |
| Краснодар    | Южная КРУН           | Ю-31КРУН       | РП-71 откл. В-6кВ→ТП-100                    | 21.07.2023 | 21.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-71→ТП-100, вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-100→ТП-74    | КЛ     |
| Краснодар    | Южная КРУН           | Ю-35 КРУН      | РП-5 откл. В-6кВ→ТП-668 О33                 | 21.07.2023 | 21.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-668→ТП-332 А                                      | КЛ     |
| Лабинск      | Лабинск-1            | Л-1-6          | в ЦРП-1 откл. В-10кВ яч.№10                 | 21.07.2023 | 22.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-118→ТП-182                                       | КЛ     |
| Краснодар    | Калинино             | К-205          | откл. В-10кВ К-205                          | 22.07.2023 | 22.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Новороссийск | Южная                | Прис.8         | ТП-801 откл. В-10кВ→ф.№8                    | 22.07.2023 | 22.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Анапа        | Анапская             | АП-23          | РП-7 откл. В-10кВ→ТП-158                    | 22.07.2023 | 22.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-152→ТП-449                                       | КЛ     |
| Новороссийск | Кирилловская         | Прис.10        | ТП-379 откл. В-6кВ→ТП-615                   | 22.07.2023 | 22.07.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар    | Восточная Промзона   | ВП-554         | откл. В-10кВ РП-65 → ТП-1257                | 23.07.2023 | 23.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1433 → ТП-1296                                   | КЛ     |
| Туапсе       | Туапсе-Город         | ТГ-9           | ТП-134 откл. В-6кВ→ТГ-9                     | 23.07.2023 | 23.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-22→ТП-189   | КЛ     |
| Геленджик    | Дивноморская         | ДМ-11          | откл. В-10кВ ф.ДМ-11                        | 23.07.2023 | 23.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-115→ТП-5-131                                   | КЛ     |
| Геленджик    | Дивноморская         | ДМ-3           | РП-5-2 откл. В-10кВ→ТП-5-95А                | 23.07.2023 | 23.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-96→ТП-5-95А                                    | КЛ     |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая       | прис.1         | откл. В-10кВ РП-30 → ТП-722                 | 24.07.2023 | 24.07.2023 | не установлена   | Н      |

|              |                      |  |   |            |            |   |        |
|--------------|----------------------|--|---|------------|------------|---|--------|
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая       | прис.8                                       | откл. В-10кВ РП-13 → РП-31/2            | 24.07.2023 | 24.07.2023 | вывели из схемы КВЛ-10кВ КРУН-29→ТП-617                                     | КЛ     |
| Новороссийск | Лесной Порт          | Прис.3                                       | в РП-26 откл. В-10кВ → ф-3              | 24.07.2023 | 24.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-90→ТП-762   | КЛ     |
| Краснодар    | Северная             | С-402  | откл. В-6кВ С-402                       | 24.07.2023 | 24.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1190→ТП-674  | КЛ     |
| Краснодар    | Северная             | С-404  | откл. В-6кВ С-404                       | 24.07.2023 | 24.07.2023 | Вывели из схемы потребительскую КЛ-6кВ ТП-492п→ТП-1363п→ТП-2120п            | КЛ*    |
| Краснодар    | Военгородок          | ВГ-6   | откл. В-10кВ ВГ-6                       | 24.07.2023 | 24.07.2023 | повреждение оборудования в ТП-108   | О      |
| Краснодар    | Ангарская            | АН-101                                       | в РП-77 откл. В-10кВ→ТП-2237п           | 24.07.2023 | 24.07.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-1867п                               | О*     |
| Новороссийск | Южная                | Прис.13                                      | откл. В-10кВ ф-13                       | 25.07.2023 | 25.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-625→ТП-800  | КЛ     |
| Краснодар    | Парфюмерная          | ПФ-10  | откл. В-6кВ ПФ-10                       | 25.07.2023 | 25.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ПФ-10→ТП-776п   | КЛ     |
| Краснодар    | Северная             | С-409  | РП-82 откл. В-6кВ→С-409                 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ РП-82→ТП-2364п→ТП-751                                | КЛ     |
| Краснодар    | Северная             | С-207  | откл. 2 сш-6кВ                          | 26.07.2023 | 26.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП     |
| Геленджик    | Дивноморская         | ДМ-5   | РП 5-3 откл. В-10кВ→ВЛ-10кВ Керамик ОЗЗ | 26.07.2023 | 26.07.2023 | Вывели из схемы ВЛ-10кВ КРН-5-1→ТП-1-160                                    | ВЛ     |
| Туапсе       | Туапсе-Терминал      | ТР-121                                       | откл. В-6кВ РП-9→ТП-114/ТП-96 (ПС       | 26.07.2023 | 26.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-163 → ТП-88  | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс           | ТМ-2   | откл. В-10кВ РП-3-2 → ТП-3-2Б           | 26.07.2023 | 26.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3-118→ТП-3-103   | КЛ     |
| Крымск       | Пролетарская         | ПР-1   | откл. ВВ-6кВ РП-5 → ТП-395              | 26.07.2023 | 26.07.2023 | Повреждение ВЛ-6кВ оп-12-37→оп-12-38.                                       | ВЛ     |
| Краснодар    | Центральная          | Ц-1  | откл. В-6кВ РП-8 → ТП-1065Б             | 26.07.2023 | 26.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-66 → ТП-298  | КЛ     |
| Краснодар    | Путевая              | ПТ-11  | откл. В-6кВ ПТ-11                       | 26.07.2023 | 26.07.2023 | Не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Путевая              | ПТ-13  | откл В-6кВ ТП-117 → ТП-1642п            | 26.07.2023 | 26.07.2023 | Не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Восточная            | В-201  | РП-1 откл. В-6кВ→ТП-361                 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1→ТП-361   | КЛ     |
| Краснодар    | Юго-Западная         | ЮЗ-410                                       | откл. В-10кВ ф.Ю-410                    | 26.07.2023 | 27.07.2023 | повреждение оборудования в РП-49  | О      |
| Краснодар    | Юго-Западная         | ЮЗ-602                                       | откл. В-10кВ ф.Ю-602                    | 26.07.2023 | 27.07.2023 | повреждение оборудования в РП-49  | О      |
| Анапа        | Джемете              | ДМ-1   | откл. В-10кВ ДМ-1                       | 27.07.2023 | 27.07.2023 | повреждение на потребит. ВЛ-10кВ РЛНД→ ТП-354                               | ВЛ*    |
| Кропоткин    | Радуга               | РА-21  | откл. В-6кВ РА-21                       | 27.07.2023 | 27.07.2023 | мех. повреждение КЛ-6кВ ПС «Кропоткинская» ф-12 → ТП-317                    | Кл мех |
| Краснодар    | Путевая              | ПТ-11  | откл. В-6кВ ПТ-11                       | 27.07.2023 | 27.07.2023 | Не установлена  | Н      |
| Анапа        | Джемете              | ДМ-14  | откл. В-10кВ ДМ-14                      | 27.07.2023 | 27.07.2023 | Не установлена  | Н      |
| Новокубанск  | КНИИТиМ              | КН-8   | откл. В-10кВ КН-8                       | 27.07.2023 | 27.07.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ оп.№54→оп.№55                                | ВЛ     |
| Новороссийск | Кирилловская         | прис.8                                       | ТП-510 откл. В-6кВ → ТП-516             | 27.07.2023 | 27.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-516→ТП-517   | КЛ     |
| Краснодар    | Парфюмерная          | ПФ-8   | РП-50 откл. В-6кВ→ТП-749 к.Б.           | 27.07.2023 | 28.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-50→ТП-749 к.Б  | КЛ     |
| Крымск       | Баканская            | БК-1,БК-3,БК-5                               | откл. 1сш-10кВ                          | 28.07.2023 | 28.07.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ опора №34 повреждение потребит. оборудования в ТП-11 | ВЛ     |
| Ейск         | Ейск-1               | Е-3  | откл. В-6кВ Е-3                         | 28.07.2023 | 28.07.2023 | не установлена  | Н      |
| Армавир      | Тепличная            | ТЧ-6   | откл. В-10кВ ТЧ-6                       | 28.07.2023 | 28.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-245→ТП-0223   | КЛ     |
| Гулькевичи   | ЖБШ                  | Ж-1  | откл. В-6кВ Ж-1                         | 28.07.2023 | 28.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП     |
| Геленджик    | Геленджик            | ГК-8   | откл. В-6кВ ГК-8                        | 28.07.2023 | 28.07.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ оп.№1/49→№1/50  | ВЛ     |
| Геленджик    | Геленджик            | ГК-8   | откл. В-6кВ ГК-8                        | 28.07.2023 | 28.07.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-5-72п                               | О*     |
| Кропоткин    | Кавказская           | 8ж.д.  | откл. В-6кВ ф-8ж.д.                     | 29.07.2023 | 29.07.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-233                                 | О*     |
| Новороссийск | Южная                | Прис.7                                       | откл. В-10кВ ф-7                        | 29.07.2023 | 29.07.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-6→ТП-437   | КЛ     |
| Анапа        | Анапская             | АП-14  | РП-5 откл. В-10кВ→ТП-83                 | 29.07.2023 | 29.07.2023 | не установлена  | Н      |
| Новороссийск | Лесной Порт          | Прис.3                                       | откл. В-10кВ ф-3                        | 29.07.2023 | 29.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-153→ ТП-154   | КЛ     |
| Новороссийск | Лесной Порт          | Прис.4                                       | откл. В-10кВ ф-4                        | 29.07.2023 | 29.07.2023 | вывели КЛ-10кВ ПС «Лесной Порт» ф-4→РП-26→ТП-26                             | КЛ     |
| Анапа        | Анапская             | АП-12  | ТП-492 откл. В-10кВ→ТП-522              | 29.07.2023 | 29.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-492→ТП-522  | КЛ     |
| Новороссийск | Южная                | Прис.22                                      | в РП-5 откл. В-10кВ→ТП-691              | 29.07.2023 | 29.07.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-64п                                 | О*     |
| Краснодар    | Юго-Восточная        | ЮВ-29  | РП-40 откл. В-10кВ→ТП-478               | 30.07.2023 | 30.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-40→ТП-478   | КЛ     |
| Краснодар    | Лорис                | Л-201  | откл. В-10кВ РП-69→ТП-1353              | 31.07.2023 | 31.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1311→ТП-1353  | КЛ     |
| Новороссийск | Южная                | прис.20                                      | откл. В-10кВ прис.20                    | 31.07.2023 | 31.07.2023 | не установлена  | Н      |
| Крымск       | 3-й подъём           | КВ-10  | откл. В-6кВ ф.КВ-10                     | 31.07.2023 | 31.07.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ оп.№2   | ВЛ     |
| Армавир      | откл. В-10кВ ф.РМЗ-2 | РМЗ-2  | откл. В-10кВ ф.РМЗ-2                    | 31.07.2023 | 31.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-018→РМЗ-2   | КЛ     |
| Краснодар    | Дальняя              | ДЛ-1,ДЛ-7,ДЛ-3,ДЛ-20,ДЛ-14,ДЛ-10,ДЛ-12,ДЛ-16 | откл. 1 и 2 сш. 6кВ                     | 31.07.2023 | 31.07.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП     |
| Краснодар    | Ангарская            | АН-205                                       | РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2200п          | 31.07.2023 | 31.07.2023 | не установлена  | Н      |

|              |                            |                 |  |            |            |   |        |
|--------------|----------------------------|-----------------|--|------------|------------|---|--------|
| Краснодар    | Ангарская                  | АН-202          | РП-73 откл. В-10кВ→ТП-715                    | 31.07.2023 | 31.07.2023 | эл. пробой потребительского КЛ-10кВ ЛР-Х232→ТП-2324п.                 | КЛ*    |
| Краснодар    | Правый Берег               | ПБ-2            | откл. В-10кВ ПБ-2                            | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Повреждение на ВЛ-10кВ ТП-969→ТП-3495п                                | ВЛ     |
| Новороссийск | Северо-Западная            | прис.5          | откл. В-10кВ ТП-27 → ТП-877                  | 31.07.2023 | 31.07.2023 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-66→ТП-73                                       | ВЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс                 | ТМ-10           | откл. В-10кВ ТМ-10                           | 31.07.2023 | 31.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-5→ТМ-10.                                      | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс                 | ТМ-12           | откл. В-10кВ ТМ-12                           | 31.07.2023 | 31.07.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-7→ТМ-12                                       | КЛ     |
| Краснодар    | Правый Берег               | ПБ-5            | откл. В-10кВ ПБ-5                            | 31.07.2023 | 31.07.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-911→ТП-1253                                 | ВЛ     |
| Кропоткин    | Кропоткин                  | ф-15            | откл. В-6кВ ф. 15                            | 31.07.2023 | 31.07.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ КРУН-6→ТП-98  | КЛ     |
| Геленджик    | Дивноморская               | ДМ-10           | откл. В-10кВ ДМ-10                           | 31.07.2023 | 01.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-54→ДМ-10                                      | КЛ     |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая             | прис.1          | в КРУН-33 откл. В-10кВ → РП-30/13            | 01.08.2023 | 01.08.2023 | вывели КВЛ-10кВ РП-31→ТП-622  | КЛ     |
| Краснодар    | Дальняя                    | ДЛ-10           | откл. В-6кВ ДЛ-10                            | 01.08.2023 | 01.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Дальняя                    | ДЛ-14           | откл. В-6кВ ДЛ-14                            | 01.08.2023 | 01.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | РИП                        | РИП-210         | в РП-82 откл. В-6кВ→РИП-210                  | 01.08.2023 | 01.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-363→ТП-1543п                                     | КЛ     |
| Кропоткин    | Кропоткинская              | ф-10            | откл. ТП-228                                 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | повреждение оборудования ТП-228                                       | О      |
| Курганинск   | Кавказ                     | КВ-5            | откл. ТП-146                                 | 01.08.2023 | 02.08.2023 | повреждение оборудования ТП-146                                       | О      |
| Краснодар    | Пашковская                 | ППШ-303         | откл. В-10кВ ППП-303                         | 02.08.2023 | 02.08.2023 | повреждение оборудования в РП-46                                      | О      |
| Геленджик    | Геленджик                  | ГК-18           | в ТП-1-256 откл. В-6кВ→ТП-1-4                | 02.08.2023 | 02.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-256→ТП-1-4                                     | КЛ     |
| Новороссийск | РИП                        | Прис.4          | в РП-4 откл. В-10кВ→ТП-205                   | 02.08.2023 | 02.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-205                                     | О      |
| Новороссийск | РИП                        | Прис.52         | откл. В-10кВ ф-52                            | 02.08.2023 | 02.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-645→КРУН-4                                      | КЛ     |
| Геленджик    | Геленджик                  | ГК-6            | откл. В-6кВ ГК-6                             | 02.08.2023 | 02.08.2023 | мех. повр КЛ-6кВ ТП-1-337→ТП-1-74                                     | КЛ мех |
| Краснодар    | Центральная                | Ц-4             | в РП-6 откл. В-6кВ→ТП-2941п                  | 02.08.2023 | 02.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-27→ТП-306  | КЛ     |
| Краснодар    | Центральная                | Ц-8             | в РП-2 откл. В-6кВ→ТП-317                    | 02.08.2023 | 02.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Центральная                | Ц-4             | в РП-6 откл. В-6кВ→ТП-980п                   | 02.08.2023 | 02.08.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ РП-6→ТП-980п                              | КЛ*    |
| Геленджик    | Тонкий мыс                 | ТМ-5            | в РП-3-5 откл. В-10кВ→ТМ-5                   | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-3-102→ТП-3-114                             | КЛ     |
| Новороссийск | Широкая Балка              | ф-15            | РП-50 откл. В-10кВ→ТП-253                    | 03.08.2023 | 03.08.2023 | повреждение потребит. оборудования ТП-223п                            | О*     |
| Краснодар    | Калинино                   | К-104           | откл. В-10кВ ТП-154→ТП-430                   | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Эл. пробой КЛ-10кВ ТП-430→ТП-2868п.                                   | КЛ     |
| Краснодар    | Южная ЗРУ                  | Ю-73РУ          | откл. В-6кВ РП-6 →ТП-2513п                   | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Лорис                      | Л-110           | откл. В-10кВ КРН-18 →ТП-555                  | 03.08.2023 | 03.08.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-858→ТП-813п                         | ВЛ     |
| Краснодар    | Лорис                      | Л-112           | откл. В-10кВ РП-69 →ТП-2361п                 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1427→ТП-440→ТП-388                  | ВЛ     |
| Краснодар    | Лорис                      | Л-106           | Откл. В-10кВ Л-106                           | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Вывели участок ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1341                               | ВЛ     |
| Геленджик    | Дивноморская               | ДМ-1            | ТП-5-135 откл. В-10кВ→ТП-5-92                | 03.08.2023 | 03.08.2023 | эл. пробой КВЛ-10кВ КРН-5-117→ДМ-1                                    | КЛ     |
| Армавир      | Речная                     | Р-Г6            | РП-7 откл. В-10кВ→ТП-280                     | 03.08.2023 | 04.08.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ оп.№102→ оп.№103                       | ВЛ     |
| Новокубанск  | Новокубанская              | НВ-3            | откл. В-10кВ ф.НВ-3                          | 03.08.2023 | 04.08.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ оп.№18→ оп.№19                         | ВЛ     |
| Краснодар    | Тургеневская               | ТГ-303          | откл. В-10кВ РП-23 →ТП-735А                  | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Повреждение на потребит ВЛ-10кВ КРНС-16→ТП-3184п                      | ВЛ*    |
| Краснодар    | Восточная Промзона         | ВП-331          | откл. В-10кВ РП-74 →ТП-560                   | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1360→ТП-1399                                | ВЛ     |
| Новороссийск | Южная                      | 2с.ш.           | 2 с.ш.                                       | 04.08.2023 | 04.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                     | ЦП     |
| Новороссийск | Южная                      | прис.20         | откл. В-10 кВ прис. 20                       | 04.08.2023 | 04.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Восточная Промзона         | ВП-411          | откл. В-10 кВ ВП-411                         | 04.08.2023 | 04.08.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ КРУН-10→ТП-3399п.                        | КЛ*    |
| Анапа        | Анапская                   | АП-7            | откл. В-10кВ РП-9 →ТП-393                    | 04.08.2023 | 04.08.2023 | эл. пробой потребительского КЛ-10кВ ТП-2→ТП-142.                      | КЛ*    |
| Геленджик    | Геленджик                  | ГК-4            | откл. В-6кВ ГК-4                             | 04.08.2023 | 04.08.2023 | мех повреждение КЛ-6кВ ТП-1-62→ТП-1-248                               | КЛ мех |
| Анапа        | Джемете                    | ДМ-3            | откл. В-6кВ ДМ-3                             | 04.08.2023 | 04.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Ангарская                  | АН-205          | откл. В-10кВ РП-2192п→ТП-2200п               | 04.08.2023 | 04.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1396→ТП-950                                     | КЛ     |
| Краснодар    | Ангарская                  | АН-202          | РП-73 откл. В-10кВ→ТП-715                    | 04.08.2023 | 05.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-73→АН-202                                       | КЛ     |
| Новокубанск  | Новокубанская              | НВ-4            | ТП-92 откл. В-10кВ→ТП-111                    | 04.08.2023 | 04.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Славянск     | Славянская                 | СГ-5            | по распоряжению ДД ОДС откл. В-10кВ в ТП-16п | 04.08.2023 | 04.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-16п                                     | О      |
| Крымск       | 3-й подъём                 | КВ-10           | ТП-783 откл. В-10кВ→КВ-10                    | 04.08.2023 | 05.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Новороссийск | Кирилловская               | Прис.10,Прис.30 | откл. В-6кВ ф-10, откл. В-6кВ ф-30           | 05.08.2023 | 05.08.2023 | Вывели из схемы ВЛ-6кВ ТП-568→ТП-571. эл. пробой КЛ-6кВ ТП-386→ТП-567 | ВЛ     |
| Анапа        | Джемете                    | ДМ-1            | откл. В-6кВ ДМ-1                             | 05.08.2023 | 05.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                     | ЦП     |
| Краснодар    | Юго-Западная               | ЮЗ-305          | РП-44 откл. В-10кВ→ТП-761                    | 05.08.2023 | 05.08.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-746→ТП-1591п→ТП-1284                  | КЛ*    |
| Темрюк       | Темрюк                     | Т-10            | откл. В-10кВ Т-10                            | 05.08.2023 | 05.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                     | ЦП     |
| Кореновск    | Кореновская<br>Центральная | КЦ-3            | откл. ТП-974                                 | 05.08.2023 | 05.08.2023 | повреждение оборудования ТП-974                                       | О      |
| Геленджик    | Дивноморская               | ДМ-5            | РП-5-3 откл. В-10кВ→ДМ-5                     | 05.08.2023 | 05.08.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№170  | ВЛ     |

|              |                         |                 |  |            |            |  |     |
|--------------|-------------------------|-----------------|--|------------|------------|--|-----|
| Новороссийск | Северо-Западная         | ф-5,ф-7         | откл. В-10кВ ф-5, В-10кВ ф-7                   | 05.08.2023 | 05.08.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-26→ТП-310; КЛ-10кВ ТП-688→ЯКНО-3 | КЛ  |
| Кропоткин    | Кропоткинская           | Ф-10            | откл. В-6кВ Ф-10                               | 05.08.2023 | 05.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ Ф-10→ТП-55                                     | КЛ  |
| Анапа        | Сукко                   | С-5             | откл. В-10кВ С-5                               | 05.08.2023 | 05.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                | ЦП  |
| Краснодар    | Лорис                   | Л-106           | откл. В-10кВ→Л-106                             | 06.08.2023 | 06.08.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968п→ВР-147                           | ВЛ  |
| Ейск         | Ейск-1                  | Е-3             | откл. В-6кВ Е-3                                | 06.08.2023 | 06.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-3→ТП-99                                      | КЛ  |
| Анапа        | Анапская                | АП-7            | откл. В-10кВ РП-9 →ТП-393                      | 06.08.2023 | 06.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Анапа        | Джемете                 | ДМ-3            | откл. В-6кВ ДМ-3                               | 06.08.2023 | 06.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Новороссийск | Широкая Балка           | ф-14            | откл. В-10кВ ф-14                              | 06.08.2023 | 06.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Геленджик    | Дивноморская            | ДМ-1,3,5,7,11   | откл. 1 сш ПС «Дивноморская»                   | 06.08.2023 | 06.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                | ЦП  |
| Новороссийск | Широкая Балка           | ф-14            | откл. В-10кВ ф-14                              | 06.08.2023 | 06.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Геленджик    | Геленджик               | ГК-19           | откл. В-6кВ ГК-19                              | 06.08.2023 | 06.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                | ЦП  |
| Кореновск    | Кореновская Центральная | КЦ-7,ЭТ-3       | откл. ТП-895, ТП-79п                           | 06.08.2023 | 06.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                | ЦП  |
| Краснодар    | Хутор Ленина            | ХЛ-3            | откл. В-10кВ ХЛ-3                              | 06.08.2023 | 06.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Тихорецк     | Воровского              | ф-22            | откл. ТП-49                                    | 06.08.2023 | 06.08.2023 | повреждение оборудования ТП-49                                   | О   |
| Новороссийск | РИП                     | Прис.5,19       | откл. 1 сш ПС «РИП»                            | 06.08.2023 | 06.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                | ЦП  |
| Тимашевск    | Тимашевская             | Т-1             | откл. В-10кВ Т-1                               | 06.08.2023 | 06.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Армавир      | Тепличная               | ТЧ-4            | откл. В-10кВ ТЧ-4                              | 06.08.2023 | 07.08.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №124,126                              | ВЛ  |
| Краснодар    | Юго-Западная            | ЮЗ-103          | в РП-28 откл. В-10кВ→ТП-2014пБ                 | 06.08.2023 | 07.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1133→ТП-1554п                              | КЛ  |
| Краснодар    | Юго-Западная            | ЮЗ-218          | в РП-55 откл. В-10кВ→ТП-2375пБ                 | 06.08.2023 | 07.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1091п→РП-49Б                               | КЛ  |
| Новороссийск | ДСК                     | ф.10            | РП-13 откл. В-6кВ→ТП-486                       | 07.08.2023 | 07.08.2023 | эл. пробой потребительского КЛ-6кВ РП-1→ТП-351п                  | КЛ* |
| Краснодар    | Восточная               | В-202           | ТП-1331 откл. В-6кВ→В-202                      | 07.08.2023 | 07.08.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1331→ТП-646                                | КЛ  |
| Армавир      | МЖК                     | М-25            | откл. В-6кВ М-25                               | 07.08.2023 | 07.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-13→ТП-0224                                  | КЛ  |
| Краснодар    | Парфюмерная             | ПФ-1            | РП-50 откл. В-6кВ→ТП-1249п                     | 07.08.2023 | 07.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Крымск       | Крымская                | К-2             | откл. В-6кВ ф.К-2                              | 07.08.2023 | 08.08.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ К-2→оп.№2                                     | КЛ  |
| Крымск       | Крымская                | К-13            | РП-1 откл. В-6кВ→ТП-210                        | 07.08.2023 | 07.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар    | Южная ЗРУ               | Ю-12 ЗРУ        | РП-10 откл. В-6кВ→ТП-423                       | 07.08.2023 | 07.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-399                                | О   |
| Армавир      | АТЭЦ                    | №610            | откл. В-6кВ ф.№610                             | 07.08.2023 | 07.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар    | Пашковская              | ПШ-402          | РП-70 откл. В-10кВ→ТП-628 «Б»                  | 07.08.2023 | 07.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-414                                | О   |
| Краснодар    | Почтовая                | ПЧ-305          | откл. В-10 кВ ПЧ-305                           | 07.08.2023 | 08.08.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ПЧ-305→РП-36                                 | КЛ  |
| Армавир      | АТЭЦ                    | №610            | откл. В-6кВ ф.№610                             | 07.08.2023 | 08.08.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-100→ТП-146                                 | КЛ  |
| Краснодар    | Западная-2              | З-2-116         | откл. В-10 кВ З-2-116                          | 08.08.2023 | 08.08.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-736→ТП-735                                | КЛ  |
| Краснодар    | Ангарская               | АН-101          | РП-77 откл. В-10кВ→ТП-2237п                    | 08.08.2023 | 08.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Анапа        | Джемете                 | ДМ-46           | РП-8 откл. В-10кВ→ДМ-46                        | 08.08.2023 | 09.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-500                                | О   |
| Апшеронск    | Хадышенская-2           | Х-2-21,29       | откл. 2 с.ш. 6кВ (ф.Х-2-21,29)                 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»   | ЦП  |
| Апшеронск    | Заводская               | ЗВ-1,2,4,5,6,11 | откл. ПС «Заводская» (наши ф. ЗВ-1,2,4,5,6,11) | 08.08.2023 | 08.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                | ЦП  |
| Новороссийск | Южная                   | Прис.7          | откл. В-10 кВ ф.№7                             | 09.08.2023 | 09.08.2023 | вывели из схемы участок КЛ-10 кВ ТП-431→ТП-437                   | КЛ  |
| Армавир      | АТЭЦ                    | З-Г-1           | в ЦРП "ЗЖДМ" откл. В-6кВ→З-Г-1                 | 09.08.2023 | 10.08.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ПС «АТЭЦ» яч.№610→ЦРП «ЗЖДМ»         | КЛ* |
| Анапа        | Джемете                 | ДМ-31           | откл. В-10кВ ДМ-31                             | 09.08.2023 | 10.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-368→ТП-127                                 | КЛ  |
| Армавир      | МЖК                     | М-25            | откл. В-6кВ М-25                               | 09.08.2023 | 09.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Армавир      | АЗПФИ                   | А-Г1            | в ЦРП «АЗПФИ» откл. В-6кВ→А-Г-1                | 09.08.2023 | 09.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Геленджик    | Геленджик               | ГК-19           | откл. В-6кВ ГК-19                              | 09.08.2023 | 09.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Тихорецк     | Воровского              | ф-16            | откл. В-6кВ ф-16                               | 09.08.2023 | 09.08.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ РЛНД №11                                   | ВЛ  |
| Краснодар    | Пашковская              | ПШ-103          | в РП-70 откл. В-10кВ→ТП-628 А                  | 09.08.2023 | 09.08.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-70→ТП-628→ТП-626→ТП-625               | КЛ  |
| Армавир      | Речная                  | РГ-4            | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-187                      | 09.08.2023 | 09.08.2023 | не установлена   | Н   |
| Темрюк       | Консервный Завод        | КЗ-10           | откл. В-10кВ КЗ-10                             | 09.08.2023 | 09.08.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-135п→ТП-127                      | КЛ* |
| Геленджик    | Восточная               | ф-«Жилой Дом»   | откл. В-10кВ ф-«Жилой Дом»                     | 09.08.2023 | 10.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2-01→ТП-2-63                                | КЛ  |
| Краснодар    | Восточная Промзона      | ВП-425          | РП-65 откл. В-10кВ→ТП-315                      | 09.08.2023 | 09.08.2023 | повреждение оборудования ТП-1208                                 | О   |
| Краснодар    | Северо-Восточная        | СВ-210          | в РП-81 откл. В-10кВ→ТП-274                    | 10.08.2023 | 10.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-247→ТП-28п                                  | КЛ  |
| Краснодар    | Тургеневская            | ТГ-201          | откл. В-10кВ ТГ-201                            | 10.08.2023 | 10.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ201→РП-37                                   | КЛ  |
| Славянск     | Центральная             | Ц-13            | в ТП-10 откл. В-10кВ→ТП-31                     | 10.08.2023 | 10.08.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-19п.                     | О   |
| Краснодар    | Пашковская              | ПШ-203          | откл. В-10кВ ПШ-203                            | 10.08.2023 | 11.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ПШ-203→РП-43                                  | КЛ  |
| Геленджик    | Геленджик               | ГК-12           | откл. В-6кВ ГК-12                              | 10.08.2023 | 11.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-12→ТП-1-132                                 | КЛ  |
| Геленджик    | Марьяна Роца            | МР-3            | откл. В-6кВ МР-3                               | 10.08.2023 | 10.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3-160→ТП-3-103                              | КЛ  |

|                   |                     |               |   |            |            |   |       |
|-------------------|---------------------|---------------|---|------------|------------|---|-------|
| Горячий Ключ      | Горячий Ключ        | ГК-5,7,9,11   | по неотложной заявке ПАО «Россети Кубань» | 10.08.2023 | 11.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-13          | откл. В-10кВ П-13                         | 10.08.2023 | 10.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-206 , эл. пробой КЛ-10кВ ТП-216п→ВЛ-10кВ оп.№52 | О, КЛ |
| Краснодар         | Пашковская          | ПШ-103        | РП-70 откл. В-10кВ→ТП-649 А               | 10.08.2023 | 11.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-629→ТП-627 А  | КЛ    |
| Краснодар         | ХБК                 | ХБК-103       | откл. В-6кВ ХБК-103                       | 10.08.2023 | 10.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-202п→ТП-1019   | КЛ    |
| Геленджик         | Геленджик           | ГК-17         | ТП-1-4 откл. В-6 кВ→ТП-1-56               | 11.08.2023 | 11.08.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-4→ТП-1-56   | КЛ    |
| Краснодар         | Южная ЗРУ           | Ю-7ЗРУ        | откл. В-6 кВ Ю-7 ЗРУ                      | 11.08.2023 | 11.08.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-6→Ю-7 ЗРУ   | КЛ    |
| Краснодар         | Пашковская          | ПШ-203        | РП-43 откл. В-10 кВ ТП-1321 Б             | 11.08.2023 | 11.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Краснодар         | Пашковская          | ПШ-301        | РП-39 откл. В-10 кВ→ТП-488                | 11.08.2023 | 11.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Краснодар         | Пашковская          | ПШ-301        | РП-39 откл. В-10 кВ→ТП-1998п А            | 11.08.2023 | 11.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Краснодар         | Путевая             | ПТ-8          | РП-3 откл. В-10 кВ→ТП-1226                | 11.08.2023 | 11.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Краснодар         | Восточная промзона  | ВП-554        | РП-65 откл. В-10 кВ→ТП-125                | 11.08.2023 | 11.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Краснодар         | Путевая             | ПТ-11         | откл. В-10 кВ ПТ-11                       | 11.08.2023 | 11.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Краснодар         | Восточная           | В-201         | РП-53 откл. В-10 кВ→ТП-1342п              | 11.08.2023 | 11.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Краснодар         | Восточная           | В-211         | РП-26 откл. В-10 кВ→ТП-1419               | 11.08.2023 | 11.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Белореченск       | Очистные сооружения | ОС-15         | откл. В-10 кВ ОС-15                       | 11.08.2023 | 11.08.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ОС-15→КРН-ОС-15   | КЛ    |
| Гулькевичи        | Гулькевичи          | Г-9           | откл. В-6кВ ф.Г-9                         | 11.08.2023 | 11.08.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ оп.№2   | ВЛ    |
| Апшеронск         | Хадыженская-2       | Х-2-25        | откл. В-6кВ ф.Х-2-25                      | 11.08.2023 | 11.08.2023 | повреждение потребительского оборудования в ТП-2521                           | О*    |
| Краснодар         | Южная КРУН          | Ю-32КРУН      | откл. В-6кВ ф.Ю-32 КРУН                   | 11.08.2023 | 12.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-6→Ю-32 КРУН  | КЛ    |
| Геленджик         | Тонкий Мыс          | ТМ-10         | РП-3-5 откл. В-10кВ→ТП-556                | 11.08.2023 | 12.08.2023 | эл. пробой 3 КЛ-10кВ ТМ-18→РП-1-9, ТП-3-60→ТП-3-1146, РП-3-10→ТП-3-76         | КЛ    |
| Усть-Лабинск      | Ново-Лабинская      | БРП-10        | БРП-10 откл. В-10 кВ Кампус-2 Л-4         | 12.08.2023 | 12.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Краснодар         | Ангарская           | АН-102        | ТП-1298 откл. В-10 кВ→ТП-897              | 12.08.2023 | 12.08.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-1298→ТП-897                                | ВЛ    |
| Геленджик         | Тонкий Мыс          | ТМ-12         | РП-3-7 откл. В-6 кВ→ТП-3-90               | 12.08.2023 | 12.08.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-3-7→ТП-3-90   | КЛ    |
| Геленджик         | Дивноморская        | ДМ-11         | откл. В-10кВ ф.ДМ-11                      | 12.08.2023 | 13.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-11→РП-5-1   | КЛ    |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-1          | откл. В-6кВ ДМ-1 ( наша ТП-354)           | 12.08.2023 | 13.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Краснодар         | Северо-Восточная    | СВ-204        | откл. В-6кВ СВ-204                        | 13.08.2023 | 13.08.2023 | л. пробой КЛ-6кВ ТП-1665п→РП-32   | КЛ    |
| Кропоткин         | Кропоткин           | ф-20          | ЦРП-6 откл. В-6кВ→ТП-98                   | 13.08.2023 | 13.08.2023 | повреждение оборудования ТП-192   | О     |
| Краснодар         | Восточная           | В-201         | РП-1 откл. В-6кВ ТП-2890п                 | 13.08.2023 | 13.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1036п→ТП-997   | КЛ    |
| Краснодар         | Пашковская          | ПШ-203        | откл. В-10кВ ПШ-203                       | 13.08.2023 | 13.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-462   | О     |
| Туапсе            | Небуг               | Н-14          | откл. В-10кВ Н-14                         | 14.08.2023 | 14.08.2023 | повреждение оборудования ТП-240   | О     |
| Апшеронск         | Хадыженская-2       | Х-2-21,Х-2-29 | откл. 1 сш-6кВ                            | 14.08.2023 | 14.08.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»  | ЦП    |
| Геленджик         | Толстый Мыс         | ТЛ-4          | РП-1-3 откл. В-6кВ→КРУН-1-3               | 14.08.2023 | 14.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Геленджик         | Дивноморская        | ДМ-11         | РП-5-1 откл. В-10кВ→ДМ-11                 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-115→ТП-5-144  | КЛ    |
| Геленджик         | Геленджик           | ГК-5          | откл. В-6кВ ГК-5                          | 14.08.2023 | 15.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-11→ГК-5  | КЛ    |
| Апшеронск         | Нефтегорская        | НГ-15,НГ-19   | откл. В-6кВ НГ-15, В-6кВ НГ-19            | 14.08.2023 | 14.08.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»  | ЦП    |
| Армавир           | АЗРИ                | РИ-3          | откл. В-6кВ ф.РИ-3                        | 15.08.2023 | 15.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РИ-3→ТП-12  | КЛ    |
| Геленджик         | Тонкий Мыс          | ТМ-13         | откл. В-10кВ ф.ТМ-13                      | 15.08.2023 | 15.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-1-8→ТП-3-124п   | КЛ    |
| Темрюк            | Темрюк              | Т-8           | откл. В-10кВ Т-8                          | 15.08.2023 | 15.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-44         | РП-10 откл. В-10кВ→ТП-391                 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-192→ТП-484   | КЛ    |
| Краснодар         | РИП                 | РИП-109       | РП-32 откл. В-6кВ→ТП-1989п А              | 15.08.2023 | 15.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-702   | О     |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая      | прис.1        | откл. В-10 кВ ф.№1                        | 15.08.2023 | 16.08.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-842→ТП-850   | КЛ    |
| Краснодар         | Лорис               | Л-106         | откл. В-10кВ→Л-106                        | 16.08.2023 | 16.08.2023 | повреждение потребительского оборудования ТП-1504п                            | О*    |
| Новороссийск      | Атакай              | ф.3           | откл. В-6кВ ф.3                           | 16.08.2023 | 16.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-781→ТП-385   | КЛ    |
| Краснодар         | РИП                 | РИП-210       | откл. В-10кВ РИП-210                      | 16.08.2023 | 16.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РИП-210→РП-82  | КЛ    |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-44         | РП-10 откл. В-10кВ→ТП-190                 | 16.08.2023 | 16.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Геленджик         | Дивноморская        | ДМ-3          | откл. В-10кВ ДМ-3                         | 16.08.2023 | 16.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Геленджик         | Дивноморская        | ДМ-11         | РП-5-1 откл. В-10кВ→ТП-5-7                | 16.08.2023 | 16.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Геленджик         | Кабардинка          | КБ-3          | откл. В-6кВ КБ-3                          | 16.08.2023 | 16.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Армавир           | ЦРП-6кВ АЗПФИ       | А-Г1          | ТП-75 откл. В-6кВ→ТП-170                  | 16.08.2023 | 16.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Геленджик         | Кабардинка          | КБ-3          | откл. В-6кВ КБ-3                          | 16.08.2023 | 16.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Краснодар         | Ангарская           | АН-102        | ТП-115 откл. В-10 кВ→ТП-1933п             | 16.08.2023 | 17.08.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-115→ТП-2158п                                  | КЛ*   |
| Абинск            | Абинская            | А-8           | откл. В-6кВ А-8                           | 17.08.2023 | 17.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Армавир           | Южная               | Юж-11         | откл. В-6кВ Юж-11                         | 17.08.2023 | 17.08.2023 | не установлена  | Н     |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-4          | откл. В-6кВ ДМ-4                          | 17.08.2023 | 17.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-36→ТП-127  | КЛ    |
| Новороссийск      | Южная               | Прис.11       | в РП-7 откл. В-10кВ→ ф-11                 | 17.08.2023 | 17.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-7→ф-11  | КЛ    |



|              |                       |                     |   |            |            |   |        |
|--------------|-----------------------|---------------------|---|------------|------------|---|--------|
| Апшеронск    | Нефтегорская          | Х-1-12              | откл. В-6кВ Х-1-12  | 17.08.2023 | 17.08.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-1212п   | О*     |
| Белореченск  | Промзона              | ПЗ-10               | откл. В-10кВ ПЗ-10  | 17.08.2023 | 17.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | Ф-1                 | откл. В-10кВ Ф-1  | 17.08.2023 | 17.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-431   | О      |
| Геленджик    | Кабардинка            | КБ-3                | откл. В-6кВ КБ-3  | 17.08.2023 | 17.08.2023 | повреждение оборудования ТП-2-15  | О      |
| Новороссийск | Широкая Балка         | ф-15                | РП-50 откл. В-10кВ→ТП-253   | 17.08.2023 | 18.08.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-253п→ТП-333   | КЛ*    |
| Краснодар    | Северо-Восточная      | СВ-303              | РП-59 откл. В-10кВ→РП-35 А, РП-35 откл. В-10кВ→СВ-303                         | 18.08.2023 | 18.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-996   | О      |
| Кропоткин    | Радуга                | РА-21               | откл. В-6кВ РА-21   | 18.08.2023 | 18.08.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-149→ТП-266   | ВЛ     |
| Краснодар    | Калинино              | К-109               | откл. В-10кВ К-109  | 18.08.2023 | 18.08.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ КРНС-21→ТП-993п  | ВЛ     |
| Краснодар    | Восточная Промзона    | ВП-331              | откл. В-10кВ ВП-331   | 18.08.2023 | 18.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-74→ВП-331   | КЛ     |
| Геленджик    | Кабардинка            | КБ-4                | РП-2-01 откл. В-6 кВ→ТП-2-70  | 19.08.2023 | 20.08.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-2-01→ТП-2-70  | КЛ     |
| Армавир      | АТЭЦ                  | №69                 | откл. В-6 кВ ф.№69  | 19.08.2023 | 20.08.2023 | вывели из схемы потребительский участок КВЛ-6 кВ АТЭЦ-69/2→ТП-064, КЛ-6 кВ ТП-064→ТП-077/ТП-255 | КЛ     |
| Новороссийск | Южная                 | Прис.12             | откл. В-10 кВ ф.№12   | 19.08.2023 | 19.08.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-274→ТП-530   | КЛ     |
| Армавир      | Южная                 | Юж-11               | откл. В-6 кВ Юж-11  | 20.08.2023 | 20.08.2023 | повреждение ВЛ-6 кВ ТП-36→ТП-2  | ВЛ     |
| Новороссийск | Лесной Порт           | Прис.20             | РП-26 откл. В-10 кВ→ТП-165  | 20.08.2023 | 20.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-154   | О      |
| Армавир      | АЗРИ                  | РИ-27               | откл. В-6 кВ РИ-27  | 20.08.2023 | 20.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-125   | О      |
| Геленджик    | Тонкий Мыс            | ТМ-13               | РП-3-2 откл. В-6 кВ→ТП-3-33   | 20.08.2023 | 21.08.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-3-77→ТП-3-5   | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс            | ТМ-1,3,5,7,9,13     | откл. 1.с.ш. 10кВ   | 20.08.2023 | 21.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань», эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-1→РП-3-7                               | ЦП, КЛ |
| Ейск         | Ейск-1                | Е-19                | откл. В-6кВ ф.Е-19  | 20.08.2023 | 21.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-19→оп.№В-7  | КЛ     |
| Туапсе       | Туапсе-Тяговая        | ТТ-8                | откл. В-6кВ ф.ТТ-8  | 21.08.2023 | 21.08.2023 | эл. пробой КВЛ-6кВ ТТ-8→РП-9  | КЛ     |
| Краснодар    | Северная              | С-310               | откл. В-6кВ ф.С-310   | 21.08.2023 | 21.08.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-664п→ТП-171  | КЛ*    |
| Горячий Ключ | Горячий Ключ          | ГК-9                | вывели из схемы ВЛ-10кВ РЛ-9-4→КЛР-9-8 ОЗЗ                                    | 21.08.2023 | 21.08.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №3-14/2  | ВЛ     |
| Армавир      | Тепличная             | ТЧ-1                | откл. В-10кВ ТЧ-1   | 21.08.2023 | 21.08.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ЛР-10кВ Р-45   | ВЛ     |
| Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ  | ТГК-2               | откл. В-10кВ ТГК-2  | 21.08.2023 | 21.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Тимашевск    | АПК                   | АПК-4,АПК-18,АПК-19 | по распоряжению ДД ПАО «Россети Кубань» вывели из схемы АПК-4, АПК-18, АПК-19 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Ввод ГВО  | ЦП     |
| Геленджик    | Геленджик             | ГК-19               | откл. В-6кВ ГК-19   | 21.08.2023 | 21.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП     |
| Новороссийск | ДСК                   | ф.2                 | РП-25 откл. В-6кВ→ТП-374  | 21.08.2023 | 21.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Анапа        | Джемете               | ДМ-44               | РП-10 откл. В-10кВ→ТП-190   | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-43→ТП-45   | КЛ     |
| Анапа        | Анапская              | АП-19               | РП-12 откл. В-10кВ→ТП-4   | 21.08.2023 | 21.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Калинино              | К-104               | ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-430  | 21.08.2023 | 21.08.2023 | повреждение оборудования ТП-719   | О      |
| Краснодар    | Набережная            | НБ-406              | откл. В-10кВ НБ-406   | 21.08.2023 | 21.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Крымск       | Крымская              | К-2                 | откл. В-6кВ К-2   | 21.08.2023 | 21.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-251   | О      |
| Краснодар    | Ангарская             | АН-202              | РП-73 откл. В-10кВ→ТП-715   | 21.08.2023 | 21.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Ангарская             | АН-201              | РП-78 откл. В-10кВ→ТП-2552п   | 21.08.2023 | 21.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-1607п   | О*     |
| Краснодар    | Ангарская             | АН-205              | РП-2129п откл. В-10кВ→ТП-2200п  | 21.08.2023 | 21.08.2023 | эл. пробой КЛ ТП-2192п→ТП-2200п   | КЛ     |
| Геленджик    | Толстый Мыс           | ТЛ-7                | ТП-1-39 откл. В-6кВ→ТП-1-109  | 21.08.2023 | 21.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-1-39  | О      |
| Геленджик    | Геленджик             | ГК-19               | откл. В-6кВ ТП-1-20А→ТП-1-20  | 21.08.2023 | 21.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-1-20  | О      |
| Апшеронск    | Нефтегорская          | НГ-15               | откл. В-6кВ Н-15  | 22.08.2023 | 22.08.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»  | ЦП     |
| Краснодар    | Витаминкомбинат       | ВК-14               | откл. В-10кВ ВК-14  | 22.08.2023 | 22.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ВК-14→РП-64  | КЛ     |
| Анапа        | Джемете               | ДМ-44               | РП-11 откл. В-10кВ→ДМ-44  | 22.08.2023 | 22.08.2023 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-406→ТП-486   | КЛ     |
| Краснодар    | Центральная           | Ц-8                 | РП-2 откл. В-6кВ→ТП-317   | 22.08.2023 | 22.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Центральная           | Ц-8                 | откл. В-6кВ ф.Ц-8   | 22.08.2023 | 22.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ Ц-8→РП-2  | КЛ     |
| Краснодар    | Витаминкомбинат       | ВК-3                | РП-67 откл. В-10кВ→ТП-28  | 22.08.2023 | 22.08.2023 | Повреждение оборудования в потребит. ТП-141п  | О*     |
| Кропоткин    | Кропоткин             | Ф-19                | откл. В-6кВ КРУН-Ф19  | 23.08.2023 | 23.08.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ РЛН-30→ТП-41  | ВЛ     |
| Новороссийск | Южная                 | Прис.7              | РП-6 откл. В-10кВ→ТП-437  | 23.08.2023 | 23.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-436/1→ТП-433/1  | КЛ     |
| Краснодар    | Западная-1            | З-1-9               | З-1-9 откл. В-6кВ→РП-18   | 23.08.2023 | 23.08.2023 | повреждение оборудования в потребит. ТП-2691п   | О*     |
| Горячий Ключ | Х-4 Абузы             | ф.41,42,43          | откл. ПС «Х-4 Абузы»  | 23.08.2023 | 23.08.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»  | ЦП     |
| Апшеронск    | Хадзыженская-2        | Х-2-25,Х-2-24       | откл. 1 с.ш. 6 кВ   | 23.08.2023 | 23.08.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»  | ЦП     |
| Краснодар    | НС-4                  | НС-4-60             | откл. В-6кВ НС-4-60   | 23.08.2023 | 23.08.2023 | повреждение потребит. оборудования ТП595п   | О*     |

|              |                    |         |  |            |            |   |        |
|--------------|--------------------|---------|--|------------|------------|---|--------|
| Краснодар    | Пашковская         | ППШ-303 | откл. В-10кВ ф.ППШ-303                     | 23.08.2023 | 23.08.2023 | повреждение оборудования РП-46                            | О      |
| Геленджик    | Геленджик          | ГК-5    | откл. В-6кВ ГК-5                           | 23.08.2023 | 23.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-121→ГК-5                           | КЛ     |
| Геленджик    | Геленджик          | ГК-7    | откл. В-6кВ ГК-7                           | 23.08.2023 | 23.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Горячий Ключ | Х-3 Широкая балка  | Х-3     | откл. ПС «Х-3 Широкая балка»               | 23.08.2023 | 23.08.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»                                    | ЦП     |
| Новороссийск | Кирилловская       | Прис.12 | откл. В-6 кВ ф.-12                         | 24.08.2023 | 24.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Новороссийск | Кирилловская       | Прис.10 | откл. В-6кВ ф-10                           | 24.08.2023 | 24.08.2023 | откл. в сети «КПМЭС»                                      | ЦП     |
| Новороссийск | ДСК                | ф.3     | откл. В-6кВ ф.-3                           | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-233→ТП-230                      | КЛ     |
| Новороссийск | Южная              | Прис.20 | РП-8 откл. В-10кВ→ТП-275                   | 24.08.2023 | 24.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-573→ТП-279                          | КЛ     |
| Краснодар    | Пашковская         | ППШ-303 | откл. В-10кВ ф.ППШ-303                     | 24.08.2023 | 24.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-912                         | О      |
| Краснодар    | Пашковская         | ППШ-403 | откл. В-10кВ ф.ППШ-403                     | 24.08.2023 | 24.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Новороссийск | Южная              | Прис.22 | откл. В-10 кВ ф.№22                        | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Вывели из схемы КЛ-10 кВ ТП-297→РП-18                     | КЛ     |
| Краснодар    | Центральная        | Ц-4     | в РП-6 откл. В-6кВ→ТП-980п                 | 25.08.2023 | 25.08.2023 | эл. пробой поребительской КЛ-6 кВ ТП-980п→ТП-796п         | КЛ*    |
| Армавир      | Речная             | Р-ГАЗ-2 | откл. В-10кВ Р-ГАЗ-2                       | 25.08.2023 | 25.08.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№92                             | ВЛ     |
| Новороссийск | Широкая Балка      | ф-15    | РП-50 откл. В-10кВ→РП-8                    | 25.08.2023 | 25.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-706→ТП-806                          | КЛ     |
| Краснодар    | Восточная Промзона | ВП-554  | РП-65 откл. В-10 кВ→ТП-1257                | 25.08.2023 | 25.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1257→ТП-1433                        | КЛ     |
| Краснодар    | Хутор Ленина       | ХЛ-2    | откл. В-10кВ ХЛ-2                          | 25.08.2023 | 25.08.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ КРНС-24→ТП-878                     | ВЛ     |
| Краснодар    | Военгородок        | ВГ-3    | РП-617п откл. В-10кВ→ТП-1145               | 26.08.2023 | 26.08.2023 | откл. в сети «Оборонэнерго»                               | ЦП     |
| Геленджик    | Геленджик          | ГК-6    | откл. В-6кВ ГК-6                           | 26.08.2023 | 26.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Геленджик    | Геленджик          | ГК-7    | откл. В-6кВ ГК-7                           | 26.08.2023 | 26.08.2023 | мех. повреждение КЛ-10кВ РП-1-10→ТП-1-367                 | КЛ мех |
| Краснодар    | Юго-Западная       | ЮЗ-410  | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-410                      | 26.08.2023 | 26.08.2023 | повреждение оборудования в РП-49                          | О      |
| Краснодар    | Юго-Западная       | ЮЗ-602  | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-602                      | 26.08.2023 | 26.08.2023 | повреждение оборудования в РП-49                          | О      |
| Геленджик    | Тонкий Мыс         | ТМ-10   | откл. В-10кВ ф.ТМ-10                       | 26.08.2023 | 26.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-5→ТМ-10                           | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс         | ТМ-8    | откл. В-10кВ ф.ТМ-8                        | 26.08.2023 | 26.08.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10 КРУНЗ-2→ТП-3-141         | КЛ*    |
| Армавир      | Речная             | РГ-6    | РП-7 откл. В-10кВ→ТП-280                   | 26.08.2023 | 26.08.2023 | повреждение оборудования в ТП-0192                        | О      |
| Краснодар    | Правый Берег       | ПБ-5    | откл. В-10кВ ПБ-5                          | 26.08.2023 | 26.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | Западная-2         | З-2-110 | откл. В-10 кВ З-2-110                      | 27.08.2023 | 27.08.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ ТП-483п→ТП-773п Б     | КЛ*    |
| Краснодар    | Лорис              | Л-203   | откл. В-10кВ Л-203                         | 28.08.2023 | 28.08.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ Л-203→ТП-1003п            | ВЛ     |
| Краснодар    | КНИИСХ             | КС-2    | откл. В-10 кВ КС-2                         | 28.08.2023 | 28.08.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-728→ТП-729             | ВЛ     |
| Краснодар    | Центральная        | Ц-4     | откл. В-6 кВ Ц-4                           | 28.08.2023 | 28.08.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-6→Ц-4                               | КЛ     |
| Краснодар    | Восточная промзона | ВП-331  | РП-74 откл. В-10 кВ→ТП-515/ТП-276          | 28.08.2023 | 28.08.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ: ТП-515→РП-74, ТП-276→ТП-289          | КЛ     |
| Краснодар    | НПЗ                | НПЗ-3   | РП-27 откл. В-6 кВ→ТП-954п                 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-177→ТП-1282                         | КЛ     |
| Усть-Лабинск | Откормбаза         | ОБ-9    | откл. В-10кВ ОБ-9                          | 29.08.2023 | 29.08.2023 | Повреждение на участке ВЛ -10кВ оп-42→оп-43               | ВЛ     |
| Анапа        | Сукко              | С-5     | откл. В-10кВ С-5                           | 29.08.2023 | 29.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                         | ЦП     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс         | ТМ-8    | откл. В-10кВ ТМ-8                          | 29.08.2023 | 29.08.2023 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТМ-8→РП-3-10                     | КЛ мех |
| Краснодар    | Правый Берег       | ПБ-2    | откл. В-10кВ ПБ-2                          | 29.08.2023 | 29.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Ейск         | Ейск-2             | ЕСК-12  | откл. В-6кВ ЕСК-12                         | 30.08.2023 | 30.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Анапа        | Джемете            | ДМ-9    | откл. В-6кВ ДМ-9                           | 30.08.2023 | 30.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                         | ЦП     |
| Краснодар    | Южная КРУН         | Ю-11    | РП-27 откл. В-6кВ→ТП-1                     | 30.08.2023 | 30.08.2023 | не установлена  | Н      |
| Туапсе       | Туапсе-Город       | ТГ-19   | откл. В-6кВ ТГ-19                          | 30.08.2023 | 30.08.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТГ-19→РП-5                              | КЛ     |
| Краснодар    | Северо-Восточная   | СВ-327  | РП-59 откл. В-10кВ→ТП-816 А                | 30.08.2023 | 30.08.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1109→ТП-2467п                       | КЛ     |
| Краснодар    | Западная-2         | З-2-103 | РП-23 откл. В-10 кВ→ТП-227                 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-227→ТП-182.                        | КЛ     |
| Новороссийск | ДСК<br>Южная       | 1 с.ш.  | откл. Т-1 ПС «ДСК»<br>откл. Т-1 ПС «Южная» | 31.08.2023 | 31.08.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                         | ЦП     |
| Кропоткин    | Кропоткин          | №19     | откл. В-6 кВ ф.№19                         | 01.09.2023 | 01.09.2023 | вывели из схемы участок ВЛ-6 кВ РЛН-30→ТП-41.             | ВЛ     |
| Краснодар    | Дальняя            | ДЛ-7    | откл. В-6кВ ф.ДЛ-7                         | 01.09.2023 | 01.09.2023 | не установлена  | Н      |
| Армавир      | Речная             | РГ-4    | РП-1 откл. В-6кВ→ТП-187                    | 01.09.2023 | 01.09.2023 | не установлена  | Н      |
| Краснодар    | РИП                | РИП-210 | РП-2 откл. В-10 кВ→ТП-317                  | 01.09.2023 | 01.09.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-298п→ТП-461п        | КЛ*    |
| Анапа        | Джигинская         | ДГ-7    | откл. В-10кВ ДГ-7                          | 03.09.2023 | 04.09.2023 | эл пробой КЛ-10кВ ВКПП-7→ДГ-7                             | КЛ     |
| Новороссийск | Новороссийская     | ф-10    | ТП-268 откл. В-6кВ→ф-10                    | 03.09.2023 | 03.09.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-298→ТП-98 и КЛ-6кВ ТП-98→ТП-53. | КЛ     |
| Краснодар    | Лорис              | Л-202   | откл. В-10кВ Л-202                         | 03.09.2023 | 03.09.2023 | повреждение оборудования в КРН-3                          | О      |
| Краснодар    | Ангарская          | АН-205  | РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2200п             | 03.09.2023 | 03.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-2192п→ТП-2200п                      | КЛ     |
| Краснодар    | Правый Берег       | ПБ-2    | РП-80 откл. В-10кВ→ТП-2689п                | 04.09.2023 | 04.09.2023 | эл. пробой КЛ-10 ТП-526→ТП-517/ТП-253.                    | КЛ     |
| Краснодар    | Западная-1         | З-1-9   | откл. В-6кВ З-1-9                          | 04.09.2023 | 04.09.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1350→ТП-579                         | КЛ     |
| Краснодар    | Западная-1         | З-1-7   | откл. В-6кВ З-1-7                          | 04.09.2023 | 04.09.2023 | не установлена  | Н      |

|              |                     |           |   |            |            |  |        |
|--------------|---------------------|-----------|---|------------|------------|--|--------|
| Краснодар    | Западная-2          | З-2-116   | откл. В-10кВ З-2-116                                | 04.09.2023 | 04.09.2023 | повреждение оборудования ТП-735                          | О      |
| Армавир      | Тепличная           | ТЧ-1      | откл. В-10 кВ ТЧ-1                                  | 04.09.2023 | 04.09.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-248→ТП-172 оп. №239   | ВЛ     |
| Краснодар    | Хутор Ленина        | ХЛ-4      | откл. В-10 кВ ХЛ-4                                  | 04.09.2023 | 04.09.2023 | повреждение оборудования ТП-89                           | О      |
| Краснодар    | КНИИСХ              | КС-7      | откл. В-10 кВ КС-7, КРНС-20                         | 04.09.2023 | 04.09.2023 | не установлена   | Н      |
| Анапа        | Джемете             | ДМ-9      | откл. В-6 кВ ДМ-9                                   | 04.09.2023 | 04.09.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                        | ЦП     |
| Краснодар    | Витаминкомбинат     | ВК-14     | КРНС-2 откл. В-10 кВ                                | 04.09.2023 | 04.09.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ ВР-10 кВ→ТП-622п | ВЛ*    |
| Краснодар    | Хутор Ленина        | ХЛ-2      | КРНС-24 откл. В-10 кВ                               | 04.09.2023 | 04.09.2023 | повреждение на ВЛ-10 кВ КРНС-24→ТП-3199п                 | ВЛ     |
| Краснодар    | Военгородок         | ВГ-3      | РП-617п откл. В-10кВ→ТП-1147                        | 04.09.2023 | 04.09.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ ВГ-3→ТП-1147         | КЛ*    |
| Белореченск  | Очистные сооружения | ОС-10     | РП-2 откл. В-10 кВ→ТП-24                            | 04.09.2023 | 04.09.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ оп.4/6п РЛНД-3→ТП-113                | КЛ     |
| Тимашевск    | Пенькозавод         | ПЗ-1      | откл. В-10 кВ ПЗ-1                                  | 04.09.2023 | 04.09.2023 | повреждение оборудования в ТП-232                        | О      |
| Краснодар    | Водозабор           | ВЗ-3      | откл. В-10кВ ф.ВЗ-3                                 | 04.09.2023 | 04.09.2023 | вывели из схемы ВЛ-10кВ ВР-81п→ВР-15п                    | ВЛ     |
| Ейск         | Ейск-1              | Е-3       | откл. В-6кВ ф.Е-3                                   | 04.09.2023 | 05.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-117→ТП-47п                          | КЛ     |
| Ейск         | Ейск-1              | Е-13      | откл. В-6кВ ф.Е-13                                  | 05.09.2023 | 05.09.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар    | Лорис               | Л-104     | откл. В-10 кВ Л-104                                 | 05.09.2023 | 05.09.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-862→ТП-208            | ВЛ     |
| Краснодар    | Северо-Восточная    | СВ-327    | РП-59 откл. В-10 кВ ТП-816 А                        | 05.09.2023 | 05.09.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1109→КРУН-2467п.                  | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий мыс          | ТМ-10     | откл. В-10 кВ ТМ-10, РП-3-5 откл. В-10 кВ→ТП-3-55 А | 05.09.2023 | 05.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-56→ТП-3-55А,КЛ- РП-3-5→ТП-3-124  | КЛ     |
| Новороссийск | ДСК                 | ф.20      | откл. В-6кВ ф.№20                                   | 05.09.2023 | 06.09.2023 | л. пробой КЛ-6кВ ф.№20→РП-25                             | КЛ     |
| Новороссийск | Кирилловская        | Прис.12   | ТП-510 откл. В-6кВ→ТП-910                           | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-511→ТП-512                     | КЛ     |
| Новороссийск | Южная               | Прис.14   | откл. В-10кВ ф-14                                   | 06.09.2023 | 06.09.2023 | мех. повреждение КЛ-10кВ РП-18→ф-14.                     | КЛ мех |
| Крымск       | Баканская           | БК-1      | откл. В-10кВ БК-1                                   | 06.09.2023 | 06.09.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-28п                | О*     |
| Армавир      | Речная              | РГ-5      | откл. В-10кВ РГ-5                                   | 06.09.2023 | 06.09.2023 | повреждение оборудования ТП-242                          | О      |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая      | прис.1    | в КРУН-33 откл. В-10кВ→ф-1                          | 06.09.2023 | 07.09.2023 | повреждение оборудования в КРУН-33                       | О      |
| Туапсе       | Туапсе-Тяговая      | ТТ-15     | в ТП-139 откл. В-6кВ→БРП-14                         | 07.09.2023 | 07.09.2023 | повреждение оборудования ТП-21-старая                    | О      |
| Новороссийск | Южная               | Прис.20   | откл. В-10кВ ф-20                                   | 07.09.2023 | 07.09.2023 | не установлена   | Н      |
| Армавир      | Речная              | РГ-7      | откл. В-10кВ РГ-7                                   | 07.09.2023 | 07.09.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-0152               | О*     |
| Краснодар    | Южная КРУН          | Ю-35 КРУН | откл. В-6кВ Ю-35 КРУН                               | 08.09.2023 | 08.09.2023 | не установлена   | Н      |
| Краснодар    | Хутор Ленина        | ХЛ-2      | откл. В-10кВ ХЛ-2                                   | 08.09.2023 | 08.09.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ КРНС-24→ТП-878                    | ВЛ     |
| Ейск         | Ейск-1              | Е-13      | откл. В-6 кВ Е-13                                   | 08.09.2023 | 08.09.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-7→ТП-227                           | КЛ     |
| Краснодар    | Правый Берег        | ПБ-5      | откл. В-10кВ ПБ-5                                   | 09.09.2023 | 09.09.2023 | не установлена   | Н      |
| Геленджик    | Геленджик           | ГК-7      | откл. В-6кВ ГК-7                                    | 10.09.2023 | 10.09.2023 | повреждение на потребит. ВЛ-6кВ ТП-1-22п→ТП-1-102        | ВЛ*    |
| Краснодар    | Западная-2          | З-2-103   | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227                         | 10.09.2023 | 10.09.2023 | повреждение оборудования в ТП-191                        | о      |
| Краснодар    | Лорис               | Л-202     | откл. В-10кВ Л-202                                  | 11.09.2023 | 11.09.2023 | не установлена   | Н      |
| Геленджик    | Тонкий Мыс          | ТМ-13     | откл. В-10кВ ТМ-13                                  | 11.09.2023 | 11.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-13→РП-3-2                          | КЛ     |
| Новороссийск | Гайдук-тяговая      | прис-8    | откл. В-10кВ РП-13→ТП-345                           | 11.09.2023 | 11.09.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-345→ТП-548                    | КЛ     |
| Краснодар    | НС-4                | НС-4 60   | откл. В-6кВ НС-4 60                                 | 11.09.2023 | 11.09.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-945→ТП-1678п→ТП-1473п           | ВЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс          | ТМ-1      | откл. ВВ-6кВ РП-3-7→ТП-3-100                        | 11.09.2023 | 12.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3-7→ТП-3-100.                       | КЛ     |
| Краснодар    | Почтовая            | ПЧ-108    | РП-21 откл. В-10 кВ→ТП-308                          | 12.09.2023 | 12.09.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-309→ТП-355                        | КЛ     |
| Армавир      | МЖК                 | М-15      | ТП-64 откл. В-6 кВ→ТП-133                           | 12.09.2023 | 12.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-64→ТП-133                           | КЛ     |
| Геленджик    | Дивноморская        | ДМ-8      | откл. В-10 кВ ДМ-8                                  | 12.09.2023 | 12.09.2023 | вывели из схемы КЛ-10 кВ ДМ-8→РП-5-1                     | КЛ     |
| Краснодар    | Почтовая            | ПЧ-401    | РП-40 откл. В-10кВ→ТП-1391                          | 13.09.2023 | 13.09.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-506→ТП-1216, ТП-544→ТП-1216       | КЛ     |
| Новороссийск | Кирилловская        | Прис.8    | ТП-510 откл. В-6 кВ→ф.Прис. 8                       | 13.09.2023 | 13.09.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-512→ТП-296                         | КЛ     |
| Кореновск    | Кореновская тяговая | КТ-4      | откл. В-10кВ КТ-4                                   | 14.09.2023 | 14.09.2023 | повреждение оборудования в потребит. ТП-809П.            | О*     |
| Краснодар    | КНИИСХ              | КС-5      | откл. В-10кВ ТП-617 →ТП-1320                        | 14.09.2023 | 14.09.2023 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-602→ТП-948→ТП-895                 | ВЛ     |
| Краснодар    | Почтовая            | пч-305    | РП-36 откл. В-10кВ→ТП-393                           | 14.09.2023 | 14.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-394 →ТП-497                        | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс          | ТМ-2      | откл. В-10кВ ТМ-2                                   | 15.09.2023 | 15.09.2023 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-1-15→ТП-1-38                        | КЛ     |
| Краснодар    | Калинино            | К-204     | откл. В-10кВ РП-76→ТП-1759п «А»                     | 15.09.2023 | 15.09.2023 | вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-2158п→КРН-10         | ВЛ     |
| Анапа        | Джемете             | ДМ-35     | в ТП-36 откл. В-10кВ→ТП-430                         | 15.09.2023 | 15.09.2023 | повреждение оборудования в потребит. ТП-450              | О*     |

|              |                      |             |                                  |            |            |  |         |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|--|---------|
| Туапсе       | Туапсе-Тяговая       | ТТ-6        | откл. В-6кВ ТТ-6                 | 16.09.2023 | 16.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Новороссийск | Южная                | Прис.22     | откл. В-10 кВ ф-22               | 17.09.2023 | 17.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-295→ТП-297                                       | КЛ      |
| Новороссийск | Южная                | Прис.2      | откл. В-10 кВ ф-2                | 17.09.2023 | 17.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-179→ТП-291                                       | КЛ      |
| Геленджик    | Стрела               | Л-1         | откл. В-10кВ Л-1                 | 17.09.2023 | 17.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Ейск         | Ейск-1               | Е-13        | откл. В-6 кВ Е-13                | 17.09.2023 | 18.09.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ РП-7→ТП-83п                          | КЛ*     |
| Краснодар    | Северо-Восточная     | СВ-444      | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п     | 18.09.2023 | 18.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Анапа        | Джемете              | ДМ-14       | откл. В-10кВ ДМ-14               | 18.09.2023 | 18.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-168→ТП-77  | КЛ      |
| Краснодар    | Западная-2           | 3-2-103     | откл. В-10кВ РП-23 →ТП-227       | 18.09.2023 | 18.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-23→ТП-227  | КЛ      |
| Краснодар    | Западная-2           | 3-2-109     | откл. В-10кВ 3-2-109             | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Повреждение на ВЛ-10кВ РП-72→3-2-109.                                  | ВЛ      |
| Краснодар    | Западная-2           | 3-2-104     | откл. В-10кВ 3-2-104             | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Повреждение на ВЛ-10кВ РП-72→3-2-104.                                  | ВЛ      |
| Усть-Лабинск | Сельхозтехника       | СТ-1        | откл. В-10кВ РПУ-3               | 19.09.2023 | 19.09.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                      | ЦП      |
| Горячий Ключ | Горячий Ключ         | ГК-7        | откл. В-10кВ ГК-7                | 19.09.2023 | 19.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Усть-Лабинск | Сельхозтехника       | СТ-1        | откл. В-10кВ РПУ-3               | 19.09.2023 | 19.09.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                      | ЦП      |
| Анапа        | Джемете              | ДМ-4        | откл. В-6кВ ДМ-4                 | 19.09.2023 | 19.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-29→ТП-451   | КЛ      |
| Анапа        | Джигинская           | ДГ-2, ДГ-10 | откл. В-10 кВ ДГ-2, ДГ-10        | 20.09.2023 | 20.09.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань».                                     | ЦП      |
| Анапа        | Джемете              | ДМ-44       | РП-10 откл. В-10кВ→ТП-190        | 20.09.2023 | 20.09.2023 | вывели из схемы КЛ-10 кВ ТП-88→ТП-475                                  | КЛ      |
| Краснодар    | Восточная промзона   | ВП-554      | РП-65 откл. В-10 кВ→ТП-125       | 20.09.2023 | 20.09.2023 | повреждение на ВЛ-10 кВ РП-65→ТП-1486                                  | ВЛ      |
| Краснодар    | НПЗ                  | НПЗ-11      | РП-11 откл. В-6 кВ→НПЗ-11        | 20.09.2023 | 20.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Краснодар    | Южная КРУН           | Ю-12 КРУН   | РП-11 вкл. В-6 кВ→Ю-12 КРУН      | 20.09.2023 | 20.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Краснодар    | Лорис                | Л-112       | откл. В-10 кВ РП-69 →ТП-2361п    | 20.09.2023 | 20.09.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-437→ТП-1403                                     | КЛ      |
| Армавир      | Южная                | Юж-115      | откл. В-6 кВ Юж-115              | 20.09.2023 | 20.09.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-65→ТП-137  | КЛ      |
| Горячий Ключ | Тяговая Горячий ключ | ТГК-1       | откл. В-10кВ ТГК-1               | 20.09.2023 | 20.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Краснодар    | Лорис                | Л-203       | откл. В-10кВ Л-203               | 20.09.2023 | 20.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Анапа        | Анапская             | АП-17       | откл. В-10кВ АП-17               | 21.09.2023 | 21.09.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ КРН-1→ТП-459                                       | КЛ      |
| Славянск     | Славянская           | Т-2         | вывели из схемы КРУН-10 Т2 яч.№2 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | повреждение оборудование КРУН-10                                       | О       |
| Новороссийск | Кирилловская         | прис.13     | откл. В-6кВ прис. 13             | 22.09.2023 | 22.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ КРУН-36→РП-49 и КРУН-36→ТП-378.                      | КЛ      |
| Новороссийск | Северо-Западная      | прис. 5     | откл. В-10кВ прис. 5             | 22.09.2023 | 22.09.2023 | мех повреждение КЛ-6кВ КРУН-18→ТП-699, повреждение оборудования ТП-577 | КЛ мех. |
| Геленджик    | Кабардинка           | КБ-1        | откл. В-6кВ РП-2-01 →ТП-2-31     | 22.09.2023 | 22.09.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП 2-79П                          | О*      |
| Краснодар    | Хутор Ленина         | ХЛ-7        | откл. В-10кВ ТП-1437→ХЛ-7        | 22.09.2023 | 22.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Новороссийск | Кирилловская         | прис.13     | откл. СВВ-6кВ РП-1               | 23.09.2023 | 23.09.2023 | повреждение оборудования в РП-1  | О       |
| Армавир      | Тепличная            | ТЧ-4        | откл. В-10кВ ТП-214 →ТП-99       | 23.09.2023 | 23.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Краснодар    | Военгородок          | ВГ-3        | откл. В-10кВ РП-617п →ТП-1145    | 23.09.2023 | 23.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Краснодар    | Восточная промзона   | ВП-554      | откл. В-10кВ РП-65→ТП-1257       | 23.09.2023 | 23.09.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1454→ТП-1145п                                   | КЛ      |
| Краснодар    | РИП                  | РИП-210     | РП-82 откл. В-10кВ→ТП-370        | 24.09.2023 | 24.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Краснодар    | Северо-Восточная     | СВ-216      | откл. В-6кВ СВ-216               | 24.09.2023 | 24.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-216→ТП-323п                                       | КЛ      |
| Краснодар    | Восточная Промзона   | ВП-554      | РП-65 откл. В-10 кВ→ТП-1257      | 24.09.2023 | 24.09.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1454→ТП-1085                                    | КЛ      |
| Краснодар    | РИП                  | РИП-210     | РП-82 откл. В-10кВ→ТП-370п       | 24.09.2023 | 24.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Темрюк       | Темрюк               | Т-5         | откл. В-10кВ ф.Т-5               | 25.09.2023 | 25.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-64→ТП-70   | КЛ      |
| Анапа        | Джемете              | ДМ-3        | ОЗЗ ф.ДМ-3                       | 25.09.2023 | 25.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-11→ТП-386   | КЛ      |
| Анапа        | Анапская             | АП-12       | РП-6 откл. В-10кВ→ТП-183         | 25.09.2023 | 25.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-492→ТП-522                                       | КЛ      |
| Анапа        | Анапская             | АП-14       | РП-5 откл. В-10кВ→ТП-83          | 25.09.2023 | 25.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-124→ТП-455                                       | КЛ      |
| Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2     | УВ-1        | ТП-69 откл. В-10кВ→КВ-2          | 25.09.2023 | 25.09.2023 | повреждение оборудования в ТП-74                                       | О       |
| Кропоткин    | Кавказская ж.д       | ф.3         | откл. В-6кВ ф.3                  | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ф.3→КТП-235                                     | КЛ      |
| Краснодар    | Калинино             | К-109       | откл. В-10кВ К-109               | 25.09.2023 | 25.09.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-2723п→ТП-985                         | ВЛ      |
| Кропоткин    | Кропоткинская        | ф-10        | откл. В-6кВ ф-10                 | 26.09.2023 | 26.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Новороссийск | Кирилловская         | Прис.8      | в ТП-510 откл. В-6кВ → ф-8       | 26.09.2023 | 26.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-296→ТП-512  | КЛ      |
| Новороссийск | Кирилловская         | Прис.10     | в ТП-615 откл. В-6кВ→ТП-379      | 26.09.2023 | 26.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-320→ТП-818  | КЛ      |
| Анапа        | Джигинская           | ДГ-7        | откл. В-10кВ ДГ-7                | 26.09.2023 | 28.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Краснодар    | Северо-Восточная     | СВ-353      | в РП-35 откл. В-10кВ→СВ-353      | 26.09.2023 | 26.09.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-996→ТП-986/949                               | ВЛ      |
| Геленджик    | Марьина Роща         | МР-1        | откл. В-6кВ МР-1                 | 26.09.2023 | 26.09.2023 | не установлена   | Н       |
| Новороссийск | Кирилловская         | Прис.13     | откл. В-6кВ ф-13                 | 26.09.2023 | 27.09.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ КРУН-31→РП-1                                     | ВЛ      |
| Горячий Ключ | Х-4 Абузы            | ф-42        | откл. В-6кВ ф-42                 | 26.09.2023 | 27.09.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»   | ЦП      |
| Краснодар    | Восточная Промзона   | ВП-331      | РП-74 откл. В-10кВ→ТП-515п       | 26.09.2023 | 27.09.2023 | не установлена   | Н       |

|              |                       |          |                                       |            |            |  |     |
|--------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|--|-----|
| Краснодар    | ОБД                   | ОБД-107  | РП-68 откл. В-10кВ→ТП-1069п           | 27.09.2023 | 27.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1109→КРУН-2467                                   | КЛ  |
| Новороссийск | Южная                 | Прис.10  | откл. В-10 кВ ф.№10                   | 28.09.2023 | 28.09.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ф.№10→ТП-74  | КЛ  |
| Усть-Лабинск | Сельхозтехника        | СТ-1     | откл. В-10 кВ РПУ-3                   | 28.09.2023 | 28.09.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                      | ЦП  |
| Новороссийск | Южная                 | Прис.7   | откл. В-10 кВ ф.№7                    | 28.09.2023 | 28.09.2023 | повреждение оборудования в РП-6  | О   |
| Новороссийск | Северо-Западная       | №5       | ТП-27откл. В-10 кВ→ТП-877             | 28.09.2023 | 28.09.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-66→ТП-586                                       | КЛ  |
| Геленджик    | Дивноморская          | ДМ-4     | откл. В-10кВ ф.ДМ-4                   | 28.09.2023 | 29.09.2023 | повреждение оборудования в ТП-5-101                                    | О   |
| Кропоткин    | Кропоткинская         | ф.-10    | откл. В-6кВ ф-10                      | 29.09.2023 | 29.09.2023 | ОМП  | КЛ  |
| Новороссийск | Северо-Западная       | №8       | ТП-633 откл. В-10 кВ→ТП-533           | 29.09.2023 | 29.09.2023 | вывели из схемы КЛ-10 кВ КРУН-5→ТП-193, ТП-133→ТП-281                  | КЛ  |
| Краснодар    | Пашковская            | ПШ-105   | РП-2193п откл. В-10 кВ→ПШ-105/ТП-1124 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-379п→ТП-1124                        | ВЛ  |
| Краснодар    | Южная КРУН            | Ю-7 КРУН | РП-12 откл. В-6 кВ→ТП-1446п           | 29.09.2023 | 29.09.2023 | повреждение потребительского оборудования ТП-957п                      | О*  |
| Геленджик    | Кабардинка            | КБ-4     | РП-2-01 откл. В-6кВ→ТП-2-31           | 29.09.2023 | 30.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2-01→ТП-2-31А                                     | КЛ  |
| Краснодар    | Витаминкомбинат       | ВК-14    | откл. В-10кВ ВК-14                    | 30.09.2023 | 30.09.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ВК-14→РП-64   | КЛ  |
| Анапа        | Анапа                 | АН-4     | откл. В-6кВ АН-4                      | 30.09.2023 | 30.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3→ТП-481, эл. пробой КЛ-6кВ ТП-20→ТП-25           | КЛ  |
| Ейск         | Ейск-2                | ЕСК-16   | откл. В-6кВ ЕСК-16                    | 30.09.2023 | 30.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-5→ЕСК-16  | КЛ  |
| Ейск         | Ейск-2                | ЕСК-24   | откл. В-6кВ ЕСК-24                    | 30.09.2023 | 30.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-124→ТП-25   | КЛ  |
| Геленджик    | Кабардинка            | КБ-3     | откл. В-6кВ КБ-3                      | 30.09.2023 | 30.09.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-15→ТП-2-14                                      | КЛ  |
| Новороссийск | Широкая Балка         | ф-14     | РП-50 откл. В-10кВ→ф-14               | 01.10.2023 | 01.10.2023 | Вывели из схемы потребит. КЛ-10кВ ТП-183→ТП-779→ТП-254                 | КЛ* |
| Армавир      | Тепличная             | ТЧ-1     | откл. В-10кВ ТЧ-1                     | 01.10.2023 | 01.10.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ Р-141.  | ВЛ  |
| Краснодар    | Ангарская             | АН-101   | РП-77 откл. В-10кВ→ТП-1327            | 01.10.2023 | 01.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-319→ТП-1456                                      | КЛ  |
| Кропоткин    | Радуга                | РА-13    | откл. В-6кВ РА-13                     | 01.10.2023 | 01.10.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-50→ТП-51   | КЛ  |
| Краснодар    | Тургеневская          | ТГ-604   | откл. В-10кВ ТГ-604                   | 01.10.2023 | 01.10.2023 | вывели из схемы КЛ-10кВ РП-7→РП-9→ТП-501                               | КЛ  |
| Краснодар    | Тургеневская          | ТГ-602   | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-150пА         | 01.10.2023 | 01.10.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-47→ТП-150пА                            | КЛ* |
| Геленджик    | Стрела                | Л-1      | откл. В-10кВ Л-1                      | 01.10.2023 | 02.10.2023 | повреждение оборудования «Аэронавигация Юга»                           | ЦП  |
| Краснодар    | Пашковская            | ПШ-105   | РП-2193п откл. В-10 кВ→ПШ-105         | 02.10.2023 | 02.10.2023 | не установлена   | Н   |
| Новороссийск | ДСК                   | ф.10     | в РП-13 откл. В-6кВ → ф-10            | 04.10.2023 | 04.10.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-867→ТП-880  | КЛ  |
| Новороссийск | Кирилловская          | Прис.8   | в ТП-510 откл. В-6кВ → ф-8            | 04.10.2023 | 04.10.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-512→ТП-514  | КЛ  |
| Новороссийск | Южная                 | Прис.2   | в ТП-179 откл. В-10кВ → ТП-291        | 05.10.2023 | 05.10.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-290→ТП-240                                  | КЛ  |
| Новороссийск | РИП                   | Прис.46  | откл. В-10кВ ф-46                     | 05.10.2023 | 05.10.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ПС «РИП» ф-46→РП-20                            | КЛ  |
| Новороссийск | РИП                   | Прис.52  | откл. В-10кВ ф-52                     | 05.10.2023 | 05.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-645                                       | КЛ  |
| Новороссийск | Южная                 | Прис.9   | в ТП-135 откл. В-10кВ → ф-9           | 05.10.2023 | 05.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-16→ТП-171  | КЛ  |
| Краснодар    | Военгородок           | ВГ-1     | откл. В-10кВ ВГ-1                     | 05.10.2023 | 05.10.2023 | откл. в сети «Оборонэнерго»  | ЦП  |
| Краснодар    | Парфюмерная           | ПФ-1     | в РП-50 откл. В-6кВ → ТП-1366         | 05.10.2023 | 05.10.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-50→ТП-1366  | КЛ  |
| Краснодар    | Парфюмерная           | ПФ-8     | в РП-50 откл. В-6кВ → ТП-749          | 05.10.2023 | 05.10.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-345→ТП-84   | КЛ  |
| Краснодар    | Восточная             | В-201    | в РП-53 откл. В-6кВ → ТП-1342п        | 05.10.2023 | 05.10.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1742п→ТП-323п                                | КЛ  |
| Геленджик    | Дивноморская          | ДМ-1     | ТП-5-135п откл. В-10кВ→КРН-3          | 06.10.2023 | 06.10.2023 | не установлена   | Н   |
| Анапа        | Джемете               | ДМ-1     | откл. В-10кВ ДМ-1                     | 06.10.2023 | 06.10.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                      | ЦП  |
| Краснодар    | Правый Берег          | ПБ-5     | откл. В-10кВ ПБ-5                     | 06.10.2023 | 06.10.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1334→ТП-911                          | ВЛ  |
| Новороссийск | Южная                 | 2 с.ш.   | 2 с.ш. 10 КВ                          | 06.10.2023 | 06.10.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань», вывели из схемы КЛ-10кВ ф.22→ТП-236 | ЦП  |
| Геленджик    | Дивноморская          | ДМ-7     | РП-3-5 откл. В-10кВ→ф.ДМ-7            | 06.10.2023 | 06.10.2023 | не установлена   | Н   |
| Новороссийск | Южная                 | Прис.2   | ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291            | 06.10.2023 | 07.10.2023 | повреждение оборудования в ТП-545→ТП-770п                              | О   |
| Новокубанск  | Новокубанская         | НВ-5     | ТП-3 откл. В-10кВ→ТП-10/ТП-8          | 07.10.2023 | 07.10.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-3→ТП-10/ТП-8                        | ВЛ  |
| Геленджик    | Геленджик             | ГК-8     | откл. В-6кВ ГК-8                      | 07.10.2023 | 07.10.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-340→ТП-1-50                                    | КЛ  |
| Краснодар    | Лорис                 | Л-202    | откл. В-10кВ Л-202                    | 07.10.2023 | 07.10.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ КРН-3→ТП-78→ТП-971                      | ВЛ  |
| Краснодар    | Путевая               | ПТ-2     | откл. В-6кВ ф.ПТ-2                    | 08.10.2023 | 08.10.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ПТ-2→ТП-662п/ТП-299                                  | КЛ  |
| Кропоткин    | Химзавод              | Г-2      | откл. В-6кВ Г-2                       | 08.10.2023 | 08.10.2023 | откл. в сети ООО «Легион»  | ЦП  |
| Краснодар    | Лорис                 | Л-204    | откл. В-10кВ Л-204                    | 08.10.2023 | 08.10.2023 | не установлена   | Н   |
| Крымск       | Крымская Птицефабрика | КП-2     | откл. В-10кВ КП-2                     | 08.10.2023 | 08.10.2023 | повреждение ВЛ-10кВ РЛН-185→оп.№5-6                                    | ВЛ  |
| Краснодар    | Пашковская            | ПШ-303   | РП-46 откл. В-10кВ→ТП-912 Б           | 08.10.2023 | 08.10.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар    | Калинино              | К-205    | откл. В-10кВ К-205                    | 08.10.2023 | 08.10.2023 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-586→ТП-2579п                                    | ВЛ  |

|              |                       |                                       |   |            |            |   |     |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|---|-----|
| Краснодар    | Восточная Промзона    | ВП-331                                | РП-74 откл. В-10кВ→ТП-515 А   | 08.10.2023 | 08.10.2023 | не установлена  | Н   |
| Армавир      | Речная                | Р-КСМ                                 | откл. В-6кВ Р-КСМ   | 08.10.2023 | 08.10.2023 | не установлена  | Н   |
| Краснодар    | Витаминкомбинат       | ВК-3                                  | РП-67 откл. В-10кВ→ТП-28  | 08.10.2023 | 08.10.2023 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-1080.  | ВЛ  |
| Тихорецк     | Тихорецк              | ТХ-10                                 | откл. В-6кВ ТХ-10   | 08.10.2023 | 08.10.2023 | повреждение ВЛ-6кВ оп.№7→оп.№8  | ВЛ  |
| Кропоткин    | Кавказская ж.д.       | ф-3 ж.д                               | откл. В-6 кВ ф-3 ж.д  | 08.10.2023 | 08.10.2023 | повреждение ВЛ-6кВ РЛН-85   | ВЛ  |
| Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ  | ТГК-4                                 | РП-1 откл. В-10кВ→П-2   | 08.10.2023 | 08.10.2023 | повреждение ВЛ-10кВ оп.№22→оп.№2  | ВЛ  |
| Горячий Ключ | Горячий Ключ          | ГК-9                                  | откл. В-10кВ ГК-9   | 08.10.2023 | 08.10.2023 | повреждение ВЛ-10кВ оп.№3-8   | ВЛ  |
| Краснодар    | Парфюмерная           | ПФ-5                                  | ТП-776п откл. В-10кВ→ТП-748   | 08.10.2023 | 08.10.2023 | не установлена  | Н   |
| Темрюк       | Темрюк                | Т-3                                   | откл. В-10кВ Т-3  | 08.10.2023 | 08.10.2023 | повреждение ВЛ-10кВ оп.№132   | ВЛ  |
| Армавир      | Речная                | Р-КСМ                                 | откл. В-6кВ Р-КСМ   | 08.10.2023 | 08.10.2023 | повреждение ВЛ-6кВ оп.№86   | ВЛ  |
| Краснодар    | Правый Берег          | ПБ-5                                  | откл. В-10кВ ПБ-5   | 08.10.2023 | 08.10.2023 | не установлена  | Н   |
| Краснодар    | Пашковская            | ПШ-403                                | откл. В-10кВ ПШ-403   | 08.10.2023 | 08.10.2023 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-538→ТП-537→ТП-665п                                       | ВЛ  |
| Новороссийск | Пролетарий            | ф-7                                   | откл. В-6кВ ф-7   | 08.10.2023 | 08.10.2023 | откл. в сети ОАО «Новоросцемент» и повреждение потребит. оборудования в ТП-815п | О*  |
| Кропоткин    | Химзавод              | Г-4                                   | откл. В-6кВ Г-4   | 08.10.2023 | 08.10.2023 | Вывели из схемы потребит. участок ВЛ-6кВ ЛР-7→ТП-138п                           | ВЛ* |
| Кореновск    | Сахарный Завод        | СЗ-1                                  | откл. В-6кВ СЗ-1  | 08.10.2023 | 08.10.2023 | откл. в сети ОАО "Кореновский сахарный завод                                    | ЦП  |
| Кропоткин    | Кропоткин             | ф-54                                  | откл. В-6кВ ф-54  | 08.10.2023 | 09.10.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-209п                                      | О*  |
| Анапа        | Анапская              | АП-26                                 | в РП-9 откл. В-10кВ→ТП-109  | 08.10.2023 | 08.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-109→ТП-469  | КЛ  |
| Краснодар    | Правый Берег          | ПБ-5                                  | откл. В-10кВ ПБ-5   | 08.10.2023 | 09.10.2023 | повреждение потребит. РЛНД-10кВ ТП-134п   | ВЛ* |
| Краснодар    | Парфюмерная           | ПФ-5                                  | ТП-776п откл. В-10кВ→ТП-748   | 09.10.2023 | 09.10.2023 | не установлена  | Н   |
| Краснодар    | Восточная             | В-201                                 | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-2890п   | 09.10.2023 | 09.10.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1036п→ТП-997   | КЛ  |
| Ейск         | Ейск-2                | ЕСК-19                                | откл. В-6кВ ЕСК-19  | 09.10.2023 | 09.10.2023 | не установлена  | Н   |
| Краснодар    | ХБК                   | ХБК-312                               | откл. В-6кВ ХБК-312   | 10.10.2023 | 10.10.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-854п→ХБК-312   | КЛ  |
| Краснодар    | Южная КРУН            | Ю-37 КРУН                             | откл. В-6кВ ф.Ю-37 КРУН   | 10.10.2023 | 10.10.2023 | откл. в сети ОАО «РЖД»  | ЦП  |
| Краснодар    | Почтовая              | ПЧ-401                                | РП-40 откл. В-10кВ→ТП-1391  | 10.10.2023 | 10.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1391→РП-40  | КЛ  |
| Краснодар    | Витаминкомбинат       | ВК-12                                 | откл. В-10кВ ВК-12  | 10.10.2023 | 10.10.2023 | откл. в сети ООО «ЭНСИ»   | ЦП  |
| Новороссийск | Лесной Порт           | Прис.20                               | РП-26 откл. В-10 Кв   | 11.10.2023 | 11.10.2023 | вывели из схемы участок КЛ-10 кВ ТП-139→ТП-674                                  | О   |
| Краснодар    | Витаминкомбинат       | ВК-3                                  | РП-67 откл. В-10 кВ→ТП-2947п  | 11.10.2023 | 11.10.2023 | повреждение оборудования ООО «КраснодарЭнерго».                                 | О*  |
| Армавир      | Речная                | РГ-5                                  | в ТП-272 откл. В-10 кВ→ТП-243   | 11.10.2023 | 11.10.2023 | повреждение оборудования в ТП-242   | О   |
| Краснодар    | Восточная             | В-104                                 | откл. В-6 кВ В-104  | 12.10.2023 | 12.10.2023 | повреждение оборудования в потребительской ТП-1530п                             | О*  |
| Краснодар    | Северо-Восточная      | СВ-327                                | РП-59 откл. В-10 кВ ТП-816 А  | 12.10.2023 | 12.10.2023 | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-1425→ТП-149 и КВЛ-10кВ ТП-149→2239п→ТП-1809п         | КЛ  |
| Краснодар    | Калинино              | К-104                                 | в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-430  | 12.10.2023 | 12.10.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1452→ТП-2369п                                   | КЛ* |
| Краснодар    | Лорис                 | Л-202                                 | откл. В-10кВ Л-202  | 12.10.2023 | 12.10.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ РЛНД→ТП-78   | ВЛ  |
| Геленджик    | Геленджик             | ГК-16)                                | ТП-1-64 откл. В-6кВ→ТП-1-106, откл. В-6кВ→ТП-1-76                     | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1-253→ТП-1-59, КЛ-6кВ ТП-1-253→ТП-1-95                | КЛ  |
| Новороссийск | Северо-Западная       | ф-8                                   | откл. В-10кВ ф-8  | 13.10.2023 | 13.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-16→ТП-899   | КЛ  |
| Кореновск    | Кореновская Городская | КГ-1,2,6                              | откл. ПС «Кореновская Городская»                                      | 13.10.2023 | 13.10.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП  |
| Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ  | ТГК-3                                 | в РП-1 откл. В-10кВ→ТП-31   | 13.10.2023 | 13.10.2023 | не установлена  | Н   |
| Геленджик    | Тонкий Мыс            | ТМ-18                                 | в ТП-1-2 откл. В-6кВ→ТП-1-292/ТП-1-53                                 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | эл. пробой КЛ-6 РП-1-5→ТП-1-53А   | КЛ  |
| Курганинск   | Курганная             | К-8                                   | откл. В-10кВ К-8  | 13.10.2023 | 13.10.2023 | не установлена  | Н   |
| Анапа        | Джемете               | ДМ-1                                  | откл. В-6кВ ДМ-1  | 13.10.2023 | 13.10.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП  |
| Новороссийск | РИП                   | Прис.26                               | в РП-10 откл. В-10кВ→ТП-443   | 13.10.2023 | 13.10.2023 | не установлена  | Н   |
| Новороссийск | Кирилловская          | Прис.13                               | откл. В-6 кВ ф-13   | 14.10.2023 | 14.10.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-620→ТП-321п   | КЛ  |
| Краснодар    | Южная КРУН Южная ЗРУ  | Южная КРУН 1 с.ш. Южная ЗРУ 1, 2 с.ш. | откл. 1 с.ш. 6 кВ ПС «Южная КРУН», откл. 1, 2 с.ш. 6 кВ ПС «Южная ЗРУ | 14.10.2023 | 14.10.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП  |
| Анапа        | Джемете               | ДМ-16                                 | откл. В-6 кВ ДМ-16  | 14.10.2023 | 14.10.2023 | вывели из схемы участок КЛ-6 кВ ВКПП-4→ВКПП-6                                   | КЛ  |
| Ейск         | Ейск-1                | Е-20                                  | откл. В-6кВ Е-20  | 15.10.2023 | 15.10.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-223→ТП-135  | КЛ  |
| Краснодар    | Тургеневская          | ТГ-303                                | РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 А   | 16.10.2023 | 16.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2532п→ТП-604  | КЛ  |
| Темрюк       | Темрюк                | Т-8                                   | откл. В-10кВ Т-8  | 16.10.2023 | 16.10.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП  |
| Краснодар    | Энка                  | ЭН-1                                  | ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1   | 16.10.2023 | 16.10.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-892→ТП-1472   | ВЛ  |

|                   |                         |            |  |            |            |  |            |
|-------------------|-------------------------|------------|--|------------|------------|--|------------|
| Темрюк            | Темрюк                  | Т-12       | откл. В-10кВ Т-12                                  | 16.10.2023 | 16.10.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                      | ЦП         |
| Анапа             | Джигинская              | ДГ-2       | откл. В-10кВ ДГ-2                                  | 16.10.2023 | 17.10.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ опора№14  | ВЛ         |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская     | П-3        | откл. В-10кВ П-3                                   | 16.10.2023 | 16.10.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ опора №42→43                                    | ВЛ         |
| Ейск              | Ейск-1                  | Е-19       | откл. В-6кВ Е-19                                   | 16.10.2023 | 16.10.2023 | не установлена   | Н          |
| Краснодар         | Лорис                   | Л-202      | откл. В-10кВ Л-202                                 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | вывели из схемы КВЛ-10кВ ТП-78→КРН-3→ТП-971                            | КЛ         |
| Геленджик         | Тонкий Мыс              | ТМ-3       | откл. В-10кВ ТМ-3                                  | 16.10.2023 | 16.10.2023 | вывели из схемы участок КЛ-10кВ РП-3-10→ТМ-3                           | КЛ         |
| Краснодар         | Пашковская              | ПШ-105     | откл. В-10кВ ПШ-105                                | 16.10.2023 | 16.10.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-1053п                          | О*         |
| Крымск            | Крымская Птицефабрика   | КП-2       | в РП-3 откл. В-10кВ→ТП-258                         | 16.10.2023 | 16.10.2023 | повреждение оборудования в РП-3 и повреждение оборудования в ТП-185    | О          |
| Апшеронск         | Заводская               | ЗВ-9       | откл. В-6кВ ЗВ-9                                   | 16.10.2023 | 16.10.2023 | не установлена   | Н          |
| Кропоткин         | Кропоткин               | ф-54       | откл. В-10кВ ф-54                                  | 16.10.2023 | 17.10.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-209п.                            | О*         |
| Абинск            | Насосная-19             | НН-1, НН-3 | откл. В-6кВ НН-1, НН-3                             | 16.10.2023 | 16.10.2023 | не установлена   | Н          |
| Краснодар         | Почтовая                | ПЧ-401     | в ТП-312 откл. В-10кВ→ПЧ-401                       | 17.10.2023 | 17.10.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-512→ТП-1481/1806п                            | ВЛ         |
| Анапа             | Анапская                | АП-14      | в РП-5 откл. В-10кВ→ТП-83                          | 17.10.2023 | 17.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-124→ТП-455                                       | КЛ         |
| Краснодар         | Пашковская              | ПШ-202     | РП-2193п откл. В-10кВ→ТП-1100                      | 17.10.2023 | 17.10.2023 | не установлена   | Н          |
| Новороссийск      | РИП                     | Прис.52    | откл. В-10кВ ф-52                                  | 17.10.2023 | 17.10.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-887→ТП-889, КЛ-10кВ ТП-883→ТП-885           | КЛ         |
| Краснодар         | Парфюмерная             | ПФ-2       | откл. В-6кВ ПФ-2                                   | 18.10.2023 | 18.10.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-716п                           | О*         |
| Краснодар         | Правый берег            | ПБ-5       | откл. В-10кВ ф.ПБ-5                                | 19.10.2023 | 19.10.2023 | не установлена   | Н          |
| Новороссийск      | Кирилловская            | Прис.8     | ТП-510 откл. В-6кВ→ф.8                             | 19.10.2023 | 19.10.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-511→ТП-531  | КЛ         |
| Анапа             | Джемете                 | ДМ-46      | РП-8 откл. В-10кВ→ДМ-46                            | 19.10.2023 | 19.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-397→РП-8   | КЛ         |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская     | П-10       | откл. В-10кВ П-10                                  | 20.10.2023 | 20.10.2023 | не установлена   | Н          |
| Краснодар         | РИП                     | РИП-412    | откл. В-10кВ РИП-412; в РП-76 откл. В-10кВ→ТП-1271 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-1583п                          | О*         |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская     | П-12       | откл. В-10кВ П-12                                  | 20.10.2023 | 20.10.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-411п                             | О*         |
| Армавир           | АТЭЦ                    | ф-62       | откл. В-6кВ ф-62                                   | 20.10.2023 | 20.10.2023 | мех. повреждение потребит. КЛ-6кВ ЦРП «АЗПФИ» → ф-62 ПС «АТЭЦ»         | КЛ* (мех.) |
| Крымск            | Крымская                | К-7        | откл. В-6кВ К-7                                    | 20.10.2023 | 20.10.2023 | откл. в сети ПАО "Россети Кубань"                                      | ЦП         |
| Геленджик         | Геленджик               | ГК-1       | откл. В-6кВ ГК-1                                   | 20.10.2023 | 20.10.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-49→ТП-1-75                                      | КЛ         |
| Горячий Ключ      | Тяговая Горячий Ключ    | ТГК-1      | откл. В-10кВ ТГК-1                                 | 21.10.2023 | 21.10.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ опора№122                                       | ВЛ         |
| Новороссийск      | Широкая Балка           | ф-14       | в РП-50 откл. В-10кВ→ф-14                          | 21.10.2023 | 21.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ опора №4→ТП29А                                      | КЛ         |
| Геленджик         | Дивноморская            | ДМ-8       | откл. В-10кВ ДМ-8                                  | 21.10.2023 | 21.10.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ДМ-8→РП-5-1  | КЛ         |
| Крымск            | Крымская Птицефабрика   | КП-2       | в РП-3 откл. В-10кВ→ТП-258                         | 22.10.2023 | 22.10.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-281п→ТП-224, РЛНД-217 ТП-256→ТП-356 | ВЛ         |
| Геленджик         | Геленджик               | ГК-7       | РП-1-3 откл. В-6кВ→ТП-1-39                         | 22.10.2023 | 22.10.2023 | не установлена   | Н          |
| Курганинск        | Курганная               | К-8        | откл. В-10кВ К-8                                   | 23.10.2023 | 23.10.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-161→ТП-27                           | ВЛ         |
| Апшеронск         | Тяговая-Куринская       | ф.2        | ткл. В-10кВ ф.2                                    | 23.10.2023 | 23.10.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ф.2→РЛНД-12                            | ВЛ         |
| Геленджик         | Геленджик               | ГК-7       | откл. В-6 кВ ГК-7 РП-1-10 откл. В-6 кВ→ГК-7        | 23.10.2023 | 23.10.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-25п→ТП-1-55п                                   | КЛ         |
| Горячий Ключ      | Тяговая Горячий Ключ    | ТГК-2      | откл. В-10кВ ТГК-2                                 | 23.10.2023 | 23.10.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-253→ТП-250 оп.№111-112              | ВЛ         |
| Кореновск         | Кореновская Центральная | КЦ-5       | откл. В-10кВ КЦ-5                                  | 24.10.2023 | 24.10.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№3-17 ЛР-388                                 | ВЛ         |
| Краснодар         | Северная                | С-302      | ТП-168 откл. В-6кВ→ТП-122п                         | 25.10.2023 | 25.10.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-363→ТП-1543п→ТП-3525п.                       | КЛ         |
| Новороссийск      | Южная                   | Прис.20    | откл. В-10кВ ф.20                                  | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-790→КРУН-27                                 | КЛ         |
| Анапа             | Анапская                | АП-36      | откл. В-10кВ ф.АП-36 (наши 2 ТП)                   | 26.10.2023 | 26.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-459→КРН-10кВ АП-36                               | КЛ         |
| Геленджик         | Дивноморская            | ДМ-2       | откл. В-10кВ ф.ДМ-2                                | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Вывели потребительский участок ВЛ-10кВ ТП-1-156→ТП-1-310п              | ВЛ         |
| Темрюк            | Темрюк                  | Т-12       | откл. В-10кВ ф.Т-12                                | 26.10.2023 | 26.10.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                      | ЦП         |
| Геленджик         | Дивноморская            | ДМ-2       | РП-5-2 откл. В-10кВ→ТП-5-89                        | 27.10.2023 | 27.10.2023 | повреждение оборудования КРН-5-1                                       | О          |
| Апшеронск         | Заводская               | ЗВ-5       | откл. В-6кВ ф.ЗВ-5                                 | 27.10.2023 | 27.10.2023 | мех. повреждение потреб. КВЛ-6кВ оп.№12/19→ТП-906п                     | КЛ* мех.   |
| Новороссийск      | РИП                     | Прис.19    | РП-27 откл. В-10кВ→ТП-272                          | 27.10.2023 | 27.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-245→РП-27  | КЛ         |

|                   |                     |         |                               |            |            |  |           |
|-------------------|---------------------|---------|-------------------------------|------------|------------|--|-----------|
| Анапа             | Джемете             | ДМ-9    | откл. В-6 кВ ДМ-9             | 29.10.2023 | 29.10.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП        |
| Краснодар         | Правый Берег        | ПБ-5    | откл. В-10 кВ ПБ-5            | 29.10.2023 | 29.10.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1253→ТП-2929п  | ВЛ        |
| Краснодар         | Правый Берег        | ПБ-5    | откл. В-10 кВ ПБ-5            | 29.10.2023 | 29.10.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1253→ТП-2929п  | ВЛ        |
| Новороссийск      | ДСК                 | ф.20    | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-300    | 29.10.2023 | 29.10.2023 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-286→РП-3   | КЛ        |
| Новороссийск      | РИП                 | Прис.19 | в РП-27 откл. В-10 кВ→ТП-272  | 29.10.2023 | 29.10.2023 | вывели из схемы КЛ-10кВ РП-27→ТП-245   | КЛ        |
| Краснодар         | Пашковская          | ПШ-303  | откл. В-10кВ ПШ-303           | 30.10.2023 | 30.10.2023 | повреждение оборудования ТП-699  | О         |
| Краснодар         | Пашковская          | ПШ-301  | РП-39 откл. В-10кВ→ТП-1998п   | 30.10.2023 | 30.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1098→ТП-1186   | КЛ        |
| Армавир           | Речная              | РМЗ-1   | откл. В-10кВ РМЗ-1            | 30.10.2023 | 30.10.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ РМЗ-1→ТП-018   | КЛ        |
| Армавир           | Речная              | РМЗ-1   | ТП-018 откл. В-10 кВ→ТП-230   | 30.10.2023 | 30.10.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-230→ТП-80   | КЛ        |
| Геленджик         | Тонкий Мыс          | ТМ-13   | откл. В-10 кВ ТМ-13           | 31.10.2023 | 31.10.2023 | эл пробой КЛ-10 кВ РП-1-8→ТП-3-124п  | КЛ        |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-42   | откл. В-10 кВ ДМ-42           | 31.10.2023 | 31.10.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-111→ТП-307  | КЛ        |
| Краснодар         | Юго-Западная        | ЮЗ-111  | РП-55 откл. В-10 кВ→ТП-1014 А | 31.10.2023 | 31.10.2023 | эл пробой КЛ-10 кВ ТП-740-ТП-739 А   | О         |
| Краснодар         | Юго-Западная        | ЮЗ-218  | РП-55 откл. В-10 кВ→ТП-1014 Б | 31.10.2023 | 31.10.2023 | эл пробой КЛ-10 кВ ТП-740-ТП-739 Б   | КЛ        |
| Краснодар         | Юго-Западная        | ЮЗ-103  | РП-28 откл. В-10 кВ→ТП-2014 Б | 31.10.2023 | 31.10.2023 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-2021п→ТП-2015  | КЛ*       |
| Новороссийск      | Западная            | ф.№7    | откл. В-6 кВ ф.№7             | 31.10.2023 | 31.10.2023 | мех. повреждение КЛ-6 кВ ТП-4→ТП-601п, повреждение оборудования в ТП-19а 2 с.ш.          | КЛ мех.   |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-42   | откл. В-10 кВ ДМ-42           | 31.10.2023 | 31.10.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-147→ТП-16  | КЛ        |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-3     | Р-1 откл. В-10кВ→ТП-1014п     | 31.10.2023 | 31.10.2023 | повреждение потребительского оборудования в ТП-1018                                      | О*        |
| Туапсе            | Туапсе-Тяговая      | ТТ-6    | откл. В-6кВ ф.ТТ-6            | 01.11.2023 | 01.11.2023 | Вывели из схемы КВЛ-6кВ ТТ-6 →КРН-1-6→ТП-39  | КЛ        |
| Краснодар         | КНИИСХ              | КС-1    | откл. В-10кВ КС-1             | 01.11.2023 | 01.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ВР-1→КС-1   | ВЛ        |
| Геленджик         | Совхозная           | СХ-1    | откл. В-10кВ СХ-1             | 01.11.2023 | 01.11.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-2-85п→ВЛ-10кВ оп.№3                                      | КЛ*       |
| Краснодар         | Западная-2          | З-2-18  | откл. В-6кВ З-2-18            | 01.11.2023 | 01.11.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-605п→ТП-1166п, потребит. КЛ-6кВ ТП-605п→ТП-594            | КЛ*       |
| Геленджик         | Геленджик           | ГК-4    | откл. В-6кВ ГК-4              | 01.11.2023 | 01.11.2023 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-1-56→ЦРП.   | КЛ (мех.) |
| Новороссийск      | РИП                 | Прис.8  | РП-20 откл. В-10кВ→ф-8        | 01.11.2023 | 01.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-460→ТП-661   | КЛ        |
| Краснодар         | ОБД                 | ОБД-107 | РП-68 откл. В-10кВ→ТП-1069п   | 01.11.2023 | 01.11.2023 | не установлена   | Н         |
| Новороссийск      | Кирилловская        | Прис.12 | ТП-510 откл. В-6кВ→ТП-910     | 01.11.2023 | 01.11.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-514→ТП-515п   | КЛ*       |
| Геленджик         | Геленджик           | ГК-1    | откл. В-6кВ ГК-1              | 02.11.2023 | 02.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-75→ТП-1-40  | КЛ        |
| Крымск            | Крымская            | К-2     | откл. В-6кВ К-2               | 02.11.2023 | 02.11.2023 | повреждение оборудования ТП-266, повреждение на ВЛ-6кВ оп.№39, оп.№40                    | О, ВЛ     |
| Анапа             | Анапа               | АН-4    | откл. В-6кВ АН-4              | 02.11.2023 | 02.11.2023 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-20→ТП-25  | КЛ мех    |
| Новороссийск      | ДСК                 | ф.14    | откл. В-6кВ ф-14              | 02.11.2023 | 02.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-592→ТП-143  | КЛ        |
| Краснодар         | Правый Берег        | ПБ-2    | РП-80 откл. В-10кВ→ТП-167     | 02.11.2023 | 02.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-80→ТП-167  | КЛ        |
| Туапсе            | Небуг               | Н-12    | откл. В-10кВ Н-12             | 02.11.2023 | 02.11.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-392  | О*        |
| Краснодар         | Пашковская          | ПШ-105  | откл. В-10кВ ПШ-105           | 02.11.2023 | 02.11.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-379п   | О*        |
| Кропоткин         | Кропоткин           | ф-54    | откл. В-10кВ ф-54             | 03.11.2023 | 03.11.2023 | повреждение оборудования в потр. КТП-282-54п, повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-324→КТП-282-54п | О*, ВЛ    |
| Новороссийск      | Южная               | Прис.1  | откл. В-10кВ ф-1              | 03.11.2023 | 03.11.2023 | повреждение оборудования ТП-402  | О         |
| Гулькевичи        | Плодовая            | ПЛ-3    | откл. В-10кВ ф.ПЛ-3           | 03.11.2023 | 03.11.2023 | эл. пробой потр. КВЛ-10 кВ оп.№6/59→ТП-113п  | КЛ*       |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-1    | откл. В-6кВ ф.ДМ-1            | 03.11.2023 | 03.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП        |
| Краснодар         | Лорис               | Л-204   | откл. В-10кВ ф.Л-204          | 03.11.2023 | 03.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ  | ВЛ*       |
| Краснодар         | Лорис               | Л-203   | откл. В-10кВ ф.Л-203          | 03.11.2023 | 03.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ  | ВЛ*       |
| Краснодар         | КНИИСХ              | КС-7    | ТП-730 откл. В-10 кВ→ТП-300   | 03.11.2023 | 03.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ  | ВЛ*       |
| Краснодар         | Ангарская           | АН-102  | РП-73 откл. В-10 кВ→ТП-498 А  | 03.11.2023 | 04.11.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-498→ТП-1487 А   | КЛ        |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая      | прис.1  | КРУН-33 откл. В-10 кВ→ф.№1    | 04.11.2023 | 04.11.2023 | повреждение оборудования в КРУН-33   | О         |
| Геленджик         | Марьяна Роца        | МР-1    | РЛНД-44 откл. В-6кВ→ТП-3-66   | 04.11.2023 | 04.11.2023 | повреждение на участке Вл-6кВ оп.№5→оп.№6  | ВЛ        |
| Краснодар         | Центральная         | Ц-7     | откл. В-6кВ ф.Ц-7             | 04.11.2023 | 04.11.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-449п→ТП-811п  | КЛ*       |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-4    | откл. В-10кВ ДМ-4             | 04.11.2023 | 04.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-161→ТП-435   | КЛ        |
| Геленджик         | Тонкий Мыс          | ТМ-3    | откл. В-10кВ ф.ТМ-3           | 04.11.2023 | 04.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-10→ТМ-3  | КЛ        |
| Армавир           | Речная              | Р-ГАЗ-2 | откл. В-10кВ ф.Р-ГАЗ-2        | 04.11.2023 | 04.11.2023 | повреждение потребительского оборудования в ТП-0207                                      | О*        |
| Геленджик         | Геленджик           | ГК-5    | откл. В-6кВ ф.ГК-5            | 04.11.2023 | 04.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-11→ГК-5, ТП-1-121→ГК-5  | КЛ        |
| Геленджик         | Геленджик           | ГК-16   | ТП-1-142 откл. В-6кВ→ТП-1-240 | 04.11.2023 | 04.11.2023 | не установлена   | Н         |
| Геленджик         | Геленджик           | ГК-6    | откл. В-6кВ ф.ГК-6            | 04.11.2023 | 04.11.2023 | мех. повреждение КЛ-6 кВ РП-1-10→ТП-1-2→ТП-1-53  | КЛ мех.   |



|              |                       |  |  |            |            |  |         |
|--------------|-----------------------|--|--|------------|------------|--|---------|
| Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | Ф-1, Ф-2                                 | откл. В-10кВ Ф-1, Ф-2                                  | 05.11.2023 | 05.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ                                  | ВЛ*     |
| Усть-Лабинск | Откормбаза            | ОБ-9                                     | откл. В-10кВ ОБ-9                                      | 05.11.2023 | 05.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№18→оп.№20                                     | ВЛ      |
| Краснодар    | Ангарская             | АН-205                                   | РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2200п                         | 05.11.2023 | 06.11.2023 | мех. повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1728п→ТП2199п                             | ВЛ мех. |
| Новороссийск | Кирилловская          | Прис.12                                  | откл. В-6кВ ф-12                                       | 06.11.2023 | 06.11.2023 | вывели участок КЛ-6кВ ТП-511→ТП-512                                      | КЛ      |
| Гулькевичи   | ЖБШ                   | Ж-1                                      | откл. В-6кВ Ж-1  | 06.11.2023 | 06.11.2023 | повреждение на потребит. ВЛ-6кВ опора№ 5/17→5/18                         | ВЛ*     |
| Новороссийск | ДСК                   | ф.10                                     | в РП-13 откл. В-6кВ→ТП-361<br>в РП-13 откл. В-6кВ→ф-10 | 06.11.2023 | 06.11.2023 | повреждение потребит. оборудования в ТП-361п                             | О*      |
| Армавир      | АЗРИ                  | РИ-Г-3                                   | откл. В-6кВ РИ-Г-3                                     | 07.11.2023 | 07.11.2023 | не установлена   | Н       |
| Армавир      | АЗРИ                  | РИ-27                                    | откл. В-6 кВ РИ-27                                     | 07.11.2023 | 07.11.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-43→ТП-14.  | КЛ      |
| Армавир      | Тепличная             | ТЧ-4                                     | откл. В-10кВ ТП-214 →ТП-99                             | 07.11.2023 | 07.11.2023 | повреждение оборудования в ТП-173  | О       |
| Новороссийск | Южная                 | Прис.16,2,4,6,8,10,<br>12,14,16,20,22,24 | откл. Т-2  | 07.11.2023 | 07.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ПС      |
| Анапа        | Джигинская            | ДГ-7                                     | откл. В-10кВ ДГ-7                                      | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Не установлена   | Н       |
| Темрюк       | Темрюк                | Т-3                                      | по распоряжению ДД ТП-40 откл. В-10кВ→ТП-112           | 09.11.2023 | 09.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№65→оп.№66, эл. пробой КЛ-10кВ ТП-41→оп.№79/10 | ВЛ, КЛ  |
| Краснодар    | Западная-2            | З-2-109                                  | РП-72 откл. В-10кВ→ТП-3022п А                          | 09.11.2023 | 09.11.2023 | не установлена   | Н       |
| Апшеронск    | Тяговая Куринская     | ф-2                                      | откл. В-10кВ ф-2                                       | 09.11.2023 | 09.11.2023 | не установлена   | Н       |
| Темрюк       | Консервный Завод      | КЗ-8,КЗ-10,КЗ-11                         | откл. КРУН 10кВ ПС «Консервный Завод»                  | 09.11.2023 | 09.11.2023 | повреждение оборудования в РП-1  | О       |
| Геленджик    | Тонкий Мыс            | ТМ-1                                     | откл. В-10кВ ТМ-1                                      | 09.11.2023 | 09.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-1→РП-3-7.  | КЛ      |
| Геленджик    | Тонкий Мыс            | ТМ-12                                    | откл. В-10кВ ТМ-12                                     | 09.11.2023 | 09.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-12→РП-3-7.   | КЛ      |
| Армавир      | АЗРИ                  | РИ-3                                     | откл. В-6кВ РИ-3                                       | 09.11.2023 | 09.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-101→ТП-60   | КЛ      |
| Краснодар    | Ангарская             | АН-401                                   | откл. В-10кВ РП-56→ТП-1258                             | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Вывели из схемы КВЛ-10кВ ТП-141→ТП-2203п.                                | КЛ      |
| Курганинск   | Восточная, Кавказ     | ПС Восточная 2<br>СШ<br>ПС Кавказ        | ПС Восточная 2 СШ ПС Кавказ 1,2 СШ                     | 09.11.2023 | 09.11.2023 | откл. в сети ПАО "Россети Кубань"  | ЦП      |
| Анапа        | Анапская              | АП-10                                    | откл. В-10кВ АП-10                                     | 10.11.2023 | 10.11.2023 | повреждение оборудования в РП-9  | О       |
| Геленджик    | Тонкий Мыс            | ТМ-9                                     | откл. В-10 кВ ТМ-9                                     | 10.11.2023 | 10.11.2023 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТМ-9→РП-3-2                                     | КЛ мех  |
| Краснодар    | Энка                  | ЭН-1                                     | ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1                              | 10.11.2023 | 10.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ                                  | ВЛ*     |
| Краснодар    | Энка                  | ЭН-2                                     | ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-2                              | 10.11.2023 | 10.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ                                  | ВЛ*     |
| Новороссийск | Южная                 | Прис.4                                   | откл. В-10кВ ф.-4                                      | 11.11.2023 | 11.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.-4→ТП-561   | КЛ      |
| Темрюк       | Темрюк                | Т-10                                     | откл. В-10кВ Т-10                                      | 12.11.2023 | 12.11.2023 | повреждение оборудования в ТП-39,786                                     | О       |
| Анапа        | Джигинская            | ДГ-10                                    | откл. В-10кВ ДГ-10                                     | 12.11.2023 | 12.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№200,205                                       | ВЛ      |
| Крымск       | Баканская             | БК-5                                     | откл. В-10кВ ф.БК-5                                    | 12.11.2023 | 12.11.2023 | не установлена   | Н       |
| Новороссийск | Новороссийская        | ф.-2                                     | откл. В-6кВ ф.-2                                       | 12.11.2023 | 12.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-59→ТП-82  | КЛ      |
| Геленджик    | Геленджик             | ГК-12                                    | ТП-1-132 откл. В-6кВ→ТП-1-247/ТП-1-134                 | 12.11.2023 | 12.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-132→ТП-1-297, ТП-1-221→ТП-1-265                   | КЛ      |
| Горячий Ключ | Х-4 Абузы             | ф.41,42,43                               | откл. ПС «Х-4 Абузы»                                   | 12.11.2023 | 12.11.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»   | ЦП      |
| Гулькевичи   | Гулькевичи            | Г-5                                      | откл. В-6кВ ф.Г-5                                      | 12.11.2023 | 12.11.2023 | откл. в сети ПАО "Россети Кубань"  | ЦП      |
| Туапсе       | Небуг                 | Н-14                                     | откл. В-10кВ ф.Н-14                                    | 12.11.2023 | 12.11.2023 | повреждение оборудования в ТП-240  | О       |
| Новороссийск | Гайдук-Тяговая        | ф-8                                      | КРУН-33 откл. В-10кВ→ТП-721                            | 13.11.2023 | 13.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-33→ТП-721  | КЛ      |
| Краснодар    | Хутор Ленина          | ХЛ-4                                     | откл. В-10кВ ХЛ-4                                      | 14.11.2023 | 14.11.2023 | овреждение на ВЛ-10кВ ТП-1277→ТП-884                                     | ВЛ      |
| Краснодар    | Парфюмерная           | ПФ-5                                     | ТП-776п откл. В-6кВ→ТП-748                             | 14.11.2023 | 14.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-782→ТП-670  | КЛ      |
| Краснодар    | Пашковская            | ПШ-301                                   | РП-62 откл. В-10кВ→РП-43 А                             | 14.11.2023 | 14.11.2023 | повреждение оборудования в РП-62   | О       |
| Краснодар    | Пашковская            | ПШ-203                                   | РП-62 откл. В-10кВ→РП-43 Б                             | 14.11.2023 | 14.11.2023 | повреждение оборудования в РП-62   | О       |
| Краснодар    | Пашковская            | ПШ-202                                   | РП-2193п откл. В-10кВ→ТП-885                           | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Вывели из схемы КВЛ-10кВ ТП-1482→ТП-1024→ТП-115                          | ВЛ      |
| Краснодар    | Витаминкомбинат       | ВК-3                                     | РП-67 откл. В-10кВ→ТП-28                               | 14.11.2023 | 14.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ                                  | ВЛ*     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс            | ТМ-5                                     | откл. В-10кВ ТМ-5                                      | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-3-102→ТП-3-161п, КЛ-10кВ РП-3-5→ТП-3-124      | КЛ      |
| Анапа        | Джемете               | ДМ-16                                    | откл. В-6 кВ ДМ-16                                     | 14.11.2023 | 14.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-28→РП-80  | КЛ      |
| Краснодар    | КНИИСХ                | КС-7                                     | ТП-730 откл. В-10кВ→ТП-300                             | 14.11.2023 | 15.11.2023 | не установлена   | Н       |
| Геленджик    | Геленджик             | ГК-8                                     | откл. В-6 кВ ГК-8                                      | 15.11.2023 | 15.11.2023 | повреждение на. ВЛ-6кВ оп. 157-10 → ТП-1-50                              | ВЛ      |
| Горячий Ключ | Х-4 Абузы             | Х-43                                     | откл. В-6кВ КРН-1                                      | 15.11.2023 | 15.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ                                  | ВЛ*     |
| Тимашевск    | Пенькозавод           | ПЗ-1                                     | П-232 откл. В-10кВ→ТП-56                               | 15.11.2023 | 16.11.2023 | повреждение оборудования в потребит. ТП-178п                             | О*      |
| Краснодар    | Калинино              | К-110                                    | ТП-953 откл. В-10кВ→КРНС-1                             | 15.11.2023 | 15.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-980→КРНС-1                                     | ВЛ      |
| Геленджик    | Дивноморская          | ДМ-11                                    | РП-5-1 откл. В-10кВ→ДМ-11                              | 16.11.2023 | 16.11.2023 | повреждение оборудования в ТП-5-7  | О       |
| Краснодар    | Витаминкомбинат       | ВК-3                                     | РП-67 откл. В-10кВ→ТП-28                               | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Вывели из схемы участок ВЛ-10 кВ ТП-606п→ТП-881п                         | О       |
| Геленджик    | Тонкий Мыс            | ТМ-5                                     | откл. В-10кВ ф.ТМ-5                                    | 16.11.2023 | 16.11.2023 | не установлена   | Н       |

|                   |                     |                          |  |            |            |  |           |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--|------------|------------|--|-----------|
| Темрюк            | Рыбзавод            | ТП-310                   | откл. В-10кВ ТП-310→ТП-158                               | 16.11.2023 | 16.11.2023 | повреждение оборудования в ТП-310  | О         |
| Горячий Ключ      | Горячий Ключ        | ГК-9                     | откл В-10кВ ГК-9   | 16.11.2023 | 16.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ  | ВЛ*       |
| Краснодар         | Пашковская          | ПШ-105                   | откл. В-10кВ ТП-1037п →ТП-863                            | 16.11.2023 | 16.11.2023 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-1037п→ТП-863  | ВЛ        |
| Апшеронск         | Апшеронская         | Г-4                      | откл. В-6кВ Г-4  | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Не установлена   | Н         |
| Краснодар         | Пашковская          | ПШ-105                   | откл. В-10кВ ПШ-105 и откл. В-10кВ РП-2193п→ТП-1124      | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Не установлена   | Н         |
| Анапа             | Пионерская          | ПН-13                    | откл. В-10кВ ПН-13                                       | 16.11.2023 | 16.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-247→ТП-237   | КЛ        |
| Армавир           | ЗТВС                | ТВ-24                    | откл. В-10кВ ТВ-24                                       | 16.11.2023 | 16.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТВ-24→ТП-281   | КЛ        |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая      | прис.1                   | откл. В-10кВ ф.-1  | 16.11.2023 | 16.11.2023 | повреждение оборудования в КРУН-33   | О         |
| Лабинск           | Лабинск-1           | Л-1-3                    | откл. В-10кВ ф.Л-1-3                                     | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Вывели участок ВЛ-10кВ ТП-55→ТП-100  | ВЛ        |
| Краснодар         | Ангарская           | АН-405                   | РП-77 откл. В-10кВ→ТП-125                                | 17.11.2023 | 17.11.2023 | не установлена   | Н         |
| Новороссийск      | РИП                 | Прис.4                   | вывели из схемы КЛ-10кВ РП-51→КРУН-38 ОЗЗ                | 17.11.2023 | 17.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-51→КРУН-38   | КЛ        |
| Краснодар         | Ангарская           | АН-401                   | в РП-56 откл. В-10кВ→ТП-1258                             | 18.11.2023 | 18.11.2023 | вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-141-ТП-2448п-ТП-1485                                   | КЛ        |
| Краснодар         | Парфюмерная         | ПФ-2                     | ТП-716п откл. В-6кВ→ПФ-2                                 | 18.11.2023 | 18.11.2023 | повреждение оборудования ТП-603п   | О*        |
| Геленджик         | Тонкий Мыс          | ТМ-1                     | РП-3-7 откл. В-6кВ→ТП-3-100                              | 18.11.2023 | 18.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3-38→ТП-3-9   | КЛ        |
| Краснодар         | Хутор Ленина        | ХЛ-7                     | откл. В-10кВ ХЛ-7  | 18.11.2023 | 18.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ  | ВЛ*       |
| Ейск              | Ейск-2              | ЕСК-20                   | откл. В-6кВ ЕСК-20                                       | 18.11.2023 | 18.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-182→ТП-27п  | КЛ        |
| Крымск            | Крымская            | К-13                     | откл. В-6кВ К-13   | 18.11.2023 | 18.11.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-210→ТП-286, потребительский КЛ-6кВ ТП-210→ТП-329                 | КЛ        |
| Краснодар         | Лорис               | Л-106                    | откл. В-10кВ Л-106                                       | 18.11.2023 | 18.11.2023 | не установлена   | Н         |
| Геленджик         | Тонкий Мыс          | ТМ-5                     | откл. В-6кВ ТМ-5   | 18.11.2023 | 18.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТМ-5→РП-3-5  | КЛ        |
| Геленджик         | Тонкий Мыс          | ТМ-10                    | откл. В-6кВ ТМ-10  | 18.11.2023 | 18.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТМ-10→РП-3-5   | КЛ        |
| Краснодар         | КНИИСХ              | КС-7                     | в ТП-300 откл. В-10кВ→ТП-1266                            | 18.11.2023 | 19.11.2023 | не установлена   | Н         |
| Армавир           | Речная              | РГ-5                     | в ТП-272 откл. В-10кВ→РГ-5                               | 18.11.2023 | 18.11.2023 | не установлена   | Н         |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-10                     | откл. В-10кВ П-10  | 19.11.2023 | 19.11.2023 | не установлена   | Н         |
| Краснодар         | Лорис               | Л-106                    | откл. В-10кВ ф.Л-106                                     | 19.11.2023 | 19.11.2023 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1341  | ВЛ        |
| Ейск              | Ейск-1              | Е-16                     | откл. В-6кВ Е-16   | 19.11.2023 | 19.11.2023 | не установлена   | Н         |
| Белореченск       | Очистные сооружения | ОС-1,3,5,15              | откл. 1 с.ш. 10кВ  | 19.11.2023 | 19.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП        |
| Краснодар         | Юго-Западная        | ЮЗ-208,210,214,218,220   | откл. 2 с.ш. 10кВ  | 19.11.2023 | 20.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП        |
| Краснодар         | Западная-2          | 3-2-2,3,7,11,12,14,15,18 | откл Т-2 ПС "Западная-2                                  | 20.11.2023 | 20.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»,эл. пробой потребительского КЛ-10кВ ТП-483п→ТП-773п к.Б. | ЦП<br>КЛ* |
| Новороссийск      | ДСК                 | Прис. 20                 | откл. В-10кВ прис.20                                     | 20.11.2023 | 20.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП 3→ТП-286/2, ТП-856→ТП-185, прис. 20→РП-25                             | КЛ        |
| Краснодар         | Витаминкомбинат     | ВК-14                    | РП-64 откл. В-10кВ→КРНС-19/ТП-1708п                      | 20.11.2023 | 20.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ  | ВЛ*       |
| Краснодар         | Пашковская          | ПШ-105                   | откл. В-10кВ ПШ-105 и откл. В-10кВ РП-2193п→ТП-1124      | 21.11.2023 | 21.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-1513п  | ВЛ        |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая      | прис. 8                  | в РП-13 откл. В-10кВ→ТП-345                              | 21.11.2023 | 21.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-341→ТП-641   | КЛ        |
| Краснодар         | РИП                 | РИП-109                  | откл. В-6кВ РИП-109                                      | 21.11.2023 | 21.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РИП-109→РП-32  | КЛ        |
| Новокубанск       | Новокубанская       | НВ-2                     | откл. В-10кВ СМВ-2                                       | 21.11.2023 | 21.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ СМВ-2→опора №1  | ВЛ        |
| Краснодар         | Правый Берег        | ПБ-2                     | РП-80 откл. В-10кВ→ТП-2689п                              | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Вывели из схемы ВЛ-10кВ ТП-1153→ТП-1155  | ВЛ        |
| Армавир           | Южная               | ЮЖ-113                   | РП-6 откл. В-6кВ→ЮЖ-113                                  | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Вывели из схемы участок потребит. КЛ-6кВ ТП-096→ТП-0166 и ТП-096→ТП-66                     | КЛ*       |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-31                    | откл. В-10кВ ДМ-31                                       | 22.11.2023 | 22.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-380→ТП-502   | КЛ        |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-40                    | откл. В-10кВ ДМ-40                                       | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-229→ТП-407  | КЛ        |
| Анапа             | Анапа               | АН-8                     | откл. В-6кВ АН-8   | 22.11.2023 | 22.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-85→ТП-379   | КЛ        |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-12                    | откл. В-10кВ ДМ-12                                       | 22.11.2023 | 22.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-236→ДМ-12  | КЛ        |
| Новороссийск      | Новороссийская      | ф-10                     | в ТП-268 откл. В-6кВ→ф-10                                | 22.11.2023 | 22.11.2023 | не установлена   | Н         |
| Краснодар         | Почтовая            | ПЧ-305                   | в РП-36 откл. В-10кВ→ТП-393; в РП-36 откл. В-10кВ→ТП-374 | 22.11.2023 | 22.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-497→ТП-499   | КЛ        |
| Краснодар         | Почтовая            | ПЧ-306                   | в РП-29 откл. В-10кВ→ТП-485                              | 22.11.2023 | 22.11.2023 | повреждение оборудования в ТП-1156   | О         |
| Краснодар         | Хутор Ленина        | ХЛ-7                     | откл. В-10кВ ХЛ-7  | 22.11.2023 | 22.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ  | ВЛ*       |

|                   |   |   |   |            |            |  |     |
|-------------------|---|---|---|------------|------------|--|-----|
| Новороссийск      | Южная   | Прис.20   | откл. В-10кВ ф-20   | 22.11.2023 | 22.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-837→ТП-735                                 | КЛ  |
| Краснодар         | Витаминкомбинат   | ВК-3  | в РП-67 откл. В-10кВ →ТП-2947п                                | 22.11.2023 | 22.11.2023 | откл. в сети «ИНСИТИ»  | О*  |
| Усть-Лабинск      | Сельхозтехника  | СТ-1  | откл. В-10кВ РПУ-3  | 22.11.2023 | 22.11.2023 | не установлена   | Н   |
| Тихорецк          | РСЗ   | РС-11   | откл. В-6кВ РС-11   | 22.11.2023 | 22.11.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ оп.№9→оп.№10                               | ВЛ* |
| Темрюк            | Рыбзавод  | РЗ-1, -3, -5, -7  | откл. В-10кВ Т-1 (наши фидера РЗ-1, -3, -5, -7)               | 22.11.2023 | 22.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                | ЦП  |
| Тихорецк          | Мясокомбинат  | МК-1  | откл. В-6кВ МК-11   | 22.11.2023 | 22.11.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ  | ВЛ  |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская   | П-3   | откл. В-10кВ П-3  | 22.11.2023 | 22.11.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-1007п                      | О*  |
| Тихорецк          | Тихорецк  | ТХ-10   | откл. В-6кВ ТХ-10   | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ                          | ВЛ* |
| Тихорецк          | Тихорецк  | ТХ-17   | откл. В-6кВ ТХ-17   | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ                          | ВЛ* |
| Тихорецк          | РП-10 кВ «Рождественский»                                     | КР-3  | откл. В-10кВ КР-3   | 23.11.2023 | 23.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ   | ВЛ  |
| Краснодар         | Южная ЗРУ   | Ю-12 ЗРУ  | откл. В-6кВ Ю-12 ЗРУ  | 23.11.2023 | 23.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                | ЦП  |
| Краснодар         | Южная ЗРУ   | Ю-10 ЗРУ  | откл. В-6кВ Ю-10 ЗРУ  | 23.11.2023 | 23.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                | ЦП  |
| Тихорецк          | РСЗ   | РС-7  | откл. В-6кВ РС-7  | 23.11.2023 | 23.11.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ  | ВЛ  |
| Краснодар         | Парфюмерная   | ПФ-1, -3, -5, -7, -11 -1                                | откл. 1 СШ-6кВ  | 23.11.2023 | 23.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                | ЦП  |
| Тихорецк          | Тихорецк  | ТХ-8  | откл. В-6кВ ТХ-8  | 23.11.2023 | 23.11.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ  | ВЛ  |
| Ейск              | Ейск-1  | Е-19  | откл. В-6кВ Е-19  | 23.11.2023 | 23.11.2023 | эл. пробой КВЛ-6кВ Е-19→РП-2                                     | КЛ  |
| Тихорецк          | Воровского  | ф-22  | откл. В-6кВ ф-22  | 23.11.2023 | 23.11.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ  | ВЛ  |
| Краснодар         | Витаминкомбинат   | ВК-14   | откл. В-10кВ КРНС-19  | 23.11.2023 | 23.11.2023 | не установлена   | Н   |
| Кропоткин         | Кропоткин   | ф-19  | откл. В-6 кВ ф-19   | 23.11.2023 | 23.11.2023 | повреждение на участке ВЛ-6кВ РЛН-23→РЛН-27                      | ВЛ  |
| Тихорецк          | Южная   | Ю-2   | откл. В-6кВ Ю-2   | 23.11.2023 | 23.11.2023 | повреждение на потребит. ВЛ-6кВ оп. 70/7→70/20.                  | ВЛ* |
| Усть-Лабинск      | Сельхозтехника  | СТ-1  | откл. В-10кВ РПУ-3  | 23.11.2023 | 23.11.2023 | не установлена   | Н   |
| Ейск              | Ейск-2  | ЕСК-3   | откл. В-6 кВ ЕСК-3  | 23.11.2023 | 23.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-34→ТП-126.                                  | КЛ  |
| Усть-Лабинск      | Сельхозтехника  | СТ-1  | откл. В-10кВ РПУ-3  | 23.11.2023 | 23.11.2023 | не установлена   | Н   |
| Краснодар         | Лорис   | Л-110   | откл. В-10кВ ф.Л-110  | 23.11.2023 | 23.11.2023 | не установлена   | Н   |
| Новороссийск      | Северо-Западная   | ф.-5  | откл. В-10кВ ф.-5   | 23.11.2023 | 23.11.2023 | не установлена   | Н   |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая  | прис.1  | откл. В-10кВ ф.-1   | 23.11.2023 | 24.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-30→ТП-722                                  | КЛ  |
| Краснодар         | КНИИСХ  | КС-7  | ТП-300 откл. В-10 кВ→ТП-259                                   | 23.11.2023 | 23.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ                          | ВЛ* |
| Ейск              | Ейск-1  | Е-18  | откл. В-6кВ Е-18  | 24.11.2023 | 24.11.2023 | эл пробой потребит. КЛ-6кВ оп. В40→ТП-38п                        | КЛ* |
| Горячий Ключ      | Тяговая Горячий Ключ  | ТГК-2   | откл. В-10кВ КРН-2/1 →ЛР-2/6                                  | 24.11.2023 | 24.11.2023 | повреждение потребит оборуд. ТП-220п                             | О*  |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская   | П-10  | откл. В-10кВ П-10   | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-212→ТП-213                            | КЛ  |
| Новороссийск      | РИП   | прис.19   | откл. В-10кВ РП-27 → ТП-272                                   | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-545→ТП-770                            | КЛ  |
| Апшеронск         | Куринская Тяговая   | ф.2   | откл. В-10кВ ф-2  | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Вывели участок ВЛ-10кВ РЛНД №11→ТП-21                            | ВЛ  |
| Краснодар         | Северо-Восточная  | СВ-353  | откл. В-10кВ РП-35 →ТП-2855                                   | 24.11.2023 | 24.11.2023 | не установлена   | Н   |
| Новороссийск      | Северо-Западная   | ф.-5  | откл. В-10кВ ф.-5   | 25.11.2023 | 25.11.2023 | не установлена   | Н   |
| Геленджик         | Дивноморская  | ДМ-5  | откл. В-10кВ ф.ДМ-5   | 25.11.2023 | 25.11.2023 | повреждение оборудования в ТП-5-81                               | О   |
| Темрюк            | Рыбзавод  | РЗ-3  | откл. В-10кВ РЗ-3   | 25.11.2023 | 25.11.2023 | повреждение оборудования в РП-2                                  | О   |
| Усть-Лабинск      | откл. ПС «Откормбаза», ПС «АГНКС» 1 с.ш., ПС «Сахарный завод» | ПС «Откормбаза», ПС «АГНКС» 1 с.ш., ПС «Сахарный завод» | откл. ПС «Откормбаза», ПС «АГНКС» 1 с.ш., ПС «Сахарный завод» | 25.11.2023 | 25.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»                                | ЦП  |
| Крымск            | Баканская   | БК-3  | откл.В-10кВ БК-3  | 25.11.2023 | 25.11.2023 | Повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ                          | ВЛ* |
| Гулькевичи        | Плодовая  | ПЛ-3  | откл. В-10 кВ ПЛ-3  | 25.11.2023 | 25.11.2023 | не установлена.  | Н   |
| Краснодар         | Тургеневская  | ТГ-303  | РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 А                                   | 25.11.2023 | 25.11.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-3184п→ТП-3357п                   | КЛ* |
| Краснодар         | Хутор Ленина  | ХЛ-3  | откл. В-10кВ ХЛ-3   | 25.11.2023 | 25.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ХЛ-3→ТП-563                               | ВЛ  |
| Краснодар         | Парфюмерная   | ПФ-11   | откл. В-6кВ ПФ-11   | 25.11.2023 | 25.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ПФ-11→РП-14.                                   | КЛ  |
| Краснодар         | Витаминкомбинат   | ВК-14   | РП-64 откл. В-10кВ→КРНС-19/ТП-1708п                           | 25.11.2023 | 25.11.2023 | не установлена.  | Н   |
| Краснодар         | Парфюмерная   | ПФ-5  | откл. В-6кВ ТП-776п→ТП-748                                    | 25.11.2023 | 25.11.2023 | эл. пробой КЛ 6кВ ТП-1236→ТП-1286                                | КЛ  |
| Анапа             | Джемете   | ДМ-42   | откл. В-10 кВ ДМ-42   | 25.11.2023 | 25.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-77→ТП-94                                   | КЛ  |
| Анапа             | Джемете   | ДМ-4  | откл. В-6кВ ДМ-4  | 25.11.2023 | 26.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-36→ТП-126<br>эл. пробой КЛ-6кВ ТП-34→ТП-211 | КЛ  |
| Анапа             | Джемете   | ДМ-3  | РП-11 откл. В-6кВ ДМ-3  | 25.11.2023 | 26.11.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-135→ТП-320                        | КЛ* |
| Анапа             | Джемете   | ДМ-14   | РП-11 откл. В-6кВ ДМ-14                                       | 25.11.2023 | 25.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-11→ДМ-14                                    | КЛ  |
| Анапа             | Анапская  | АП-10   | откл. В-10кВ АП-10  | 25.11.2023 | 26.11.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-62→ТП-107                                  | КЛ  |

|                   |                     |                |                                |            |            |   |       |
|-------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|---|-------|
| Геленджик         | Стрела              | СТ-1           | откл. ПС «Стрела»              | 26.11.2023 | 26.11.2023 | повреждение в сети «Аэронавигация Юга»  | ЦП    |
| Горячий Ключ      | Х-4 Абузы           | ф-41           | откл. В-6кВ ф-41               | 26.11.2023 | 26.11.2023 | откл. в сети НГТЭ.  | ЦП    |
| Крымск            | Баканская           | БК-1           | откл.В-10кВ БК-1               | 26.11.2023 | 26.11.2023 | Повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ   | ВЛ*   |
| Крымск            | 3-й подъём          | КВ-10          | откл.В-10кВ КВ-10              | 26.11.2023 | 26.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Краснодар         | Парфюмерная         | ПФ-5           | откл. В-6кВ ПФ-5               | 26.11.2023 | 26.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ   | ВЛ*   |
| Краснодар         | Почтовая            | ПЧ-401         | откл. В-6кВ ПЧ-401             | 26.11.2023 | 26.11.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-512→РП-40  | ВЛ*   |
| Абинск            | Абинская            | А-8            | откл. В-6кВ А-8                | 26.11.2023 | 26.11.2023 | не установлена  | Н     |
| Геленджик         | Дивноморская        | ДМ-2           | откл. В-10кВ ДМ-2              | 26.11.2023 | 26.11.2023 | повреждение оборудования<br>потребит. ТП-1-182п   | О*    |
| Крымск            | Крымская            | К-13           | откл. В-6кВ К-13               | 26.11.2023 | 26.11.2023 | Вывели из схемы потребит.<br>участок ВЛ-6кВ ТП-203→ТП-204   | ВЛ*   |
| Краснодар         | НС-4                | НС-4-60        | откл. В-6кВ НС-4-60            | 26.11.2023 | 26.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ   | ВЛ*   |
| Краснодар         | Пашковская          | ППШ-105        | откл. В-10кВ ППШ-105           | 26.11.2023 | 26.11.2023 | не установлена  | Н     |
| Краснодар         | Лорис               | Л-106          | откл. В-10кВ Л-106             | 26.11.2023 | 26.11.2023 | не установлена  | Н     |
| Краснодар         | Хутор Ленина        | ХЛ-2           | откл. В-10кВ ХЛ-2              | 26.11.2023 | 27.11.2023 | Вывели из схемы участок<br>ВЛ-10кВ ТП-843→ТП-547  | ВЛ    |
| Краснодар         | КНИИСХ              | КС-1           | откл. В-10кВ КС-1              | 26.11.2023 | 26.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-716→ВР-1  | ВЛ    |
| Апшеронск         | Тяговая Куринская   | ф-2            | ткл. В-10кВ ф-2                | 26.11.2023 | 26.11.2023 | не установлена  | Н     |
| Апшеронск         | Апшеронская         | Г-2            | ткл. В-6кВ Г-2                 | 26.11.2023 | 26.11.2023 | повреждение на потребит. ВЛ-10кВ РЛНД-22→ТП-201п  | ВЛ*   |
| Темрюк            | Рыбзавод            | РЗ-5           | откл. В-10кВ РЗ-5              | 26.11.2023 | 27.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-1           | откл. в-6кВ ДМ-1               | 26.11.2023 | 26.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-2           | откл. В-6кВ ДМ-2               | 26.11.2023 | 27.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Горячий Ключ      | Горячий Ключ        | ГК-5, 7, 9, 11 | откл. 1 сш-10кВ                | 26.11.2023 | 26.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ<br>опора №2 и ЛР-5-1   | ВЛ    |
| Краснодар         | Правый Берег        | ПБ-5           | откл. В-10кВ ПБ-5              | 26.11.2023 | 26.11.2023 | не установлена  | Н     |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-12           | откл. В-10кВ П-12              | 26.11.2023 | 26.11.2023 | Вывели из схемы участок<br>КЛ-10кВ ТП-402→ТП-401  | КЛ    |
| Темрюк            | Темрюк              | Т-8            | откл. В-10кВ Т-8               | 26.11.2023 | 27.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-9           | откл. В-6кВ ДМ-9               | 26.11.2023 | 27.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Темрюк            | Рыбзавод            | РЗ-7           | откл. В-10кВ РЗ-7              | 26.11.2023 | 27.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-1           | откл. в-6кВ ДМ-1               | 27.11.2023 | 27.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Анапа             | Джигинская          | ДГ-7           | откл. В-10кВ ДГ-7              | 27.11.2023 | 27.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№7→ оп.№9   | ВЛ    |
| Анапа             | Джигинская          | ДГ-3           | откл. В-10кВ ДГ-3              | 27.11.2023 | 28.11.2023 | повреждение на ВЛ-10 кВ оп. №5  | ВЛ    |
| Ейск              | Ейск-1              | Е-16           | откл. В-6кВ Е-16               | 27.11.2023 | 27.11.2023 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ РЛНД→ТП-38п   | КЛ*   |
| Ейск              | Ейск-1              | Е-8            | откл. В-6кВ Е-8                | 27.11.2023 | 27.11.2023 | не установлена  | Н     |
| Славянск          | Центральная         | Ц-3            | откл. В-10кВ ф.Ц-3             | 27.11.2023 | 27.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№55   | ВЛ    |
| Славянск          | Центральная         | Ц-7            | откл. В-10кВ ф.Ц-7             | 27.11.2023 | 27.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №85  | ВЛ    |
| Анапа             | Джигинская          | ДГ-3           | откл. В-10 кВ ДГ-3             | 27.11.2023 | 28.11.2023 | повреждение на ВЛ-10 кВ оп. №5  | ВЛ    |
| Темрюк            | Темрюк              | Т-8            | откл. В-10 кВ ф.Т-8            | 27.11.2023 | 27.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Краснодар         | Витаминкомбинат     | ВК-12          | РП-3427п откл. В-10 кВ→ТП-2534 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-51→РП-67   | КЛ    |
| Новороссийск      | Гайдук-Тяговая      | прис.1         | откл. В-10 кВ ф.-1             | 27.11.2023 | 28.11.2023 | повреждение оборудования в ТП-640   | О     |
| Анапа             | Анапская            | АП-14          | откл. В-10 кВ АП-14            | 28.11.2023 | 28.11.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-5→АП-14  | КЛ    |
| Темрюк            | Рыбзавод            | РЗ-1, 7        | откл. РЗ-1, 7                  | 28.11.2023 | 28.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Анапа             | Анапская            | АП-23          | РП-7 откл. В-10кВ→ТП-158       | 28.11.2023 | 28.11.2023 | эл. пробой потребителськой КЛ-10кВ ТП-185п→ТП-373   | КЛ*   |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-2           | откл. В-6кВ ф.ДМ-2             | 28.11.2023 | 28.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Темрюк            | Рыбзавод            | РЗ-5           | откл. В-10кВ РЗ-5              | 28.11.2023 | 29.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Краснодар         | Западная-2          | З-2-107        | откл. В-6кВ ф.З-2-107          | 28.11.2023 | 28.11.2023 | эл. пробой потребителськой КЛ-6 кВ ТП-1192п→ТП-1059п  | КЛ*   |
| Новороссийск      | Западная            | ф.-17          | откл. В-6кВ ф.-17              | 28.11.2023 | 28.11.2023 | вывели КЛ-6 кВ ф.-17→РП 2   | КЛ    |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-2           | откл. В-6кВ ф.ДМ-2             | 28.11.2023 | 28.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-2           | откл. В-6кВ ф.ДМ-2             | 29.11.2023 | 29.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Темрюк            | Курчанская          | КУ-11          | откл. В-10кВ КУ-11             | 29.11.2023 | 29.11.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП    |
| Апшеронск         | Хадыженская-2       | Х-2-25         | откл. В-6кВ Х-2-25             | 29.11.2023 | 29.11.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ опора№5/7→5-8   | ВЛ    |
| Краснодар         | НС-4                | НС-4-60        | откл. В-6кВ НС-4-60            | 29.11.2023 | 29.11.2023 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ   | ВЛ*   |
| Новороссийск      | Гайдук              | ф-5            | откл. В-6кВ ф-5                | 29.11.2023 | 29.11.2023 | повреждение оборудования в КРУН-14, повреждение<br>оборудования в ТП-356, вывели из схемы КЛ-6кВ КРУН-<br>10→ЯКНО-9 | О, КЛ |
| Крымск            | Баканская           | БК-5           | откл. В-10кВ ф.БК-5            | 29.11.2023 | 29.11.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-3   | ВЛ*   |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-35          | откл. В-6кВ ДМ-35              | 29.11.2023 | 29.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-419→ТП-375   | КЛ    |

|                   |                     |               |   |            |            |   |          |
|-------------------|---------------------|---------------|---|------------|------------|---|----------|
| Новороссийск      | ДСК                 | ф.10          | по распоряжению ДД РП-1 откл. В-6кВ→ТП-723п ОЗЗ | 29.11.2023 | 30.11.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-723п  | О*       |
| Ейск              | Ейск-1              | Е-20          | откл. В-6кВ Е-20                                | 30.11.2023 | 30.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-20→ТП-256п<br>КЛ-6кВ ТП-259→ТП-204  | КЛ       |
| Ейск              | Ейск-1              | Е-10          | откл. В-6кВ Е-10                                | 30.11.2023 | 30.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-35→ТП-115  | КЛ       |
| Ейск              | Ейск-1              | Е-2           | откл. В-6кВ Е-2                                 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-2→ТП-138п   | КЛ       |
| Ейск              | Ейск-1              | Е-7           | откл. В-6кВ Е-7                                 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-7→ТП-105п<br>КЛ-6кВ Е-7→ТП-138п   | КЛ       |
| Краснодар         | Западная-1          | З-1-9         | откл. В-6кВ З-1-9                               | 30.11.2023 | 30.11.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-945→ТП-598   | ВЛ       |
| Краснодар         | Набережная          | НБ-305        | откл. В-10кВ НБ-305                             | 30.11.2023 | 30.11.2023 | повреждение потребит.<br>оборудования в ТП-2806п  | О*       |
| Апшеронск         | Нефтегорская        | НГ-12         | откл. В-6кВ НГ-12                               | 30.11.2023 | 30.11.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ опора№14  | ВЛ       |
| Анапа             | Пионерская          | ПН-13         | откл. В-10кВ ПН-13                              | 01.12.2023 | 01.12.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-303→ТП-304   | КЛ       |
| Анапа             | Анапская            | АП-10         | откл. В-10кВ АП-10                              | 01.12.2023 | 01.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-110→ТП-427  | КЛ       |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-3          | откл. В-6кВ ф.ДМ-3                              | 02.12.2023 | 02.12.2023 | Вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-214→ТП-135.   | КЛ       |
| Новороссийск      | Южная               | Прис.20       | откл. В-10кВ ф-20                               | 02.12.2023 | 02.12.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-837→ТП-735   | КЛ       |
| Геленджик         | Геленджик           | ГК-4          | откл. В-6кВ ГК-4                                | 03.12.2023 | 03.12.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-56→ЦРП.  | КЛ       |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-42         | откл. В-10 кВ ДМ-42                             | 03.12.2023 | 04.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-77 →ТП-94   | КЛ       |
| Краснодар         | Юго-Восточная       | ЮВ-29         | в РП-40 откл. В-10кВ→ТП-478                     | 04.12.2023 | 04.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-40 → ТП-478   | КЛ       |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-16         | откл. В-6 кВ ДМ-16                              | 05.12.2023 | 05.12.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-28→РП-80   | КЛ       |
| Апшеронск         | Хадзыженская-1      | Х-1-19        | откл. В-6кВ Х-1-19                              | 04.12.2023 | 05.12.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ опора №26   | ВЛ       |
| Краснодар         | Водозабор           | ВЗ-3          | откл. I с.ш. -10кВ                              | 04.12.2023 | 04.12.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП       |
| Краснодар         | Северо-Восточная    | СВ-212        | ТП-863п откл. В-6кВ→ТП-519                      | 05.12.2023 | 05.12.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-863п→ТП-519  | КЛ       |
| Новороссийск      | Октябрь             | ф-24          | откл. В-6кВ ф-24                                | 04.12.2023 | 04.12.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-206→ТП-207   | КЛ       |
| Новороссийск      | РИП                 | ф.-52         | откл. В-10кВ ф.-52                              | 05.12.2023 | 05.12.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП       |
| Усть-Лабинск      | Усть-Лабинская      | УВ-4          | откл. В-10кВ УВ-4                               | 05.12.2023 | 05.12.2023 | повреждение на потреб. участке ВЛ-10кВ Р-23→ТП-36п  | ВЛ*      |
| Анапа             | Анапа               | АН-4          | откл. В-6кВ АН-4                                | 06.12.2023 | 06.12.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-20→ТП-25  | КЛ       |
| Анапа             | Анапская            | АП-17         | откл. В-10кВ АП-17                              | 06.12.2023 | 06.12.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП       |
| Геленджик         | Кабардинка          | КБ-6          | откл. В-6кВ КБ-6                                | 06.12.2023 | 06.12.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-2-55→ТП-2-99  | КЛ       |
| Анапа             | Анапа               | АН-8          | откл. В-6кВ АН-8                                | 07.12.2023 | 08.12.2023 | мех. повреждение<br>КЛ-6кВ ТП-538→ТП-124  | КЛ (мех) |
| Новороссийск      | Северо-Западная     | ф-5           | откл. В-10кВ ф-5                                | 07.12.2023 | 07.12.2023 | повреждение оборудования в ТП-73  | О        |
| Новороссийск      | РИП                 | ф-52          | откл. В-10кВ ф-52                               | 07.12.2023 | 07.12.2023 | повреждение оборудования в ТП-840   | О        |
| Анапа             | Пионерская          | ПН-8, ПН-12   | откл. II с.ш.-10кВ                              | 08.12.2023 | 08.12.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП       |
| Анапа             | Пионерская          | ПН-12         | откл. В-10кВ ПН-12                              | 08.12.2023 | 08.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-304→ТП-305  | КЛ       |
| Анапа             | Пионерская          | ПН-13         | откл. В-10кВ ПН-13                              | 08.12.2023 | 08.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-302→ТП-303  | КЛ       |
| Геленджик         | Дивноморская        | ДМ-6          | откл. В-10кВ ДМ-6                               | 08.12.2023 | 09.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-6→ТП-5-87 , РП-5-2→ТП-5-85  | КЛ       |
| Геленджик         | Дивноморская        | ДМ-2,4,6,8,10 | откл. 2 сш ПС «Дивноморская»                    | 08.12.2023 | 09.12.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | КЛ       |
| Геленджик         | Дивноморская        | ДМ-7          | откл. В-10кВ ДМ-7                               | 08.12.2023 | 09.12.2023 | не установлена  | Н        |
| Геленджик         | Дивноморская        | ДМ-3          | откл. В-10кВ ДМ-3                               | 08.12.2023 | 09.12.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-5-2→ТП-5-95  | КЛ       |
| Ейск              | Ейск-1              | Е-16          | откл. В-6кВ Е-16                                | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Не установлена  | Н        |
| Краснодар         | Ангарская           | АН-101        | откл. В-10кВ АН-101                             | 08.12.2023 | 08.12.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10 ТП-1365→ТП-2720п   | КЛ*      |
| Краснодар         | Северо-Восточная    | СВ-204        | откл. В-6кВ СВ-204                              | 08.12.2023 | 08.12.2023 | повреждение оборудования в ТП-818   | О        |
| Краснодар         | Северо-Восточная    | СВ-117        | откл. В-10кВ СВ-117                             | 08.12.2023 | 08.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-818→СВ-117  | КЛ       |
| Новороссийск      | Октябрь             | ф-24          | откл. В-6кВ ф-24                                | 09.12.2023 | 09.12.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-203→РП-17, РП-17→ТП-206   | КЛ       |
| Новороссийск      | РИП                 | ф-52          | откл. В-10 кВ ф-52                              | 09.12.2023 | 09.12.2023 | Причина откл. – эл. пробой КЛ-10кВ ТП-645→КРУН-4  | КЛ       |
| Армавир           | Южная               | Юж-17         | откл. В-6 кВ Юж-17                              | 10.12.2023 | 10.12.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-127→ТП-71   | КЛ       |
| Анапа             | Пионерская          | ПН-21         | откл. В-10кВ РП-2→ТП-64                         | 10.12.2023 | 11.12.2023 | эл. пробой РП-2→ТП-64   | КЛ       |
| Новороссийск      | РИП                 | ф-5           | РП-28 откл. В-10кВ→ РП-20                       | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-20→ТП-453/2  | КЛ       |
| Новороссийск      | ДСК                 | ф-2           | РП-25 откл. В-6кВ→ф-2                           | 11.12.2023 | 11.12.2023 | эл пробой КЛ-6кВ ТП-675→ТП-373 А.   | КЛ       |
| Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-10          | откл. В-10кВ П-10                               | 12.12.2023 | 12.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ П-10→ВЛ-10кВ оп.№6   | КЛ       |
| Анапа             | Анапа               | АН-4          | откл. В-6кВ АН-4                                | 12.12.2023 | 12.12.2023 | повреждение оборудования ТП-25  | О        |
| Анапа             | Пионерская          | ПН-13         | откл. В-6кВ ПН-13                               | 12.12.2023 | 12.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-303→ТП-304  | КЛ       |
| Анапа             | Пионерская          | ПН-21         | откл. В-6кВ ПН-21                               | 13.12.2023 | 13.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ПН-21→РП-2, РП-2→ТП-200,<br>повреждение оборудования в потребительской ТП-322. | КЛ       |
| Геленджик         | Геленджик           | ГК-18         | откл. В-6 кВ ГК-18                              | 12.12.2023 | 12.12.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-18→ТП-1-373  | КЛ       |
| Анапа             | Джемете             | ДМ-35         | откл. В-10кВ ТП-36→ТП-126                       | 14.12.2023 | 14.12.2023 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-238→ТП-239  | КЛ*      |

|              |                          |                |  |            |            |  |        |
|--------------|--------------------------|----------------|--|------------|------------|--|--------|
| Краснодар    | Хутор Ленина             | ХЛ-3           | откл. В-10кВ ХЛ-3                                | 13.12.2023 | 13.12.2023 | не установлена   | Н      |
| Геленджик    | Толстый Мыс              | ТЛ-2           | откл. В-6 кВ ТЛ-2                                | 14.12.2023 | 14.12.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-8→ТП-1-39  | Клмех  |
| Анапа        | Джемете                  | ДМ-40          | откл. В-10кВ ДМ-40                               | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-438→ТП-210→ТП-229.                              | КЛ     |
| Новороссийск | Южная                    | прис.12        | откл. В-10кВ прис.12                             | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Вывели из схемы ТП-274→ТП-768  | КЛ     |
| Анапа        | Пионерская               | ПН-13          | откл. В-10кВ ПН-13                               | 14.12.2023 | 14.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-137→ТП-237   | КЛ     |
| Краснодар    | Западная-2               | 3-2-107        | откл. В-10кВ 3-2-107                             | 16.12.2023 | 16.12.2023 | эл. пробой потребит.<br>КЛ-10кВ ТП-483п→ТП-773п                            | КЛ*    |
| Геленджик    | Тонкий Мыс               | ТМ-3           | откл. В-10кВ ТМ-3                                | 14.12.2023 | 14.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-10→ТП-3-154  | КЛ мех |
| Краснодар    | Лорис                    | Л-110          | откл. В-10кВ Л-110                               | 14.12.2023 | 14.12.2023 | не установлена   | Н      |
| Новокубанск  | Новокубанская            | НВ-3,5,7,2,4,6 | откл. ПС «Новокубанская»                         | 15.12.2023 | 15.12.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Геленджик    | Геленджик                | ГК-8           | откл. В-6кВ ГК-8                                 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | повреждение оборудования потребит. ТП-5-72п,<br>потребит. ТП-1-302п        | О*     |
| Краснодар    | Южная КРУН               | Ю-7 КРУН       | откл. В-6кВ Ю-7 КРУН                             | 15.12.2023 | 16.12.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-77→ТП-1887п                                      | КЛ     |
| Краснодар    | Южная КРУН               | Ю-12 КРУН      | откл. В-6кВ Ю-12 КРУН                            | 15.12.2023 | 15.12.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-11→Ю-12 КРУ   | КЛ     |
| Новороссийск | РИП                      | ф-4            | РП-4 откл. В-10кВ→КРУН-39                        | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-52→КРУН-23                                      | КЛ     |
| Новороссийск | ДСК                      | ф-2            | РП-25 откл. В-6кВ→ф-2                            | 16.12.2023 | 16.12.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-124→ТП-366, КЛ-6кВ ТП-534→ТП-315                      | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс               | ТМ-12          | откл. В-10кВ ТМ-12                               | 16.12.2023 | 16.12.2023 | вывели из схемы<br>КЛ-10кВ ТМ-12→РП-3-7                                    | КЛ     |
| Новороссийск | Кирилловская             | ф-30           | откл. В-6кВ ф-30                                 | 16.12.2023 | 16.12.2023 | повреждение оборудования ТП-389  | О      |
| Ейск         | Ейск-1                   | Е-20           | откл. В-6кВ Е-20                                 | 17.12.2023 | 17.12.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-256п→Е-20  | КЛ     |
| Анапа        | Анапская                 | АП-12          | РП-6 откл. В-10кВ→ ТП-409п                       | 17.12.2023 | 17.12.2023 | мех. повреждение КЛ-10кВ РП-6→ТП-409п                                      | Клмех  |
| Анапа        | Анапская                 | АП-17          | откл. В-10кВ АП-17                               | 17.12.2023 | 17.12.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Апшеронск    | Тяговая-Куринская        | ф.2            | откл. В-10кВ ф.2                                 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | повреждение на участке ВЛ-10 кВ ТП-23→ТП-31                                | ВЛ     |
| Анапа        | Пионерская               | ПН-12          | откл. В-10кВ ПН-12                               | 18.12.2023 | 18.12.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-303→ТП-304  | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс               | ТМ-10          | откл. В-10 кВ ТМ-10                              | 18.12.2023 | 18.12.2023 | повреждение оборудования в РП-3-5  | О      |
| Новороссийск | РИП                      | ф-52           | откл. В-10кВ ф-52                                | 19.12.2023 | 19.12.2023 | повреждение оборудования в ТП-840  | О      |
| Новороссийск | Новороссийская           | ф-4            | откл. В-6кВ ф-4                                  | 20.12.2023 | 20.12.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-58→ф-4  | КЛ     |
| Тихорецк     | Воровского               | ф-14,16,22     | откл. 2 сш-35кВ ПС «Воровского»                  | 20.12.2023 | 20.12.2023 | не установлена   | Н      |
| Анапа        | Джемете                  | ДМ-42          | откл. В-10кВ ДМ-42                               | 20.12.2023 | 20.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ<br>ТП-308→РП-4→ТП-210                                   | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс               | ТМ-10          | откл. В-10кВ ТМ-10; откл. В-10кВ РП-3-5→ТП-3-55А | 21.12.2023 | 21.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-60→ТП-3-149  | КЛ     |
| Краснодар    | Северная                 | С-405          | откл. В-6кВ С-405                                | 21.12.2023 | 21.12.2023 | повреждение оборудования в потребительской ТП-610п                         | О*     |
| Горячий Ключ | Х-4 Абузы                | ф-41           | откл. В-6кВ ф-41                                 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | откл. в сети АО "НГТЭ"   | ЦП     |
| Краснодар    | Хутор Ленина             | ХЛ-2           | откл. В-10кВ ХЛ-2                                | 21.12.2023 | 21.12.2023 | не установлено   | Н      |
| Краснодар    | Северо-Восточная         | СВ-105         | откл. В-6 кВ СВ-105                              | 23.12.2023 | 23.12.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ СВ-105→ТП-398   | КЛ     |
| Армавир      | Речная                   | Р-Г5           | откл. В-10кВ Р-Г5                                | 23.12.2023 | 23.12.2023 | не установлена   | Н      |
| Гулькевичи   | Гулькевичи               | Г-5            | откл. В-6кВ Г-5                                  | 23.12.2023 | 23.12.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-96→ТП-31п   | КЛ     |
| Гулькевичи   | Гулькевичи               | Г-9            | откл. В-6кВ Г-9                                  | 23.12.2023 | 23.12.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ опора №1→2   | ВЛ     |
| Анапа        | Котлома                  | КТ-2           | откл В-6кВ КТ-2                                  | 23.12.2023 | 24.12.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |
| Тихорецк     | РП-10кВ «Рождественский» | КР-3           | КРУН-Каменный откл. В-10кВ→КР-3                  | 23.12.2023 | 23.12.2023 | повреждение на ВЛ-10кВ<br>ТП-248→ТП-190; повреждение оборудования в ТП-189 | ВЛ     |
| Туапсе       | Туапсе-Город             | ТГ-19          | откл. В-6кВ ТГ-19                                | 23.12.2023 | 24.12.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-5→ТП-162, КЛ-6кВ ТП-213→ТП-214                        | КЛ     |
| Геленджик    | Геленджик                | ГК-8           | откл. В-6кВ ГК-8                                 | 23.12.2023 | 23.12.2023 | повреждение на ВЛ-6кВ оп.№356, оп.№345                                     | ВЛ     |
| Апшеронск    | Апшеронская              | Г-2            | по распоряжению ДД откл. В-6кВ Г-2 ОЗЗ           | 23.12.2023 | 23.12.2023 | повреждение на потребит. ВЛ-6кВ ТП-201п                                    | ВЛ*    |
| Краснодар    | Парфюмерная              | ПФ-2           | откл. В-6кВ ПФ-2                                 | 24.12.2023 | 24.12.2023 | повреждение потребит.<br>оборудования в ТП-716п                            | О*     |
| Кореновск    | Кореновская Тяговая      | КТ-1           | откл. В-10кВ КТ-1                                | 24.12.2023 | 24.12.2023 | повреждение оборудования в РП-845  | О*     |
| Анапа        | Анапская                 | АП-4           | в РП-1 откл. В-10кВ→ АП-4                        | 24.12.2023 | 24.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-365→РП-10  | КЛ     |
| Анапа        | Пионерская               | ПН-13          | откл. В-10кВ ПН-13                               | 25.12.2023 | 25.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-303→ТП-304   | КЛ     |
| Апшеронск    | Х-1 Нефтегорская         | НГ-16          | откл. В-6 кВ НГ-16                               | 25.12.2023 | 25.12.2023 | откл. в сети АО «НГТЭ»   | ЦП     |
| Краснодар    | Дальняя                  | ДЛ-12          | откл. В-6 кВ ДЛ-12                               | 25.12.2023 | 25.12.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ДЛ-12→ТП-893п   | КЛ     |
| Апшеронск    | Хадыженская-2            | Х-2-29         | откл. В-6кВ Х-2-29                               | 25.05.2023 | 25.05.2023 | откл. в сети АО "НГТЭ"   | ЦП     |
| Горячий Ключ | Х-4 Абузы                | ф-41           | откл. В-6кВ ф-41                                 | 25.12.2023 | 25.12.2023 | откл. в сети АО "НГТЭ"   | ЦП     |
| Геленджик    | Толстый Мыс              | ТЛ-2           | откл. В-6 кВ ТЛ-2                                | 26.12.2023 | 26.12.2023 | повреждение оборудования в ТП-1-8  | О      |
| Анапа        | Сукко                    | С-5            | откл. В-10кВ С-5                                 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»  | ЦП     |

|              |                  |         |  |            |            |   |        |
|--------------|------------------|---------|--|------------|------------|---|--------|
| Мостовской   | Мостовская       | М-7     | откл. В-10 кВ М-7                          | 26.12.2023 | 26.12.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП     |
| Мостовской   | Мостовская       | М-9     | откл. В-10 кВ М-9                          | 26.12.2023 | 26.12.2023 | откл. в сети ПАО «Россети Кубань»   | ЦП     |
| Краснодар    | Витаминкомбинат  | ВК-8    | КРНС-14 откл. В-10 кВ                      | 26.12.2023 | 26.12.2023 | повреждение оборудования в потр. ТП-373п  | О*     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс       | ТМ-2    | откл. В-10кВ ТМ-2                          | 27.12.2023 | 27.12.2023 | мех повреждение<br>КЛ-6кВ ТП-1-38→ТП-1-15   | КЛ мех |
| Новокубанск  | КНИИТиМ          | КН-7    | откл. В-10кВ КН-7                          | 27.12.2023 | 28.12.2023 | вывели из схемы участок<br>ВЛ-10кВ ТП-10→ТП-106   | ВЛ     |
| Краснодар    | Ангарская        | АН-405  | РП-77 откл. В-10кВ→ТП-125                  | 27.12.2023 | 27.12.2023 | повреждение оборудования в потребит. ТП-2515п   | О*     |
| Краснодар    | Северо-Восточная | СВ-208  | откл. В-6кВ СВ-208                         | 28.12.2023 | 28.12.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-208→РП-58  | КЛ     |
| Туапсе       | Небуг            | Н-11    | откл. В-10кВ Н-11                          | 28.12.2023 | 28.12.2023 | Вывели из схемы КЛ-10кВ Н-11→ТПН-11→ТП-178  | КЛ     |
| Новороссийск | ДСК              | ф-10    | откл. В-6кВ ф-10                           | 28.12.2023 | 28.12.2023 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ф-10→РП-13, КЛ-6кВ ТП-350→КРУН-11                                | КЛ     |
| Геленджик    | Тонкий Мыс       | ТМ-2    | откл. В-10кВ ТМ-2                          | 29.12.2023 | 29.12.2023 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТП-1-244п; повреждение<br>оборудования в ТП-1-85, в ТП-1-244п | КЛ     |
| Анапа        | Джемте           | ДМ-4    | откл. В-6кВ ДМ-4                           | 29.12.2023 | 30.12.2023 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-6→ТП-517, ТП-100→ТП-435  | КЛ     |
| Армавир      | ЗТВС             | ТВ-14   | откл. В-6 кВ ТВ-14                         | 29.12.2023 | 29.12.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-2→ТВ-14   | КЛ     |
| Новороссийск | РИП              | прис. 4 | откл. В-10 кВ прис. 4                      | 29.12.2023 | 29.12.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-847→КРУН 4   | КЛ     |
| Краснодар    | Северо-Восточная | СВ-216  | откл. В-6 кВ СВ-216                        | 29.12.2023 | 29.12.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-323п→ТП-315п, ТП-1272→ТП-120п                                     | КЛ     |
| Новороссийск | ДСК              | №10     | откл. В-6 кВ ф.№10                         | 29.12.2023 | 29.12.2023 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-13→ф.№10  | КЛ     |
| Новороссийск | Пенаяская        | №28     | откл. В-6 кВ ф.№28                         | 30.12.2023 | 30.12.2023 | откл. в сети «Водоканал»  | ЦП     |
| Анапа        | Анапская         | АП-4    | в РП-1 откл. В-10 кВ→ АП-4                 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-463→ТП-8, эл. пробой<br>потребительской КЛ-10кВ ТП-28→ТП-58      | КЛ*    |
| Анапа        | Анапская         | АП-20   | РП-7 откл. В-10 кВ→ТП-197                  | 30.12.2023 | 30.12.2023 | эл пробой 2 потребительских КЛ-10 кВ ТП-340→ТП-350<br>(к.А,Б)                           | КЛ*    |
| Абинск       | Электроаппарат   | ВС-1    | по распоряжению ДД ОДС откл. В-6 кВ ф.ВС-1 | 30.12.2023 | 30.12.2023 | мех. повреждение на участке ВЛ-6 кВ оп.№39→оп.№40                                       | ВЛ     |
| Краснодар    | Ангарская        | АН-205  | в РП-2192п откл. В-10 кВ→ТП-2796п Б        | 30.12.2023 | 31.12.2023 | повреждение оборудования в потребительской ТП-2458п                                     | О*     |































| |