



Согласовано:

Глава Тихорецкого городского
поселения Тихорецкого района

/ Е.В. Голубь/

"31" 08 2026 г.

Утверждаю:

Главный инженер -
технический директор

АО "Электросети Кубани"

/ В.В. Макушин/

"31" 08 2026 г.



**График
временного отключения потребления (ГВО)**

на 2026/2027 г.г.
(на период с 01.10.2026 по 31.05.2027)

по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"

Согласовано:

Директор предприятия

Тихорецкие электрические сети
филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"

/ А.А. Мандрыкин /

"31" 08 2026 г.



Согласовано:

Директор

филиала АО "Электросети Кубани"
"Тихорецкэлектросеть"

/ А.В. Бойко/

"31" 08 2026 г.



**График временного отключения потребления (ГВО) на 2026/2027 г.г. (на период с 01.10.2026 по 31.05.2027)
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ИП Ильяев С.Л., ИП Батищев А.Е., Синцов С.Д., Харченко М.М., ИП Бурданов И.В., Масеев Ф.Н., ИП Коновалова И.Г., Федоренко Е.С., Бойченко А.П., ООО "Калитан "СНЕК", ИП Ярошевский С.С., ИП Луценко В.А. ИП Малышкина Н.Г., ИП Мицкевич Н.М., ООО "АВС", Павлов В.О., Шулика В.С., ИП Кривохижина О.А., ООО "Барко", ИП Морозов А.В., КНС (резерв), быт	ПС 110 кВ Мясокомбинат	ВЛ-6 МК-4 (ПТ-112 ВВ-6 в яч. выход)	ДУ	до 5 мин.				0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
2	ИП Губарь Н.Э., МУП ТГП ТР ККПиБ, ИП Синицина Е.А., ИП Казьмин С.В., АЗС "Газпром", АЗС "Роснефть", быт	ПС 35 кВ 3-да Воровского	МВ-6 ф.14	ОВБ	до 60 мин.							0,90	0,90	0,90	0,90
Итого					до 5 минут, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					до 20 минут, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Всего	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	1,77	1,77	1,77	1,77
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90


Величины потребления электрической мощности потребителей, указанные в графике, определены для условий прохождения максимума нагрузок при температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11°С)

Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"

Согласовано:

Заместитель директора предприятия - Главный инженер

предприятия Тихорецкие электрические сети филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"




В.М. Уваров

В.Н. Рыков



Согласовано:

Глава Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района

 / Е.В. Голубь/

"31" 08 2026 г.

Утверждаю:

Главный инженер -
технический директор

АО "Электросети Кубани"

 / В.В. Макушин/

"31" 08 2026 г.



График

временного отключения потребления (ГВО)

на 2026/2027 г.г.

(на период с 01.06.2027 по 30.09.2027)

по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"



Согласовано:

Директор предприятия

Тихорецкие электрические сети

филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"

 / А.А. Мандрыкин /

"31" 08 2026 г.

Согласовано:

Директор

филиала АО "Электросети Кубани"

"Тихорецкэлектросеть"

 / А.В. Бойко/

"31" 08 2026 г.



**График временного отключения потребления (ГВО) на 2026/2027 г.г. (на период с 01.06.2027 по 30.09.2027)
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ИП Ильяев С.Л., ИП Батищев А.Е., Синцов С.Д., Харченко М.М., ИП Бурданов И.В., Масеев Ф.Н., ИП Коновалова И.Г., Федоренко Е.С., Бойченко А.П., ООО "Капитан "СНЕК", ИП Ярошевский С.С., ИП Луценко В.А. ИП Малышкина Н.Г., ИП Мицкевич Н.М., ООО "АВС", Павлов В.О., Шулика В.С., ИП Кривохижина О.А., ООО "Барко", ИП Морозов А.В., КНС (резерв), быт	ПС 110 кВ Мясокомбинат	ВЛ-6 МК-4 (ТП-112 ВВ-6 в яч. выход)	ОП	от 5 до 20 мин.			1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
2	Отделение связи, МБОУ СОШ № 2, быт	ПС 110 кВ Мясокомбинат	ВЛ-6 МК-11	ОВБ	до 60 мин.									1,38	1,38
3	ИП Губарь Н.Э., МУП ТТП ТР ККПиБ, ИП Синицина Е.А., ИП Казьмин С.В., АЗС "Газпром", АЗС "Роснефть", быт	ПС 35 кВ 3-да Воровского	МВ-6 ф.14	ОВБ	до 60 мин.							0,90	0,90	0,90	0,90
4	ОАО "ФСК ЕЭС"-Кубанское ПМЭС, быт	ПС 35 кВ 3-да Воровского	ВЛ-6 ф.22 (ТП-4 ВВ-6 в яч. вход)	ОП	от 5 до 20 мин.							1,10	1,10	1,10	1,10
Итого					до 5 минут, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					до 20 минут, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ОП	0,00	0,00	1,41	1,41	1,41	1,41	2,51	2,51	2,51	2,51
					Всего	0,00	0,00	1,41	1,41	1,41	1,41	3,41	3,41	4,79	4,79
					ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ОП	0,00	0,00	1,41	1,41	1,41	1,41	2,51	2,51	2,51	2,51
					ДЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	2,28	2,28

Величины потребления электрической мощности потребителей, указанные в графике, определены для условий прохождения максимума нагрузок при температуре наружного воздуха теплого периода года с обеспеченностью 0,98 (+30,1°С)

Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"

Согласовано:

Заместитель директора предприятия - Главный инженер
предприятия Тихорецкие электрические сети филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"

В.М. Уваров

В.Н. Рыжов



Согласовано:

Глава Тихорецкого городского
поселения Тихорецкого района

Е.В. Голубь/

31 2026 г.

Утверждаю:

Главный инженер -
технический директор

АО "Электросети Кубани"

В.В. Макушин/

31 2026 г.



График

ограничения режима потребления электрической мощности (ГОэм)

на 2026/2027 г.г.

(на период с 01.10.2026 по 31.05.2027)

по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"

Согласовано:

Директор предприятия

Тихорецкие электрические сети
филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"

А.А. Мандрыкин /

31 2026 г.



Согласовано:

Директор

филиала АО "Электросети Кубани"
"Тихорецкэлектросеть"

А.В. Бойко/

31 2026 г.





**График ограничения режима потребления электрической мощности (Гозм) на 2026/2027 г.г. (на период с 01.10.2026 по 31.05.2027)
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование присоединения	Очередь ограничения, МВт									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	ЗАО "Мясокомбинат Тихорецкий" г.Тихорецк ул. Ударников 16	ПС 110 кВ "Мясокомбинат"	МК-3 (МК-14 резерв)	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	1,12	1,12	1,26	1,26	1,40
2	ОАО "ТМЗ им В.В. Воровского" г.Тихорецк ул. Красноармейская 67	ПС 35 кВ з-да им."Воровского"	Ф-5,8,9,11,12,13,17,18,19	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,56	0,56	0,63	0,63	0,70
3	ЗАО "Сыркомбинат Тихорецкий" г.Тихорецк ул. Ударников 2 А	ПС 110 кВ "Мясокомбинат"	МК-5 (МК-13,18 резерв)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,42	0,42	0,48	0,48	0,53
4	ООО "Тихорецкий Пивоваренный завод" г. Тихорецк ул. Калинина 27	ПС 35 кВ "Южная"	Ю-6 (Ю-5)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
Итого, факт				2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,50	2,50	2,82	2,82	3,13

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11°С)

Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"

В.М. Уваров

Согласовано:

**Заместитель директора предприятия - Главный инженер
предприятия Тихорецкие электрические сети филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"**

В.Н. Рыжов

Исп: В.И. Диденко
Тел: 8(86196) 7-13-14



Согласовано:

Глава Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района

/ Е.В. Голубь/

"31" 08 2026 г.

Утверждаю:

Главный инженер -

технический директор

АО "Электросети Кубани"

/ В.В. Макушин/

"31" 08 2026 г.



**График
ограничения режима потребления электрической мощности (ГОэм)**

на 2026/2027 г.г.

(на период с 01.06.2027 по 30.09.2027)

по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"

Согласовано:

Директор предприятия

Тихорецкие электрические сети

филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"

/ А.А. Мандрыкин /

"31" 08 2026 г.



Согласовано:

Директор

филиала АО "Электросети Кубани"

"Тихорецкэлектросеть"

/ А.В. Бойко/

"31" 08 2026 г.





**График ограничения режима потребления электрической мощности (Гозм) на 2026/2027 г.г. (на период с 01.06.2027 по 30.09.2027)
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование присоединения	Очередь ограничения, МВт									
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	ЗАО "Мясокомбинат Тихорецкий" г.Тихорецк ул. Ударников 16	ПС 110 кВ "Мясокомбинат"	МК-3 (МК-14 резерв)	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	1,12	1,12	1,26	1,26	1,40
2	ОАО "ТМЗ им В.В. Воровского" г.Тихорецк ул. Красноармейская 67	ПС 35 кВ з-да им."Воровского"	Ф-5,8,9,11,12,13,17,18,19	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,57	0,57	0,64	0,64	0,71
3	ЗАО "Сыркомбинат Тихорецкий" г.Тихорецк ул. Ударников 2 А	ПС 110 кВ "Мясокомбинат"	МК-5 (МК-13,18 резерв)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,56	0,56	0,63	0,63	0,70
4	ООО "Тихорецкий Пивоваренный завод" г. Тихорецк ул. Калинина 27	ПС 35 кВ "Южная"	Ю-6 (Ю-5)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,48	0,48	0,54	0,54	0,60
Итого, факт				2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,73	2,73	3,07	3,07	3,41

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при температуре наружного воздуха теплого периода года с обеспеченностью 0,98 (+30,1°С)

Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"

В.М. Уваров

Согласовано:

**Заместитель директора предприятия - Главный инженер
предприятия Тихорецкие электрические сети филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"**

В.Н. Рыжов

Исп: В.И. Диденко
Тел: 8(86196) 7-13-14



Согласовано:

Глава Тихорецкого городского
поселения Тихорецкого района

Е.В. Голубь/

2026 г.


Утверждаю:

Главный инженер -
технический директор

АО "Электросети Кубани"

/ В.В. Макушин/

2026 г.



График

ограничения режима потребления электрической энергии (Гозэ)

на 2026/2027 г.г.

(на период с 01.10.2026 по 31.05.2027)

по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"

Согласовано:

Директор предприятия

Тихорецкие электрические сети

филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"

/ А.А. Мандрыкин /

2026 г.



Согласовано:

Директор

филиала АО "Электросети Кубани"

"Тихорецкэлектросеть"

/ А.В. Бойко/

2026 г.



**График ограничения режима потребления электрической энергии на 2026/2027 г.г. (на период с 01.10.2026 по 31.05.2027)
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"**

№ п/п	Потребитель	Величина снижаемого/разрешенного электропотребления по очередям ограничения, тыс.кВт.час									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОАО "ТМЗ им В.В. Воровского" г.Тихорецк ул. Красноармейская 67	3,36	6,72	10,08	13,44	16,80	20,16	23,52	26,88	30,24	33,60
2	ЗАО "Мясокомбинат Тихорецкий" г.Тихорецк ул. Ударников 16	7,20	14,40	21,60	28,80	36,00	43,20	50,40	57,60	64,80	72,00
3	ЗАО "Сыркомбинат Тихорецкий" г.Тихорецк ул.Ударников 2а	1,27	2,53	3,80	5,06	6,33	7,59	8,86	10,12	11,39	12,65
4	ООО "Тихорецкий пивоваренный завод" г.Тихорецк ул. Калинина 27	2,04	4,08	6,12	8,16	10,20	12,24	14,28	16,32	18,36	20,40
5	Бытовые потребители от ТП-19, 58, 67, 68, 109, 112, 230	3,70	7,40	11,10	14,80	18,50	22,20	25,90	29,60	33,30	37,00
6	Бытовые потребители от ТП-20, 83, 160, 208, 222, 223	3,55	7,10	10,65	14,20	17,75	21,30	24,85	28,40	31,95	35,50
7	Склады ИП, ПАО "НК" Роснефть Кубаньнефтепродукт, МУП КПП и Б, ООО "Монолит-строй", ОАО "Газэнергосеть", ИП Николаенко А.В., ООО "КПЦ АнКон", ИП Губарь Н.Э., ИП Новиков В.И., ООО "Моноумент", АО "Тандер" от ТП-22п, 62п, 69п, 98, 207п, 214п, 221п, 240п, 241п, 244, 249, 253	4,72	9,44	14,16	18,88	23,60	28,32	33,04	37,76	42,48	47,20
8	Бытовые потребители от ТП- 5, 7, 23, 42	3,12	6,24	9,36	12,48	15,60	18,72	21,84	24,96	28,08	31,20
Итого		28,96	57,91	86,87	115,82	144,78	173,73	202,69	231,64	260,60	289,55

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-11°С)

Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"


В.М. Уваров

Согласовано:

Заместитель директора предприятия - Главный инженер

предприятия Тихорецкие электрические сети филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"


В.Н. Рыжов

Исп: В.И. Диденко
тел: 8(86196) 7-13-14



Согласовано:

Глава Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района

/ Е.В. Голубь/

08 2026 г.

Утверждаю:

**Главный инженер -
технический директор**

АО "Электросети Кубани"

/ В.В. Макушин/

08 2026 г.



**График
ограничения режима потребления электрической энергии (Гозэ)**

на 2026/2027 г.г.

(на период с 01.06.2027 по 30.09.2027)

по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"



Согласовано:

Директор предприятия

**Тихорецкие электрические сети
филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"**

/ А.А. Мандрыкин /

31/08 2026 г.

Согласовано:

Директор

**филиала АО "Электросети Кубани"
"Тихорецкэлектросеть"**

/ А.В. Бойко/

31/08 2026 г.




**График ограничения режима потребления электрической энергии на 2026/2027 г.г. (на период с 01.06.2027 по 30.09.2027)
по филиалу АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"**

№ п/п	Потребитель	Величина снижаемого/разрешенного электропотребления по очередям ограничения, тыс.кВт.час									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОАО "ТМЗ им В.В. Воровского" г.Тихорецк ул. Красноармейская 67	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	36,00
2	ЗАО "Мясокомбинат Тихорецкий" г.Тихорецк ул. Ударников 16	7,28	14,57	21,85	29,14	36,42	43,70	50,99	58,27	65,56	72,84
3	ЗАО "Сыркомбинат Тихорецкий" г.Тихорецк ул.Ударников 2а	2,44	4,88	7,31	9,75	12,19	14,63	17,07	19,50	21,94	24,38
4	ООО "Тихорецкий пивоваренный завод" г.Тихорецк ул. Калинина 27	2,16	4,32	6,48	8,64	10,80	12,96	15,12	17,28	19,44	21,60
5	Бытовые потребители от ТП-19, 58, 67, 68, 109, 112, 230	3,20	6,40	9,60	12,80	16,00	19,20	22,40	25,60	28,80	32,00
6	Склады ИП, ПАО "НК" Роснефть Кубаньнефтепродукт, МУП КПП и Б, ООО "Монолит-строй", ОАО "Газэнергосеть", ИП Николаенко А.В., ООО "КПЦ АнКон", ИП Губарь Н.Э., ИП Новиков В.И., ООО "Монумент", АО "Тандер" от ТП-22п, 62п, 69п, 98, 207п, 214п, 221п, 240п, 241п, 244, 249, 253	4,20	8,40	12,60	16,80	21,00	25,20	29,40	33,60	37,80	42,00
7	Бытовые потребители от ТП- 5, 7, 23, 42	2,80	5,60	8,40	11,20	14,00	16,80	19,60	22,40	25,20	28,00
Итого		25,68	51,36	77,05	102,73	128,41	154,09	179,77	205,46	231,14	256,82

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при температуре наружного воздуха, теплого периода года с обеспеченностью 0,98 (+30,1°С)


Главный инженер филиала АО "Электросети Кубани" "Тихорецкэлектросеть"


В.М. Уваров

Согласовано:

Заместитель директора предприятия - Главный инженер

предприятия Тихорецкие электрические сети филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"


В.Н. Рыжов

Исп: В.И. Диденко
тел: 8(86196) 7-13-14